

工 事 名 市道幸崎 23 号線外 1 路線 φ 75mm配水管布設替工事

工事場所 三原市幸崎能地七丁目

質 問 事 項	ステンレス仮設管のリース期間に関する記述が見つかりません。 リース期間を明示していただけますか。
回 答	ステンレス仮設管の賃料期間は、62 日間を見込んでいます。