

設計図書に対する質問・回答書

令和8年2月12日

工事（業務）名：用倉第2ポンプ所発電機更新工事

工事（業務）場所：三原市本郷町上北方

質問事項	図面番号2/15の用倉第2ポンプ所単線結線図（機能増設）の中にある送水ポンプ盤の既設メーカーを教えてください。
回答	送水ポンプ盤、電源切換・補機盤、計装盤の製作会社は、八洲制御システム株式会社（旧：ヤシマコントロールシステムズ株式会社）です。

（注）質問に対する回答は、広島県水道広域連合企業団ホームページに掲載します。