

空調設備更新に関する質問・回答書

令和6年8月28日

質 問 内 容		回 答
1	既設空調機の製造メーカー及び室内機3台・室外機1台のそれぞれの型式を教えてください。	室外機メーカー、室内機メーカーとも、三菱重工業株式会社です。 室外機の型式は「GHCP280HMT6」、室内機の型式は、管理室内の2台が「GHP71HMD5」、テレメータ室内の1台が「GHP112HMD5」です。
2	更新する室外機の同一冷媒系統は、更新を行う室内機3台で全てでしょうか。	お見込のとおりです。
3	以下余白	