

## 設計図書に対する質問・回答書

令和7年6月2日

工事（業務）名：西野浄水場中央監視装置更新工事実施設計業務

工事（業務）場所：三原市西野五丁目

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 質問事項 | <p>① 広島県広域運転監視システムへの接続とアプリケーション構築に関する設計は、本業務に含むという認識でよろしいでしょうか。</p> <p>② 広島県広域運転監視システムについては、企業団でシステム上構築されている他浄水場の監視制御機能と整合したシステムとする認識でよろしいでしょうか。</p> <p>③ 場外施設の監視制御設備の設計は業務対象外という理解でよろしいでしょうか。</p> <p>④ 第7節に「土木、建築、機械、電気等の各工事図面」とありますが、中央監視操作施設等の更新業務ですので、電気工種のための設計業務という理解でよろしいでしょうか。</p> <p>⑤ ITV 監視設備は本業務の対象外という理解でよろしいでしょうか。</p> |
| 回答   | <p>① お見込みのとおり</p> <p>② お見込みのとおり</p> <p>③ お見込みのとおり</p> <p>④ 電気に限らず施工に関して必要な図面は作成してください。</p> <p>⑤ お見込みのとおり</p>                                                                                                                                                                                                                         |

（注）質問に対する回答は、広島県水道広域連合企業団ホームページに掲載します。