

令和6年度 年間水質検査結果表 宮島地域

(浄水 目標設定項目)

| 番号 | 定期検査項目 | 測定地点 | | |
|-----|--------------|----------|----------|----------|
| | | 大砂利浄水場内 | 包ヶ浦公園内 | 多々良浄水場内 |
| | | 2024/8/7 | 2024/8/7 | 2024/8/7 |
| 目13 | ジクロロアセトニトリル | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
| 目14 | 抱水クロラール | 0.001未満 | 0.004 | 0.001未満 |
| 目19 | 遊離炭酸 | 12 | 1.4 | 3.7 |
| 目27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -3.6 | -2.4 | -3.7 |
| 目28 | 従属栄養細菌 | 0 | 0 | 0 |