

令和7年度 年間水質検査結果表 宮島地域

(浄水 目標設定項目)

番号	定期検査項目	測定地点		
		大砂利浄水場内	包ヶ浦公園内	多々良浄水場内
		2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5
目13	ジクロロアセトニトリル	0.001未満	0.001	0.001未満
目14	抱水クロラール	0.001未満	0.004	0.001未満
目19	遊離炭酸	9.9	1.5	4.6
目27	腐食性(ランゲリア指数)	-3.4	-2.2	-3.8
目28	従属栄養細菌	1	1	2

(浄水 目標設定項目)

番号	定期検査項目	測定地点		
		西連地区内	大砂利浄水場内	多々良浄水場内
		2025/8/5	2025/8/5	2025/8/5
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.000002	0.000001未満	0.000001未満