令和5年度　水質検査結果

上段：最大値
下段：平均値

No	項　目	基準値	吾妻子浄水場		三津浄水場		松子山浄水場		木谷浄水場		県用水	河内浄水場(西条系)		河内浄水場(正尺系)		失平浄水場		県用水	下竹仁浄水場	
			浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	広島用水	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	沼田川用水	浄水場	末端給水栓
1	一般細菌	100個/mL	5 1	0 0	15 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	4 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 0	0 0
2	大腸菌	不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003	<0.0003 <0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.002 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
7	ﾋ素及びその化合物	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.05	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.71 0.71	0.54 0.54	0.36 0.36	0.35 0.35	0.31 0.31	0.31 0.31	1.6 1.6	1.6 1.6	0.35 0.35	0.34 0.28	0.31 0.25	0.31 0.25	0.32 0.26	0.86 0.86	0.46 0.46	0.39 0.39	0.66 0.66	0.44 0.44
12	ﾌｯ素及びその化合物	0.8	0.11 0.11	0.08 0.08	0.31 0.19	0.29 0.18	<0.08 <0.08	<0.08 <0.08	0.23 0.22	0.23 0.22	0.10 0.10	0.11 0.11	0.11 0.11	0.12 0.12	0.11 0.11	0.15 0.14	0.13 0.11	0.13 0.13	0.09 0.09	0.09 0.09
13	ﾎｳ素及びその化合物	1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
14	四塩化炭素	0.002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005	<0.005 <0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.03	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
21	塩素酸	0.6	0.25 0.11	0.29 0.13	0.22 0.11	0.24 0.13	0.24 0.14	0.22 0.13	0.26 0.09	0.24 0.09	0.13 <0.06	0.30 0.15	0.33 0.17	0.37 0.22	0.37 0.19	0.26 0.10	0.32 0.14	0.54 0.35	0.07 <0.06	0.07 <0.06
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06	0.011 0.007	0.026 0.017	0.010 0.004	0.013 0.008	0.017 0.008	0.023 0.011	0.002 0.001	0.006 0.003	0.012 0.007	0.002 0.002	0.012 0.011	0.009 0.009	0.023 0.021	<0.001 <0.001	0.031 0.016	0.029 0.018	0.0010 <0.001	0.018 0.0095
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04	0.005 0.004	0.004 0.004	0.005 0.002	0.004 0.003	0.006 0.003	0.003 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	0.004 0.002	<0.002 <0.002	0.005 0.005	0.006 0.005	0.009 0.006	<0.002 <0.002	0.007 0.003	0.004 <0.002	<0.002 <0.002	0.004 <0.002
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1	0.003 0.002	0.004 0.003	0.002 0.001	0.003 0.002	0.003 0.002	0.004 0.003	0.002 0.002	0.005 0.003	0.004 0.003	0.001 <0.001	0.003 0.002	0.002 0.002	0.003 0.003	<0.001 <0.001	0.004 0.003	0.004 0.003	0.001 <0.001	0.006 0.004
26	臭素酸	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1	0.0210 0.0128	0.0410 0.0270	0.0180 0.0085	0.0220 0.0158	0.0300 0.0150	0.0380 0.0203	0.0070 0.0055	0.0180 0.0105	0.0250 0.0155	0.0050 0.0045	0.0220 0.0190	0.0160 0.0145	0.0340 0.0305	<0.001 <0.001	0.0440 0.0259	0.0420 0.0281	0.0030 <0.001	0.0350 0.0193
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2	0.007 0.004	0.013 0.009	0.006 0.002	0.007 0.004	0.008 0.004	0.009 0.006	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	0.007 0.004	<0.002 <0.002	0.004 0.004	0.005 0.005	0.007 0.007	<0.002 <0.002	0.011 0.008	0.013 0.010	<0.002 <0.002	0.007 0.004
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03	0.007 0.005	0.011 0.008	0.006 0.003	0.007 0.006	0.010 0.005	0.011 0.006	0.003 0.003	0.006 0.004	0.009 0.006	0.002 0.002	0.007 0.006	0.005 0.005	0.008 0.007	<0.001 <0.001	0.010 0.007	0.010 0.008	0.001 <0.001	0.011 0.006
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.0010 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008	<0.008 <0.008
32	亜鉛及びその化合物	1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2	0.015 0.015	0.009 0.009	0.025 0.025	0.025 0.025	0.015 0.015	0.016 0.016	0.004 0.004	0.004 0.004	0.022 0.022	0.006 0.006	0.005 0.005	0.005 0.005	0.006 0.006	0.003 0.003	0.009 0.009	0.009 0.009	0.13 0.055	0.12 0.055
34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03	<0.03 <0.03
35	銅及びその化合物	1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200	7.9 7.9	7.1 7.1	6.8 6.8	6.8 6.8	5.3 5.3	5.7 5.7	11 11	11 11	6.5 6.5	6.0 6.0	5.7 5.7	5.8 5.8	5.7 5.7	10 10	7.4 7.4	7.0 7.0	5.2 5.2	5.4 5.4
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.001 0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001
38	塩化物ｲｵﾝ	200	14 11	15 12	11 7.2	11 8.3	12 7.9	11 7.8	9.0 8.6	9.1 8.6	12 10	4.8 4.2	4.9 4.3	5.1 4.2	5.2 4.4	4.7 4.2	14 8.8	12 9.2	7.2 6.5	7.3 6.9
39	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	25 25	23 23	22 22	22 22	13 13	15 15	85 82	87 83	20 20	27 27	23 23	23 23	23 23	48 48	30 30	26 26	23 23	20 20
40	蒸発残留物	500	68 68	65 65	57 57	55 55	44 44	45 45	150 150	150 150	58 58	68 68	61 61	61 61	63 63	110 110	76 76	65 65	55 55	57 57
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001	0.000002 <0.000001	0.000002 <0.000001	0.000002 0.000002	0.000002 0.000002	0.000001 0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	0.000002 0.000002	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001	<0.000001 <0.000001
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	0.004 0.002
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005
46	有機物(全有機炭素の量)	3	1.3 0.8	1.0 0.8	0.8 0.5	0.8 0.5	0.7 0.5	0.7 0.5	0.6 0.5	0.7 0.5	0.6 0.5	1.0 0.7	0.8 0.7	0.9 0.7	0.8 0.7	0.3 <0.2	0.8 0.7	0.9 0.8	0.8 0.5	0.7 0.6
47	PH値	5.8～8.6	7.8 7.5	7.8 7.6	7.8 7.6	8.0 7.7	7.5 7.3	7.7 7.4	7.6 7.2	7.8 7.5	7.6 7.3	7.7 7.5	7.7 7.6	7.8 7.5	7.9 7.6	8.0 7.9	7.9 7.7	7.9 7.7	7.9 7.6	7.9 7.6
48	味	異常でない	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし	異味なし 異味なし
49	臭気	異常でない	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし	異臭なし 異臭なし
50	色度	5度	1.0 <0.5	0.6 <0.5	<0.5 <0.5	0.6 <0.5	<0.5 <0.5	0.5 <0.5	0.7 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5	0.7 <0.5	0.7 <0.5	1.1 <0.5	0.6 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5	<0.5 <0.5	0.8 <0.5	<0.5 <0.5
51	濁度	2度	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1	<0.1 <0.1
	残留塩素	0.1以上	0.96 0.80	0.60 0.45	0.72 0.56	0.65 0.51	0.74 0.63	0.62 0.51	0.63 0.56	0.53 0.39	0.73 0.60	0.82 0.63	0.51 0.40	1.0 0.80	0.46 0.29	0.71 0.61	0.56 0.43	0.53 0.37	1.1 0.83	0.58 0.42

河内町に給水していた河内浄水場(西条系・正尺系)は9月に休止し、現在は失平浄水場(配水池)より給水しています。この表の結果は9月までの集計です。