水理計算書１（直結増圧方式）									
P_1 ： 増圧装置直前の圧力 ＝ P_0 － （ P_3 ＋ h_1 ） ≧ ５ｍ ＝ ｍ － （ ｍ＋ ｍ）＝ ｍ ≧ ５ｍ									
P_0 ： 設計水圧									ｍ
h_1 ： 配水管の分岐箇所と増圧装置の高低差									ｍ
P_3 ： 配水管の分岐箇所から増圧装置までの損失水頭									ｍ
区間	口径 (mm)	栓数 戸数	負荷 単位数	流量 (L/分)	流速 (ｍ/秒)	動水勾配 (‰)	管弁栓類	換算延長 (ｍ)	損失水頭 (ｍ)
合計									ｍ