

平成27年度 水質検査結果

上段: 最大値
下段: 平均値

No	項 目	基準値	吾妻子浄水場		三津浄水場		松子山浄水場		田房浄水場		木谷浄水場		小谷浄水場		県用水	河内浄水場(西条系)		河内浄水場(正尺系)		失平浄水場		県用水	金口浄水場	下竹仁浄水場	
			浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	沼田川用水	浄水場	浄水場
1	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	がミウム及びその化合物	0.003	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0026	0.0022	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0006	<0.0005	0.0006	<0.0005	0.0014	<0.0005	<0.0005
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.92 0.53	0.69 0.49	0.65 0.33	0.59 0.30	0.40 0.20	0.39 0.20	0.28 0.14	0.29 0.15	1.6 1.5	1.5 0.75	0.47 0.24	0.49 0.25	0.42 0.42	0.43 0.37	0.44 0.36	0.55 0.44	0.49 0.44	0.91 0.70	0.58 0.70	0.58 0.31	0.37 0.74	0.98 0.88	1.4 0.88
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.12 0.12	0.13 0.13	0.19 0.16	0.20 0.17	0.10 0.10	0.12 0.12	0.05 0.05	<0.01 <0.01	0.22 0.20	0.21 0.17	0.14 0.11	0.13 0.10	0.13 0.10	0.10 0.12	0.11 0.09	0.11 0.09	0.18 0.18	0.15 0.15	0.15 0.15	0.15 0.14	0.19 0.14	0.11 0.11	0.10 0.10
13	ホル素及びその化合物	1	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02	<0.02 0.02
14	四塩化炭素	0.002	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001
15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001	<0.001 0.001
16	ジス-1,2-シクロロエチレン及びトランス-1,2-シクロロエチレン	0.04	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002	<0.0002 0.0002
17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001
20	ベンゼン	0.01	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.0001 0.0001	<0.					