平成28年度　水質検査結果

上段：最大値
下段：平均値

No	項　目	基準値	吾妻子浄水場		三津浄水場		松子山浄水場		田房浄水場		木谷浄水場		小谷浄水場		県用水	河内浄水場(西条系)		河内浄水場(正尺系)		失平浄水場		県用水	金口浄水場	下竹仁浄水場	
			浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	広島用水	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	沼田川用水	浄水場	浄水場	末端給水栓
1	一般細菌	100個/mL	22 4	0 0	7 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	8 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	大腸菌	不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001