

令和2年度 水質検査結果		上段: 最大値 下段: 平均値		吾妻子浄水場		三津浄水場		松子山浄水場		木谷浄水場		県用水	河内浄水場(西条系)		河内浄水場(正尺系)		失平浄水場		県用水	下竹仁浄水場		
No	項 目	基準値	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	広島用水	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	浄水場	末端給水栓	沼田川用水	浄水場	末端給水栓
1	一般細菌	100個/mL	6 2	0 0	5 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2	大腸菌	不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	不検出 不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	
4	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	<0.00005 <0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	0.0057 0.0015	0.0010 0.0006	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	<0.0005 <0.0005	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.001 0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	
8	六価クロム化合物	0.05	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	
9	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	<0.004 <0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.94 0.94	1.0 1.0	0.71 0.71	0.55 0.55	0.33 0.33	0.22 0.22	1.6 1.6	1.7 1.7	0.47 0.47	0.36 0.28	0.40 0.29	0.50 0.36	0.49 0.37	0.74 0.74	0.57 0.57	0.49 0.49	0.90 0.90	0.53 0.53	0.53 0.53	
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.13 0.12	0.13 0.11	0.25 0.22	0.25 0.20	0.08 0.08	0.08 0.08	0.22 0.20	0.22 0.21	0.10 0.10	0.11 0.11	0.12 0.12	0.11 0.11	0.11 0.11	0.15 0.13	0.15 0.11	0.14 0.14	0.09 0.09	0.12 0.12	0.12 0.12	
13	ホウ素及びその化合物	1	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	<0.02 <0.02	
14	四塩化炭素	0.002	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	
15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	<0.0002 <0.0002	
17	ジクロロメタン	0.02	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	
19	トリクロロエチレン	0.03	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	
20	ベンゼン	0.01	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	<0.0001 <0.0001	
21	塩素酸	0.6	0.17 0.07	0.15 0.06	0.16 0.06	0.20 0.10	0.20 0.12	0.21 0.11	0.15 0.06	0.15 0.06	0.16 0.10	0.11 0.05	0.09 0.06	0.11 0.05	0.09 0.05	0.07 0.05	0.36 0.18	0.41 0.30	0.07 0.05	0.06 0.05	0.06 0.05	
22	クロ酢酸	0.02	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	
23	クロホルム	0.06	0.013 0.007	0.029 0.017	0.002 0.002	0.016 0.010	0.023 0.009	0.026 0.012	0.006 0.003	0.003 0.002	0.015 0.009	0.003 0.001	0.014 0.008	0.006 0.003	0.021 0.010	0.000 0.015	0.026 0.018	0.035 0.001	0.002 0.018	0.019 0.001	0.019 0.010	
24	ジクロロ酢酸	0.04	0.007 0.004	0.004 0.004	<0.002 <0.002	0.004 0.003	0.009 0.004	0.009 0.004	<0.002 <0.002	<0.002 <0.002	0.006 0.004	<0.002 <0.002	0.005 0.003	0.003 0.003	0.006 0.003	<0.002 <0.002	0.006 0.003	0.007 0.002	0.002 0.002	0.006 0.002	0.006 0.002	
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.0025 0.0018	0.0030 0.0023	0.0016 0.0009	0.0038 0.0025	0.0036 0.0022	0.0046 0.0030	0.0040 0.0034	0.0033 0.0025	0.0038 0.0026	0.0012 0.0009	0.0028 0.0024	0.0017 0.0013	0.0030 0.0026	0.0006 0.0005	0.0032 0.0025	0.0031 0.0022	0.0009 0.0005	0.0036 0.0031	0.0036 0.0031	
26	臭素酸	0.01	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	
27	総トリハロメタン	0.1	0.0229 0.0136	0.0432 0.0265	0.0068 0.0042	0.0292 0.0188	0.0378 0.0173	0.0429 0.0224	0.0161 0.0117	0.0101 0.0077	0.0249 0.0174	0.0077 0.0040	0.0246 0.0156	0.0113 0.0063	0.0331 0.0188	0.0015 0.0012	0.0395 0.0240	0.0486 0.0276	0.0034 0.0022	0.0314 0.0190	0.0314 0.0190	
28	トリクロロ酢酸	0.2	0.008 0.004	0.015 0.009	<0.001 <0.001	0.005 0.003	0.010 0.005	0.008 0.005	<0.001 <0.001	<0.001 <0.001	0.010 0.005	<0.001 <0.001	0.005 0.003	0.003 0.002	0.006 0.003	<0.001 <0.001	0.010 0.007	0.017 0.010	<0.001 <0.001	0.008 0.004	0.008 0.004	
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.0073 0.0046	0.0110 0.0075	0.0027 0.0016	0.0091 0.0060	0.0110 0															