

表2 年間水質検査結果表（県様式）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	地点名 水野北地区簡易水道 浄水							年度		2021年度		区分		浄水	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月6日	5月12日	6月2日	7月6日	8月3日	9月7日	10月6日	11月2日	12月6日	1月5日	2月2日	3月2日			
一	気温	—	℃	11.3	17.9	19.9	25.3	28.0	22.0	18.9	15.6	7.0	2.7	2.3	4.2	28.0	2.3	14.6
一	水温	—	℃	11.7	13.6	15.6	17.8	20.5	18.8	18.6	15.4	10.6	9.6	7.5	7.2	20.5	7.2	13.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.1	1.9	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	1.6	1.9	1.9	1.8	1.7	2.1	1.6	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.18	—	—	0.25	—	—	0.19	—	—	0.09	0.25	0.09	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.0039	—	—	0.0067	—	—	0.0017	—	—	0.0012	0.0067	0.0012	0.0034
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0029	—	—	0.0019	—	—	0.0027	—	—	0.0025	0.0029	0.0019	0.0025
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0113	—	—	0.0131	—	—	0.0076	—	—	0.0065	0.0131	0.0065	0.0096
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.0040	—	—	0.0043	—	—	0.0026	—	—	0.0020	0.0043	0.0020	0.0032
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	0.0005	—	—	0.0002	—	—	0.0006	—	—	0.0008	0.0008	0.0002	0.0005
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.043	—	—	0.038	—	—	0.043	—	—	0.043	0.043	0.038	0.042
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	8.0	7.7	8.3	8.2	8.1	9.3	7.7	8.7	8.6	8.4	10	10	7.7	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	160	—	—	160	—	—	160	—	—	160	160	160	160
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	200	—	—	200	—	—	200	—	—	200	200	200	200
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	8.0	7.8	7.7	7.8	8.0	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.30	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.40	0.30	0.20	0.30	0.20	0.25	0.40	0.15	0.24
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（異様式）				地点名 油木地区簡水 西油木浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月6日	8月 8月3日	9月 9月7日	10月 10月6日	11月 11月2日	12月 12月6日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	9.0	16.6	20.4	26.3	27.5	22.1	20.2	14.5	8.0	0.0	2.9	6.5	27.5	0.0	14.5			
一	水温	—	℃	14.3	15.6	17.9	16.9	18.4	19.7	20.2	16.1	11.7	11.7	12.8	13.0	20.2	11.7	15.7			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	0.0004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0004			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	1.7	1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	2.0	1.6	1.8			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0002	—	—	0.0005	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	0.0005	0.0002	0.0003			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	<0.0001	—	0.0002	<0.0001	0.0002			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0006	—	—	0.0008	—	—	0.0006	—	—	0.0002	—	0.0008	0.0002	0.0006			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0002	—	—	0.0001	—	—	0.0002	—	—	<0.0001	—	0.0002	<0.0001	0.0001			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	16	16	17	16	14	15	13	14	15	14	15	17	13	15			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	120	—	—	120	—	—	110	—	—	110	—	120	110	120			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.5	7.4	7.5	7.7	7.4	7.5			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.45	0.50	0.20	0.60	0.20	0.49			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 油木地区簡水 市場浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月6日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月6日	8月 8月3日	9月 9月7日	10月 10月6日	11月 11月2日	12月 12月6日	1月 1月5日	2月 2月2日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	7.7	14.7	19.5	24.8	25.8	20.8	20.2	12.5	8.0	-0.1	3.7	7.2	25.8	-0.1	13.7			
一	水温	—	℃	12.6	14.9	17.6	21.6	24.6	20.7	18.2	12.9	5.8	3.2	8.5	4.5	24.6	3.2	13.8			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.28	0.26	0.27	0.20	0.22	0.25	0.19	0.36	0.39	0.26	0.53	0.53	0.19	0.30			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	0.08	—	—	0.13	—	—	<0.05	—	0.13	<0.05	0.05			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0010	—	—	0.0020	—	—	0.0010	—	—	0.0002	—	0.0020	0.0002	0.0011			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0006	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	0.0006	0.0003	0.0004			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0022	—	—	0.0042	—	—	0.0023	—	—	0.0008	—	0.0042	0.0008	0.0024			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0009	—	—	0.0016	—	—	0.0009	—	—	0.0003	—	0.0016	0.0003	0.0009			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	9.4	8.2	8.3	8.3	6.3	7.2	7.5	7.5	11	9.9	18	18	6.3	9.2			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.8	0.8	0.4	0.7			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.1	7.3			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.50	0.30	0.60	0.40	0.60	0.70	0.70	0.40	0.50	0.40	0.70	0.40	0.30	0.49			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小吹地区簡易水道 浄水							年度		2021年度			区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値	
—	気温	—	℃	12.9	15.0	21.7	23.0	25.2	21.4	20.2	14.5	8.0	-1.0	0.0	4.7	25.2	-1.0	13.8	
—	水温	—	℃	12.8	15.4	18.2	20.8	24.6	22.6	21.2	14.9	9.5	8.0	5.0	6.4	24.6	5.0	15.0	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.47	0.60	0.69	0.76	0.91	0.93	0.99	0.99	0.05	0.47	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.38	0.41	0.40	0.40	0.39	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.41	<0.05	0.17	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	0.18	—	—	0.09	—	0.18	<0.05	0.07	
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0008	—	—	0.0025	—	—	0.0030	—	—	0.0020	—	0.0030	0.0008	0.0021	
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0008	—	—	0.0014	—	—	0.0036	—	—	0.0028	—	0.0036	0.0008	0.0022	
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0026	—	—	0.0060	—	—	0.0113	—	—	0.0083	—	0.0113	0.0026	0.0071	
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0007	—	—	0.0017	—	—	0.0041	—	—	0.0031	—	0.0041	0.0007	0.0024	
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0004	—	—	0.0006	—	—	0.0004	—	0.0006	0.0003	0.0004	
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	6.1	6.1	6.5	6.2	7.3	7.6	6.8	6.0	8.1	8.0	8.8	8.8	6.0	7.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	57	—	—	57	—	—	42	—	—	42	—	57	42	50	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	120	—	—	130	—	—	80	—	—	69	—	130	69	100	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.7	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	<0.2	0.3	
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.8	7.3	7.6	
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
目16	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.45	0.50	0.50	0.60	0.60	0.45	0.53	
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 安田地区簡易水道 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	16.3	19.5	25.2	26.1	30.1	24.2	23.0	18.2	11.0	0.0	2.0	5.2	30.1	0.0	16.7			
一	水温	—	℃	13.7	17.6	21.5	24.6	29.8	24.8	23.0	14.6	8.4	7.0	4.1	6.8	29.8	4.1	16.3			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.005	—	0.006	0.005	0.005			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.17	0.20	0.19	0.23	0.17	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18	0.16	0.31	0.31	0.16	0.19			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.42	—	—	0.41	—	—	0.14	—	—	0.07	—	0.42	0.07	0.26			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0013	—	—	0.0041	—	—	0.0017	—	—	0.0007	—	0.0041	0.0007	0.0020			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0024	—	—	0.0039	—	—	0.0025	—	—	0.0020	—	0.0039	0.0020	0.0027			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0062	—	—	0.0125	—	—	0.0069	—	—	0.0044	—	0.0125	0.0044	0.0075			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0020	—	—	0.0038	—	—	0.0022	—	—	0.0013	—	0.0038	0.0013	0.0023			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0005	—	—	0.0007	—	—	0.0005	—	—	0.0004	—	0.0007	0.0004	0.0005			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.5	5.6	6.0	6.2	6.0	5.6	5.7	5.9	5.4	5.7	5.5	5.1	6.2	5.1	5.7			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	63	—	—	64	—	—	63	—	—	61	—	64	61	63			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	120	—	—	120	—	—	120	—	—	110	—	120	110	120			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.10	0.10	0.70	0.50	0.30	0.70	0.50	0.60	0.60	0.50	0.65	0.60	0.70	0.10	0.49			
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 近田花浜地区簡易水道 近田浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	13.5	15.5	22.4	22.8	26.2	21.7	20.2	13.2	6.6	-1.0	0.5	4.7	26.2	-1.0	13.9			
一	水温	—	℃	12.5	15.2	17.8	20.7	24.3	21.5	20.6	14.1	8.9	7.8	4.5	6.4	24.3	4.5	14.5			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.82	0.69	0.62	0.58	0.58	0.54	0.63	0.66	0.82	0.93	0.90	0.93	0.93	0.54	0.73			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.20	—	—	0.18	—	—	0.08	—	0.20	0.06	0.13			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0026	—	—	0.0035	—	—	0.0017	—	—	0.0007	—	0.0035	0.0007	0.0021			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0021	—	—	0.0043	—	—	0.0023	—	—	0.0016	—	0.0043	0.0016	0.0026			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0081	—	—	0.0134	—	—	0.0069	—	—	0.0041	—	0.0134	0.0041	0.0081			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0031	—	—	0.0048	—	—	0.0025	—	—	0.0015	—	0.0048	0.0015	0.0030			
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0008	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	0.0008	0.0003	0.0005			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	6.9	6.5	6.9	7.3	6.2	6.6	6.6	6.7	7.7	8.5	7.7	8.5	6.2	7.1			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	0.000003	<0.000001	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	0.000002	<0.000001	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.60	0.70	0.50	0.50	0.80	0.70	0.50	0.60	0.50	0.50	0.60	0.70	0.80	0.50	0.60			
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 近田花浜地区簡易水道 花浜浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値			
—	気温	—	℃	14.0	17.0	21.6	23.7	25.6	21.3	20.2	13.0	7.0	-1.0	0.8	5.1	25.6	-1.0	14.0			
—	水温	—	℃	12.1	15.0	18.3	21.5	25.4	22.2	20.0	14.1	7.6	6.5	4.5	5.8	25.4	4.5	14.4			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.0014	—	—	0.0023	—	—	<0.0005	—	—	0.0010	—	0.0023	<0.0005	0.0012			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.84	0.72	0.61	0.53	0.50	0.46	0.55	0.67	0.70	0.95	0.92	0.96	0.96	0.46	0.70			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.10	—	—	0.24	—	—	0.46	—	—	0.44	—	0.46	0.10	0.31			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0070	—	—	0.015	—	—	0.0073	—	—	0.0040	—	0.015	0.0040	0.0083			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0047	—	—	0.0074	—	—	0.0046	—	—	0.0032	—	0.0074	0.0032	0.0050			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0188	—	—	0.0341	—	—	0.0187	—	—	0.0119	—	0.0341	0.0119	0.0209			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.004	<0.002	0.002			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0066	—	—	0.011	—	—	0.0062	—	—	0.0044	—	0.011	0.0044	0.0071			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0005	—	—	0.0007	—	—	0.0006	—	—	0.0003	—	0.0007	0.0003	0.0005			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.015			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	7.1	7.1	7.1	7.6	7.6	7.7	7.4	6.5	9.1	9.1	10	10	6.5	7.9			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	0.5	0.5	0.6	0.9	0.8	1.0	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.50	0.40	0.50	0.30	0.10	0.30	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.50	0.10	0.36			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 東南油木地区簡易水道 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値			
—	気温	—	℃	16.1	18.9	24.8	25.3	28.4	23.8	21.9	17.2	10.7	0.0	1.6	5.0	28.4	0.0	16.1			
—	水温	—	℃	14.1	15.4	16.4	17.9	19.2	18.9	17.3	14.5	11.8	11.5	10.1	11.8	19.2	10.1	14.9			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.99	1.2	1.1	1.0	1.2	0.99	1.1			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0001	—	—	0.0002	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0002	<0.0001	<0.0001			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0001	—	—	0.0001	—	0.0002	0.0001	0.0002			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0005	—	—	0.0004	—	—	0.0001	—	—	0.0001	—	0.0005	0.0001	0.0003			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0001	<0.0001	<0.0001			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0001	<0.0001	<0.0001			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	7.0	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	6.4	7.5	7.5	7.0	7.5	6.4	7.2			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	110	—	—	110	—	—	110	—	—	99	—	110	99	110			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.50	0.50	0.60	0.40	0.40	0.40	0.45	0.60	0.40	0.50			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 末見地区簡水 高下田浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水		
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値				
—	気温	—	℃	6.8	18.1	21.1	24.0	25.8	25.1	16.9	12.2	3.0	2.1	2.1	3.5	25.8	2.1	13.4				
—	水温	—	℃	12.2	13.5	15.7	18.4	22.4	20.4	19.6	16.3	11.9	8.6	7.6	6.8	22.4	6.8	14.5				
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—				
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005				
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001				
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び 揮発シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001				
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.07	0.14	0.08	0.03	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.14	<0.02	0.03				
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.15	—	—	0.11	—	—	0.15	—	—	0.17	—	0.17	0.11	0.15				
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05				
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0040	—	—	0.0034	—	—	0.0025	—	—	0.0011	—	0.0040	0.0011	0.0028				
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0022	—	—	0.0021	—	—	0.0016	—	—	0.0015	—	0.0022	0.0015	0.0019				
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001				
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0098	—	—	0.0089	—	—	0.0068	—	—	0.0044	—	0.0098	0.0044	0.0075				
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0033	—	—	0.0030	—	—	0.0024	—	—	0.0015	—	0.0033	0.0015	0.0026				
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	0.0004	0.0003	0.0003				
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001				
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01				
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001				
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16				
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.003	<0.001	<0.001				
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.7	5.2	5.0	5.1	5.0	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	5.1	4.9	5.2	4.6	4.9				
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	100	—	—	110	—	—	100	—	—	100	—	110	100	100				
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	180	—	—	190	—	—	170	—	—	170	—	190	170	180				
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5				
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9				
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—				
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—				
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目16	残留塩素	—	mg/L	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.40	0.20	0.15	0.20	0.35	0.30	0.40	0.10	0.22				
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—				

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 末見地区簡水 井間浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	6.9	16.0	20.4	25.0	26.4	25.4	16.2	12.2	2.9	2.3	0.5	6.0	26.4	0.5	13.4			
一	水温	—	℃	13.7	16.3	19.4	23.1	26.6	25.1	22.9	18.7	13.6	7.5	6.8	6.2	26.6	6.2	16.7			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.10	0.07	0.06	0.08	0.12	0.05	0.06	0.07	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.05	0.08			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.19	—	—	0.06	—	—	0.08	—	0.19	0.06	0.10			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0099	—	—	0.0074	—	—	0.0059	—	—	0.0032	—	0.0099	0.0032	0.0066			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.004	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	0.004	<0.002	0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0007	—	—	0.0017	—	—	0.0017	—	—	0.0009	—	0.0017	0.0007	0.0013			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0142	—	—	0.0142	—	—	0.0116	—	—	0.0063	—	0.0142	0.0063	0.0116			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.005	0.003	0.004			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0036	—	—	0.0050	—	—	0.0038	—	—	0.0021	—	0.0050	0.0021	0.0036			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	0.0001	—	—	0.0002	—	—	0.0001	—	0.0002	<0.0001	0.0001			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	6.1	6.5	6.6	6.8	6.1	5.7	5.0	5.9	5.8	6.3	6.2	6.8	5.0	6.1			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	55	—	—	50	—	—	130	—	—	79	—	130	50	79			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	0.7	0.6	0.5	0.9	0.5	0.7			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.6	7.9	7.7	7.7	7.6	7.7	7.9	7.1	7.5			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.60	0.50	0.40	0.30	0.50	0.30	0.20	0.20	0.15	0.40	0.50	0.60	0.60	0.15	0.39			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小島地区簡水 小島浄水場 浄水						年度		2021年度		区分		浄水		
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値
—	気温	—	℃	6.7	17.3	21.8	26.4	27.6	25.0	17.6	13.8	4.1	2.5	2.5	3.4	27.6	2.5	14.1
—	水温	—	℃	14.2	15.5	17.8	21.7	26.5	23.3	20.8	14.4	11.8	8.0	6.6	6.8	26.5	6.6	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	0.0015	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	0.0015	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.16	0.18	0.20	0.19	0.26	0.11	0.12	0.15	0.15	0.19	0.20	0.24	0.26	0.11	0.18
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0039	—	—	0.0062	—	—	0.0011	—	—	0.0007	—	0.0062	0.0007	0.0030
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0019	—	—	0.0007	—	—	0.0004	—	0.0019	0.0003	0.0008
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0058	—	—	0.0124	—	—	0.0031	—	—	0.0018	—	0.0124	0.0018	0.0058
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0016	—	—	0.0041	—	—	0.0013	—	—	0.0007	—	0.0041	0.0007	0.0019
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	0.0002	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0002	<0.0001	<0.0001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.021
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.062	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.4	4.7	4.8	5.5	5.0	4.6	4.9	4.8	5.6	5.2	5.0	5.6	4.4	4.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.20	0.40	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.60	0.40	0.40	0.55	0.70	0.70	0.20	0.40
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小島地区簡水 河原郷浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水		
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値				
—	気温	—	℃	7.4	16.7	21.0	24.3	26.5	25.4	17.5	13.6	3.0	2.3	2.6	3.0	26.5	2.3	13.6				
—	水温	—	℃	11.8	14.1	16.7	19.5	23.4	22.0	20.1	16.2	12.6	8.9	6.9	7.2	23.4	6.9	15.0				
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—				
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005				
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001				
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.65	1.0	1.1	0.66	0.32	0.43	0.36	0.29	0.38	0.44	0.49	0.67	1.1	0.29	0.57				
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05				
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	0.13	—	—	0.08	—	—	0.07	—	0.13	<0.05	0.07				
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0012	—	—	0.0039	—	—	0.0007	—	—	0.0003	—	0.0039	0.0003	0.0015				
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.002	<0.002	<0.002				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0008	—	—	0.0009	—	—	0.0008	—	—	0.0004	—	0.0009	0.0004	0.0007				
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001				
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0033	—	—	0.0071	—	—	0.0026	—	—	0.0011	—	0.0071	0.0011	0.0035				
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0012	—	—	0.0023	—	—	0.0009	—	—	0.0004	—	0.0023	0.0004	0.0012				
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0001	—	—	<0.0001	—	—	0.0002	—	—	<0.0001	—	0.0002	<0.0001	<0.0001				
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010				
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01				
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.010				
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6				
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	6.6	6.6	5.3	4.6	5.1	4.9	4.4	4.5	7.4	10	15	15	4.4	6.8				
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18				
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68				
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	0.2				
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	7.1	7.0	7.0	7.1	6.7	6.9				
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—				
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—				
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.30	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.45	0.50	0.50	0.30	0.41				
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—				

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

番号	検査項目	水質基準値	単位	地点名 高蓋地区簡水 高蓋浄水場 浄水										年度 2021年度			区分 浄水		
				12月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				12月30日	4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月18日	9月1日	10月4日	11月1日	12月1日	1月13日	2月1日	3月1日			
一	気温	—	℃	—	9.8	19.5	24.4	27.8	23.9	27.9	18.0	13.9	4.1	0.5	4.5	5.0	27.9	0.5	14.9
一	水温	—	℃	—	12.5	14.0	17.8	19.7	20.8	21.0	19.8	16.3	12.0	6.9	6.4	6.0	21.0	6.0	14.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.004	0.002	0.003
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び 機化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	0.20	0.26	0.24	0.21	0.28	0.19	0.18	0.17	0.17	0.64	0.20	0.19	0.64	0.17	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.07	—	—	0.13	—	—	0.11	—	—	0.05	—	0.13	0.05	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	0.015	—	—	0.0072	—	—	0.0030	—	0.015	0.0030	0.0098
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.007	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0005	—	—	0.0007	—	—	0.0006	—	—	0.0005	—	0.0007	0.0005	0.0006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0183	—	—	0.0204	—	—	0.0108	—	—	0.0052	—	0.0204	0.0052	0.0137
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.003	—	0.011	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.0038	—	—	0.0047	—	—	0.0030	—	—	0.0017	—	0.0047	0.0017	0.0033
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	—	4.1	3.9	4.0	4.0	3.8	4.2	4.2	4.3	4.0	5.6	4.5	4.6	5.6	3.8	4.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	—	0.6	0.7	0.7	0.6	1.0	0.7	0.6	0.5	0.6	<0.2	0.4	0.3	1.0	<0.2	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	—	7.5	7.6	7.4	7.5	7.2	7.3	7.6	7.7	7.5	6.7	7.6	7.6	7.7	6.7	7.4
基48	味	異常でないこと	—	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	—	0.5	1.1	0.9	0.8	1.2	0.9	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	—	0.40	0.40	0.30	0.20	0.10	0.20	0.30	0.40	0.25	0.45	0.40	0.40	0.45	0.10	0.32
	判定			—	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小島地区簡水 光信浄水場 浄水							年度		2021年度				区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値		
—	気温	—	℃	9.3	19.4	22.0	28.5	29.1	25.9	17.7	13.8	4.0	2.5	3.8	3.3	29.1	2.5	14.9		
—	水温	—	℃	14.9	14.2	15.3	16.8	18.4	17.9	16.9	15.0	12.5	10.3	10.6	10.4	18.4	10.3	14.4		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001		
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005		
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001		
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001		
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001		
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004		
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.4		
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02		
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001		
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002		
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001		
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001		
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001		
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001		
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	0.07	—	—	<0.05	—	0.07	<0.05	<0.05		
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002		
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	0.0001	—	0.0001	0.0001	0.0001		
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0006	—	—	0.0006	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	0.0006	0.0003	0.0005		
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0013	—	—	0.0013	—	—	0.0009	—	—	0.0007	—	0.0013	0.0007	0.0011		
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0001	—	0.0003	0.0001	0.0002		
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	0.0003	0.0002	0.0003		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002		
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01		
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0		
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	6.0	6.3	5.9	6.1	5.7	5.6	5.7	6.0	7.5	6.1	6.1	7.5	5.6	6.1		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	100	—	—	110	—	—	95	—	—	100	—	110	95	100		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02		
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002		
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2		
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.6	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8		
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—		
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.20	0.30	0.30	0.60	0.55	0.25	0.60	0.20	0.38		
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—		

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 高蓋地区簡水 花屋谷浄水場 浄水				年度		2021年度					区分		浄水		
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値	
—	気温	—	℃	8.2	18.2	21.2	25.1	27.4	25.1	18.0	13.9	4.0	2.5	4.4	3.4	27.4	2.5	14.3	
—	水温	—	℃	13.9	14.0	15.9	14.4	17.6	19.0	17.0	13.8	11.5	13.9	10.4	8.3	19.0	8.3	14.1	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.52	0.53	0.54	0.57	0.54	0.56	0.56	0.56	0.60	0.63	0.60	0.63	0.52	0.56	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.06	—	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.09	—	0.09	0.06	0.08	
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.0	4.9	5.1	5.0	5.2	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.4	5.3	5.4	4.8	5.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.4	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.50	0.40	0.42	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小島地区簡水 大上浄水場 浄水							年度		2021年度				区分		浄水		
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	8.4	16.6	21.9	25.4	25.3	25.0	17.8	13.8	4.0	2.4	4.1	3.3	25.4	2.4	14.0			
一	水温	—	℃	13.4	14.2	15.6	16.6	17.3	17.2	16.9	14.6	13.0	12.0	11.9	10.9	17.3	10.9	14.5			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	0.11	—	—	<0.05	—	0.11	<0.05	<0.05			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	6.9	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.4	7.9	7.9	7.9	6.9	7.4			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	100	—	—	110	—	—	100	—	—	110	—	110	100	110			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.6	6.4	6.5			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.30	0.70	0.30	0.70	0.55	0.60	0.70	0.30	0.54			
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 末見地区簡水 時安浄水場 浄水							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	11. 6	21. 6	25. 2	27. 6	32. 1	27. 8	19. 0	14. 7	4. 5	3. 7	4. 4	5. 0	32. 1	3. 7	16. 4			
一	水温	—	℃	12. 4	14. 8	17. 1	20. 6	24. 6	22. 2	19. 2	12. 8	10. 0	4. 1	4. 3	5. 0	24. 6	4. 1	13. 9			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001			
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005			
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001			
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	0. 0009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 0009			
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001			
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001			
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 38	0. 40	0. 34	0. 30	0. 37	0. 37	0. 42	0. 44	0. 48	0. 46	0. 50	0. 50	0. 30	0. 41			
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	0. 05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 05			
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02			
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001			
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001			
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002			
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001			
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001			
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001			
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 06	—	—	0. 13	—	—	0. 11	—	—	<0. 05	—	0. 13	<0. 05	0. 08			
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002			
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 0011	—	—	0. 0012	—	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	0. 0012	0. 0001	0. 0007			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0006	—	—	0. 0011	—	—	0. 0009	—	—	0. 0005	—	0. 0011	0. 0005	0. 0008			
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001			
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0030	—	—	0. 0040	—	—	0. 0019	—	—	0. 0010	—	0. 0040	0. 0010	0. 0025			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0013	—	—	0. 0016	—	—	0. 0006	—	—	0. 0003	—	0. 0016	0. 0003	0. 0010			
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	<0. 0001	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	0. 0002	<0. 0001	0. 0001			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001			
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002			
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01			
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 009	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 009			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	6. 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 3			
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7. 1	6. 6	6. 4	6. 8	7. 0	7. 8	6. 8	7. 0	7. 2	7. 8	7. 8	9. 2	9. 2	6. 4	7. 3			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73			
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02			
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001			
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001			
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002			
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 7	0. 8	0. 8	0. 9	0. 8	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 9	0. 4	0. 6			
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 1	7. 0	6. 9	6. 9	7. 0	6. 7	6. 9	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 3	7. 3	6. 7	7. 1			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5			
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 50	0. 60	0. 50	0. 70	0. 70	0. 50	0. 50	0. 40	0. 40	0. 30	0. 55	0. 25	0. 70	0. 25	0. 49			
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 来見地区簡水 時安谷水源（予備水源）							年度		2021年度					区分		浄水	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月5日	5月 5月10日	6月 6月1日	7月 7月5日	8月 8月4日	9月 9月1日	10月 10月4日	11月 11月1日	12月 12月1日	1月 1月4日	2月 2月1日	3月 3月1日	最大値	最小値	平均値			
一	気温	—	℃	11.0	21.5	25.0	27.3	31.8	28.2	18.6	14.5	4.5	3.6	4.4	5.0	31.8	3.6	16.3			
一	水温	—	℃	13.6	15.0	17.2	19.7	17.6	21.0	16.7	15.7	13.9	10.8	13.5	8.4	21.0	8.4	15.3			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基10	シアン化物イオン及び 揮発性アン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	1.9	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	1.8	2.3	1.6	1.9			
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.7	4.7	4.7	4.5	4.0	3.1	3.5	3.8	3.7	4.3	5.1	4.5	5.1	3.1	4.2			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2			
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5	6.3	6.4			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—			
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
目16	残留塩素	—	mg/L	0.20	0.10	0.30	0.30	0.30	0.20	0.15	0.20	0.10	0.50	0.30	0.50	0.50	0.10	0.26			
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—			

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 四日市地区簡易水道 浄水							年度		2021年度					区分		浄水		
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値				
—	気温	—	℃	14.9	17.5	23.2	24.0	26.3	23.0	21.1	16.1	9.8	−1.0	1.3	5.3	26.3	−1.0	15.1				
—	水温	—	℃	13.7	16.9	17.7	23.9	26.0	25.0	22.1	15.7	9.0	6.5	4.9	6.4	26.0	4.9	15.7				
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—				
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005				
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び 機化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001				
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.87	0.84	0.94	0.88	0.85	0.99	0.81	0.75	0.78	0.87	0.78	0.85	0.99	0.75	0.85				
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05				
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002				
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001				
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05				
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.0004	—	—	0.0007	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	0.0007	0.0003	0.0005				
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0007	—	—	0.0007	—	—	0.0004	—	—	0.0004	—	0.0007	0.0004	0.0006				
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001				
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0019	—	—	0.0022	—	—	0.0013	—	—	0.0012	—	0.0022	0.0012	0.0017				
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002				
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0005	—	—	0.0006	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	0.0006	0.0003	0.0004				
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	0.0003	0.0002	0.0002				
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003				
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033				
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01				
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007				
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4				
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001				
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	5.8	5.6	5.3	5.7	7.7	6.7	5.2	6.7	7.2	7.6	6.9	7.7	5.2	6.4				
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	93	—	—	90	—	—	86	—	—	95	—	95	86	91				
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	140	—	—	130	—	—	130	—	—	130	—	140	130	130				
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02				
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002				
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005				
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2				
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.8	7.7	7.6	7.8	7.6	7.4	7.4	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.6				
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—				
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—				
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
目16	残留塩素	—	mg/L	0.80	0.60	0.60	0.60	0.60	0.50	0.70	0.70	0.70	0.50	0.70	0.75	0.80	0.50	0.65				
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—				

<：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 野呂谷地区簡易水道 浄水							年度		2021年度			区分		浄水	
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月7日	5月 5月13日	6月 6月7日	7月 7月7日	8月 8月2日	9月 9月6日	10月 10月11日	11月 11月8日	12月 12月7日	1月 1月12日	2月 2月7日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値	
一	気温	—	℃	14.7	17.7	21.4	24.5	28.1	22.7	21.1	14.9	9.6	0.0	1.5	4.0	28.1	0.0	15.0	
一	水温	—	℃	12.0	15.0	16.3	19.5	22.4	21.4	20.2	15.4	11.3	8.5	7.6	7.9	22.4	7.6	14.8	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	0.0006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0006	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び 揮発性シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.28	0.43	0.17	0.16	0.29	0.15	0.26	0.20	0.15	0.15	0.24	0.45	0.15	0.24	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	—	<0.05	—	<0.05	<0.05	<0.05	
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0001	<0.0001	<0.0001	
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0001	—	—	0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	0.0001	<0.0001	<0.0001	
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	<0.003	<0.003	<0.003	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.020	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.2	4.4	4.1	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.6	4.1	4.7	4.1	4.4	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	110	—	—	100	—	—	110	—	—	100	—	110	100	110	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	150	—	—	150	—	—	140	—	—	140	—	150	140	150	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	7.8	7.9	
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	—	—	—	
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
目16	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.70	0.60	0.50	0.50	0.70	0.30	0.30	0.40	0.35	0.70	0.70	0.70	0.20	0.47	
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	

<：未満を表します。