

令和7年1月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	西野浄水場系		西野・宮浦浄水場系				宮浦浄水場系	
				①西野浄水場浄水	⑬八幡配水池系給水栓	⑥沼田東基幹配水池系給水栓	⑨高坂配水池系給水栓	①糸崎配水池系給水栓	⑭土取配水池系給水栓	宮浦浄水場浄水	⑤久和喜配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	6.2	5.8	8.0	10.5	6.3	1.2	4.8	11.6
		水温	-	7.1	11.0	8.9	11.3	11.9	8.8	6.4	10.3
	1	一般細菌	100 個/ml以下	2	0	0	0	0	0	26	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/1以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/1以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	0.43	0.37	0.48	0.49	0.37	0.47	0.40	0.49
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		0.10
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/1以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/1以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06		<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下								
	23	クロロホルム	0.06 mg/1以下								
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下								
	26	臭素酸	0.01 mg/1以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下								
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下								
	30	ブロモホルム	0.09 mg/1以下								
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下	<0.005						0.006	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下	<0.03						<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	9.2	9.3	10	10	9.3	10		9.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下	<0.001						<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/1以下	7.7	7.8	9.1	9.5	7.9	9.4	<0.001 7.0	9.2 28
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	33	33	32	32	32	34		
	40	蒸発残留物	500 mg/1以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下	<0.000001						<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下	<0.000001						<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/1以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/1以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.7	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/1以上	0.64	0.44	0.42	0.46	0.48	0.36	0.79	0.44
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/1以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下								
	8	トルエン	0.4 mg/1以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/1以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/1以下								
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/1以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/1以下								
		アルカリ度	-								
		電気伝導率	-	110	110	110	120	110	120	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

※宮浦浄水場浄水の水質検査結果は、(株)水みらい広島による。

令和7年1月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	宮浦浄水場系	登町浄水場系		中之町水源地系			片山浄水場系	
				④佐木配水池系給水栓	⑦登町浄水場浄水	⑯沖浦配水池系給水栓	②中之町水源地浄水	③中之町基幹配水池系給水栓	②深第1配水池系給水栓	③片山浄水場浄水	⑧塔之岡配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	6.5	9.5	9.5	7.5	6.6	5.7	4.0	3.5
		水温	-	11.5	14.7	8.3	20.1	14.3	9.0	13.4	9.5
	1	一般細菌	100 個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/1以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/1以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	0.35	2.9	2.9	2.0	1.9	1.9	0.35	0.35
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.11	0.25	0.25	0.33	0.33	0.34	0.12	0.12
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/1以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/1以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下								
	23	クロロホルム	0.06 mg/1以下								
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下								
	26	臭素酸	0.01 mg/1以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下								
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下								
	30	ブロモホルム	0.09 mg/1以下								
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下		0.007					0.009	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下		<0.03					<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	8.6	23	23	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下		<0.001					<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/1以下	7.2	15	15	7.2	7.1	7.0	7.3	7.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	29	37	40	28	29	29	28	29
	40	蒸発残留物	500 mg/1以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下								
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下								
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/1以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/1以下	0.7	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.3	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/1以上	0.43	0.74	0.57	0.68	0.48	0.35	0.52	0.46
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/1以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下								
	8	トルエン	0.4 mg/1以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/1以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/1以下								
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/1以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/1以下								
		アルカリ度	-								
		電気伝導率	-	100	200	210	100	110	110	99	100

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年1月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	埜田浄水場系					新久井浄水場系	
				埜田浄水場 浄水	⑪埜田配水 池系給水栓	⑦南方配水 池系給水栓	⑩入野地配 水池系給水 栓	⑫用倉配水 池系給水栓	④新久井浄 水場浄水	⑮吉田配水 池系給水栓
水 質 基 準 項 目		気温	-	4.0	2.0	2.8	2.4	-0.5	6.6	6.5
		水温	-	5.7	8.3	7.2	9.9	9.2	6.3	7.7
	1	一般細菌	100 個/ml以下	20	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						<0.0005	<0.0005
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.40	0.45	0.35	0.37	0.32	0.21	0.20
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.10	0.10	0.10	0.10	<0.05	<0.05
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						<0.001	<0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.06	0.07	0.09	0.10	<0.06	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						<0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						<0.002	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						<0.001	0.003
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下						<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						<0.001	0.008
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						<0.002	<0.002
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						<0.001	0.003
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						<0.005	0.006
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.007					<0.005	<0.005
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03					<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						<0.005	<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		9.5	8.8	8.9	9.0	6.1	6.2
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001					<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.6	8.9	7.2	7.3	7.7	6.8	6.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		29	29	29	29	18	19
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下						51	51
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下						<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	6.8	7.0
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	0.7	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.50	0.75	0.63	0.54	0.42	0.49	0.35
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下						<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下						<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下						5.5	4.0
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1						-2.8	-2.6
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下						<0.0002	<0.0002
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下						0.000001	
		アルカリ度	-						17	18
		電気伝導率	-	110	110	100	100	100	70	72

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

※埜田浄水場浄水の水質
検査結果は、働水みらい
広島による。

令和7年1月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	和木浄水場系		新和木浄水場系		
				⑤和木浄水場浄水	⑯和木第2配水池系給水栓	⑥新和木浄水場浄水	⑱大具配水池系給水栓	⑰棕梨配水池系給水栓
水質基準項目		気温	-	5.2	3.3	1.3	0.8	5.2
		水温	-	12.1	8.5	5.8	8.9	8.3
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.20	0.39	0.19	0.13	0.42
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.06	0.09	0.06	0.06	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.08	0.06	0.09	0.09	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.005	0.003	0.003	0.006	0.006
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.002	0.001	<0.001	0.002	0.002
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.2	9.3	15	11	11
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	13	10	19	13	11
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	26	27	23	22	24
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下	69	71	76	64	66
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.42	0.35	0.47	0.33	0.38
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下	13	8.7	10	7.2	8.0
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1	-2.6	-2.5	-2.8	-2.7	-2.5
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下	0.000002		0.000002		
		アルカリ度	-	25	25	21	20	23
		電気伝導率	-	100	110	120	100	100

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける