

令和7年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	西野浄水場系		西野・宮浦浄水場系				宮浦浄水場系	
				①西野浄水場浄水	⑬八幡配水池系給水栓	⑥沼田東基幹配水池系給水栓	⑨高坂配水池系給水栓	①糸崎配水池系給水栓	⑭土取配水池系給水栓	宮浦浄水場浄水	⑤久和喜配水池系給水栓
		気温	℃	31.2	31.7	30.2	31.5	29.4	27.7	31.9	29.8
		水温	℃	31.0	30.8	31.4	31.4	32.5	27.6	30.2	31.5
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	1	0	2	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.36	0.30	0.35	0.35	0.31	0.32	0.38	0.36
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15		0.13
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下								
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下								
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.17	0.19	0.19	0.18	0.18	0.24	0.15	0.12
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.035	0.031	0.036	0.033	0.035	0.010	0.028
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.012	0.014	0.019	0.015	0.009	0.006	0.014
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下								
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.055	0.049	0.059	0.054	0.056	0.018	0.039
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.020	0.017	0.022	0.017	0.022	0.005	0.015
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.015	0.014	0.017	0.015	0.015	0.006	0.009
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下								
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.010						0.012	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03						<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.0	10	9.6	9.3	10	10		8.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.002						0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.2	8.9	8.7	8.2	9.1	9.4	6.6	7.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32	39	35	36	37	38		31
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下								
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下								
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001						<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001						<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下								
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.9	7.8	7.5	7.5	7.9	7.4	7.6
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1.1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	1.0	0.46	0.55	0.54	0.68	0.56	1.0	0.46
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下								
	8	トルエン	0.4 mg/l以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下								
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1								
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下								
		アルカリ度	- mg/l								
		電気伝導率	- μs/cm	110	130	120	120	130	130	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	宮浦浄水場系	登町浄水場系		中之町水源地系			片山浄水場系	
				④佐木配水池系給水栓	⑦登町浄水場浄水	⑯沖浦配水池系給水栓	②中之町水源地浄水	③中之町基幹配水池系給水栓	②深第1配水池系給水栓	③片山浄水場浄水	⑧塔之岡配水池系給水栓
水質基準項目		気温	℃	33.7	29.1	29.1	27.3	30.5	31.1	26.7	24.6
		水温	℃	32.8	18.4	27.7	21.0	26.3	30.4	26.0	34.7
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下							<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下							<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.0005	0.0010
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.46	2.7	2.7	1.8	1.7	1.7	0.18	0.17
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.24	0.25	0.31	0.31	0.31	0.15	0.15
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下							<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下							<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.17	<0.06	<0.06	0.12	0.11	0.12	0.18	0.18
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002		<0.002				<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.035		<0.001		0.001	0.002	0.002	0.007
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.014		<0.002				<0.002	0.004
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002		0.002		0.002	0.003	0.002	0.004
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下							<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.047		0.003		0.004	0.008	0.008	0.018
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.016		<0.002				<0.002	0.002
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.009		0.001		0.002	0.003	0.003	0.006
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下							<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.007					0.015	0.014
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03					<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下							<0.005	0.016
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.8	23	23	9.2	9.1	9.1	8.7	8.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.001					<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.4	15	15	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	32	37	41	32	33	33	31	31
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下							74	73
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下							<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下							<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下							<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下							<0.002	<0.002
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下							<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.0	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	6.2	6.9	6.6	6.7	6.8	6.8	6.9
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.38	0.74	0.42	0.86	0.62	0.37	0.58	0.32
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下							<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下							<0.001	<0.001
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下							9.5	9.2
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下							<0.001	<0.001
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下							<0.001	<0.001
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1							-2.0	-1.8
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下							<0.001	<0.001
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下							0.000005	
		アルカリ度	- mg/l							34	34
		電気伝導率	- μs/cm	100	200	210	120	120	120	110	110

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	埜田浄水場系					新久井浄水場系	
				埜田浄水場 浄水	⑪野田配水 池系給水栓	⑦南方配水 池系給水栓	⑩入野地配 水池系給水 栓	⑫用倉配水 池系給水栓	⑭新久井浄 水場浄水	⑮吉田配水 池系給水栓
		気温	℃	32.0	29.6	29.5	29.7	26.2	29.3	29.8
		水温	℃	29.7	33.7	30.9	32.7	33.2	26.8	31.1
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		0.001	<0.001	<0.001	0.001		
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.37	0.30	0.41	0.39	0.36	0.21	0.24
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.14	0.12	0.12	0.12	0.06	0.07
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.10	0.19	0.18	0.21	0.29	0.16	0.16
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002		
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.011	0.027	0.044	0.036	0.044		0.012
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.006	0.017	0.019	0.009	0.003		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		0.004
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.019	0.042	0.058	0.051	0.059		0.024
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.005	0.017	0.018	0.023	0.017		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.006	0.011	0.012	0.012	0.012		0.008
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.014	0.015	0.011	0.014	0.014	<0.005	
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.007	0.008	<0.005	<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		8.8	8.2	8.5	8.7	7.0	7.0
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	<0.001	
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.1	7.4	7.9	7.8	8.4	8.4	8.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		32	30	31	31	23	24
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下		76	74	74	74		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	7.6	7.9	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.64	0.94	0.39	0.39	0.49	0.76	0.27
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	8	トルエン	0.4 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下		2.1	2.2	1.4	0.6		
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1		-1.2	-1.4	-1.2	-0.9		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
	31	ペルフルオロオクタン sulfon 酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン 酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下					0.000003		
		アルカリ度	- mg/l		34	29	31	31		
		電気伝導率	- μs/cm	110	110	110	110	110	85	87

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和7年9月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	和木浄水場系		新和木浄水場系		
				⑤和木浄水 場浄水	⑯和木第2 配水池系給 水栓	⑥新和木浄 水場浄水	⑱大具配水 池系給水栓	⑰棕梨配水 池系給水栓
水 質 基 準 項 目		気温	℃	26.4	26.3	29.1	29.9	26.4
		水温	℃	27.3	27.7	25.4	29.3	30.4
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.49	0.49	0.38	0.41	0.25
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.11	0.06	0.06	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					
	20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					
	21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.14	0.14	0.15	0.15	0.19
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					
	23	クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.015		0.020	0.018
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.004		0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01 mg/l以下					
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.027		0.031	0.029
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.008		0.009	0.009
	30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下		<0.001		<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					
	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			<0.005		
	34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			<0.03		
	35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					
	36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	10	11	9.8	10	11
	37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			<0.001		
	38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	13	13	13	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	33	34	19	22	29
	40	蒸発残留物	500 mg/l以下					
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					
	45	フェノール類	0.005 mg/l以下					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.4	6.7	6.8
	48	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	49	臭気	異常でないこと	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし
	50	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1
	51	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.59	0.26	0.86	0.35	0.50
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下					
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下					
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下					
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下					
	8	トルエン	0.4 mg/l以下					
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下					
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下					
	21	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下					
	27	腐食性(ランゲリア指数)	※注1					
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005 mg/l以下					
		アルカリ度	- mg/l					
		電気伝導率	- μs/cm	120	130	97	100	120

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける