

令和8年4月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	西野浄水場系		西野・宮浦浄水場系			宮浦浄水場系		
				①西野浄水場浄水	⑬八幡配水池系給水栓	⑥沼田東基幹配水池系給水栓	①糸崎配水池系給水栓	⑭高坂配水池系給水栓	宮浦浄水場浄水	⑤広城須波配水池系給水栓	④佐木配水池系給水栓
水質基準項目		気温	- ℃	13.8	22.7	25.8	17.9	24.4	16.2	24.2	16.0
		水温	- ℃	15.7	14.7	18.3	16.9	16.7	15.5	18.9	16.5
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	2	0	0	0	11	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/1以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/1以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	0.39	0.42	0.40	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09		0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	20	*ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペ ー ルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.00005 mg/1以下								
	21	ベンゼン	0.01 mg/1以下								
	22	塩素酸	0.6 mg/1以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06		<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下								
	24	クロロホルム	0.06 mg/1以下								
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下								
	27	臭素酸	0.01 mg/1以下								
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下								
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下								
	31	ブロモホルム	0.09 mg/1以下								
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下								
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下	0.007					0.006		
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下	<0.03					<0.03		
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	7.8	9.2	7.8	8.8	8.0		7.4	8.0
	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下	<0.001					<0.001		
	39	塩化物イオン	200 mg/1以下	8.1	9.1	8.1	8.9	8.4	8.0	8.0	8.5
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	26	31	27	29	28		25	27
	41	蒸発残留物	500 mg/1以下								
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下								
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下	<0.000001					<0.000001		
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下	<0.000001					<0.000001		
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下								
	46	フェノール類	0.005 mg/1以下								
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/1以下	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5
	49	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	0.6	<1	<1
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/1以上	0.84	0.31	0.46	0.38	0.56	0.73	0.42	0.34
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/1以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下								
	8	トルエン	0.4 mg/1以下								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/1以下								
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/1以下								
	14	抱水クロラール	0.02 mg/1以下								
	15	農薬類	1 以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/1以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/1以下								
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/1以下								
	23	臭気強度 (TON)	3 以下						<1		
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	※注1								
	28	従属栄養細菌	2,000 個/ml以下						9		
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下								
		アルカリ度	- mg/1								
		電気伝導率	- μ s/cm	89	110	95	100	98	94	90	98

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和8年4月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	登町浄水場系		中之町水源地区系			片山浄水場系		埜田浄水場系
				⑦登町浄水場浄水	⑬沖浦配水池系給水栓	②中之町水源地区浄水	③中之町基幹配水池系給水栓	②深第1配水池系給水栓	③片山浄水場浄水	⑤塔之岡配水池系給水栓	埜田浄水場浄水
水質基準項目		気温	-℃	20.2	20.2	20.7	19.8	18.3	19.6	18.9	18.5
		水温	-℃	15.9	16.3	17.2	16.5	14.3	12.5	18.9	14.7
	1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	5
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/1以下								
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/1以下								
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/1以下								
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/1以下								
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/1以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/1以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/1以下	2.8	2.8	2.3	2.3	2.3	0.53	0.53	0.45
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/1以下	0.25	0.25	0.29	0.29	0.29	0.12	0.12	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	14	四塩化炭素	0.002 mg/1以下								
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/1以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/1以下								
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/1以下								
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/1以下								
	20	*ペ ー ルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペ ー ルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/1以下								
	21	ベンゼン	0.01 mg/1以下								
	22	塩素酸	0.6 mg/1以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/1以下								
	24	クロロホルム	0.06 mg/1以下								
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/1以下								
	27	臭素酸	0.01 mg/1以下								
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/1以下								
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/1以下								
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/1以下								
	31	ブロモホルム	0.09 mg/1以下								
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/1以下								
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/1以下	0.007					0.009		0.004
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/1以下	<0.03					<0.03		<0.03
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/1以下								
	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/1以下	23	23	8.4	8.4	8.4	9.4	9.4	
	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/1以下	<0.001					<0.001		<0.001
	39	塩化物イオン	200 mg/1以下	15	15	7.2	7.2	7.3	8.1	8.2	7.5
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/1以下	38	43	28	29	29	28	29	
	41	蒸発残留物	500 mg/1以下								
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/1以下								
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/1以下								<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/1以下								<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/1以下								
	46	フェノール類	0.005 mg/1以下								
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/1以下	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8
	48	pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.6	6.5	6.8	6.8	6.9	6.9	7.3
	49	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	0.6
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目		残留塩素	0.1 mg/1以上	0.59	0.32	0.54	0.47	0.32	0.52	0.40	0.49
	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/1以下								
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/1以下								
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/1以下								
	8	トルエン	0.4 mg/1以下								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/1以下								
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/1以下								
	14	抱水クロラール	0.02 mg/1以下								
	15	農薬類	1 以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/1以下								
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/1以下								
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/1以下								
	23	臭気強度 (TON)	3 以下								<1
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	※注1								
	28	従属栄養細菌	2,000 個/ml以下								5
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/1以下								
		アルカリ度	- mg/1								
		電気伝導率	- μ s/cm	200	210	110	110	110	100	100	94

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける

令和8年4月

区分	項目番号	検 査 項 目	基 準 値 目 標 値	埴田浄水場系		新久井浄水場系		和木浄水場系		新和木浄水場系	
				⑦野田配水池系給水栓	⑫金壳配水池系給水栓	④新久井浄水場浄水	⑬吉田配水池系給水栓	⑤和木浄水場浄水	⑩和木第2配水池系給水栓	⑥新和木浄水場浄水	⑪大具配水池系給水栓
		気温	－ ℃	19.5	17.2	19.9	19.9	21.9	19.7	22.1	22.7
		水温	－ ℃	16.3	18.1	9.3	17.5	15.9	14.3	16.2	17.0
水質基準項目	1	一般細菌	100 個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性	陰 性
	3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.46	0.46	0.26	0.25	0.66	0.60	0.39	0.42
	12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.09	0.09	<0.05	<0.05	0.09	0.09	0.05	0.05
	13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20	*ペ 7フルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペ 8フルオロオktan酸 (PFOA)	0.00005 mg/l以下			<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002
	21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	22	塩素酸	0.6 mg/l以下			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	23	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	24	クロロホルム	0.06 mg/l以下			<0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.007
	25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下			0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002
	27	臭素酸	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	28	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下			0.001	0.009	0.008	0.009	0.008	0.014
	29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002
	30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下			<0.001	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
	31	ブロモホルム	0.09 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下			<0.005	0.009	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下			<0.005	<0.005	0.006	0.007	<0.005	<0.005
	35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下			<0.005	0.018	<0.005	<0.005	<0.005	0.013
	37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.5	8.1	7.0	7.0	8.4	8.7	9.1	9.8
	38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	39	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.4	8.9	7.9	7.9	10	10	12	12
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	25	27	22	23	24	25	19	20
	41	蒸発残留物	500 mg/l以下			55	56	64	67	61	60
	42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	46	フェノール類	0.005 mg/l以下			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8
	48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	6.8	6.9	6.6	6.7	6.5	6.8
	49	味	異常でないこと	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし
	50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	51	色度	5 度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	52	濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		残留塩素	0.1 mg/l以上	0.43	0.36	0.56	0.31	0.43	0.30	0.69	0.35
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8	トルエン	0.4 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下			<0.008		<0.008		<0.008	
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	0.02 mg/l以下			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類	1 以下								
	19	遊離炭酸	20 mg/l以下			8.7	7.6	17	11	12	6.2
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	23	臭気強度 (TON)	3 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	※注1	-2.7	-2.4	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-3.1	-2.8
	28	従属栄養細菌	2,000 個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		アルカリ度	－ mg/l			19	21	19	19	14	15
		電気伝導率	－ μ s/cm	90	97	81	83	96	99	90	94

注1 -1程度以上とし、極力0に近づける