

地点名 旧三次市上水道 向江田浄水場 浄水

年度 2025年

区分 浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0									0	0	0
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性											
基03	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0003			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.6			0.31									0.31	0.6	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.08			0.13									0.08	0.13	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	<0.1			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002			<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.004			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6	<0.06			0.13									<0.06	0.13	0.1
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06	0.0050			0.011									0.005	0.011	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.005			0.009									0.005	0.009	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	<0.001			0.002									<0.001	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1	0.007			0.018									0.007	0.018	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.004			0.005									0.004	0.005	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002			0.005									0.002	0.005	0.004
基30	ブロモホルム	0.09	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.1			<0.1									0.1	0.1	0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.014			0.043									0.014	0.043	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.1			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200	8.4			9.3									8.4	9.3	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200	14	16	15	14									14	16	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	26			34									26	34	30
基40	蒸発残留物	500	66			77									66	77	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジオスミン	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005	<0.0005			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.6	0.7	0.9	0.8									0.6	0.9	0.8
基47	pH値	5.8～8.6	7.2			7.4									7.2	7.4	7.3
基48	味	異常でない	異常なし			異常なし											
基49	臭気	異常でない	異常なし			異常なし											
基50	色度	5	<0.5			<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2	<0.1			<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	1	0.7			0.9									0.7	0.9	0.8