

地点名 旧吉舎町簡易水道 辻徳市浄水場

年度 2025年

区分 浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0									0	0	0
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性											
基03	カドミウム及びその化合物	0.003															
基04	水銀及びその化合物	0.0005															
基05	セレン及びその化合物	0.01															
基06	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01															
基08	六価クロム化合物	0.02															
基09	亜硝酸態窒素	0.04															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.42	0.37	0.3	0.41									0.3	0.42	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8	0.1			0.12									0.1	0.12	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0															
基14	四塩化炭素	0.002															
基15	1,4-ジオキサン	0.05															
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
基17	ジクロロメタン	0.02															
基18	テトラクロロエチレン	0.01															
基19	トリクロロエチレン	0.01															
基20	ベンゼン	0.01															
基21	塩素酸	0.6	<0.06			0.06									<0.06	0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06	0.003			0.015									0.003	0.015	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002			0.009									<0.002	0.009	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.002			0.004									0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1	0.008			0.027									0.008	0.027	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002			0.008									<0.002	0.008	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.008									0.003	0.008	0.005
基30	ブロモホルム	0.09	<0.001			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0															
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2															
基34	鉄及びその化合物	0.3															
基35	銅及びその化合物	1.0															
基36	ナトリウム及びその化合物	200															
基37	マンガン及びその化合物	0.05															
基38	塩化物イオン	200	9	9.7	9.4	9.4									9	9.7	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300															
基40	蒸発残留物	500															
基41	陰イオン界面活性剤	0.2															
基42	ジェオスミン	0.00001															
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002			0.005									<0.002	0.005	0.004
基45	フェノール類	0.005															
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.6	0.6	0.8	0.9									0.6	0.9	0.7
基47	pH値	5.8～8.6	6.8	6.8	6.8	6.7									6.7	6.8	6.8
基48	味	異常でな	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基49	臭気	異常でな	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	1	0.67	0.56	0.61	0.52									0.52	0.67	0.59