

地点名 旧三次市上水道 向江田浄水場 浄水

年度 2024年

区分 浄水

(mg/L)

番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
基03	カドミウム及びその化合物	0.003	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.002	<0.002	<0.002
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.004	<0.004	<0.004
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.78			0.41			0.068			0.57			<0.001	<0.001	<0.001
基12	フッ素及びその化合物	0.8	<0.08			0.08			0.16			0.12			<0.08	0.16	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6	<0.06			0.1			0.21			0.09			<0.06	0.21	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06	0.0080			0.008			0.015			0.004			0.004	0.015	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.007			0.008			0.01			0.004			0.004	0.01	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	<0.001			<0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	0.001
基26	臭素酸	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1	0.0110			0.011			0.024			0.006			0.006	0.024	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.005			0.004			0.006			0.004			0.004	0.006	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.003			0.007			0.002			0.002	0.007	0.004
基30	ブロモホルム	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.017			0.02			0.14	0.014		0.011			0.011	0.14	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200	8.4			7.2			10			8.8			7.2	10	9
基37	マンガン及びその化合物	0.05	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200	15	12	12	12	13	13	13	12	13	15	23	16	12	23	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	30			28			32			31			28	32	30
基40	蒸発残留物	500	70			69			72			67			67	72	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.7	0.8	1.1	0.6	0.6	0.7	1.1	0.8	1	0.6	0.8	0.7	0.6	1.1	0.8
基47	pH値	5.8～8.6	7.3			7.1			7.7			7.3			7.1	7.7	7.3
基48	味	異常でない	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					
基49	臭気	異常でない	異常なし			異常なし			異常なし			異常なし					
基50	色度	5	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	1	0.78			0.81			1			0.79			0.78	1	0.8