

地点名 旧三和町簡易水道 敷名浄水場									年度	2024年	区分	浄水						(mg/L)
番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値	
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005							<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.38	0.23	0.12	0.26	0.079	0.18	0.45	0.43	0.27	0.16	0.56	0.67	0.079	0.67	0.32	
基12	フッ素及びその化合物	0.8							<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6	0.06			0.12			0.17			0.11			0.06	0.17	0.11	
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06	0.011			0.026			0.025			0.007			0.007	0.026	0.017	
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.008			0.011			0.011			0.005			0.005	0.011	0.009	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	<0.001			0.0010			0.002			0.001			0.0010	0.0020	0.0010	
基26	臭素酸	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1	0.014			0.033			0.034			0.012			0.012	0.034	0.023	
基28	トリクロロ酢酸	0.03	0.007			0.013			0.012			0.005			0.005	0.013	0.009	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.003			0.006			0.007			0.004			0.003	0.007	0.005	
基30	ブロモホルム	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2							0.006						0.006	0.006	0.006	
基34	鉄及びその化合物	0.3							<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200							7						7	7	7	
基37	マンガン及びその化合物	0.05							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基38	塩化物イオン	200	9.5	11	9.5	9.4	11	11	11	10	11	12	16	13	9.4	16	11	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300							22						22	22	22	
基40	蒸発残留物	500							64						64	64	64	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジオスミン	0.00001							<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001							<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
基45	フェノール類	0.005							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.7	1.1	0.9	0.8	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	1.1	0.9	
基47	pH値	5.8～8.6	6.9	7	6.9	6.9	7.2	7	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.8	6.8	7.2	6.9	
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素	1	0.52	0.49	0.42	0.54	0.55	0.66	0.55	0.66	0.64	0.35	0.53	0.57	0.35	0.66	0.54	