

地点名 旧三和町簡易水道 板木浄水場									年度	2024年	区分	浄水						(mg/L)
番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値	
基01	一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003							<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005							<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.054	0.042	<0.025	<0.025	0.026	0.08	0.12	0.056	0.03	0.029	0.033	0.063	<0.025	0.12	0.05	
基12	フッ素及びその化合物	0.8							<0.08						<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002							<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05							<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04							<0.004						<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6	<0.06			<0.06			0.09			<0.06			<0.06	0.09	0.07	
基22	クロロ酢酸	0.02	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06	0.004			0.01			0.009			0.003			0.003	0.01	0.006	
基24	ジクロロ酢酸	0.03	0.003			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	0.003	0.002	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0020			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.0020	
基26	臭素酸	0.01	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1	0.009			0.017			0.017			0.007			0.007	0.017	0.013	
基28	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002			0.003			0.003			<0.002			<0.002	0.003	0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0030			0.005			0.006			0.003			0.003	0.006	0.0040	
基30	ブロモホルム	0.09	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	
基31	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2							0.003						0.003	0.003	0.003	
基34	鉄及びその化合物	0.3							<0.03						<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0							<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200							6.5						6.5	6.5	6.5	
基37	マンガン及びその化合物	0.05							<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
基38	塩化物イオン	200	5.8	5.7	5.7	5.4	5.9	5.6	6.3	5.3	5.3	5.4	5.7	6	5.3	6.3	5.7	
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300							4						4	4	4	
基40	蒸発残留物	500							41						41	41	41	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2							<0.02						<0.02	<0.02	<0.02	
基42	ジオスミン	0.00001							<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001							<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02							<0.002						<0.002	<0.002	<0.002	
基45	フェノール類	0.005							<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	
基47	pH値	5.8～8.6	7.1	6.9	7	7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7	7.1	7	6.9	7.1	7	
基48	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
基50	色度	5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	
基51	濁度	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素	1	0.42	0.40	0.33	0.28	0.26	0.28	0.30	0.46	0.53	0.55	0.56	0.55	0.26	0.56	0.41	