

地点名		旧作木町簡易水道 港浄水場								年度	2026年	区分	浄水					(mg/L)
番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値	
基01	一般細菌	100個/mL	0	0											0	0	0	
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性											陰性	陰性	陰性	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003																
基04	水銀及びその化合物	0.0005																
基05	セレン及びその化合物	0.01																
基06	鉛及びその化合物	0.01																
基07	ヒ素及びその化合物	0.01																
基08	六価クロム化合物	0.02																
基09	亜硝酸態窒素	0.04																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.96	0.74											0.74	0.96	0.85	
基12	フッ素及びその化合物	0.8																
基13	ホウ素及びその化合物	1.0																
基14	四塩化炭素	0.002																
基15	1,4-ジオキサン	0.05																
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04																
基17	ジクロロメタン	0.02																
基18	テトラクロロエチレン	0.01																
基19	トリクロロエチレン	0.01																
基20	PFOA及びPFOS	<0.00005	<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基21	ベンゼン	0.01																
基22	塩素酸	0.6	<0.06												<0.06	<0.06	<0.06	
基23	クロロ酢酸	0.02	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	
基24	クロロホルム	0.06	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
基25	ジクロロ酢酸	0.03	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	
基26	ジブロモクロロメタン	0.1	0.003												0.003	0.003	0.003	
基27	臭素酸	0.01	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
基28	総トリハロメタン	0.1	0.005												0.005	0.005	0.005	
基29	トリクロロ酢酸	0.03	<0.002												<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモジクロロメタン	0.03	0.002												0.002	0.002	0.002	
基31	ブロモホルム	0.09	<0.001												<0.001	<0.001	<0.001	
基32	ホルムアルデヒド	0.08	<0.008												<0.008	<0.008	<0.008	
基33	亜鉛及びその化合物	1.0																
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2																
基35	鉄及びその化合物	0.3																
基36	銅及びその化合物	1.0																
基37	ナトリウム及びその化合物	200																
基38	マンガン及びその化合物	0.05																
基39	塩化物イオン	200	9.8	8.8											8.8	9.8	9.3	
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300																
基41	蒸発残留物	500																
基42	陰イオン界面活性剤	0.2																
基43	ジェオスミン	0.00001																
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001																
基45	非イオン界面活性剤	0.02																
基46	フェノール類	0.005																
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3	
基48	pH値	5.8～8.6	7	7.2											7	7.2	7.1	
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし														
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし														
基51	色度	5	<0.5	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5	
基52	濁度	2	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素	1	0.49	0.69											0.49	0.69	0.59	