

		地点名	旧甲奴町簡易水道 大掛浄水場							年度	2026年	区分	浄水				(mg/L)
番号	定期検査項目	基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小値	最大値	平均値
基01	一般細菌	100個/mL	0	0											0	0	0
基02	大腸菌	不検出	陰性	陰性													
基03	カドミウム及びその化合物	0.003															
基04	水銀及びその化合物	0.0005															
基05	セレン及びその化合物	0.01															
基06	鉛及びその化合物	0.01															
基07	ヒ素及びその化合物	0.01															
基08	六価クロム化合物	0.02															
基09	亜硝酸態窒素	0.04															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.24	0.19											0.19	0.24	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8															
基13	ホウ素及びその化合物	1.0															
基14	四塩化炭素	0.002															
基15	1,4-ジオキサン	0.05															
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04															
基17	ジクロロメタン	0.02															
基18	テトラクロロエチレン	0.01															
基19	トリクロロエチレン	0.01															
基20	PFOA及びPFOS	<0.00005															
基21	ベンゼン	0.01															
基22	塩素酸	0.6															
基23	クロロ酢酸	0.02															
基24	クロロホルム	0.06															
基25	ジクロロ酢酸	0.03															
基26	ジブロモクロロメタン	0.1															
基27	臭素酸	0.01															
基28	総トリハロメタン	0.1															
基29	トリクロロ酢酸	0.03															
基30	ブロモジクロロメタン	0.03															
基31	ブロモホルム	0.09															
基32	ホルムアルデヒド	0.08															
基33	亜鉛及びその化合物	1.0															
基34	アルミニウム及びその化合物	0.2															
基35	鉄及びその化合物	0.3															
基36	銅及びその化合物	1.0															
基37	ナトリウム及びその化合物	200															
基38	マンガン及びその化合物	0.05															
基39	塩化物イオン	200	25	19											19	25	22
基40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300															
基41	蒸発残留物	500															
基42	陰イオン界面活性剤	0.2															
基43	ジェオスミン	0.00001															
基44	2-メチルイソボルネオール	0.00001															
基45	非イオン界面活性剤	0.02															
基46	フェノール類	0.005															
基47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.6	1.1											0.6	1.1	0.9
基48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.3											7.3	7.5	7.4
基49	味	異常でない	異常なし	異常なし													
基50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし													
基51	色度	5	1	0.6											0.6	1	0.8
基52	濁度	2	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素	1	0.12	0.55											0.12	0.55	0.34