

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 矢弓老人集会所							年度		2020年度					区分		浄水			
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数	
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日								
—	気温	—	℃	13. 7	22. 1	26. 0	23. 6	31. 7	25. 4	20. 7	19. 0	5. 6	4. 5	7. 0	8. 5	31. 7	4. 5	17. 3	—	—	—	—	
—	水温	—	℃	13. 2	19. 5	22. 4	22. 6	27. 6	26. 6	21. 4	17. 7	13. 3	9. 5	10. 2	11. 2	27. 6	9. 5	17. 9	—	—	—	—	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—	
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 42	0. 40	0. 29	0. 44	0. 27	0. 37	0. 28	0. 33	0. 30	0. 51	0. 50	0. 46	0. 51	0. 27	0. 38	—	—	—	—	
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 10	—	—	0. 25	—	—	0. 07	—	—	0. 05	0. 25	0. 05	0. 12	2	1	—	—	
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 016	—	—	0. 020	—	—	0. 0059	—	—	0. 0067	0. 020	0. 0059	0. 012	1	2	—	—	
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	0. 004	<0. 002	0. 002	1	—	—	—	
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0033	—	—	0. 0037	—	—	0. 0029	—	—	0. 0032	0. 0037	0. 0029	0. 0033	—	—	—	—	
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0282	—	—	0. 0339	—	—	0. 0143	—	—	0. 0163	0. 0339	0. 0143	0. 0232	2	2	—	—	
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 008	—	—	0. 011	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 011	0. 003	0. 007	1	2	—	—	
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0087	—	—	0. 010	—	—	0. 0053	—	—	0. 0061	0. 010	0. 0053	0. 0075	1	3	—	—	
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0002	0. 0002	—	—	—	—	
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—	
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 1	8. 5	9. 2	8. 0	8. 2	8. 8	8. 5	8. 7	9. 0	13	13	12	13	8. 0	9. 7	—	—	—	—	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	9	3	—	—	
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 3	7. 3	7. 4	7. 6	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 6	7. 2	7. 4	—	—	—	—	
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—	
基49	臭気	<																					

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 本郷老人集会所							年度 2020年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	15. 2	23. 7	27. 4	23. 6	31. 9	26. 2	20. 1	19. 9	5. 6	6. 3	6. 5	7. 4	31. 9	5. 6	17. 8	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	14. 3	23. 1	25. 0	23. 5	31. 9	28. 9	22. 6	18. 8	14. 0	10. 5	11. 5	12. 8	31. 9	10. 5	19. 7	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 39	0. 41	0. 33	0. 44	0. 26	0. 38	0. 29	0. 33	0. 29	0. 50	0. 50	0. 46	0. 50	0. 26	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 08	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 08	—	—	0. 14	—	—	0. 09	—	—	<0. 05	—	0. 14	<0. 05	0. 08	2	1	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 018	—	—	0. 020	—	—	0. 0082	—	—	0. 0059	—	0. 020	0. 0059	0. 013	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 004	—	0. 004	<0. 002	0. 002	1	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0022	—	—	0. 0039	—	—	0. 0033	—	—	0. 0031	—	0. 0039	0. 0022	0. 0031	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0288	—	—	0. 0342	—	—	0. 0185	—	—	0. 0150	—	0. 0342	0. 0150	0. 0241	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 011	—	—	0. 009	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	0. 011	0. 003	0. 007	1	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0085	—	—	0. 010	—	—	0. 0067	—	—	0. 0057	—	0. 010	0. 0057	0. 0077	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0001	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0003	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	0. 037	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 037	1	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	7. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 2	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8. 7	8. 6	9. 3	8. 0	8. 3	8. 8	8. 6	8. 7	8. 9	13	12	12	13	8. 0	9. 6	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	1	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002	1	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—									

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 垂水老人集会所							年度	2020年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値							
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日										
—	気温	—	℃	13. 4	23. 2	24. 8	23. 2	30. 5	25. 4	19. 9	19. 2	5. 7	3. 3	6. 1	7. 9	30. 5	3. 3	16. 9	—	—	—	—			
—	水温	—	℃	15. 2	22. 5	24. 7	24. 0	30. 4	29. 1	23. 2	19. 2	14. 5	10. 6	11. 7	12. 9	30. 4	10. 6	19. 8	—	—	—	—			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—			
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 42	0. 30	0. 45	0. 27	0. 37	0. 28	0. 33	0. 30	0. 51	0. 50	0. 45	0. 51	0. 27	0. 38	—	—	—	—			
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 06	—	—	0. 08	—	—	0. 17	—	—	<0. 05	—	—	0. 17	<0. 05	0. 08	1	1	—	—			
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 0074	—	—	0. 019	—	—	0. 011	—	—	0. 0041	—	—	0. 019	0. 0041	0. 010	2	1	—	—			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	0. 002	0. 003	—	—	—	—			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0024	—	—	0. 0017	—	—	0. 0039	—	—	0. 0033	—	—	0. 0039	0. 0017	0. 0028	—	—	—	—			
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0155	—	—	0. 0271	—	—	0. 0233	—	—	0. 0129	—	—	0. 0271	0. 0129	0. 0197	2	2	—	—			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 004	—	—	0. 010	0. 004	0. 006	3	1	—	—			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0055	—	—	0. 0064	—	—	0. 0081	—	—	0. 0051	—	—	0. 0081	0. 0051	0. 0063	2	2	—	—			
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0003	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	<0. 0001	0. 0002	—	—	—	—			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8. 8	8. 7	9. 4	8. 0	8. 2	8. 9	8. 7	8. 8	8. 9	14	12	12	14	8. 0	9. 7	—	—	—	—			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 8	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 8	0. 4	0. 6	9	3	—	—			
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 2	7. 5	7. 5	7. 7	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 7	7. 2	7. 5	—	—	—	—			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—			
基49																									

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小原老人集会所							年度					2020年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数							
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日														
—	気温	—	℃	13. 6	23. 1	25. 6	22. 7	31. 4	24. 0	19. 3	18. 6	7. 4	1. 9	7. 1	7. 2	31. 4	1. 9	16. 8	—	—	—	—							
—	水温	—	℃	13. 3	25. 0	26. 4	24. 1	31. 5	29. 2	21. 6	16. 9	10. 1	7. 0	9. 6	11. 9	31. 5	7. 0	18. 9	—	—	—	—							
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—							
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—							
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—							
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—							
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—							
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—							
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—							
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—							
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—							
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—							
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 43	0. 38	0. 27	0. 43	0. 27	0. 36	0. 29	0. 35	0. 30	0. 51	0. 51	0. 47	0. 51	0. 27	0. 38	—	—	—	—							
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	0. 08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 08	—	—	—	—							
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—							
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—							
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—							
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—							
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—							
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—							
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—							
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—							
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 09	—	—	0. 13	—	—	0. 10	—	—	<0. 05	—	0. 13	<0. 05	0. 08	2	1	—	—							
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—							
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 020	—	—	0. 023	—	—	0. 011	—	—	0. 0068	—	0. 023	0. 0068	0. 015	2	2	—	—							
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	—	0. 004	<0. 002	<0. 002	1	—	—	—							
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0023	—	—	0. 0043	—	—	0. 0037	—	—	0. 0031	—	0. 0043	0. 0023	0. 0034	—	—	—	—							
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—							
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0307	—	—	0. 0386	—	—	0. 0227	—	—	0. 0162	—	0. 0386	0. 0162	0. 0271	1	3	—	—							
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 012	—	—	0. 009	—	—	0. 006	—	—	0. 004	—	0. 012	0. 004	0. 008	2	2	—	—							
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0083	—	—	0. 011	—	—	0. 0077	—	—	0. 0060	—	0. 011	0. 0060	0. 0083	1	3	—	—							
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0001	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0003	—	—	—	—							
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—							
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—							
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	0. 038	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 038	1	—	—	—							
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—							
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—							
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	7. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 2	—	—	—	—							
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—							
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 0	8. 4	9. 3	8. 0	8. 1	8. 7	8. 5	8. 7	8. 9	13	12	12	13	8. 0	9. 6	—	—	—	—							
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—							
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	1	—	—	—							
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—							
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—							
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—							
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—							
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—																		

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 生野島フェリー待合所							年度	2020年度					区分	浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値						
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日									
－	気温	－	℃	16. 1	25. 4	22. 3	25. 2	26. 7	24. 7	16. 5	14. 2	3. 9	4. 8	9. 0	11. 0	26. 7	3. 9	16. 7	－	－	－	－		
－	水温	－	℃	10. 9	23. 7	23. 1	23. 6	28. 6	27. 5	21. 5	18. 0	13. 0	5. 5	8. 5	12. 2	28. 6	5. 5	18. 0	－	－	－	－		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	－	－	－	－		
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	－	－	－	－		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 40	0. 40	0. 34	0. 44	0. 26	0. 38	0. 28	0. 33	0. 30	0. 51	0. 50	0. 46	0. 51	0. 26	0. 38	－	－	－	－		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	－	－	0. 12	－	－	0. 27	－	－	0. 07	－	－	0. 05	0. 27	0. 05	0. 13	2	1	－	－		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	－	－	0. 014	－	－	0. 019	－	－	0. 0055	－	－	0. 0065	0. 019	0. 0055	0. 011	1	2	－	－		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	－	－	0. 002	－	－	0. 006	－	－	<0. 002	－	－	0. 004	0. 006	<0. 002	0. 003	2	－	－	－		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	－	－	0. 0028	－	－	0. 0035	－	－	0. 0029	－	－	0. 0034	0. 0035	0. 0028	0. 0032	－	－	－	－		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	－	－	0. 0249	－	－	0. 0324	－	－	0. 0138	－	－	0. 0164	0. 0324	0. 0138	0. 0219	2	2	－	－		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	－	－	0. 009	－	－	0. 011	－	－	0. 003	－	－	0. 004	0. 011	0. 003	0. 007	1	2	－	－		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	－	－	0. 0079	－	－	0. 0097	－	－	0. 0052	－	－	0. 0062	0. 0097	0. 0052	0. 0073	1	3	－	－		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	－	－	0. 0002	－	－	0. 0002	－	－	0. 0002	－	－	0. 0003	0. 0003	0. 0002	0. 0002	－	－	－	－		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	－	－	0. 003	－	－	0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	－	－	－	－		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8. 9	8. 8	9. 3	7. 9	8. 3	9. 0	8. 6	8. 8	9. 0	14	13	12	14	7. 9	9. 8	－	－	－	－		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 7	0. 8	0. 6	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 8	0. 4	0. 5	9	3	－	－		
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 6	7. 2	7. 4	－	－	－	－		
基48	味	異常でないこと	－	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	－	－	－	－	－	－	－		
基49	臭気	異常でないこと	－	異臭なし	異臭なし	異																		

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名							山尻公園					年度	2020年度					区分	浄水			
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数				
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月27日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日											
—	気温	—	℃	16. 0	21. 9	26. 3	23. 2	31. 7	25. 8	19. 5	20. 5	5. 8	4. 7	7. 6	7. 1	31. 7	4. 7	17. 5	—	—	—	—				
—	水温	—	℃	14. 7	19. 8	22. 5	22. 0	27. 0	26. 8	21. 6	18. 5	15. 1	11. 0	11. 5	12. 3	27. 0	11. 0	18. 6	—	—	—	—				
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—				
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—				
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—				
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—				
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 42	0. 39	0. 29	0. 44	0. 27	0. 37	0. 30	0. 34	0. 30	0. 52	0. 52	0. 46	0. 52	0. 27	0. 39	—	—	—	—				
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 11	—	—	0. 25	—	—	0. 07	—	—	0. 05	0. 25	0. 05	0. 12	2	1	—	—				
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 017	—	—	0. 024	—	—	0. 0072	—	—	0. 0079	0. 024	0. 0072	0. 014	2	2	—	—				
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0033	—	—	0. 0041	—	—	0. 0029	—	—	0. 0036	0. 0041	0. 0029	0. 0035	—	—	—	—				
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—				
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0294	—	—	0. 0393	—	—	0. 0161	—	—	0. 0186	0. 0393	0. 0161	0. 0259	2	2	—	—				
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 008	—	—	0. 010	—	—	0. 003	—	—	0. 004	0. 010	0. 003	0. 006	1	2	—	—				
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0089	—	—	0. 011	—	—	0. 0057	—	—	0. 0068	0. 011	0. 0057	0. 0081	1	3	—	—				
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—				
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—				
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 2	8. 7	9. 3	8. 2	8. 3	9. 0	8. 8	8. 8	9. 0	13	13	12	13	8. 2	9. 8	—	—	—	—				
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	10	2	—	—				
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 6	7. 2	7. 4	—	—	—	—				
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—				
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし																			

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 大崎上島町役場 大崎支所							年度		2020年度					区分		浄水			
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数	
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日								
－	気温	－	℃	16. 5	24. 0	26. 8	24. 4	32. 9	26. 0	23. 2	20. 6	5. 4	5. 8	7. 2	8. 6	32. 9	5. 4	18. 5	－	－	－	－	
－	水温	－	℃	13. 4	23. 6	25. 8	24. 2	31. 5	27. 2	22. 1	17. 7	12. 7	9. 7	10. 7	12. 3	31. 5	9. 7	19. 2	－	－	－	－	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	－	－	－	
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	－	－	－	－	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004	－	－	－	－	
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 40	0. 40	0. 34	0. 44	0. 26	0. 38	0. 29	0. 34	0. 30	0. 51	0. 51	0. 45	0. 51	0. 26	0. 39	－	－	－	－	
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 05	－	－	0. 07	－	－	0. 16	－	－	<0. 05	－	－	0. 16	<0. 05	0. 07	1	1	－	－	
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－	
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 0054	－	－	0. 019	－	－	0. 013	－	－	0. 0041	－	－	0. 019	0. 0041	0. 010	－	2	－	－	
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 002	－	－	0. 003	－	－	<0. 002	－	－	0. 003	－	－	0. 003	<0. 002	0. 002	－	－	－	－	
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0024	－	－	0. 0018	－	－	0. 0040	－	－	0. 0030	－	－	0. 0040	0. 0018	0. 0028	－	－	－	－	
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001	－	－	－	－	
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0129	－	－	0. 0276	－	－	0. 0258	－	－	0. 0122	－	－	0. 0276	0. 0122	0. 0196	2	2	－	－	
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 003	－	－	0. 009	－	－	0. 006	－	－	0. 003	－	－	0. 009	0. 003	0. 005	1	1	－	－	
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0049	－	－	0. 0068	－	－	0. 0085	－	－	0. 0048	－	－	0. 0085	0. 0048	0. 0063	2	2	－	－	
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	－	－	<0. 0001	－	－	0. 0003	－	－	0. 0003	－	－	0. 0003	<0. 0001	0. 0002	－	－	－	－	
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	<0. 003	－	－	0. 003	－	－	0. 003	<0. 003	<0. 003	－	－	－	－	
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 1	8. 7	9. 3	7. 9	8. 3	8. 9	8. 6	8. 9	9. 0	14	13	12	14	7. 9	9. 8	－	－	－	－	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002	－	－	－	－	
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	9	3	－	－	
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	－	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 2	7. 6	7. 2	7. 4	－	－	－	－	
基48	味	異常でないこと	－	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	－	－	－	－	－	－	－	
基49	臭気	異常でないこと																					

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 瀬井集会所							年度	2020年度					区分	浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値						
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	15. 2	26. 5	28. 5	24. 5	36. 0	24. 5	19. 0	14. 8	4. 1	6. 1	8. 5	8. 5	36. 0	4. 1	18. 0	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	19. 2	22. 3	24. 4	23. 1	30. 6	28. 6	23. 8	18. 2	14. 8	10. 7	11. 8	12. 5	30. 6	10. 7	20. 0	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 41	0. 30	0. 45	0. 27	0. 37	0. 30	0. 33	0. 30	0. 51	0. 51	0. 46	0. 51	0. 27	0. 39	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 06	—	—	0. 08	—	—	0. 17	—	—	<0. 05	—	—	0. 17	<0. 05	0. 08	1	1	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 0080	—	—	0. 021	—	—	0. 013	—	—	0. 0044	—	—	0. 021	0. 0044	0. 012	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 002	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 005	0. 002	0. 003	1	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0023	—	—	0. 0019	—	—	0. 0040	—	—	0. 0032	—	—	0. 0040	0. 0019	0. 0029	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0160	—	—	0. 0298	—	—	0. 0258	—	—	0. 0131	—	—	0. 0298	0. 0131	0. 0212	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 010	—	—	0. 007	—	—	0. 003	—	—	0. 010	0. 003	0. 006	1	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0055	—	—	0. 0069	—	—	0. 0085	—	—	0. 0051	—	—	0. 0085	0. 0051	0. 0065	2	2	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	<0. 0001	—	—	0. 0003	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	<0. 0001	0. 0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 0	8. 7	9. 4	8. 0	8. 3	8. 8	8. 7	8. 9	9. 1	13	13	12	13	8. 0	9. 7	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002	1	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—		
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 3	7. 5	7. 4	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 2	7. 6	7. 2	7. 4	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし																			

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 長島集会所							年度 2020年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	15.8	23.5	26.5	26.2	31.6	24.8	18.4	16.7	3.9	7.1	6.7	7.9	31.6	3.9	17.4	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	14.1	21.3	24.5	23.6	29.2	37.6	22.5	18.3	14.2	9.8	10.6	11.8	37.6	9.8	19.8	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.41	0.25	0.42	0.27	0.39	0.28	0.33	0.30	0.52	0.49	0.45	0.52	0.25	0.38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	0.07	—	—	0.13	—	—	0.07	—	—	<0.05	—	0.13	<0.05	0.07	2	1	—	—		
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.021	—	—	0.020	—	—	0.0088	—	—	0.0055	—	0.021	0.0055	0.014	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	0.003	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0022	—	—	0.0041	—	—	0.0034	—	—	0.0030	—	0.0041	0.0022	0.0032	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.0322	—	—	0.0354	—	—	0.0196	—	—	0.0144	—	0.0354	0.0144	0.0254	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.003	—	0.011	0.003	0.007	1	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.0089	—	—	0.011	—	—	0.0071	—	—	0.0056	—	0.011	0.0056	0.0082	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	0.0001	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	0.0003	0.0001	0.0003	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.003	—	—	<0.003	—	0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.042	—	1	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.4	9.1	7.9	8.1	8.9	8.5	8.6	8.8	13	12	12	13	7.9	9.5	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	1	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002	1	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	9	3	—	—		
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.3	7.3	7.6	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—							

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 農協明石支所							年度 2020年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日									
—	気温	—	℃	17. 7	25. 5	28. 0	25. 0	34. 5	26. 8	23. 3	20. 3	7. 2	6. 2	8. 8	9. 7	34. 5	6. 2	19. 4	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	14. 5	23. 1	25. 9	23. 8	32. 0	27. 3	18. 6	18. 4	12. 7	9. 4	9. 5	12. 1	32. 0	9. 4	18. 9	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 43	0. 38	0. 28	0. 43	0. 27	0. 36	0. 29	0. 35	0. 30	0. 51	0. 52	0. 46	0. 52	0. 27	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 10	—	—	0. 21	—	—	0. 07	—	—	0. 05	0. 21	0. 05	0. 11	2	1	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 014	—	—	0. 021	—	—	0. 0073	—	—	0. 0074	0. 021	0. 0073	0. 012	2	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	0. 003	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0034	—	—	0. 0043	—	—	0. 0031	—	—	0. 0035	0. 0043	0. 0031	0. 0036	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0261	—	—	0. 0365	—	—	0. 0165	—	—	0. 0178	0. 0365	0. 0165	0. 0242	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 008	—	—	0. 012	—	—	0. 004	—	—	0. 004	0. 012	0. 004	0. 007	2	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0084	—	—	0. 011	—	—	0. 0058	—	—	0. 0066	0. 011	0. 0058	0. 0080	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	0. 0003	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 1	8. 5	9. 2	8. 2	8. 2	8. 9	8. 4	8. 7	9. 0	13	13	12	13	8. 2	9. 7	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	10	2	—	—		
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 3	7. 6	7. 6	7. 8	7. 8	7. 8	7. 7	7. 6	7. 5	7. 4	7. 4	7. 8	7. 2	7. 6	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし																		

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 沖浦屋内運動場							年度					2020年度					区分		浄水			
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数				
				4月14日	5月25日	6月16日	7月14日	8月18日	9月16日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月9日	3月2日											
—	気温	—	℃	16. 6	24. 5	25. 2	23. 1	30. 7	24. 8	19. 8	20. 2	6. 6	4. 3	8. 1	8. 8	30. 7	4. 3	17. 7	—	—	—	—				
—	水温	—	℃	15. 5	23. 9	25. 0	23. 4	31. 0	29. 1	23. 9	20. 1	14. 6	11. 3	12. 9	13. 7	31. 0	11. 3	20. 4	—	—	—	—				
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—				
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—				
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—				
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—				
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—				
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—				
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 43	0. 40	0. 26	0. 43	0. 27	0. 37	0. 29	0. 34	0. 30	0. 51	0. 51	0. 46	0. 51	0. 26	0. 38	—	—	—	—				
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	0. 07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 07	—	—	—	—				
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—				
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—				
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—				
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 09	—	—	0. 13	—	—	0. 10	—	—	<0. 05	—	0. 13	<0. 05	0. 08	2	1	—	—				
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 019	—	—	0. 019	—	—	0. 0092	—	—	0. 0064	—	0. 019	0. 0064	0. 013	2	2	—	—				
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 004	<0. 002	<0. 002	1	—	—	—				
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0022	—	—	0. 0037	—	—	0. 0035	—	—	0. 0032	—	0. 0037	0. 0022	0. 0032	—	—	—	—				
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—				
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0296	—	—	0. 0326	—	—	0. 0200	—	—	0. 0159	—	0. 0326	0. 0159	0. 0245	2	2	—	—				
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 011	—	—	0. 009	—	—	0. 005	—	—	0. 004	—	0. 011	0. 004	0. 007	2	2	—	—				
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0083	—	—	0. 0096	—	—	0. 0070	—	—	0. 0060	—	0. 0096	0. 0060	0. 0077	1	3	—	—				
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0001	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0003	—	—	—	—				
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—				
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—				
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	0. 037	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 037	1	—	—	—				
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 01	—	—	—	—				
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—				
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	7. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 1	—	—	—	—				
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—				
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8. 8	8. 5	9. 2	8. 1	8. 1	8. 9	8. 6	8. 7	9. 0	13	13	12	13	8. 1	9. 7	—	—	—	—				
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—				
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	1	—	—	—				
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—				
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002	1	—	—	—				
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—				
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—				
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	td															

＜：未満を表します。

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 鯉崎消防屯所							年度	2020年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月14日	5月 5月25日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月18日	9月 9月16日	10月 10月21日	11月 11月18日	12月 12月16日	1月 1月20日	2月 2月9日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値							
—	気温	—	℃	12. 7	22. 3	23. 7	22. 5	30. 2	25. 3	18. 4	17. 6	4. 6	3. 0	4. 9	8. 2								30. 2	3. 0	16. 1
—	水温	—	℃	15. 3	22. 0	24. 7	23. 8	30. 8	28. 9	23. 3	19. 9	15. 3	11. 4	12. 3	12. 2	30. 8	11. 4	20. 0	—	—	—	—			
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—			
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—			
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	—	—	—	—			
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 43	0. 36	0. 27	0. 42	0. 27	0. 36	0. 31	0. 35	0. 30	0. 52	0. 54	0. 47	0. 54	0. 27	0. 38	—	—	—	—			
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 05	—	—	0. 06	—	—	0. 20	—	—	<0. 05	—	—	0. 20	<0. 05	0. 08	—	1	—	—			
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 011	—	—	0. 023	—	—	0. 017	—	—	0. 0063	—	—	0. 023	0. 0063	0. 014	2	2	—	—			
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0026	—	—	0. 0023	—	—	0. 0045	—	—	0. 0034	—	—	0. 0045	0. 0023	0. 0032	—	—	—	—			
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—			
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0202	—	—	0. 0339	—	—	0. 0319	—	—	0. 0162	—	—	0. 0339	0. 0162	0. 0256	1	3	—	—			
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 012	—	—	0. 007	—	—	0. 004	—	—	0. 012	0. 004	0. 007	2	2	—	—			
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0064	—	—	0. 0085	—	—	0. 010	—	—	0. 0061	—	—	0. 010	0. 0061	0. 0078	—	4	—	—			
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	0. 0001	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	—	—	0. 0004	0. 0001	0. 0003	—	—	—	—			
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	<0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—			
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8. 9	8. 6	9. 2	8. 0	8. 0	8. 8	8. 6	8. 8	8. 9	13	13	12	13	8. 0	9. 7	—	—	—	—			
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—			
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—			
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 7	8. 0	8. 1	8. 1	8. 2	8. 3	7. 9	7. 9	7. 7	7. 6	7. 7	8. 3	7. 5	7. 9	—	—	—	—			
基48	味	異常でないこと	—	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	異味なし	—	—	—	—	—	—	—			
基49	臭気	異常でないこと	—	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし	異臭なし																	

＜：未満を表します。