

表2 年間水質検査結果表（県様式）

				地点名 矢弓老人集会所						年度		2022年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月20日	5月 5月17日	6月 6月22日	7月 7月12日	8月 8月17日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月21日	1月 1月18日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値							
—	気温	—	℃	11. 0	15. 4	24. 0	26. 6	25. 5	18. 6	18. 8	11. 4	5. 9	6. 9	4. 3	5. 6	26. 6	4. 3	14. 5	—	—	—	—	—	—	—
—	水温	—	℃	15. 7	18. 7	23. 8	26. 2	27. 8	25. 6	22. 6	18. 7	12. 6	11. 8	10. 2	11. 4	27. 8	10. 2	18. 8	—	—	—	—	—	—	—
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 39	0. 36	0. 34	0. 29	0. 34	0. 38	0. 33	0. 31	0. 34	0. 49	0. 51	0. 47	0. 51	0. 29	0. 38	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 13	—	—	0. 13	—	—	0. 07	—	—	0. 06	0. 13	0. 06	0. 10	1	2	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 019	—	—	0. 026	—	—	0. 0092	—	—	0. 0084	0. 026	0. 0084	0. 016	2	2	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 007	—	—	0. 002	—	—	0. 004	0. 007	0. 002	0. 004	1	1	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0032	—	—	0. 0035	—	—	0. 0031	—	—	0. 0023	0. 0035	0. 0023	0. 0030	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0317	—	—	0. 0407	—	—	0. 0193	—	—	0. 0165	0. 0407	0. 0165	0. 0271	2	2	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 012	—	—	0. 005	—	—	0. 005	0. 012	0. 005	0. 008	2	2	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0093	—	—	0. 011	—	—	0. 0067	—	—	0. 0056	0. 011	0. 0056	0. 0082	1	3	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	0. 0003	0. 0002	0. 0002	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 035	—	—	0. 038	—	—	0. 019	—	—	0. 009	0. 038	0. 009	0. 025	2	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 8	9. 6	9. 3	9. 2	9. 6	9. 7	13	14	11	14	9. 2	10	—	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 7	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 4	0. 6	10	2	—	—	—	—	—
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 5	7. 3	7. 4	—	—	—	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	—	—	—
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 54	0. 55	0. 55	0. 47	0. 50	0. 58	0. 56	0. 50	0. 51	0. 51	0. 51	0. 56	0. 58	0. 47	0. 53	—	—	—	—	—	—	—
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 本郷老人集会所						年度	2022年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値						
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日									
—	気温	—	℃	21. 4	18. 7	27. 6	29. 6	26. 6	23. 5	20. 4	16. 9	7. 4	9. 9	10. 8	16. 1	29. 6	7. 4	19. 1	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	18. 7	21. 3	26. 4	29. 0	32. 0	28. 5	24. 3	19. 9	12. 5	12. 2	10. 6	13. 5	32. 0	10. 6	20. 7	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 38	0. 35	0. 34	0. 29	0. 33	0. 37	0. 34	0. 32	0. 34	0. 49	0. 51	0. 47	0. 51	0. 29	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 08	—	—	0. 16	—	—	0. 09	—	—	0. 06	—	0. 16	0. 06	0. 10	2	1	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 015	—	—	0. 026	—	—	0. 013	—	—	0. 0066	—	0. 026	0. 0066	0. 015	1	3	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 002	—	—	0. 009	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	0. 009	<0. 002	0. 004	—	1	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0030	—	—	0. 0030	—	—	0. 0034	—	—	0. 0028	—	0. 0034	0. 0028	0. 0031	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0266	—	—	0. 0392	—	—	0. 0244	—	—	0. 0153	—	0. 0392	0. 0153	0. 0264	1	3	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 006	—	—	0. 012	—	—	0. 007	—	—	0. 004	—	0. 012	0. 004	0. 007	2	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0084	—	—	0. 010	—	—	0. 0077	—	—	0. 0056	—	0. 010	0. 0056	0. 0079	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	<0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 027	—	—	0. 050	—	—	0. 026	—	—	0. 010	—	0. 050	0. 010	0. 028	2	1	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 8	9. 6	9. 3	9. 2	9. 7	9. 8	13	14	11	14	9. 2	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 6	0. 5	0. 7	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—		
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 5	7. 5	7. 6	7. 7	7.															

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

				地点名	垂水老人集会所						年度	2022年度					区分	浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月20日	5月 5月17日	6月 6月22日	7月 7月12日	8月 8月17日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月21日	1月 1月18日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値						
—	気温	—	℃	16. 7	17. 3	25. 2	26. 9	26. 3	21. 2	15. 4	9. 8	7. 3	8. 7	7. 8	11. 7	26. 9	7. 3	16. 2	—	—	—	—	—	—
—	水温	—	℃	18. 1	20. 8	25. 8	28. 4	30. 7	28. 1	24. 1	20. 2	13. 1	12. 6	11. 0	13. 5	30. 7	11. 0	20. 5	—	—	—	—	—	—
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 37	0. 36	0. 35	0. 29	0. 34	0. 38	0. 34	0. 31	0. 34	0. 49	0. 52	0. 47	0. 52	0. 29	0. 38	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	0. 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 16	1	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 06	—	—	0. 13	—	—	0. 13	—	—	0. 06	—	—	0. 13	0. 06	0. 10	—	2	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 010	—	—	0. 018	—	—	0. 017	—	—	0. 0050	—	—	0. 018	0. 0050	0. 013	1	2	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 004	<0. 002	0. 003	1	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0026	—	—	0. 0044	—	—	0. 0029	—	—	0. 0038	—	—	0. 0044	0. 0026	0. 0034	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0194	—	—	0. 0327	—	—	0. 0285	—	—	0. 0149	—	—	0. 0327	0. 0149	0. 0239	2	2	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 006	—	—	0. 009	—	—	0. 003	—	—	0. 009	0. 003	0. 006	2	1	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0066	—	—	0. 010	—	—	0. 0084	—	—	0. 0056	—	—	0. 010	0. 0056	0. 0077	1	3	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	—	—	0. 0005	—	—	0. 0005	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 005	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	0. 016	—	—	0. 042	—	—	0. 031	—	—	0. 011	—	—	0. 042	0. 011	0. 025	1	1	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7. 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 5	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 9	9. 6	9. 7	9. 3	9. 8	9. 6	13	14	11	14	9. 3	10	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002	1	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000001	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	12	—	—	—	—	—
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 6	7. 7	7. 8	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 8	7. 5	7. 6	—	—	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—	—	—
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—	—	—	—
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 46	0. 53	0. 48	0. 47	0. 55	0. 62	0. 51	0. 48	0. 51	0. 51	0. 49	0. 55	0. 62	0. 46	0. 51	—	—	—	—	—	—
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	—	—	0

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 小原老人集会所						年度	2022年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日									
—	気温	—	℃	11. 5	13. 5	24. 2	26. 4	26. 1	18. 3	14. 3	12. 8	2. 3	5. 8	1. 3	4. 0	26. 4	1. 3	13. 4	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	17. 9	20. 6	26. 1	29. 7	31. 1	27. 8	22. 6	17. 2	9. 7	10. 2	8. 6	12. 0	31. 1	8. 6	19. 5	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 36	0. 40	0. 35	0. 27	0. 35	0. 40	0. 34	0. 31	0. 35	0. 49	0. 49	0. 49	0. 49	0. 27	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 08	—	—	0. 17	—	—	0. 11	—	—	0. 06	—	0. 17	0. 06	0. 11	2	1	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 019	—	—	0. 030	—	—	0. 014	—	—	0. 0068	—	0. 030	0. 0068	0. 017	1	3	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	0. 004	<0. 002	<0. 002	1	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0032	—	—	0. 0028	—	—	0. 0032	—	—	0. 0030	—	0. 0032	0. 0028	0. 0031	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0316	—	—	0. 0439	—	—	0. 0249	—	—	0. 0159	—	0. 0439	0. 0159	0. 0291	1	3	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 007	—	—	0. 015	—	—	0. 007	—	—	0. 004	—	0. 015	0. 004	0. 008	1	3	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0092	—	—	0. 011	—	—	0. 0075	—	—	0. 0058	—	0. 011	0. 0058	0. 0084	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0002	—	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 021	—	—	0. 051	—	—	0. 027	—	—	0. 010	—	0. 051	0. 010	0. 027	2	1	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 9	9. 6	9. 5	9. 1	9. 7	9. 7	13	13	12	13	9. 1	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 7	0. 6	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—		
基47	p H 値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6	7. 5	7											

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 生野島フェリー待合所						年度		2022年度				区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日									
—	気温	—	℃	12. 7	15. 9	22. 3	27. 2	25. 7	19. 6	13. 8	10. 3	5. 4	6. 3	5. 8	6. 8	27. 2	5. 4	14. 3	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	16. 5	18. 8	23. 6	29. 5	29. 5	25. 6	19. 4	15. 0	7. 7	8. 9	9. 4	12. 2	29. 5	7. 7	18. 0	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基10	シアニ化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 41	0. 35	0. 33	0. 29	0. 33	0. 36	0. 34	0. 32	0. 36	0. 50	0. 52	0. 48	0. 52	0. 29	0. 38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 13	—	—	0. 14	—	—	0. 07	—	—	0. 06	0. 14	0. 06	0. 10	1	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 020	—	—	0. 021	—	—	0. 0074	—	—	0. 0075	0. 021	0. 0074	0. 014	2	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 008	—	—	0. 002	—	—	0. 003	0. 008	0. 002	0. 004	1	1	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0032	—	—	0. 0032	—	—	0. 0028	—	—	0. 0024	0. 0032	0. 0024	0. 0029	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 0328	—	—	0. 0341	—	—	0. 0165	—	—	0. 0155	0. 0341	0. 0155	0. 0247	2	2	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 009	—	—	0. 011	—	—	0. 005	—	—	0. 005	0. 011	0. 005	0. 008	2	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 0094	—	—	0. 0097	—	—	0. 0060	—	—	0. 0054	0. 0097	0. 0054	0. 0076	2	2	—	—		
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	0. 0003	0. 0002	0. 0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	0. 005	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 033	—	—	0. 040	—	—	0. 019	—	—	0. 009	0. 040	0. 009	0. 025	2	—	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 7	9. 6	9. 7	9. 3	9. 7	9. 8	13	14	11	14	9. 3	10	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 7	0. 5	0. 6	0. 6	0. 7	0. 5	0. 4	0. 6	0. 4	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	10	2	—	—		
基47	p H 値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 6	7. 3	7. 5	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	—	—	—	—		
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—	—		
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 53	0. 59	0. 56	0. 59	0. 52	0. 72	0. 61	0. 58	0. 56	0. 53	0. 50	0. 58	0. 72	0. 50	0. 57</						

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名						山尻公園		年度	2022年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月17日	6月 6月22日	7月 7月12日	8月 8月17日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月21日	1月 1月18日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値								
—	気温	—	℃	17.2	17.5	26.3	26.5	27.0	22.5	18.6	9.0	2.6	10.5	10.6	8.0	27.0	2.6	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—
—	水温	—	℃	16.3	18.6	23.5	25.2	27.8	26.6	23.3	19.8	14.6	12.9	11.5	12.5	27.8	11.5	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.39	0.38	0.35	0.28	0.35	0.39	0.34	0.31	0.34	0.49	0.51	0.47	0.51	0.28	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.14	—	—	0.07	—	—	0.06	0.14	0.06	0.10	1	2	—	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.029	—	—	0.011	—	—	0.0091	0.029	0.0091	0.018	2	2	—	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0034	—	—	0.0034	—	—	0.0030	—	—	0.0025	0.0034	0.0025	0.0031	—	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0376	—	—	0.0436	—	—	0.0214	—	—	0.0178	0.0436	0.0178	0.0301	1	3	—	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.005	0.009	0.005	0.007	2	2	—	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.011	—	—	0.0071	—	—	0.0060	0.011	0.0060	0.0085	1	3	—	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	—	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.033	—	—	0.037	—	—	0.018	—	—	0.009	0.037	0.009	0.024	2	—	—	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.9	9.7	10	9.1	9.7	9.7	13	14	11	14	9.1	11	—	—	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6	10	2	—	—	—	—	—	—
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと	—	異常なし																						

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 大崎上島町役場 大崎支所						年度	2022年度					区分	浄水						
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数	
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日								
—	気温	—	℃	21.2	21.3	27.7	28.6	27.3	23.9	19.1	17.1	7.4	10.5	10.8	14.7	28.6	7.4	19.1	—	—	—	—	
—	水温	—	℃	18.5	21.1	26.0	28.7	30.8	27.0	22.1	18.6	12.3	11.7	10.3	12.3	30.8	10.3	20.0	—	—	—	—	
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.36	0.33	0.32	0.32	0.35	0.30	0.29	0.32	0.50	0.51	0.47	0.51	0.29	0.37	—	—	—	—	
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	1	—	—	—	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.11	—	—	0.12	—	—	<0.05	—	—	0.12	<0.05	0.07	2	—	—	—	
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—	
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	—	—	0.020	—	—	0.016	—	—	0.0050	—	—	0.020	0.0050	0.013	1	2	—	—	
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	0.002	1	—	—	—	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.0025	—	—	0.0040	—	—	0.0040	—	—	0.0039	—	—	0.0040	0.0025	0.0036	—	—	—	—	
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—	
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.0216	—	—	0.0353	—	—	0.0300	—	—	0.0151	—	—	0.0353	0.0151	0.0255	1	3	—	—	
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.007	0.003	0.006	1	2	—	—	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.0069	—	—	0.011	—	—	0.0097	—	—	0.0058	—	—	0.011	0.0058	0.0084	1	3	—	—	
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0004	—	—	0.0004	0.0002	0.0003	—	—	—	—	
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	0.005	—	—	0.005	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.005	<0.003	<0.003	—	—	—	—	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.018	—	—	0.043	—	—	0.027	—	—	0.011	—	—	0.043	0.011	0.025	1	1	—	—	
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.8	9.1	9.2	8.5	9.2	9.2	14	14	11	14	8.5	10	—	—	—	—	
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	1	—	—	—	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002	1	—	—	—	
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	9	3	—	—	
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5	—	—	—	—	
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 瀬井集会所						年度	2022年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数	
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月17日	6月 6月22日	7月 7月12日	8月 8月17日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月21日	1月 1月18日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値							
—	気温	—	℃	17. 7	17. 8	24. 5	26. 8	26. 1	20. 6	22. 7	17. 6	5. 0	10. 4	10. 6	10. 0	26. 8	5. 0	17. 5	—	—	—	—	—	—	—
—	水温	—	℃	15. 5	20. 3	25. 1	27. 3	30. 3	28. 4	24. 0	19. 2	13. 5	12. 4	10. 3	13. 2	30. 3	10. 3	20. 0	—	—	—	—	—	—	—
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 37	0. 36	0. 34	0. 29	0. 34	0. 39	0. 34	0. 32	0. 34	0. 51	0. 51	0. 46	0. 51	0. 29	0. 38	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	0. 12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 12	1	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0001	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	0. 06	—	—	0. 13	—	—	0. 13	—	—	0. 06	—	—	0. 13	0. 06	0. 10	—	2	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	0. 011	—	—	0. 021	—	—	0. 020	—	—	0. 0053	—	—	0. 021	0. 0053	0. 014	1	2	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 005	<0. 002	0. 003	3	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0028	—	—	0. 0046	—	—	0. 0031	—	—	0. 0039	—	—	0. 0046	0. 0028	0. 0036	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	0. 0209	—	—	0. 0369	—	—	0. 0324	—	—	0. 0155	—	—	0. 0369	0. 0155	0. 0264	1	3	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 006	—	—	0. 009	—	—	0. 003	—	—	0. 009	0. 003	0. 006	2	1	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	0. 0069	—	—	0. 011	—	—	0. 0091	—	—	0. 0058	—	—	0. 011	0. 0058	0. 0082	1	3	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0002	—	—	0. 0005	—	—	0. 0005	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	0. 005	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	0. 017	—	—	0. 041	—	—	0. 031	—	—	0. 012	—	—	0. 041	0. 012	0. 025	1	1	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 01	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	0. 003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7. 6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 6	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 9	9. 6	9. 7	9. 1	9. 8	9. 7	13	14	11	14	9. 1	10	—	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	22	—	—	—	—														

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名						長島集会所						年度		2022年度					区分		浄水							
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数										
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日																	
—	気温	—	℃	14. 3	18. 6	25. 8	26. 7	27. 1	26. 0	20. 9	18. 6	6. 5	10. 0	10. 1	8. 7	27. 1	6. 5	17. 8	—	—	—	—										
—	水温	—	℃	16. 3	19. 5	24. 9	27. 2	28. 9	26. 7	23. 2	19. 9	13. 7	12. 4	10. 3	12. 4	28. 9	10. 3	19. 6	—	—	—	—										
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—										
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—										
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—										
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 37	0. 34	0. 35	0. 30	0. 32	0. 34	0. 29	0. 30	0. 32	0. 49	0. 50	0. 48	0. 50	0. 29	0. 37	—	—	—	—										
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 06	—	—	0. 16	—	—	0. 08	—	—	<0. 05	—	0. 16	<0. 05	0. 08	1	1	—	—										
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—										
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 016	—	—	0. 023	—	—	0. 010	—	—	0. 0037	—	0. 023	0. 0037	0. 013	1	2	—	—										
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—										
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0034	—	—	0. 0039	—	—	0. 0038	—	—	0. 0032	—	0. 0039	0. 0032	0. 0036	—	—	—	—										
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—										
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0289	—	—	0. 0381	—	—	0. 0217	—	—	0. 0121	—	0. 0381	0. 0121	0. 0252	1	3	—	—										
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 006	—	—	0. 010	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	0. 010	0. 003	0. 006	2	1	—	—										
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0093	—	—	0. 011	—	—	0. 0076	—	—	0. 0048	—	0. 011	0. 0048	0. 0082	1	3	—	—										
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0002	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0004	—	0. 0004	0. 0002	0. 0003	—	—	—	—										
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 003	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—										
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 028	—	—	0. 052	—	—	0. 027	—	—	0. 009	—	0. 052	0. 009	0. 029	2	1	—	—										
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 5	9. 1	8. 9	8. 7	9. 1	9. 1	14	14	12	14	8. 7	10	—	—	—	—										
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5	12	—	—	—										
基47	p H 値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 5	7. 6	7. 6.																									

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 農協明石支所						年度	2022年度					区分		浄水			10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値						
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日									
—	気温	—	℃	19.3	16.5	23.5	26.9	26.0	19.8	18.2	16.5	8.5	9.7	8.6	12.6	26.9	8.5	17.2	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	17.5	19.5	25.6	28.4	30.5	26.6	23.5	18.6	10.4	11.4	9.1	12.5	30.5	9.1	19.5	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基10	シアニ化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.40	0.35	0.27	0.35	0.39	0.35	0.30	0.33	0.47	0.50	0.48	0.50	0.27	0.38	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.13	—	—	0.08	—	—	0.06	0.13	0.06	0.10	1	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.022	—	—	0.025	—	—	0.011	—	—	0.0089	0.025	0.0089	0.017	2	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	0.003	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0035	—	—	0.0033	—	—	0.0031	—	—	0.0024	0.0035	0.0024	0.0031	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.0357	—	—	0.0395	—	—	0.0215	—	—	0.0173	0.0395	0.0173	0.0285	1	3	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.005	0.012	0.004	0.007	3	1	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.011	—	—	0.0071	—	—	0.0058	0.011	0.0058	0.0085	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002	0.0003	0.0002	0.0002	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	<0.003	—	—	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.032	—	—	0.041	—	—	0.019	—	—	0.009	0.041	0.009	0.025	1	1	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.9	9.6	9.4	9.1	9.7	9.7	13	13	12	13	9.1	11	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	12	—	—	—		
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.4	7.8	7.4	7.7	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	1	—	—	—		
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—		
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.46	0.36	0.38	0.38	0.41	0.45	0.38	0.40	0.43	0.40	0.46	0.46	0.36	0.41	—	—	—	—		
	判 定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0		

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

				地点名 沖浦屋内運動場						年度		2022年度					区分		浄水			10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月20日	5月 5月17日	6月 6月22日	7月 7月12日	8月 8月17日	9月 9月21日	10月 10月19日	11月 11月16日	12月 12月21日	1月 1月18日	2月 2月9日	3月 3月7日	最大値	最小値	平均値							
—	気温	—	℃	17. 4	15. 7	23. 2	26. 7	25. 8	20. 0	17. 4	15. 7	8. 5	9. 8	8. 3	12. 6	26. 7	8. 3	16. 8	—	—	—	—	—	—	—
—	水温	—	℃	19. 0	20. 9	25. 7	27. 7	31. 0	28. 9	25. 0	21. 9	13. 8	13. 7	12. 0	14. 4	31. 0	12. 0	21. 2	—	—	—	—	—	—	—
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 35	0. 38	0. 35	0. 26	0. 34	0. 39	0. 34	0. 31	0. 34	0. 48	0. 50	0. 48	0. 50	0. 26	0. 38	—	—	—	—	—	—	—
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基15	1, 4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	0. 08	—	—	0. 16	—	—	0. 10	—	—	0. 06	—	0. 16	0. 06	0. 10	2	1	—	—	—	—	—
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	0. 015	—	—	0. 027	—	—	0. 014	—	—	0. 0066	—	0. 027	0. 0066	0. 016	1	3	—	—	—	—	—
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	0. 003	<0. 002	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—
基25	ジブロモクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0024	—	—	0. 0028	—	—	0. 0035	—	—	0. 0030	—	0. 0035	0. 0024	0. 0029	—	—	—	—	—	—	—
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	0. 0249	—	—	0. 0400	—	—	0. 0258	—	—	0. 0157	—	0. 0400	0. 0157	0. 0266	1	3	—	—	—	—	—
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	0. 007	—	—	0. 015	—	—	0. 007	—	—	0. 004	—	0. 015	0. 004	0. 008	1	3	—	—	—	—	—
基29	ブロモジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	0. 0074	—	—	0. 010	—	—	0. 0080	—	—	0. 0058	—	0. 010	0. 0058	0. 0078	1	3	—	—	—	—	—
基30	ブロモホルム	0. 09以下	mg/L	—	0. 0001	—	—	0. 0002	—	—	0. 0003	—	—	0. 0003	—	0. 0003	0. 0001	0. 0002	—	—	—	—	—	—	—
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	<0. 003	—	—	<0. 003	—	0. 004	<0. 003	<0. 003	—	—	—	—	—	—	—
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	0. 026	—	—	0. 056	—	—	0. 027	—	—	0. 010	—	0. 056	0. 010	0. 030	2	1	—	—	—	—	—
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	9. 9	9. 5	9. 4	9. 1	9. 7	9. 7	13	13	11	13	9. 1	10	—	—	—	—	—	—	—
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 7	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 7	0. 4	0. 5	11	1	—	—	—	—	—
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 5	7. 5	7. 7	7. 9	7. 7	7. 7	7. 5	7. 7	7. 6	7. 5	7. 4	7. 3	7. 9	7. 3	7. 6	—	—	—	—	—	—	—
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	0. 7	0. 7	<0. 5	<0. 5	1	—	—	—	—	—	—
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 36	0. 43	0. 31	0. 32	0. 32	0. 39	0. 41	0. 36	0. 40	0. 41	0. 36	0. 41	0. 43	0. 31	0. 37	—	—	—	—	—	—	—
	判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0

＜：未満を表します。

表2 年間水質検査結果表（県様式）

表 2 年間水質検査結果表（県様式）				地点名 鯉崎消防屯所						年度	2022年度					区分		浄水						
番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数		
				4月20日	5月17日	6月22日	7月12日	8月17日	9月21日	10月19日	11月16日	12月21日	1月18日	2月9日	3月7日									
—	気温	—	℃	16.2	16.5	25.3	26.7	26.6	21.8	19.1	12.3	7.7	8.0	8.1	10.2	26.7	7.7	16.5	—	—	—	—		
—	水温	—	℃	17.2	20.0	25.3	27.8	30.6	28.4	24.7	20.7	14.1	13.1	11.4	13.4	30.6	11.4	20.6	—	—	—	—		
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—	—		
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	—	—	—	—		
基02	大腸菌（定量）	検出されないこと	MPN/100mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—		
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—		
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—		
基10	シアン化物イオン及び 塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基11	硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.42	0.34	0.26	0.35	0.42	0.36	0.31	0.34	0.50	0.51	0.47	0.51	0.26	0.39	—	—	—	—		
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	1	—	—	—		
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—		
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—		
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0001	—	—	—	—		
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	—	—	0.14	—	—	0.15	—	—	0.06	—	—	0.15	0.06	0.10	—	2	—	—		
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	—	—		
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	—	—	0.026	—	—	0.024	—	—	0.0048	—	—	0.026	0.0048	0.016	1	2	—	—		
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.005	<0.002	0.002	1	—	—	—		
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.0034	—	—	0.0054	—	—	0.0033	—	—	0.0037	—	—	0.0054	0.0033	0.0040	—	—	—	—		
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	—	—		
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.0218	—	—	0.0448	—	—	0.0375	—	—	0.0144	—	—	0.0448	0.0144	0.0296	1	3	—	—		
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.003	—	—	0.010	0.003	0.006	1	2	—	—		
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.0071	—	—	0.013	—	—	0.010	—	—	0.0054	—	—	0.013	0.0054	0.0089	1	3	—	—		
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.0003	—	—	0.0004	—	—	0.0002	—	—	0.0005	—	—	0.0005	0.0002	0.0004	—	—	—	—		
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	0.003	<0.003	<0.003	—	—	—	—		
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.015	—	—	0.043	—	—	0.030	—	—	0.012	—	—	0.043	0.012	0.025	1	1	—	—		
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—		
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—		
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—		
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	10	9.7	9.8	9.3	9.6	9.7	13	14	11	14	9.3	11	—	—	—	—		
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—		
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	1	—	—	—		
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—		
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002	1	—	—	—		
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—		
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—		
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—		
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	10	2	—	—		
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.9	7.9	8.1	8.5	8.6	8.6	8.1	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	8.6	7.4	8.0	—	—	—	—		
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—		
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	—	—	—	—		
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—	—	—		
目16	残留塩素	—	mg/L	0.51	0.45	0.37	0.32																	

＜：未満を表します。