

水質検査結果				4月		5月		6月		7月	
				4月10日		5月13日		6月9日		7月9日	
地点名		総領支所		気温 17.5℃		気温 26.0℃		気温 21.9℃		気温 32.5℃	
区分		浄水		水温 17.5℃		水温 20.7℃		水温 24.1℃		水温 31.0℃	
				天気 曇		天気 晴		天気 雨		天気 晴	
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位								
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/mL	0		0		0		0	
基 2	大腸菌 (MPN)	MPN/100mL	-	陰性		陰性		陰性		陰性	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L	0.0003 未満						0.0003 未満	
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	0.00005 未満						0.00005 未満	
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.002 未満						0.002 未満	
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L							0.004 未満	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.43		0.39		0.36		0.37	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08 未満						0.08 未満	
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.1 未満						0.1 未満	
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L							0.0002 未満	
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/L							0.005 未満	
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L							0.004 未満	
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L							0.002 未満	
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L							0.001 未満	
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L							0.001 未満	
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L							0.001 未満	
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06						0.18	
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	0.002 未満						0.002 未満	
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008						0.023	
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009						0.008	
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001						0.002	
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013						0.033	
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011						0.010	
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004						0.008	
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	0.008 未満						0.008 未満	
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.1 未満						0.1 未満	
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014						0.042	
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.03 未満						0.03 未満	
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.1 未満						0.1 未満	
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.9						6.4	
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満	
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5		9.7		8.4		7.9	
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	15						20	
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L	41						56	
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	0.02 未満						0.02 未満	
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L							0.000003	
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L							0.000001 未満	
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L							0.002 未満	
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L	0.0005 未満						0.0005 未満	
基 46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.4		0.7		0.6		0.7	
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4		7.6		7.7		7.7	
基 48	味	異常でないこと	-	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 49	臭気	異常でないこと	-	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
基 50	色度	5度以下	度	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満	
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満	
	残留塩素	-	mg/L	0.53		0.38		0.56		0.55	
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005以下	mg/L								