

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月
		採水年月日		R7.4.22	R7.5.20	R7.6.13	R7.7.11	R7.8.4
地点名	比和保育所			気温 20.0 ℃	気温 28.3 ℃	気温 25.3 ℃	気温 31.9 ℃	気温 30.3 ℃
区分	浄水			水温 17.4 ℃	水温 21.2 ℃	水温 22.2 ℃	水温 29.0 ℃	水温 32.4 ℃
				天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 晴	天気 曇
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位					
基 1	一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌 (MPN)	不検出	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L					0.0003 未満
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L					0.00005 未満
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L					0.002 未満
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L					0.004 未満
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.36	0.32	0.30	0.41	0.28
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L					0.08 未満
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.1 未満
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L					0.0002 未満
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L					0.005 未満
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L					0.004 未満
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L					0.002 未満
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L					0.001 未満
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L					0.001 未満
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L					0.001 未満
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06 未満			0.06 未満
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.013			0.020
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.010			0.007
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.001 未満			0.003
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.018			0.032
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.011			0.010
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.005			0.009
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満			0.008 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.1 未満
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L					0.007
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L					0.03 未満
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.1 未満
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L					5.6
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L					0.001 未満
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.5	5.4	5.1	5.4
基 39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L					16
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L					49
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L					0.02 未満
基 42	ジェオスミン	0.00001 以下	mg/L					0.000001 未満
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001 以下	mg/L					0.000001 未満
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L					0.002 未満
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L					0.0005 未満
基 46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3.0以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4
基 48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.6	0.5	0.8	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.48	0.32		0.29	0.51
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 以下	mg/L		0.000001 未満	0.53		