

令和7年度		総領上水道																	
水質検査結果				採水年月日		4月		5月		6月		7月		8月					
						4月10日		5月13日		6月9日		7月9日		8月21日					
地点名		総領支所		気温／水温		気温 17.5 ℃		気温 26.0 ℃		気温 21.9 ℃		気温 32.5 ℃		気温 28.5 ℃					
区分		浄水				水温 17.5 ℃		水温 20.7 ℃		水温 24.1 ℃		水温 31.0 ℃		水温 32.0 ℃					
						天気 曇		天気 晴		天気 雨		天気 晴		天気 曇					
番 号	検 査 項 目			水質基準	単位														
基 1	一般細菌			100/ml以下	個/ml	0		0		0		0		0					
基 2	大腸菌(MPN)			MPN/100mL	-	陰性		陰性		陰性		陰性		陰性					
基 3	カドミウム及びその化合物			0.03以下	mg/L	0.0003 未満						0.0003 未満							
基 4	水銀及びその化合物			0.0005以下	mg/L	0.00005 未満						0.00005 未満							
基 5	セレン及びその化合物			0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 6	鉛及びその化合物			0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 7	ヒ素及びその化合物			0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 8	六価クロム化合物			0.02以下	mg/L	0.002 未満						0.002 未満							
基 9	亜硝酸態窒素			0.04mg/l以下	mg/L							0.004 未満							
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10.0以下	mg/L	0.43		0.39		0.36		0.37		0.53					
基 12	フッ素及びその化合物			0.8以下	mg/L	0.08 未満						0.08 未満							
基 13	ホウ素及びその化合物			1.0以下	mg/L	0.1 未満						0.1 未満							
基 14	四塩化炭素			0.002以下	mg/L							0.0002 未満							
基 15	1, 4－ジオキサン			0.05以下	mg/L							0.005 未満							
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン			0.04以下	mg/L							0.004 未満							
基 17	ジクロロメタン			0.02以下	mg/L							0.002 未満							
基 18	テトラクロロエチレン			0.01以下	mg/L							0.001 未満							
基 19	トリクロロエチレン			0.01以下	mg/L							0.001 未満							
基 20	ベンゼン			0.01以下	mg/L							0.001 未満							
基 21	塩素酸			0.6以下	mg/L	0.06						0.18							
基 22	クロロ酢酸			0.02以下	mg/L	0.002 未満						0.002 未満							
基 23	クロロホルム			0.06以下	mg/L	0.008						0.023							
基 24	ジクロロ酢酸			0.03以下	mg/L	0.009						0.008							
基 25	ジブロモクロロメタン			0.1以下	mg/L	0.001						0.002							
基 26	臭素酸			0.01以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 27	総トリハロメタン			0.1以下	mg/L	0.013						0.033							
基 28	トリクロロ酢酸			0.03以下	mg/L	0.011						0.010							
基 29	ブロモジクロロメタン			0.03以下	mg/L	0.004						0.008							
基 30	ブロモホルム			0.09以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 31	ホルムアルデヒド			0.08以下	mg/L	0.008 未満						0.008 未満							
基 32	亜鉛及びその化合物			1.0以下	mg/L	0.1 未満						0.1 未満							
基 33	アルミニウム及びその化合物			0.2以下	mg/L	0.014						0.042							
基 34	鉄及びその化合物			0.3以下	mg/L	0.03 未満						0.03 未満							
基 35	銅及びその化合物			1.0以下	mg/L	0.1 未満						0.1 未満							
基 36	ナトリウム及びその化合物			200以下	mg/L	5.9						6.4							
基 37	マンガン及びその化合物			0.05以下	mg/L	0.001 未満						0.001 未満							
基 38	塩化物イオン			200以下	mg/L	7.5		9.7		8.4		7.9		8.1					
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300以下	mg/L	15						20							
基 40	蒸発残留物			500以下	mg/L	41						56							
基 41	陰イオン界面活性剤			0.2以下	mg/L	0.02 未満						0.02 未満							
基 42	ジェオスミン			0.00001以下	mg/L							0.000003		0.000002					
基 43	2－メチルイソボルネオール			0.00001以下	mg/L							0.000001 未満		0.000001 未満					
基 44	非イオン界面活性剤			0.02以下	mg/L							0.002 未満							
基 45	フェノール類			0.005以下	mg/L	0.0005 未満						0.0005 未満							
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3.0以下	mg/L	0.4		0.7		0.6		0.7		0.6					
基 47	pH値			5.8以上8.6以下	-	7.4		7.6		7.7		7.7		7.7					
基 48	味			異常でないこと	-	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし					
基 49	臭気			異常でないこと	-	異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし					
基 50	色度			5度以下	度	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満					
基 51	濁度			2度以下	度	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満					
	残留塩素			-	mg/L	0.53		0.38		0.56		0.55		0.60					
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)			0.00005以下	mg/L														