

令和7年度		高野上水道						
水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月
				4月22日	5月26日	6月13日	7月11日	8月4日
地点名	高野支所（給水栓）	気温／水温		気温 20.2 ℃	気温 16.4 ℃	気温 23.3 ℃	気温 27.1 ℃	気温 29.1 ℃
区分	浄水			水温 17.8 ℃	水温 19.0 ℃	水温 23.5 ℃	水温 29.8 ℃	水温 33.2 ℃
				天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 曇
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位					
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L					
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L					
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L					
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L					
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L					
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L					
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L					
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.70	0.79	0.60	0.59	0.52
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L					
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L					
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L					
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L					
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L					
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L					
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L					
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	mg/L					
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L					
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06 未満			0.06 未満
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.002			0.001
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.003			0.003
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.008			0.008
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.003			0.002
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満			0.002
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満			0.008 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L					
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L					
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.06			0.03 未満
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L					
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L					
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L					
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.3	6.4	5.7	5.5
基 39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L					
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L					
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L					
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L					
基 43	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L					
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L					
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L					
基 46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.0以下	mg/L	0.2 未満	0.3	0.3	0.3	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4
基 48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	1.3	1.1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.36	0.33	0.56	0.50	0.39

水質検査結果				4月	5月	6月	7月	8月
				4月22日	5月26日	6月13日	7月11日	8月4日
地点名	ファーマーズマーケット前 ドレン管			気温 19.5 ℃	気温 16.2 ℃	気温 24.0 ℃	気温 26.1 ℃	気温 26.9 ℃
区分	浄水			水温 13.9 ℃	水温 18.2 ℃	水温 19.9 ℃	水温 26.9 ℃	水温 29.2 ℃
				天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 曇
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位					
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.03以下	mg/L					
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L					
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L					
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L					
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L					
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L					
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	mg/L					
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.75	0.76	0.67	0.62	0.58
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L					
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L					
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L					
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/L					
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L					
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L					
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L					
基 19	トリクロロエチレン	0.03以下	mg/L					
基 20	ベンゼン	0.01以下	mg/L					
基 21	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06 未満			0.06 未満
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満
基 23	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.002			0.003
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002			0.002 未満
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.004			0.005
基 26	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.010			0.014
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.004			0.004
基 30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満			0.002
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満			0.008 未満
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L					
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L					
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L					
基 35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L					
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L					
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L					
基 38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.3	6.3	5.9	5.7
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L					
基 40	蒸発残留物	500以下	mg/L					
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L					
基 42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L					
基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L					
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L					
基 45	フェノール類	0.005以下	mg/L					
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.2 未満	0.3	0.3	0.3	0.4
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	-	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6
基 48	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.32	0.32		0.23	0.22
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L		0.000001 未満	0.38		