

水質検査結果		採水年月日		4月	5月	6月
				4月10日	5月13日	6月8日
地点名	尾引町 甲平(管末)	気温／水温		気温 17.9℃	気温 23.2℃	気温 21.5℃
区分	浄 水			水温 15.1℃	水温 19.1℃	水温 23.3℃
				天気 曇	天気 晴	天気 雨
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位			
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	MPL/100ml	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003 未満	
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005 未満	
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002 未満	
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.50	0.49	0.44
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.08 未満	
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1 未満	
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/L			
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L			
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L			
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L			
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L			
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L			
基 21	ベンゼン	0.01以下	mg/L			
基 22	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.10	
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満	
基 24	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.020	0.033
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.008	
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.001	
基 27	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.027	
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.015	
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.006	
基 31	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満	
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満	
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1 未満	
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.025	
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.03 未満	
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1 未満	
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		6.6	
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001 未満	
基 39	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	8.6	9.8
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L		19	
基 41	蒸発残留物	500以下	mg/L		45	
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02 未満	
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L			
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L			
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L			
基 46	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005 未満	
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.5	0.5	0.8
基 48	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.6	7.6	7.7
基 49	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
基 51	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 52	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.54	0.48	0.30

水質検査結果		採水年月日		4月	5月	6月
地点名 布掛山浄水場 給水栓				4月10日	5月13日	6月8日
区分 浄 水		気温／水温		気温 16.0 °C 水温 11.7 °C 天気 曇	気温 22.9 °C 水温 16.9 °C 天気 晴	気温 21.7 °C 水温 20.2 °C 天気 雨
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位			
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/mL	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	MPL/100ml	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L			
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L			
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L			
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L			
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L			
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L			
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L			
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.48	0.42	0.43
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L			
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L			
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L			
基 15	1, 4-ジオキサン	0.05以下	mg/L			
基 16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L			
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L			
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L			
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L			
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005以下	mg/L			
基 21	ベンゼン	0.01以下	mg/L			
基 22	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.10	
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満	
基 24	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.016	
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.006	
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.001	
基 27	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満	
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.022	
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.012	
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.005	
基 31	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満	
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満	
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L			
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.043	
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L			
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L			
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L			
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001 未満	
基 39	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	8.6	8.8
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L			
基 41	蒸発残留物	500以下	mg/L			
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L			
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L			
基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L			
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L			
基 46	フェノール類	0.005以下	mg/L			
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.5	0.5	0.7
基 48	pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	7.5	7.4
基 49	味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし
基 51	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 52	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.50	0.77	0.98
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1以下	mg/L		0.001 未満	
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	—	mg/L			