令和8年度　　比和上水道

水質検査結果		採水年月日		4月	5月	6月	7月	8月	9月
				R8.4.22	R8.5.19	R8.6.19	R8.7.21	R8.8.20	R8.9.15
地点名	比和保育所	気温／水温		気温 15.4 ℃	気温 27.0 ℃	気温 25.2 ℃	気温 32.2 ℃	気温 28.5 ℃	気温 22.8 ℃
区分	浄水			水温 17.6 ℃	水温 22.7 ℃	水温 24.8 ℃	水温 29.9 ℃	水温 29.5 ℃	水温 25.9 ℃
				天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雨
番号	検査項目	水質基準	単位						
基 1	一般細菌	100個/ml以下	個/mL	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	不検出	MPL/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L					0.0003 未満	
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L					0.00005 未満	
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満	
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満	
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L					0.001 未満	
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L					0.002 未満	
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L					0.004 未満	
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満	
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.49	0.39	0.35	0.36	0.25	0.29
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L					0.08 未満	
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.1 未満	
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L					0.0002 未満	
基 15	1，4ージオキサン	0.05以下	mg/L					0.005 未満	
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下	mg/L					0.004 未満	
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L					0.002 未満	
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L					0.001 未満	
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L					0.001 未満	
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L		0.000001 未満			0.000001 未満	
基 21	ベンゼン	0.01以下	mg/L					0.001 未満	
基 22	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.06 未満			0.06 未満	
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満			0.002 未満	
基 24	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.013			0.018	
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.008			0.003	
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.001			0.003	
基 27	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満	
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.019			0.029	
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.013			0.011	
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.005			0.008	
基 31	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満			0.001 未満	
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満			0.008 未満	
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.1 未満	
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L					0.006	
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L					0.03 未満	
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L					0.1 未満	
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L					6.0	
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L					0.001 未満	
基 39	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.6	5.5	5.4	5.5	5.3
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L					17	
基 41	蒸発残留物	500以下	mg/L					48	
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L					0.02 未満	
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L					0.000001 未満	
基 44	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L					0.000001 未満	
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L					0.002 未満	
基 46	フェノール類	0.005以下	mg/L					0.0005 未満	
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7
基 48	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
基 49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 51	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5
基 52	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.40	0.50	0.33	0.30	0.36	0.41