令和8年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)		採水年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			令和8年4月27日	令和8年5月8日	令和8年6月8日	令和8年7月15日	令和8年8月17日	令和8年9月10日
地点名	西城地区　西城支所	気温／水温	気温　19.2 ℃	気温　21.4 ℃	気温　20.5 ℃	気温　31.1 ℃	気温　26.8 ℃	気温　24.9 ℃
区分	浄水		水温　16.3 ℃	水温　17.2 ℃	水温　21.9 ℃	水温　25.9 ℃	水温　28.3 ℃	水温　25.9 ℃
			天気　曇	天気　晴	天気　雨	天気　曇	天気　曇	天気　晴
番　号	検　査　項　目	水質基準						
基　1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
基　2	大腸菌(MPN)	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基　3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003　未満		
基　4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005　未満		
基　5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002　未満		
基　9	亜硝酸態窒素	0.04以下				0.004　未満		
基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.45	0.49	0.43	0.40	0.31	0.31
基　12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08　未満		
基　13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002　未満		
基　15	1，4ージオキサン	0.05以下				0.005　未満		
基　16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下				0.004　未満		
基　17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002　未満		
基　18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001　未満		
基　19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001　未満		
基　20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001　未満			0.000001　未満		
基　21	ベンゼン	0.01以下				0.001　未満		
基　22	塩素酸	0.6以下	0.06　未満			0.09		
基　23	クロロ酢酸	0.02以下	0.002　未満			0.002　未満		
基　24	クロロホルム	0.06以下	0.008			0.011		
基　25	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.006			0.005		
基　26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001　未満			0.001		
基　27	臭素酸	0.01以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　28	総トリハロメタン	0.1以下	0.011			0.017		
基　29	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.010			0.007		
基　30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003			0.005		
基　31	ブロモホルム	0.09以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　32	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008　未満			0.008　未満		
基　33	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.007		
基　35	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03　未満		
基　36	銅及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　37	ナトリウム及びその化合物	200以下				5.0		
基　38	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001　未満		
基　39	塩化物イオン	200以下	4.1	4.1	4.1	4.2	4.5	4.6
基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				15		
基　41	蒸発残留物	500以下				48		
基　42	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02　未満		
基　43	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
基　44	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
基　45	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002　未満		
基　46	フェノール類	0.005以下				0.0005　未満		
基　47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6
基　48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4
基　49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　51	色度	5度以下	0.7	0.7	0.6	0.5　未満	0.7	0.6
基　52	濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
	残留塩素	—	0.72	0.84	0.57	0.58	0.35	0.72

令和8年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)		採水年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			令和8年4月27日	令和8年5月8日	令和8年6月8日	令和8年7月15日	令和8年8月26日	令和8年9月10日
地点名	西城地区　JR平子駅	気温／水温	気温　18.2 ℃	気温　19.7 ℃	気温　21.4 ℃	気温　28.0 ℃	気温　32.3 ℃	気温　25.4 ℃
区分	浄水		水温　17.2 ℃	水温　18.8 ℃	水温　23.7 ℃	水温　29.0 ℃	水温　31.2 ℃	水温　26.9 ℃
			天気　曇	天気　晴	天気　雨	天気　曇	天気　晴	天気　晴
番　号	検　査　項　目	水質基準						
基　1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
基　2	大腸菌(MPN)	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基　3	カドミウム及びその化合物	0.003以下						
基　4	水銀及びその化合物	0.0005以下						
基　5	セレン及びその化合物	0.01以下						
基　6	鉛及びその化合物	0.01以下						
基　7	ヒ素及びその化合物	0.01以下						
基　8	六価クロム化合物	0.02以下						
基　9	亜硝酸態窒素	0.04以下						
基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下						
基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.49	0.46	0.36	0.45	0.30	0.38
基　12	フッ素及びその化合物	0.8以下						
基　13	ホウ素及びその化合物	1.0以下						
基　14	四塩化炭素	0.002以下						
基　15	1，4ージオキサン	0.05以下						
基　16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下						
基　17	ジクロロメタン	0.02以下						
基　18	テトラクロロエチレン	0.01以下						
基　19	トリクロロエチレン	0.01以下						
基　20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下						
基　21	ベンゼン	0.01以下						
基　22	塩素酸	0.6以下						
基　23	クロロ酢酸	0.02以下						
基　24	クロロホルム	0.06以下						
基　25	ジクロロ酢酸	0.03以下						
基　26	ジブロモクロロメタン	0.1以下						
基　27	臭素酸	0.01以下						
基　28	総トリハロメタン	0.1以下						
基　29	トリクロロ酢酸	0.03以下						
基　30	ブロモジクロロメタン	0.03以下						
基　31	ブロモホルム	0.09以下						
基　32	ホルムアルデヒド	0.08以下						
基　33	亜鉛及びその化合物	1.0以下						
基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下						
基　35	鉄及びその化合物	0.3以下						
基　36	銅及びその化合物	1.0以下						
基　37	ナトリウム及びその化合物	200以下						
基　38	マンガン及びその化合物	0.05以下						
基　39	塩化物イオン	200以下	4.4	4.2	4.7	4.3	5.0	5.4
基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下						
基　41	蒸発残留物	500以下						
基　42	陰イオン界面活性剤	0.2以下						
基　43	ジェオスミン	0.00001以下						
基　44	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下						
基　45	非イオン界面活性剤	0.02以下						
基　46	フェノール類	0.005以下						
基　47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.8
基　48	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
基　49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　51	色度	5度以下	0.6	1.0	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5
基　52	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	0.48	0.45	0.18	0.22	0.11	0.40

令和8年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)		採水年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			令和8年4月27日	令和8年5月8日	令和8年6月8日	令和8年7月15日	令和8年8月17日	令和8年9月10日
地点名　西城常納地区　大佐八鳥浄化センター		気温／水温	気温　20.2 ℃	気温　18.2 ℃	気温　19.3 ℃	気温　30.4 ℃	気温　27.5 ℃	気温　25.1 ℃
区分　浄水			水温　17.2 ℃	水温　17.8 ℃	水温　22.9 ℃	水温　28.0 ℃	水温　31.1 ℃	水温　28.7 ℃
			天気　曇	天気　晴	天気　雨	天気　曇	天気　曇	天気　晴
番　号	検　査　項　目	水質基準						
基　1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
基　2	大腸菌(MPN)	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基　3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003　未満		
基　4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005　未満		
基　5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002　未満		
基　9	亜硝酸態窒素	0.04以下				0.004　未満		
基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.29	0.33	0.28	0.25	0.20	0.19
基　12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08　未満		
基　13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002　未満		
基　15	1，4ージオキサン	0.05以下				0.005　未満		
基　16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下				0.004　未満		
基　17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002　未満		
基　18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001　未満		
基　19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001　未満		
基　20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001　未満			0.000001　未満		
基　21	ベンゼン	0.01以下				0.001　未満		
基　22	塩素酸	0.6以下	0.06　未満			0.06　未満		
基　23	クロロ酢酸	0.02以下	0.002　未満			0.002　未満		
基　24	クロロホルム	0.06以下	0.022			0.023		
基　25	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.013			0.012		
基　26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001　未満			0.001		
基　27	臭素酸	0.01以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　28	総トリハロメタン	0.1以下	0.027			0.031		
基　29	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.023			0.015		
基　30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.005			0.007		
基　31	ブロモホルム	0.09以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　32	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008　未満			0.008　未満		
基　33	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.008		
基　35	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03　未満		
基　36	銅及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　37	ナトリウム及びその化合物	200以下				4.8		
基　38	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.003		
基　39	塩化物イオン	200以下	4.8	4.8	4.5	4.6	4.9	5.0
基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				11		
基　41	蒸発残留物	500以下				39		
基　42	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02　未満		
基　43	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
基　44	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満	0.000001　未満
基　45	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002　未満		
基　46	フェノール類	0.005以下				0.0005　未満		
基　47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7
基　48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4
基　49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　51	色度	5度以下	0.7	0.7	1.2	1.0	0.9	0.5　未満
基　52	濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
	残留塩素	—	0.91	0.97	0.50	0.61	0.27	0.58

令和8年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)		採水年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月
			令和8年4月27日	令和8年5月8日	令和8年6月8日	令和8年7月15日	令和8年8月17日	令和8年9月10日
地点名	西城三坂地区　クロカンパーク	気温／水温	気温　18.9 ℃	気温　15.5 ℃	気温　18.3 ℃	気温　27.2 ℃	気温　26.1 ℃	気温　19.8 ℃
区分	浄水		水温　12.1 ℃	水温　13.2 ℃	水温　17.8 ℃	水温　21.3 ℃	水温　23.6 ℃	水温　21.6 ℃
			天気　曇	天気　晴	天気　雨	天気　曇	天気　曇	天気　晴
番　号	検　査　項　目	水質基準						
基　1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0
基　2	大腸菌(MPN)	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基　3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003　未満		
基　4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005　未満		
基　5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001　未満		
基　7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.002		
基　8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002　未満		
基　9	亜硝酸態窒素	0.04以下				0.004　未満		
基　10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.098	0.096	0.093	0.089	0.089	0.093
基　12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08　未満		
基　13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002　未満		
基　15	1，4ージオキサン	0.05以下				0.005　未満		
基　16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下				0.004　未満		
基　17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002　未満		
基　18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001　未満		
基　19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001　未満		
基　20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001　未満			0.000001　未満		
基　21	ベンゼン	0.01以下				0.001　未満		
基　22	塩素酸	0.6以下	0.06　未満			0.06　未満		
基　23	クロロ酢酸	0.02以下	0.002　未満			0.002　未満		
基　24	クロロホルム	0.06以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　25	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.002　未満			0.002　未満		
基　26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　27	臭素酸	0.01以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　28	総トリハロメタン	0.1以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　29	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.002　未満			0.002　未満		
基　30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　31	ブロモホルム	0.09以下	0.001　未満			0.001　未満		
基　32	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008　未満			0.008　未満		
基　33	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.002　未満		
基　35	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03　未満		
基　36	銅及びその化合物	1.0以下				0.1　未満		
基　37	ナトリウム及びその化合物	200以下				8.6		
基　38	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001　未満		
基　39	塩化物イオン	200以下	6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9
基　40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				17		
基　41	蒸発残留物	500以下				71		
基　42	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02　未満		
基　43	ジェオスミン	0.00001以下				0.000001　未満		
基　44	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下				0.000001　未満		
基　45	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002　未満		
基　46	フェノール類	0.005以下				0.0005　未満		
基　47	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3.0以下	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満	0.2　未満
基　48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2
基　49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基　51	色度	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基　52	濁度	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
	残留塩素	—	0.39	0.35	0.35	0.27	0.61	0.31