

水質検査結果		採水年月日		4月	5月	6月	7月	8月	9月
				4月10日	5月13日	6月8日	7月14日	8月17日	9月10日
地点名	尾引町 甲平(管末)	気温／水温		気温 17.9 ℃	気温 23.2 ℃	気温 21.5 ℃	気温 29.5 ℃	気温 26.8 ℃	気温 26.0 ℃
区分	浄 水			水温 15.1 ℃	水温 19.1 ℃	水温 23.3 ℃	水温 25.1 ℃	水温 28.3 ℃	水温 26.4 ℃
				天気 曇	天気 晴	天気 雨	天気 晴	天気 曇	天気 晴
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位						
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌	不検出	MPL/100ml	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L		0.0003 未満		0.0003 未満		
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L		0.00005 未満		0.00005 未満		
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L		0.002 未満		0.002 未満		
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L				0.004 未満		
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.50	0.49	0.44	0.47	0.29	0.30
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L		0.08 未満		0.08 未満		
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1 未満		0.1 未満		
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L				0.0002 未満		
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L				0.005 未満		
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L				0.004 未満		
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L				0.002 未満		
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001 未満		
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L				0.001 未満		
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005以下	mg/L				0.000001 未満		
基 21	ベンゼン	0.01以下	mg/L				0.001 未満		
基 22	塩素酸	0.6以下	mg/L		0.10		0.13		
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L		0.002 未満		0.002 未満		
基 24	クロロホルム	0.06以下	mg/L		0.020	0.033	0.020	0.028	0.031
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.008		0.003		
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L		0.001		0.001		
基 27	臭素酸	0.01以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L		0.027		0.027		
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L		0.015		0.009		
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L		0.006		0.006		
基 31	ブロモホルム	0.09以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L		0.008 未満		0.008 未満		
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1 未満		0.1 未満		
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L		0.025		0.045		
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L		0.03 未満		0.03 未満		
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L		0.1 未満		0.1 未満		
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L		6.6		7.8		
基 38	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L		0.001 未満		0.001 未満		
基 39	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	8.6	9.8	9.1	10.0	10.0
基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L		19		19		
基 41	蒸発残留物	500以下	mg/L		45		48		
基 42	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L		0.02 未満		0.02 未満		
基 43	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L				0.000003	0.000003	0.000002
基 44	2－メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L				0.000001 未満	0.000002	0.000001
基 45	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L				0.002 未満		
基 46	フェノール類	0.005以下	mg/L		0.0005 未満		0.0005 未満		
基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	mg/L	0.5	0.5	0.8	0.5	0.7	0.8
基 48	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9
基 49	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 51	色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 52	濁度	2度以下	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	mg/L	0.54	0.48	0.30	0.40	0.17	0.13

水質検査結果		採水年月日		4月		5月		6月		7月		8月		9月	
				4月10日		5月13日		6月8日		7月14日		8月17日		9月10日	
地点名 布掛山浄水場 給水栓		気温／水温		気温	16.0℃	気温	22.9℃	気温	21.7℃	気温	32.4℃	気温	27.3℃	気温	25.7℃
区分 浄 水				水温	11.7℃	水温	16.9℃	水温	20.2℃	水温	24.0℃	水温	26.5℃	水温	24.5℃
				天気	曇	天気	晴	天気	雨	天気	晴	天気	曇	天気	晴
番 号	検 査 項 目	水質基準	単位												
基 1	一般細菌	100/ml以下	個/ml	0		0		0		0		0		0	
基 2	大腸菌	不検出	MPL/100ml	陰性		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性	
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L							0.0003 未満					
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L							0.00005 未満					
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L							0.001 未満					
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L							0.001 未満					
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L							0.001 未満					
基 8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L							0.002 未満					
基 9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L							0.004 未満					
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L			0.001 未満				0.001 未満					
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	mg/L	0.48		0.42		0.43		0.38		0.26		0.19	
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L							0.08 未満					
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L							0.1 未満					
基 14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L							0.0002 未満					
基 15	1, 4－ジオキサン	0.05以下	mg/L							0.005 未満					
基 16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L							0.004 未満					
基 17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L							0.002 未満					
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L							0.001 未満					
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L							0.001 未満					
基 20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005以下	mg/L												
基 21	ベンゼン	0.01以下	mg/L							0.001 未満					
基 22	塩素酸	0.6以下	mg/L			0.10				0.14					
基 23	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L			0.002 未満				0.002 未満					
基 24	クロロホルム	0.06以下	mg/L			0.016				0.014					
基 25	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.006				0.004					
基 26	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L			0.001				0.001					
基 27	臭素酸	0.01以下	mg/L			0.001 未満				0.001 未満					
基 28	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L			0.022				0.020					
基 29	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L			0.012				0.006					
基 30	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L			0.005				0.005					
基 31	ブロモホルム	0.09以下	mg/L			0.001 未満				0.001 未満					
基 32	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L			0.008 未満				0.008 未満					
基 33	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L							0.1 未満					
基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L			0.043				0.061					
基 35	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L							0.03 未満					
基 36	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L							0.1 未満					
基 37	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L							7.8					
基															