令和6年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水年月日	令和6年4月8日	令和6年5月14日	令和6年6月4日	令和6年7月11日	令和6年8月8日	令和6年9月11日	令和6年10月9日	令和6年11月13日	令和6年12月6日	令和7年1月7日	令和7年2月26日	令和7年3月17日
地点名	西城地区　西城支所	気温／水温	気温 18.4 ℃	気温 25.6 ℃	気温 18.2 ℃	気温 24.6 ℃	気温 33.9 ℃	気温 30.0 ℃	気温 23.1 ℃	気温 18.2 ℃	気温 7.4 ℃	気温 1 ℃	気温 6.4 ℃	気温 2.8 ℃
区分	浄水		水温 14.6 ℃	水温 19.2 ℃	水温 21.4 ℃	水温 24.7 ℃	水温 29.9 ℃	水温 29.2 ℃	水温 22.2 ℃	水温 17.1 ℃	水温 10.6 ℃	水温 6.4 ℃	水温 4.4 ℃	水温 8.8 ℃
			天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雨	天気 雪	天気 曇	天気 雪
番号	検査項目	水質基準												
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003 未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満								
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.53	0.45	0.37	0.39	0.27	0.35	0.62	0.48	0.42	0.41	0.49	0.48
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08 未満								
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002 未満								
基 15	1，4ージオキサン	0.05以下				0.005 未満								
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下				0.004 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.001 未満								
基 21	塩素酸	0.6以下	0.06 未満			0.11			0.22			0.12		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.006			0.009			0.018			0.003		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.003			0.005			0.009			0.002		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001			0.001			0.001		
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.009			0.015			0.025			0.007		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.007			0.012			0.004		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003			0.005			0.006			0.003		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.012								
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03 未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				4.8								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満								
基 38	塩化物イオン	200以下	4.1	3.9	4.3	4.0	4.2	4.3	4.3	4.1	4.3	4.4	4.5	4.3
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				14								
基 40	蒸発残留物	500以下				51								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満								
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満								
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.4	0.7	0.6	0.4	0.7	0.5	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5 未満	0.8	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	1.10	0.50	0.85	0.75	0.49	0.60	0.49	0.97	0.95	1.10	1.00	1.00
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001 未満											

令和6年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水年月日	令和6年4月8日	令和6年5月14日	令和6年6月4日	令和6年7月11日	令和6年8月8日	令和6年9月11日	令和6年10月9日	令和6年11月13日	令和6年12月6日	令和7年1月7日	令和7年2月26日	令和7年3月17日
地点名	西城地区　JR平子駅	気温／水温	気温 18.5 ℃	気温 23.9 ℃	気温 21.0 ℃	気温 24.3 ℃	気温 29.8 ℃	気温 29.5 ℃	気温 21.1 ℃	気温 18.5 ℃	気温 6.0 ℃	気温 1.9 ℃	気温 6 ℃	気温 3.3 ℃
区分	浄水		水温 14.1 ℃	水温 19.3 ℃	水温 22.0 ℃	水温 27.4 ℃	水温 33.0 ℃	水温 30.4 ℃	水温 23.9 ℃	水温 16.6 ℃	水温 11.0 ℃	水温 6.3 ℃	水温 4.2 ℃	水温 8.5 ℃
			天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雨	天気 雪	天気 曇	天気 雪
番 号	検　査　項　目	水質基準												
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下												
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下												
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下												
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下												
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下												
基 8	六価クロム化合物	0.02以下												
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下												
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下												
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.59	0.43	0.36	0.46	0.27	0.40	0.30	0.65	0.41	0.43	0.59	0.57
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下												
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下												
基 14	四塩化炭素	0.002以下												
基 15	1，4ージオキサン	0.05以下												
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下												
基 17	ジクロロメタン	0.02以下												
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下												
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下												
基 20	ベンゼン	0.01以下												
基 21	塩素酸	0.6以下												
基 22	クロロ酢酸	0.02以下												
基 23	クロロホルム	0.06以下												
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下												
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下												
基 26	臭素酸	0.01以下												
基 27	総トリハロメタン	0.1以下												
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下												
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下												
基 30	ブロモホルム	0.09以下												
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下												
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下												
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下												
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下												
基 35	銅及びその化合物	1.0以下												
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下												
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下												
基 38	塩化物イオン	200以下	4.3	4.3	4.6	3.9	4.3	4.4	4.9	4.1	4.9	4.6	5.2	4.5
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下												
基 40	蒸発残留物	500以下												
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下												
基 42	ジェオスミン	0.00001以下												
基 43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下												
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下												
基 45	フェノール類	0.005以下												
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4
基	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.1
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.7	0.5 未満	1.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.7	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	1.10	0.66	0.68	0.43	0.17	0.33	0.55	0.66	0.81	1.20	1.20	1.10
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下												

令和6年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水年月日	令和6年4月8日	令和6年5月14日	令和6年6月4日	令和6年7月11日	令和6年8月8日	令和6年9月11日	令和6年10月9日	令和6年11月13日	令和6年12月6日	令和7年1月7日	令和7年2月26日	令和7年3月17日
地点名	西城常納地区　美古登小学校	気温／水温	気温 18.1 ℃	気温 24.9 ℃	気温 18.8 ℃	気温 25.0 ℃	気温 33.3 ℃	気温 30.0 ℃	気温 21.9 ℃	気温 17.4 ℃	気温 6.5 ℃	気温 1.7 ℃	気温 4.9 ℃	気温 3.6 ℃
区分	浄水		水温 12.2 ℃	水温 16.7 ℃	水温 18.7 ℃	水温 23.3 ℃	水温 26.9 ℃	水温 26.5 ℃	水温 22.3 ℃	水温 16.4 ℃	水温 11.3 ℃	水温 7.0 ℃	水温 4.3 ℃	水温 7.8 ℃
			天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雨	天気 雪	天気 曇	天気 雪
番号	検査項目	水質基準												
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003 未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満								
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.36	0.33	0.25	0.28	0.22	0.26	0.41	0.28	0.24	0.25	0.31	0.37
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08 未満								
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002 未満								
基 15	1，4ージオキサン	0.05以下				0.005 未満								
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下				0.004 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.001 未満								
基 21	塩素酸	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満			0.10			0.06 未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.006			0.011			0.023			0.003		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.004			0.008			0.012			0.002		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.009			0.015			0.028			0.005		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.005			0.008			0.020			0.004		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.003			0.004			0.005			0.002		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.005								
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03 未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				4.4								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満								
基 38	塩化物イオン	200以下	4.4	4.0	4.4	4.1	4.4	4.3	4.1	4.3	4.3	6.2	6.9	5.1
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				12								
基 40	蒸発残留物	500以下				43								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下			0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満								
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満								
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.4	0.3	0.3	0.5
基 47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.2
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.7	0.5 未満	1.0	0.6	0.5	1.0	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	1.00	0.81	0.81	0.52	0.60	0.53	0.94	1.20	1.40	1.20	1.00	0.98
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001 未満											

令和6年度　　西城上水道

水質検査結果(mg/l)			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		採水年月日	令和6年4月8日	令和6年5月14日	令和6年6月4日	令和6年7月11日	令和6年8月8日	令和6年9月11日	令和6年10月9日	令和6年11月13日	令和6年12月6日	令和7年1月21日	令和7年2月26日	令和7年3月17日
地点名	西城三坂地区　クロカンパーク	気温／水温	気温 16.5 ℃	気温 26.7 ℃	気温 14.4 ℃	気温 22.7 ℃	気温 30.2 ℃	気温 29.7 ℃	気温 17.4 ℃	気温 13.5 ℃	気温 5.6 ℃	気温 5.1 ℃	気温 4.3 ℃	気温 0.5 ℃
区分	浄水		水温 10.0 ℃	水温 13.6 ℃	水温 15.6 ℃	水温 21.0 ℃	水温 25.0 ℃	水温 23.6 ℃	水温 19.5 ℃	水温 14.2 ℃	水温 9.4 ℃	水温 4.7 ℃	水温 3.6 ℃	水温 4.2 ℃
			天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 曇	天気 晴	天気 曇	天気 晴	天気 晴	天気 雨	天気 晴	天気 曇	天気 雪
番 号	検　査　項　目	水質基準												
基 1	一般細菌	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基 2	大腸菌(MPN)	MPN/100mL	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基 3	カドミウム及びその化合物	0.003以下				0.0003 未満								
基 4	水銀及びその化合物	0.0005以下				0.00005 未満								
基 5	セレン及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 6	鉛及びその化合物	0.01以下				0.001 未満								
基 7	ヒ素及びその化合物	0.01以下				0.002								
基 8	六価クロム化合物	0.02以下				0.002 未満								
基 9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下				0.004 未満								
基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10.0以下	0.052	0.049	0.050	0.044	0.042	0.040	0.049	0.047	0.054	0.054	0.057	0.057
基 12	フッ素及びその化合物	0.8以下				0.08 未満								
基 13	ホウ素及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 14	四塩化炭素	0.002以下				0.0002 未満								
基 15	1，4ージオキサン	0.05以下				0.005 未満								
基 16	シスー1，2ージクロロエチレン及びトランスー1，2ージクロロエチレン	0.04以下				0.004 未満								
基 17	ジクロロメタン	0.02以下				0.002 未満								
基 18	テトラクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満								
基 19	トリクロロエチレン	0.01以下				0.001 未満								
基 20	ベンゼン	0.01以下				0.001 未満								
基 21	塩素酸	0.6以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		
基 22	クロロ酢酸	0.02以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 23	クロロホルム	0.06以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 24	ジクロロ酢酸	0.03以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 26	臭素酸	0.01以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 27	総トリハロメタン	0.1以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 28	トリクロロ酢酸	0.03以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
基 29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 30	ブロモホルム	0.09以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
基 31	ホルムアルデヒド	0.08以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
基 32	亜鉛及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下				0.002 未満								
基 34	鉄及びその化合物	0.3以下				0.03 未満								
基 35	銅及びその化合物	1.0以下				0.1 未満								
基 36	ナトリウム及びその化合物	200以下				7.9								
基 37	マンガン及びその化合物	0.05以下				0.001 未満								
基 38	塩化物イオン	200以下	5.8	5.3	5.3	5.3	5.0	5.1	5.3	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2
基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下				15								
基 40	蒸発残留物	500以下				70								
基 41	陰イオン界面活性剤	0.2以下				0.02 未満								
基 42	ジェオスミン	0.00001以下				0.000001 未満								
基 43	2ーメチルイソボルネオール	0.00001以下				0.000001 未満								
基 44	非イオン界面活性剤	0.02以下				0.002 未満								
基 45	フェノール類	0.005以下				0.0005 未満								
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
基	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0
基 48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基 50	色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基 51	濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	—	0.38	0.41	0.43	0.40	0.38	0.36	0.36	0.31	0.33	0.36	0.36	0.31
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005以下	0.000001 未満											