

①津久茂公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	12.5	17.5	28.0	29.4	29.7	26.2	24.6	14.0	11.7	7.1	3.3	7.4	29.7	3.3	17.6
—	水温	—	℃	16.4	21.0	24.3	29.9	32.0	30.2	25.2	19.7	12.2	9.6	8.7	10.8	32.0	8.7	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.13	—	—	0.10	—	—	0.10	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.08	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.012	—	—	0.020	—	—	0.012	—	—	0.005	0.020	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.037	—	—	0.023	—	—	0.014	0.037	0.014	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.007	—	—	0.003	0.007	0.003	0.006
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.006	0.012	0.006	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.015	—	—	0.017	—	—	0.009	—	—	0.005	0.017	0.005	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	7.1	7.5	6.2	7.5	7.0	7.1	6.6	7.4	11	12	12	12	6.2	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.32	0.34	0.34	0.16	0.37	0.29	0.34	0.44	0.41	0.55	0.55	0.47	0.55	0.16	0.38

<:未満を表します。

②美能松原公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	14. 2	16. 9	25. 7	26. 2	29. 3	26. 4	23. 5	15. 7	9. 3	6. 2	6. 5	7. 6	29. 3	6. 2	17. 3
—	水温	—	℃	16. 2	21. 2	25. 3	32. 3	35. 0	31. 9	27. 4	21. 8	15. 1	11. 1	10. 2	11. 2	35. 0	10. 2	21. 6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 066	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 066
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	—	—	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 08	—	—	0. 12	—	—	0. 15	—	—	<0. 06	0. 15	<0. 06	0. 09
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 008	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 008	0. 003	0. 005
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 004	—	—	0. 002	—	—	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 013	—	—	0. 018	—	—	0. 010	—	—	0. 009	0. 018	0. 009	0. 013
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 006	—	—	0. 004	—	—	0. 004	0. 006	0. 004	0. 005
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 006	—	—	0. 002	—	—	0. 003	0. 006	0. 002	0. 004
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	6. 0	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 0
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6. 7	6. 8	5. 8	5. 8	6. 1	6. 1	6. 2	6. 0	6. 1	6. 1	5. 9	5. 7	6. 8	5. 7	6. 1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	43
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 5	7. 4	7. 3	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 3	7. 2	7. 3	7. 2	7. 5	7. 2	7. 4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 59	0. 59	0. 61	0. 44	0. 28	0. 46	0. 53	0. 60	0. 59	0. 45	0. 50	0. 53	0. 61	0. 28	0. 51

<:未満を表します。

③鹿川小学校

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	17. 8	17. 4	25. 0	30. 2	33. 5	27. 8	28. 7	18. 7	12. 7	7. 4	7. 0	9. 6	33. 5	7. 0	19. 7
—	水温	—	℃	15. 6	19. 8	22. 3	26. 2	29. 9	28. 6	24. 4	20. 6	14. 7	10. 0	9. 4	10. 8	29. 9	9. 4	19. 4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 34	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 34
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 13	—	—	0. 13	—	—	0. 09	—	—	0. 10	0. 13	0. 09	0. 11
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 07	—	—	0. 15	—	—	0. 08	—	—	<0. 06	0. 15	<0. 06	0. 08
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 011	—	—	0. 019	—	—	0. 008	—	—	0. 004	0. 019	0. 004	0. 011
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 006	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 006	0. 002	0. 004
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	—	0. 003	0. 005	0. 003	0. 004
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 022	—	—	0. 036	—	—	0. 018	—	—	0. 012	0. 036	0. 012	0. 022
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 008	—	—	0. 005	—	—	0. 003	0. 008	0. 003	0. 006
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 008	—	—	0. 012	—	—	0. 007	—	—	0. 005	0. 012	0. 005	0. 008
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 023	—	—	0. 045	—	—	0. 014	—	—	0. 010	0. 045	0. 010	0. 023
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	7. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 8
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7. 7	8. 7	8. 0	7. 8	8. 7	8. 5	8. 8	7. 7	8. 6	11	13	12	13	7. 7	9. 2
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	55
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 5	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 6	0. 7	0. 5	0. 4	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 5	7. 5	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 6	7. 3	7. 5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 56	0. 58	0. 60	0. 56	0. 55	0. 59	0. 62	0. 57	0. 62	0. 58	0. 54	0. 60	0. 62	0. 54	0. 58

＜：未満を表します。

④三高小学校

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	14.5	17.3	27.5	27.7	30.6	27.2	24.5	15.5	10.5	5.1	7.2	8.3	30.6	5.1	18.0
—	水温	—	℃	15.3	19.6	22.0	26.5	30.4	29.0	24.0	19.5	13.1	8.8	8.0	9.7	30.4	8.0	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.09	—	—	0.11	—	—	0.13	—	—	0.07	0.13	0.07	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.007	0.010	0.007	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	0.004	0.003	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.7	5.7	5.8	6.2	6.0	6.1	5.8	5.9	6.3	5.9	5.7	6.7	5.7	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	41
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.56	0.67	0.76	0.52	0.54	0.52	0.53	0.68	0.54	0.50	0.50	0.62	0.76	0.50	0.58

<:未満を表します。

⑤鹿田公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	17.0	18.4	26.0	28.8	31.5	26.4	27.2	15.5	11.7	7.8	7.1	8.6	31.5	7.1	18.8
—	水温	—	℃	16.4	21.0	24.8	27.8	31.4	29.9	26.4	21.9	16.5	11.9	10.9	12.0	31.4	10.9	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.14	—	—	0.10	—	—	0.10	0.14	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.09	—	—	0.17	—	—	0.09	—	—	<0.06	0.17	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.022	—	—	0.012	—	—	0.005	0.022	0.005	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	0.003	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.004	0.006	0.004	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.026	—	—	0.041	—	—	0.024	—	—	0.015	0.041	0.015	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.007	—	—	0.002	0.008	0.002	0.006
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.006	0.013	0.006	0.009
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.023	—	—	0.042	—	—	0.017	—	—	0.008	0.042	0.008	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	8.1	8.6	7.5	8.9	8.6	8.6	8.2	8.6	12	13	13	13	7.5	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.37	0.45	0.50	0.45	0.31	0.39	0.41	0.46	0.50	0.64	0.58	0.58	0.64	0.31	0.47

<:未満を表します。

⑥大君公園

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	18.0	20.3	26.7	31.0	32.0	27.8	27.6	17.6	13.6	6.6	9.6	9.0	32.0	6.6	20.0
—	水温	—	℃	15.9	21.9	24.8	31.2	33.2	31.1	26.0	21.4	14.7	10.1	9.6	11.0	33.2	9.6	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.13	—	—	0.10	—	—	0.10	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.08	—	—	0.15	—	—	0.08	—	—	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	0.026	—	—	0.012	—	—	0.005	0.026	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.004	0.007	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.027	—	—	0.048	—	—	0.023	—	—	0.015	0.048	0.015	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.007	—	—	<0.002	0.008	<0.002	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.015	—	—	0.008	—	—	0.006	0.015	0.006	0.010
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.045	—	—	0.015	—	—	0.010	0.045	0.010	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	8.1	8.5	7.6	8.9	8.7	8.6	8.3	8.7	12	13	13	13	7.6	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	58	—	—	—	—	—	—	—	—	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.000002	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.6	7.7	7.5	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.34	0.28	0.32	0.21	0.22	0.13	0.20	0.29	0.42	0.56	0.44	0.47	0.56	0.13	0.32

<:未満を表します。

⑦切串公民館

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月16日	6月12日	7月24日	8月26日	9月25日	10月16日	11月8日	12月10日	1月16日	2月19日	3月6日			
—	気温	—	℃	11.4	18.5	28.2	29.7	30.0	25.7	23.8	13.2	5.9	5.0	4.6	6.8	30.0	4.6	16.9
—	水温	—	℃	15.7	19.6	23.1	27.9	30.4	27.6	23.1	18.5	12.8	8.3	7.8	9.9	30.4	7.8	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン 塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.13	—	—	0.10	—	—	0.10	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.09	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.015	—	—	0.008	—	—	0.004	0.015	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	0.005	0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.020	—	—	0.029	—	—	0.017	—	—	0.012	0.029	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003	0.006	0.003	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.013	—	—	0.007	—	—	0.004	0.013	0.004	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	7.0	7.1	6.3	7.4	7.1	7.0	6.3	7.3	11	12	11	12	6.3	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.44	0.44	0.40	0.45	0.38	0.59	0.59	0.59	0.62	0.69	0.68	0.57	0.69	0.38	0.54

＜：未満を表します。