水　　質　　年　　報

令 和　7 年 度

広 島 県 水 道 広 域 連 合 企 業 団
水 質 管 理 セ ン タ ー

令和７年度水質年報　目次

第１部　水道用水定期水質検査（試験）結果

１　広島水道用水供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２　広島西部地域用水供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３　沼田川水道用水供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４　竹原市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５　三原市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６　府中市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７　三次市水道事業　・・・・　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８　庄原市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

９　東広島市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１０　廿日市市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２　江田島市水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１３　熊野町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１４　北広島町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５　大崎上島町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１６　世羅町水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１７　神石高原町簡易水道事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第２部　工業用水定期水質検査結果

（瀬野川浄水場・温品浄水場・田口浄水場・本郷浄水場）　・・・・・・・・・・・・・

第１部

水道事業（水道用水）定期水質検査結果

1

広島水道用水供給事業

瀬野川浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.21	5月 R7.05.19	6月 R7.06.16	7月 R7.07.22	8月 R7.08.25	9月 R7.09.16	10月 R7.10.20	11月 R7.11.17	12月 R7.12.15	1月 R8.01.19	2月 R8.02.16	3月 R8.03.16	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.8	23.5	26.8	32.0	31.0	30.7	22.2	20.2	8.0	8.6	12.5	12.0	32.0	8.0	20.9
－	水温	－	℃	15.8	19.2	22.1	26.6	27.1	25.6	21.4	14.6	9.8	8.2	8.4	10.0	27.1	8.2	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.28	－	－	0.28	－	－	0.33	－	－	0.45	－	0.45	0.28	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.13	－	－	0.12	－	－	0.10	－	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.08	0.09	0.12	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	0.005	0.004	0.007	－	0.001	－	－	0.001	－	0.007	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.003	0.002	0.004	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	0.002	0.003	0.001	－	0.001	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	0.011	0.012	0.013	－	0.004	－	－	0.004	－	0.013	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	<0.002	<0.002	0.004	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.004	0.005	0.005	－	0.002	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.0	－	－	7.2	－	－	6.8	－	－	8.9	－	8.9	6.0	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	8.9	8.5	9.2	9.3	10	9.1	9.1	11	11	14	11	14	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	17	－	－	21	－	－	20	－	－	19	－	21	17	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	52	－	－	52	－	－	54	－	－	61	－	61	52	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.66	0.66	0.75	0.72	0.73	0.67	0.62	0.67	0.64	0.52	0.67	0.75	0.52	0.66

<：未満を表します。

西町分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.23	5月 R7.05.21	6月 R7.06.18	7月 R7.07.24	8月 R7.08.27	9月 R7.09.18	10月 R7.10.22	11月 R7.11.19	12月 R7.12.17	1月 R8.01.21	2月 R8.02.18	3月 R8.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.5	26.4	26.0	29.0	27.6	26.8	16.4	8.5	9.8	6.4	12.9	9.9	29.0	6.4	18.4
－	水温	－	℃	16.4	19.5	21.4	27.0	28.5	27.1	23.2	17.2	12.3	10.0	9.7	11.7	28.5	9.7	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.09	0.11	0.14	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.013	－	0.015	0.014	0.020	－	0.006	－	－	0.004	－	0.020	0.004	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.005	0.006	0.005	－	<0.002	－	－	0.002	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.004	0.003	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.021	－	0.026	0.027	0.033	－	0.015	－	－	0.011	－	0.033	0.011	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.007	0.004	0.013	－	0.004	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.008	0.009	0.010	－	0.006	－	－	0.004	－	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.04	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.0	－	－	7.4	－	－	7.2	－	－	9.5	－	9.5	7.0	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.5	9.6	10	11	9.5	9.3	10	12	14	11	14	9.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	22	－	－	21	－	－	20	－	22	20	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	54	－	－	53	－	－	57	－	－	56	－	57	53	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	0.60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.60	0.60	0.60
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	7.3	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	7.3	0.4	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	－	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.56	0.52	0.68	0.60	0.55	0.55	0.53	0.50	0.49	0.52	0.54	0.68	0.49	0.56

<：未満を表します。

瀬野川浄水場系末端（中野・盛谷分水点）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.23	5月 R7.05.21	6月 R7.06.18	7月 R7.07.24	8月 R7.08.27	9月 R7.09.18	10月 R7.10.22	11月 R7.11.19	12月 R7.12.17	1月 R8.01.13	2月 R8.02.18	3月 R8.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.1	25.3	29.2	31.2	30.5	27.4	16.6	12.2	11.2	11.1	10.5	10.9	31.2	10.5	19.6
－	水温	－	℃	16.1	19.2	21.3	26.8	28.7	28.4	24.8	19.6	15.5	11.5	11.0	12.9	28.7	11.0	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.09	0.11	0.15	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.15	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.012	－	0.021	0.016	0.030	－	0.008	－	－	0.005	－	0.030	0.005	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.004	0.006	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.005	0.003	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.021	－	0.033	0.031	0.044	－	0.019	－	－	0.013	－	0.044	0.013	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.010	0.004	0.016	－	0.004	－	－	0.003	－	0.016	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.009	0.010	0.011	－	0.007	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.04	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.04	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.8	－	－	7.3	－	－	7.1	－	－	11	－	11	6.8	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.9	9.8	9.6	10	10	9.4	9.4	9.9	12	17	11	17	9.4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	19	－	－	22	－	－	21	－	－	22	－	22	19	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	54	－	－	52	－	－	59	－	－	66	－	66	52	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.50	0.50
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	7.3	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	7.3	0.4	1.1
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	－	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	0	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.53	0.50	0.54	0.56	0.32	0.49	0.41	0.46	0.50	0.43	0.44	0.56	0.32	0.47

<：未満を表します。

※１月は工事の影響で瀬野川浄水場系末端は盛谷分水点であったため、そちらを転記した。

宮原浄水場　調整池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.02	5月 R7.05.21	6月 R7.06.04	7月 R7.07.09	8月 R7.08.14	9月 R7.09.03	10月 R7.10.09	11月 R7.11.20	12月 R7.12.03	1月 R8.01.21	2月 R8.02.12	3月 R8.03.04	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.7	24.0	22.0	31.0	29.8	30.1	23.0	10.0	8.8	5.0	7.2	9.5	31.0	5.0	17.9
－	水温	－	℃	11.0	19.0	18.9	27.0	23.0	26.1	21.9	13.8	12.3	9.0	7.0	10.8	27.0	7.0	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.33	－	－	0.32	－	－	0.33	－	－	0.49	0.49	0.32	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	0.20	－	－	0.09	0.20	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	<0.06	0.09	0.13	0.09	0.14	0.08	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.004	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.019	－	－	0.008	－	－	0.008	0.019	0.008	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	0.03	0.04	0.07	0.04	0.08	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.08	<0.01	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	7.7	－	－	8.0	－	－	8.0	8.0	7.2	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	9.2	9.6	9.8	8.5	9.4	8.9	9.4	9.6	12	16	12	16	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	20	－	－	21	－	－	17	21	17	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	56	－	－	65	－	－	47	65	47	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.80	0.90	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.2	0.90	0.90	1.0	0.90	1.2	0.80	1.0

<：未満を表します。

宇和木分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.23	5月 R7.05.21	6月 R7.06.18	7月 R7.07.24	8月 R7.08.27	9月 R7.09.18	10月 R7.10.22	11月 R7.11.19	12月 R7.12.17	1月 R8.01.21	2月 R8.02.18	3月 R8.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	29.4	29.5	31.2	32.2	29.1	16.4	12.1	14.0	4.8	12.3	9.5	32.2	4.8	20.0
－	水温	－	℃	16.3	19.6	21.6	27.6	26.3	28.6	23.8	17.6	13.3	10.5	10.1	12.2	28.6	10.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.13	－	0.16	0.13	0.15	9.5	0.10	－	－	<0.06	－	9.5	<0.06	1.5
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.012	－	0.026	0.018	0.027	－	0.008	－	－	0.004	－	0.027	0.004	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.006	0.007	0.008	－	0.002	－	－	0.003	－	0.008	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.004	0.006	0.004	－	0.005	－	－	0.004	－	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	0.042	0.035	0.042	－	0.021	－	－	0.013	－	0.042	0.013	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.012	0.006	0.016	－	0.005	－	－	0.003	－	0.016	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.012	0.011	0.011	－	0.008	－	－	0.005	－	0.012	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.03	－	－	0.06	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.06	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.0	－	－	7.6	－	－	7.7	－	－	9.3	－	9.3	7.0	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.6	9.2	9.4	9.4	9.1	－	9.4	9.9	12	15	11	15	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	20	－	－	22	－	－	23	－	－	21	－	23	20	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	53	－	－	54	－	－	65	－	－	68	－	68	53	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.64	0.56	0.59	0.62	0.60	0.66	0.75	0.70	0.63	0.58	0.63	0.75	0.56	0.63

<：未満を表します。

宮原浄水場系末端（盛谷分水点・大浦ポンプ所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.23	5月 R7.05.21	6月 R7.06.18	7月 R7.07.24	8月 R7.08.27	9月 R7.09.18	10月 R7.10.22	11月 R7.11.19	12月 R7.12.17	1月 R8.01.13	2月 R8.02.18	3月 R8.03.18	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	21.2	24.1	31.0	29.5	27.5	16.9	10.2	13.1	14.5	3.1	8.6	31.0	3.1	18.2
－	水温	－	℃	16.8	19.5	21.6	27.6	29.6	29.1	25.0	19.7	15.4	12.3	11.5	13.4	29.6	11.5	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	0.20	0.18	0.23	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.23	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	0.031	0.025	0.038	－	0.015	－	－	0.006	－	0.038	0.006	0.022
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	0.006	0.006	0.006	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.003	0.005	0.003	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.025	－	0.045	0.042	0.052	－	0.026	－	－	0.014	－	0.052	0.014	0.034
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.017	0.008	0.021	－	0.008	－	－	0.004	－	0.021	0.004	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.011	0.012	0.011	－	0.008	－	－	0.005	－	0.012	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.05	－	－	0.03	－	－	0.01	－	0.05	0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.2	－	－	7.6	－	－	7.7	－	－	10	－	10	7.2	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.4	9.5	9.4	9.6	9.6	9.3	10	12	15	11	15	9.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	21	－	－	22	－	－	24	－	－	23	－	24	21	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	58	－	－	56	－	－	63	－	－	67	－	67	56	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.57	0.55	0.62	0.63	0.54	0.57	0.55	0.59	0.59	0.55	0.51	0.63	0.50	0.56

<：未満を表します。

※１月は工事の影響で、大浦ポンプ所で採水を実施

2

広島西部地域水道用水供給事業

白ヶ瀬浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.14	5月 R7.05.12	6月 R7.06.09	7月 R7.07.14	8月 R7.08.18	9月 R7.09.08	10月 R7.10.14	11月 R7.11.10	12月 R7.12.08	1月 R8.01.13	2月 R8.02.09	3月 R8.03.09	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.5	17.7	22.5	24.8	29.4	25.6	23.0	14.7	12.4	7.0	1.6	7.2	29.4	1.6	16.4
－	水温	－	℃	11.8	16.0	17.0	24.3	25.5	24.2	21.0	15.5	10.2	6.2	4.9	7.4	25.5	4.9	15.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.54	－	－	0.60	－	－	0.65	－	－	0.71	－	0.71	0.54	0.63
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.08	－	0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.11	0.16	0.11	－	0.10	－	－	0.07	－	0.16	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	0.012	0.016	0.006	－	0.005	－	－	0.001	－	0.016	0.001	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.007	0.009	0.004	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.014	－	0.016	0.021	0.011	－	0.009	－	－	0.003	－	0.021	0.003	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.006	0.007	0.003	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.004	0.005	0.004	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.05	0.02	0.03	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.03
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.0	－	－	5.5	－	－	6.4	－	－	7.1	－	7.1	5.5	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	8.2	7.5	7.2	7.3	8.6	7.3	7.6	7.7	8.0	8.7	8.8	8.8	7.2	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	22	－	－	20	－	－	23	－	－	25	－	25	20	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	71	－	－	62	－	－	67	－	－	67	－	71	62	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.67	0.64	0.65	0.76	0.71	0.62	0.60	0.62	0.61	0.61	0.63	0.76	0.60	0.65

<：未満を表します。

佐方分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.14	5月 R7.05.12	6月 R7.06.09	7月 R7.07.14	8月 R7.08.18	9月 R7.09.08	10月 R7.10.14	11月 R7.11.10	12月 R7.12.08	1月 R8.01.13	2月 R8.02.09	3月 R8.03.09	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	24.6	21.0	26.2	32.0	28.8	28.1	15.5	14.0	12.6	2.9	11.3	32.0	2.9	19.1
－	水温	－	℃	12.5	15.5	17.8	23.8	23.9	24.5	21.6	16.6	11.9	8.3	7.2	9.7	24.5	7.2	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.06	－	0.11	0.16	0.11	－	0.10	－	－	0.07	－	0.16	0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	0.019	0.022	0.009	－	0.008	－	－	0.003	－	0.022	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	－	0.007	0.007	0.004	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.012	<0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.019	－	0.027	0.029	0.016	－	0.015	－	－	0.008	－	0.029	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	－	0.009	0.009	0.004	－	0.005	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.007	0.006	0.005	－	0.005	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.02	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.03	0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.2	－	－	5.5	－	－	6.4	－	－	7.1	－	7.1	5.5	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	8.4	7.6	7.4	7.3	8.6	7.5	7.4	7.8	8.2	8.7	9.2	9.2	7.3	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	23	－	－	20	－	－	23	－	－	25	－	25	20	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	72	－	－	61	－	－	66	－	－	67	－	72	61	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.40	0.50	0.47	0.45	0.44	0.49	0.51	0.51	0.58	0.55	0.56	0.58	0.40	0.50

＜：未満を表します。

三ツ石浄水場　浄水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.14	5月 R7.05.12	6月 R7.06.09	7月 R7.07.14	8月 R7.08.18	9月 R7.09.08	10月 R7.10.14	11月 R7.11.10	12月 R7.12.08	1月 R8.01.13	2月 R8.02.09	3月 R8.03.09	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.9	18.4	21.6	26.4	30.8	26.5	21.2	14.2	9.3	7.0	-2.1	5.2	30.8	-2.1	15.9
－	水温	－	℃	10.0	11.5	15.9	22.5	22.4	25.2	24.0	19.6	14.9	11.3	10.0	8.6	25.2	8.6	16.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.25	－	－	0.27	－	－	0.25	－	－	0.24	－	0.27	0.24	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.15	－	－	0.12	－	－	0.16	－	－	0.17	－	0.17	0.12	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.12	0.16	0.14	－	0.11	－	－	<0.06	－	0.16	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	0.014	0.022	0.015	－	0.009	－	－	0.003	－	0.022	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.010	0.014	0.009	－	0.005	－	－	0.003	－	0.014	0.003	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.010	－	0.019	0.026	0.020	－	0.014	－	－	0.007	－	0.026	0.007	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.006	0.011	0.008	－	0.005	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.005	0.004	0.005	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.9	－	－	5.6	－	－	5.6	－	－	6.0	－	6.0	5.6	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.7	5.4	5.1	5.3	5.2	5.2	5.1	5.3	5.6	5.8	5.7	6.0	5.1	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	12	－	－	9	－	－	12	－	－	14	－	14	9	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	54	－	－	52	－	－	45	－	－	42	－	54	42	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.58	0.61	0.61	0.60	0.63	0.60	0.55	0.65	0.63	0.60	0.60	0.65	0.55	0.61

<：未満を表します。

宮島分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.07	5月 R7.05.07	6月 R7.06.02	7月 R7.07.07	8月 R7.08.04	9月 R7.09.01	10月 R7.10.06	11月 R7.11.04	12月 R7.12.01	1月 R8.01.05	2月 R8.02.02	3月 R8.03.02	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.1	20.3	19.9	24.9	31.9	27.0	24.0	14.6	12.2	9.9	0.8	8.3	31.9	0.8	17.1
－	水温	－	℃	11.8	13.8	16.9	23.1	23.8	25.4	23.9	20.2	15.7	12.3	10.8	11.1	25.4	10.8	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.15	0.23	0.17	－	0.12	－	－	<0.06	－	0.23	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.006	－	0.019	0.029	0.021	－	0.014	－	－	0.006	－	0.029	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.004	0.006	0.007	－	0.003	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.001	<0.001	0.001	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.013	－	0.027	0.034	0.029	－	0.022	－	－	0.013	－	0.034	0.013	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	0.011	0.018	0.011	－	0.009	－	－	0.005	－	0.018	0.004	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.007	0.005	0.007	－	0.006	－	－	0.005	－	0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.9	－	－	5.8	－	－	5.7	－	－	5.9	－	5.9	5.7	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.6	5.6	5.7	5.7	5.5	5.3	5.5	5.7	5.8	5.9	6.1	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	12	－	－	10	－	－	13	－	－	14	－	14	10	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	52	－	－	53	－	－	47	－	－	43	－	53	43	49
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.56	0.55	0.41	0.45	0.49	0.46	0.49	0.52	0.42	0.49	0.50	0.57	0.41	0.49

<：未満を表します。

3

沼田川水道用水供給事業

埜田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.07	5月 R7.05.07	6月 R7.06.02	7月 R7.07.07	8月 R7.08.04	9月 R7.09.01	10月 R7.10.06	11月 R7.11.04	12月 R7.12.01	1月 R8.01.05	2月 R8.02.02	3月 R8.03.02	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	18.0	22.0	32.0	32.0	32.0	25.7	13.0	13.5	8.0	4.0	10.0	32.0	4.0	18.7
－	水温	－	℃	13.8	17.0	20.8	28.8	31.1	29.7	23.0	14.4	11.0	6.5	5.5	11.3	31.1	5.5	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	12	7	4	5	0	0	0	0	4	10	10	4	12	0	5
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.36	0.49	0.17	0.14	0.37	0.39	0.53	0.48	0.45	0.49	0.58	0.58	0.14	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.16	－	－	0.10	－	－	0.11	－	0.16	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.08	0.10	0.10	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	0.011	0.009	0.011	－	0.005	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.002	0.005	0.004	0.006	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	0.002	0.003	0.002	－	0.001	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	0.019	0.019	0.019	－	0.009	－	－	0.005	－	0.019	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	0.004	0.003	0.005	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.006	0.007	0.006	－	0.003	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.5	－	－	9.4	－	－	7.5	－	－	10	－	10	7.5	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	7.2	8.1	7.4	8.9	6.1	7.1	5.8	7.5	7.3	9.1	9.1	9.1	5.8	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	30	－	－	35	－	－	28	－	－	31	－	35	28	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	71	－	－	75	－	－	65	－	－	82	－	82	65	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.51	0.51	0.55	0.57	0.64	0.56	0.55	0.50	0.50	0.51	0.48	0.64	0.48	0.53

<：未満を表します。

失平分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.07	5月 R7.05.07	6月 R7.06.02	7月 R7.07.07	8月 R7.08.04	9月 R7.09.01	10月 R7.10.06	11月 R7.11.04	12月 R7.12.01	1月 R8.01.05	2月 R8.02.02	3月 R8.03.02	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.9	16.0	22.9	31.9	31.0	33.8	24.9	16.2	14.3	9.2	6.2	12.0	33.8	6.2	19.8
－	水温	－	℃	12.9	17.3	19.7	28.3	28.8	28.1	24.5	19.9	15.4	10.9	8.9	10.5	28.8	8.9	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33	0.33	0.33
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11	0.11	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	0.10	0.11	0.11	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	0.025	0.025	0.024	－	0.012	－	－	0.005	－	0.025	0.005	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.003	0.005	0.002	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.017	－	0.038	0.043	0.035	－	0.022	－	－	0.013	－	0.043	0.013	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	0.005	0.009	0.008	0.012	－	0.007	－	－	0.003	－	0.012	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.010	0.013	0.009	－	0.007	－	－	0.005	－	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	0.02	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.4	－	－	9.8	－	－	8.2	－	－	11	－	11	7.4	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	7.5	9.0	7.8	9.9	8.2	5.7	7.8	8.3	6.9	10	10	10	5.7	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	28	－	－	35	－	－	29	－	－	31	－	35	28	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	68	－	－	77	－	－	71	－	－	80	－	80	68	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.23	0.20	0.27	0.27	0.23	0.29	0.27	0.26	0.23	0.28	0.32	0.25	0.32	0.20	0.26

<：未満を表します。

宮浦浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.07	5月 R7.05.07	6月 R7.06.02	7月 R7.07.07	8月 R7.08.04	9月 R7.09.01	10月 R7.10.06	11月 R7.11.04	12月 R7.12.01	1月 R8.01.05	2月 R8.02.02	3月 R8.03.02	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.8	17.9	23.1	33.2	32.5	31.9	24.5	12.3	11.2	5.5	4.5	9.8	33.2	4.5	18.4
－	水温	－	℃	14.7	18.5	21.4	29.5	31.1	30.2	23.7	16.4	12.4	7.0	6.7	11.8	31.1	6.7	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	4	2	8	1	<0	2	6	22	16	23	47	12	47	0	12
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.34	0.49	0.18	0.12	0.38	0.45	0.52	0.49	0.42	0.51	0.56	0.56	0.12	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.15	－	－	0.10	－	－	0.11	－	0.15	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	0.13	0.10	0.15	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	0.011	0.009	0.010	－	0.005	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.003	0.006	0.004	0.006	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	0.002	0.003	0.002	－	0.001	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	0.019	0.019	0.018	－	0.009	－	－	0.005	－	0.019	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	<0.002	0.005	0.004	0.005	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	0.006	0.007	0.006	－	0.003	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.7	－	－	9.7	－	－	7.6	－	－	11	－	11	7.6	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.5	7.5	8.7	8.1	9.6	6.6	5.9	5.9	8.3	7.0	10	9.4	10	5.9	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	30	－	－	36	－	－	28	－	－	31	－	36	28	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	70	－	－	75	－	－	68	－	－	82	－	82	68	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.77	0.86	0.88	0.95	0.90	1.0	0.86	0.84	0.81	0.68	0.77	0.68	1.0	0.68	0.83

<：未満を表します。

宮浦系末端

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.22	5月 R7.05.15	6月 R7.06.17	7月 R7.07.15	8月 R7.08.25	9月 R7.09.18	10月 R7.10.14	11月 R7.11.20	12月 R7.12.18	1月 R8.01.21	2月 R8.02.16	3月 R8.03.03	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.6	21.5	28.8	28.3	31.2	26.1	27.0	14.3	10.1	5.1	12.6	13.1	31.2	5.1	20.0
－	水温	－	℃	17.3	19.1	22.0	29.2	29.7	28.5	25.0	17.1	12.7	10.1	9.7	12.5	29.7	9.7	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.36	0.45	0.16	0.26	0.49	0.35	0.48	0.28	0.41	0.61	0.59	0.61	0.16	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.15	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.12	0.16	0.17	0.18	0.20	0.09	0.10	0.07	0.07	0.06	0.20	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	0.013	0.013	0.021	0.028	0.021	0.023	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.028	0.002	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.006	0.005	0.010	0.009	0.011	0.008	0.003	0.003	<0.002	0.002	0.003	0.011	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	0.019	0.021	0.035	0.041	0.029	0.033	0.012	0.010	0.009	0.009	0.012	0.041	0.008	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	0.009	0.008	0.011	0.015	0.014	0.017	0.004	0.004	<0.002	<0.002	0.003	0.017	<0.002	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.010	0.011	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.011	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.012	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.012	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	7.5	7.6	9.4	8.2	6.4	7.7	9.1	9.2	9.6	12	9.5	12	6.4	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	8.0	8.2	9.7	7.2	8.0	6.1	9.4	10	9.6	15	12	15	6.1	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	26	26	32	29	23	25	30	28	29	32	29	32	23	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	61	77	71	69	84	57	63	68	72	72	85	70	85	57	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	1.1	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.80	0.80	0.90	0.80	0.90	0.90	0.90	0.70	0.80	0.80	0.80	0.90	0.60	0.81

＜：未満を表します。

※給水切替のため４月は田熊分水点、５～10月は大浜分水点、11月以降は有道分水点を検査

坊士浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.10	5月 R7.05.08	6月 R7.06.05	7月 R7.07.03	8月 R7.08.07	9月 R7.09.04	10月 R7.10.02	11月 R7.11.05	12月 R7.12.04	1月 R8.01.13	2月 R8.02.05	3月 R8.03.05	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.4	17.0	24.1	29.2	26.0	26.6	24.6	13.6	4.7	9.3	4.6	6.6	29.2	4.6	16.7
－	水温	－	℃	14.7	17.3	20.2	27.9	29.3	28.7	23.4	15.4	11.1	7.5	6.4	9.4	29.3	6.4	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.40	0.45	0.36	0.15	0.34	0.42	0.52	0.44	0.43	0.53	0.56	0.56	0.15	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.14	0.16	0.14	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.16	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.11	0.20	0.21	0.24	0.15	0.08	0.09	0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	0.003	0.005	0.007	0.007	0.009	0.007	0.003	0.002	<0.001	<0.001	0.002	0.009	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	0.006	0.008	0.014	0.016	0.017	0.012	0.006	0.005	0.003	0.004	0.005	0.017	0.003	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.09	0.12	0.11	0.07	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.12	0.02	0.05
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.5	8.0	7.1	8.3	9.3	8.6	7.3	7.8	9.2	9.8	11	9.0	11	7.1	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.2	9.7	8.8	11	9.3	7.0	8.0	11	11	13	11	13	7.0	9.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	29	27	30	33	32	25	27	28	29	32	27	33	25	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	75	67	78	70	73	93	80	83	91	53	80	66	93	53	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.8	1.2	0.5	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.76	0.70	0.90	0.95	1.1	1.1	1.1	0.80	0.76	0.76	0.72	0.72	1.1	0.70	0.86

＜：未満を表します。

坊士系末端

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.22	5月 R7.05.13	6月 R7.06.10	7月 R7.07.08	8月 R7.08.04	9月 R7.09.08	10月 R7.10.07	11月 R7.11.18	12月 R7.12.02	1月 R8.01.08	2月 R8.02.12	3月 R8.03.09	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.4	27.5	21.0	35.4	31.4	33.0	29.1	13.7	12.9	8.2	8.7	9.8	35.4	8.2	21.0
－	水温	－	℃	16.7	18.9	21.6	29.5	32.0	30.1	25.3	16.0	14.0	9.1	8.6	11.5	32.0	8.6	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.36	0.42	0.22	0.14	0.41	0.39	0.47	0.47	0.48	0.56	0.64	0.64	0.14	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.13	0.14	0.17	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.09	0.17	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.09	0.11	0.14	0.21	0.24	0.25	0.12	0.08	0.09	0.07	<0.06	0.25	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	0.009	0.008	0.020	0.018	0.025	0.020	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.025	0.002	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.004	0.003	0.004	0.010	0.009	0.008	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.010	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	0.015	0.016	0.033	0.033	0.036	0.028	0.010	0.009	0.006	0.009	0.008	0.036	0.006	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.006	0.005	0.009	0.008	0.012	0.013	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.013	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.010	0.010	0.009	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.09	0.12	0.09	0.09	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.12	0.01	0.05
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	7.5	8.5	9.8	10	7.9	6.9	8.5	9.0	9.9	12	9.0	12	6.9	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	9.7	11	10	12	8.0	7.3	8.8	10	11	14	12	14	7.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	27	30	32	33	29	26	29	29	30	31	29	33	26	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	61	42	98	82	88	84	79	73	81	57	77	78	98	42	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	1.2	0.6	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.80	0.45	0.54	0.43	0.61	0.48	0.53	0.67	0.61	0.64	0.64	0.66	0.80	0.43	0.59

<：未満を表します。　※給水切替のため４月は大浜分水点、５月～10月は有道分水点、11月以降は江奥分水点を検査

西内海分水点

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 R7.04.10	5月 R7.05.08	6月 R7.06.05	7月 R7.07.03	8月 R7.08.07	9月 R7.09.04	10月 R7.10.02	11月 R7.11.05	12月 R7.12.04	1月 R8.01.13	2月 R8.02.05	3月 R8.03.05	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.3	18.8	21.3	31.7	26.7	27.4	24.6	16.8	6.1	13.0	8.4	11.6	31.7	6.1	18.5
－	水温	－	℃	15.0	18.0	21.0	25.9	29.8	29.5	25.6	19.1	13.4	9.1	7.8	12.1	29.8	7.8	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.30	0.43	0.39	0.15	0.34	0.45	0.53	0.43	0.45	0.49	0.56	0.56	0.15	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15	0.14	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.15	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.08	0.11	0.10	0.22	0.22	0.39	0.17	0.08	0.09	0.07	0.06	0.39	0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	0.007	0.009	0.013	0.017	0.021	0.017	0.007	0.004	0.002	0.002	0.004	0.021	0.002	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.009	0.008	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	0.014	0.017	0.023	0.031	0.033	0.026	0.014	0.011	0.008	0.008	0.010	0.033	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.005	0.005	0.007	0.007	0.011	0.012	0.005	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.012	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	0.005	0.006	0.007	0.010	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.010	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.06	0.12	0.09	<0.01	0.04	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.12	<0.01	0.04
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.2	8.0	7.7	7.8	9.1	8.5	7.5	8.1	7.7	10	9.4	8.8	10	7.5	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.1	10	9.5	10	8.7	9.8	7.8	9.4	12	11	10	12	7.8	9.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	29	28	29	34	32	25	26	29	30	31	28	34	25	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	69	68	61	67	83	95	72	78	97	59	79	72	97	59	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	0.52	0.51	0.52	0.61	0.62	0.66	0.65	0.54	0.62	0.63	0.60	0.66	0.51	0.59

＜：未満を表します。

4

竹原市水道事業

①中通水系　小梨地域交流センター

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月19日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.1	26.7	28.6	25.5	27.7	30.4	23.5	12.0	11.7	14.2	3.8	11.8	30.4	3.8	20.0
－	水温	－	℃	14.9	19.4	21.5	27.8	29.0	28.3	25.5	17.8	12.7	10.5	9.8	11.7	29.0	9.8	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.93	0.80	0.81	0.83	0.45	0.49	0.63	0.74	0.76	0.74	0.70	0.79	0.93	0.45	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.20	－	－	0.21	－	－	0.28	－	－	0.24	－	0.28	0.20	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.001	－	0.011	0.001	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.7	－	－	－	－	－	－	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.6	5.2	5.2	5.7	5.6	5.3	5.2	5.3	5.6	6.0	6.6	6.6	5.2	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	94	－	－	－	－	－	－	94
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.42	0.52	0.71	0.42	0.42	0.58	0.40	0.36	0.22	0.28	0.23	0.71	0.22	0.42

<：未満を表します。

②中通水系　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月20日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月18日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月16日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	27.7	25.8	26.9	31.3	30.0	24.1	19.2	11.1	10.8	12.6	12.0	31.3	10.8	21.0
－	水温	－	℃	16.3	21.4	22.7	30.3	30.9	30.1	26.9	19.2	13.8	12.1	11.6	13.6	30.9	11.6	20.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.93	0.79	0.82	0.82	0.45	0.49	0.64	0.74	0.77	0.73	0.70	0.79	0.93	0.45	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.20	－	－	0.26	－	－	0.27	－	－	0.24	－	0.27	0.20	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.007	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.5	－	－	－	－	－	－	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.4	5.1	5.1	5.6	5.4	5.1	5.1	5.3	5.6	5.9	6.6	6.6	5.1	5.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	38
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	89	－	－	－	－	－	－	89
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.2	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.23	0.25	0.61	0.18	0.25	0.53	0.25	0.25	0.25	0.30	0.26	0.61	0.18	0.30

<：未満を表します。

③東野水系　上仁賀管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月20日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月26日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月16日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	24.5	26.7	25.2	26.9	28.4	22.5	16.5	7.2	5.3	11.0	9.7	28.4	5.3	18.7
－	水温	－	℃	16.4	22.2	23.8	32.2	31.9	29.6	26.5	18.2	12.4	9.6	10.2	13.0	32.2	9.6	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.82	0.74	0.73	0.67	0.57	0.56	0.64	0.65	0.66	0.70	0.72	0.78	0.82	0.56	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.22	－	－	0.24	－	－	0.25	－	0.25	0.22	0.23
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.54	－	－	0.17	－	－	0.06	－	0.54	0.06	0.22
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	0.011	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.014	－	－	0.023	－	－	0.013	－	－	0.006	－	0.023	0.006	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.7	－	－	－	－	－	－	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	6.0	5.9	6.2	6.7	6.5	6.3	6.0	6.0	6.2	6.3	6.2	6.7	5.9	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	56
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	120	－	－	110	－	－	110	－	120	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.30	0.21	0.35	0.64	0.29	0.44	0.25	0.26	0.27	0.27	0.24	0.64	0.21	0.32

<：未満を表します。

④東野水系　田万里管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月20日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月18日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月16日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	22.8	25.6	25.1	28.2	27.5	22.4	15.6	7.7	6.0	8.9	10.1	28.2	6.0	18.0
－	水温	－	℃	17.2	22.9	22.8	31.8	30.9	29.5	26.3	19.1	13.6	9.8	10.7	13.5	31.8	9.8	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.81	0.74	0.73	0.68	0.60	0.55	0.65	0.65	0.66	0.70	0.72	0.78	0.81	0.55	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.26	－	－	0.24	－	－	0.25	－	0.26	0.22	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.16	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.012	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.012	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.027	－	－	0.012	－	－	0.006	－	0.027	0.006	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	－	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.0	5.9	6.2	6.4	6.4	6.3	5.9	5.9	6.3	6.2	6.2	6.4	5.9	6.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	50	－	－	－	－	－	－	50
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	110	－	－	110	－	110	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.7	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.21	0.19	0.26	0.22	0.21	0.25	0.25	0.22	0.21	0.26	0.27	0.23	0.27	0.19	0.23

＜：未満を表します。

⑤東野水系　新庄町　乙井谷管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月26日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.6	22.4	30.6	24.2	28.9	31.3	25.7	10.6	10.4	13.3	3.9	13.2	31.3	3.9	19.7
－	水温	－	℃	15.4	20.7	21.7	29.2	28.0	26.7	24.0	18.6	13.3	10.6	10.0	11.7	29.2	10.0	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.81	0.73	0.73	0.67	0.57	0.56	0.65	0.65	0.67	0.71	0.74	0.78	0.81	0.56	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.22	－	－	0.25	－	－	0.26	－	0.26	0.22	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.10	－	－	0.26	－	－	0.15	－	－	0.08	－	0.26	0.08	0.15
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.010	－	－	0.006	－	0.015	0.006	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	－	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.0	5.8	6.0	6.1	6.3	6.1	5.9	6.0	6.3	6.7	6.1	6.7	5.8	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	48
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	110	－	－	100	－	－	110	－	－	98	－	110	98	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.29	0.25	0.25	0.33	0.30	0.36	0.18	0.33	0.37	0.32	0.31	0.37	0.18	0.30

＜：未満を表します。

⑥成井水系　東向会館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月20日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月18日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月17日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月16日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.1	27.4	29.1	26.5	33.4	31.3	24.1	20.3	12.2	10.0	13.1	12.1	33.4	10.0	21.7
－	水温	－	℃	17.3	22.0	23.4	31.8	31.5	30.7	28.0	19.7	14.0	11.6	11.2	13.6	31.8	11.2	21.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.99	0.96	0.97	0.77	0.65	0.57	0.73	0.75	0.75	0.71	0.70	0.88	0.99	0.57	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.20	－	－	0.25	－	－	0.25	－	－	0.24	－	0.25	0.20	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.004	－	0.016	0.004	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.006	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.8	5.3	5.5	5.7	5.8	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	6.4	6.4	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	40
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	92	－	－	－	－	－	－	92
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.15	0.16	0.21	0.16	0.16	0.34	0.33	0.31	0.28	0.25	0.22	0.34	0.15	0.23

＜：未満を表します。

⑦成井水系　旧忠海東小学校横墓所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月19日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.3	24.8	28.4	24.5	30.1	31.4	25.7	13.8	12.1	14.7	9.8	14.6	31.4	9.8	21.0
－	水温	－	℃	15.8	20.7	21.5	28.7	29.2	28.5	25.5	18.4	13.5	11.6	11.4	12.8	29.2	11.4	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.76	0.78	0.96	0.57	0.62	0.52	0.62	0.63	0.62	0.60	0.62	0.79	0.96	0.52	0.67
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.18	－	－	0.17	－	－	0.21	－	－	0.20	－	0.21	0.17	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.021	－	－	0.013	－	－	0.007	－	0.021	0.007	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	6.8	5.3	7.4	6.5	6.9	6.7	6.6	6.8	7.8	9.4	7.7	9.4	5.3	7.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.21	0.13	0.22	0.16	0.14	0.23	0.26	0.33	0.25	0.25	0.20	0.33	0.13	0.22

<：未満を表します。

⑧末友水系　管末ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月19日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.4	26.8	31.3	26.2	30.9	33.8	24.6	13.7	12.7	14.3	8.3	15.4	33.8	8.3	21.8
－	水温	－	℃	16.6	21.3	21.9	29.5	29.7	28.4	26.1	19.1	14.4	12.2	11.9	13.6	29.7	11.9	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.0	1.2	0.89	0.89	0.84	1.1	0.65	0.82	0.62	0.65	0.79	1.2	0.62	0.88
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.30	－	－	0.22	－	－	0.22	－	0.30	0.22	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.007	－	0.013	0.007	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.040	－	－	0.029	－	－	0.009	－	－	0.005	－	0.040	0.005	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	6.5	5.8	6.7	6.4	6.6	6.3	6.6	6.6	7.9	9.7	7.7	9.7	5.8	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	78	－	－	－	－	－	－	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	1.0	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	0.7
基51	濁度	2以下	度	0.4	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.23	0.25	0.24	0.28	0.24	0.31	0.26	0.30	0.27	0.25	0.23	0.31	0.23	0.26

<：未満を表します。

⑨福田水系　管末（末友水源地）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月19日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.0	26.3	30.0	26.8	30.9	31.8	25.3	13.6	10.3	14.1	7.8	14.7	31.8	7.8	21.3
－	水温	－	℃	17.7	19.0	21.2	26.3	23.3	27.1	24.0	18.4	15.2	10.0	14.2	15.2	27.1	10.0	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.1	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.44	－	－	0.46	－	－	0.45	－	－	0.49	－	0.49	0.44	0.46
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.085	－	－	0.037	－	－	0.091	－	－	0.051	－	0.091	0.037	0.066
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	9.6	－	－	－	－	－	－	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.3	6.0	6.0	6.0	6.2	6.1	6.0	5.7	5.8	6.3	6.5	6.4	6.5	5.7	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	85	－	－	－	－	－	－	85
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.2	1.4	1.1	1.4	1.1	0.9	1.3	1.4	1.6	1.3	0.9	0.8	1.6	0.8	1.2
基51	濁度	2以下	度	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.34	0.40	0.53	0.43	0.35	0.38	0.33	0.34	0.29	0.29	0.29	0.53	0.29	0.36

＜：未満を表します。

⑩広島県水道用水供給事業　西町水系　バンブー公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月18日	5月 5月21日	6月 6月16日	7月 7月14日	8月 8月19日	9月 9月16日	10月 10月10日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.4	26.4	27.2	27.2	30.5	30.8	24.5	12.7	11.5	12.0	8.3	11.7	30.8	8.3	20.4
－	水温	－	℃	16.3	22.7	23.8	29.5	29.9	29.9	26.1	18.6	12.6	10.7	10.9	12.0	29.9	10.7	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.33	0.28	0.23	0.59	0.45	0.45	0.36	0.31	0.37	0.44	0.49	0.59	0.23	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.024	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.003	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.028	－	－	0.037	－	－	0.018	－	－	0.014	－	0.037	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.010	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.006	－	0.010	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.029	－	－	0.028	－	－	0.020	－	－	0.011	－	0.029	0.011	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	10	10	10	9.6	9.5	10	12	17	12	17	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.43	0.33	0.38	0.44	0.16	0.21	0.43	0.32	0.35	0.29	0.33	0.44	0.16	0.34

<：未満を表します。

5

三原市水道事業

西野浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/1	5/7(5/7)	6/9	7/2	8/5(8/4)	9/1	10/1	11/4(11/10)	12/2	1/6	2/3(2/4)	3/3			
－	気温	－	℃	10.0	17.0	23.9	30.1	31.6	31.2	23.1	12.7	12.6	5.1	3.6	12.9	31.6	3.6	17.8
－	水温	－	℃	12.6	19.1	22.8	29.0	32.3	31.0	24.6	17.1	12.9	7.8	7.1	11.4	32.3	7.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.29	0.44	0.36	0.15	0.36	0.44	0.56	0.43	0.43	0.50	0.59	0.59	0.15	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.13	0.15	0.14	0.17	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.17	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.11	0.12	0.13	0.17	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.013	－	－	0.006	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	－	0.007	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.032	－	－	0.014	－	－	0.010	－	0.032	0.010	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.004	－	0.012	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.005	0.011	0.008	0.012	0.016	0.010	0.009	0.005	0.009	0.005	0.005	<0.005	0.016	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	8.4	9.5	8.1	14	9.0	7.3	8.1	9.6	9.4	11	9.5	14	7.3	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	7.9	9.4	7.6	14	8.2	6.5	6.7	8.1	8.2	10	9.8	14	6.5	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	29	31	36	30	39	32	27	29	32	32	34	31	39	27	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	70	－	－	97	－	－	72	－	－	80	－	97	70	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.74	0.84	1.0	0.88	1.1	1.0	0.93	0.80	0.76	0.61	0.63	0.76	1.1	0.61	0.84

<：未満を表します。

八幡配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/8	5月 5/8(5/12)	6月 6/3(6/9)	7月 7/9(7/14)	8月 8/6(8/4)	9月 9/8(9/8)	10月 10/16	11月 11/6(11/10)	12月 12/11	1月 1/5	2月 2/2(2/16)	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.7	21.1	19.2	32.8	34.9	31.7	25.3	20.7	11.7	11.0	10.2	9.6	34.9	9.6	20.8
－	水温	－	℃	14.5	18.9	21.4	29.0	31.5	30.8	25.8	19.9	13.8	11.1	9.0	11.2	31.5	9.0	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.29	0.42	0.28	0.15	0.30	0.41	0.54	0.43	0.43	0.50	0.61	0.61	0.15	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.12	0.13	0.15	0.17	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.17	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.12	0.15	0.17	0.19	0.17	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	0.037	0.034	0.035	－	0.014	－	－	0.005	－	0.037	0.005	0.023
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	<0.002	<0.002	0.015	0.012	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.015	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	0.007	0.010	0.006	－	0.006	－	－	0.006	－	0.010	0.004	0.007
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.028	－	0.062	0.062	0.055	－	0.029	－	－	0.018	－	0.062	0.018	0.042
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	0.013	0.016	0.014	0.020	－	0.010	－	－	0.003	－	0.020	0.003	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	0.018	0.019	0.015	－	0.010	－	－	0.007	－	0.019	0.007	0.013
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.007	－	－	0.008	－	0.008	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.020	－	－	0.008	－	－	<0.005	－	0.020	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.7	8.6	8.2	9.4	13	10	8.3	9.0	10	9.7	11	9.6	13	8.2	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.1	8.7	8.5	14	8.9	7.1	7.9	9.3	8.4	9.9	10	14	7.1	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	31	32	35	39	39	31	32	34	33	35	32	39	30	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	73	－	－	95	－	－	73	－	－	81	－	95	73	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.7	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	8.0	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.38	0.33	0.26	0.48	0.46	0.48	0.45	0.34	0.40	0.38	0.34	0.48	0.26	0.39

＜：未満を表します。

糸崎配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/8	5月 5/8(5/7)	6月 6/3(6/12)	7月 7/9(7/10)	8月 8/6(8/4)	9月 9/8(9/4)	10月 10/16	11月 11/6(11/10)	12月 12/11	1月 1/5	2月 2/2(2/4)	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.7	19.9	19.9	34.0	32.3	29.4	26.3	19.1	10.3	10.7	7.4	7.5	34.0	7.4	19.5
－	水温	－	℃	17.1	20.6	22.7	30.8	33.2	32.5	27.6	20.7	15.5	11.7	10.4	12.7	33.2	10.4	21.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.30	0.42	0.25	0.14	0.31	0.41	0.55	0.42	0.42	0.52	0.61	0.61	0.14	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.13	0.13	0.16	0.18	0.15	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.18	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.12	0.13	0.16	0.18	0.16	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	0.032	0.033	0.033	－	0.014	－	－	0.004	－	0.033	0.004	0.022
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	0.004	0.005	0.014	0.015	－	0.003	－	－	0.002	－	0.015	0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	0.006	0.010	0.006	－	0.005	－	－	0.006	－	0.010	0.004	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.027	－	0.054	0.064	0.054	－	0.029	－	－	0.016	－	0.064	0.016	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	0.011	0.014	0.013	0.017	－	0.010	－	－	0.003	－	0.017	0.003	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.016	0.020	0.015	－	0.010	－	－	0.006	－	0.020	0.006	0.013
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.008	－	0.008	0.006	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.018	－	－	0.007	－	－	0.005	－	0.018	0.005	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.005	－	0.006	0.005	0.006
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.8	8.8	8.4	9.7	14	10	8.4	8.9	10	9.6	12	9.4	14	8.4	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.2	8.9	8.8	15	9.1	7.2	8.0	9.0	8.1	11	10	15	7.2	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	29	32	32	34	38	37	30	31	33	33	35	31	38	29	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	74	－	－	96	－	－	75	－	－	83	－	96	74	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.52	0.55	0.50	0.69	0.68	0.69	0.80	0.39	0.46	0.45	0.44	0.80	0.39	0.56

＜：未満を表します。

沼田東基幹配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/15	5月 5/14(5/7)	6月 6/11(6/11)	7月 7/14(7/8)	8月 8/7(8/4)	9月 9/11(9/9)	10月 10/9	11月 11/12(11/10)	12月 12/15	1月 1/15	2月 2/5(2/4)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.1	24.7	20.9	27.7	30.3	30.2	25.9	14.0	10.0	8.8	6.2	10.4	30.3	6.2	18.4
－	水温	－	℃	16.5	20.3	22.3	31.5	32.7	31.4	26.6	18.6	12.2	9.2	8.5	11.3	32.7	8.5	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.33	0.41	0.19	0.15	0.35	0.42	0.52	0.41	0.45	0.50	0.61	0.61	0.15	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.13	0.14	0.18	0.19	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	0.19	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.12	0.15	0.16	0.19	0.16	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.017	－	0.030	0.027	0.031	－	0.010	－	－	0.004	－	0.031	0.004	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	0.003	0.004	0.013	0.014	－	0.004	－	－	0.002	－	0.014	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.007	0.010	0.005	－	0.006	－	－	0.007	－	0.010	0.003	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.028	－	0.052	0.055	0.049	－	0.025	－	－	0.018	－	0.055	0.018	0.038
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	0.013	0.015	0.013	0.017	－	0.010	－	－	0.003	－	0.017	0.003	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.016	0.017	0.014	－	0.009	－	－	0.006	－	0.017	0.006	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	0.018	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.2	8.6	8.7	10	14	9.6	7.7	9.1	10	10	12	9.3	14	7.7	9.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	8.8	9.0	9.4	15	8.7	6.8	7.7	9.3	9.1	11	9.9	15	6.8	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	31	33	37	39	35	28	32	33	33	35	30	39	28	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	70	－	－	97	－	－	76	－	－	83	－	97	70	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.1	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.47	0.41	0.38	0.53	0.55	0.61	0.56	0.45	0.43	0.44	0.45	0.61	0.38	0.49

＜：未満を表します。

高坂配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/15	5月 5/14(5/7)	6月 6/11(6/11)	7月 7/14(7/8)	8月 8/7(8/4)	9月 9/11(9/9)	10月 10/9	11月 11/12(11/10)	12月 12/15	1月 1/15	2月 2/5(2/4)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	25.4	21.7	27.9	27.7	31.5	26.2	16.7	11.4	11.1	5.1	11.5	31.5	5.1	19.0
－	水温	－	℃	16.7	20.1	22.5	30.6	32.1	31.4	27.2	20.5	15.0	11.4	10.5	12.7	32.1	10.5	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.34	0.44	0.17	0.15	0.35	0.42	0.53	0.43	0.45	0.49	0.60	0.60	0.15	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.12	0.14	0.18	0.18	0.14	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.10	0.18	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.17	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.018	－	0.032	0.029	0.036	－	0.011	－	－	0.004	－	0.036	0.004	0.022
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	0.004	0.010	0.013	0.019	－	0.006	－	－	0.002	－	0.019	0.002	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.007	0.010	0.006	－	0.006	－	－	0.006	－	0.010	0.003	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.029	－	0.056	0.057	0.059	－	0.027	－	－	0.017	－	0.059	0.017	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	0.008	0.014	0.012	0.022	－	0.008	－	－	0.003	－	0.022	0.003	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.017	0.018	0.017	－	0.010	－	－	0.006	－	0.018	0.006	0.013
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.016	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	0.016	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.1	8.3	9.3	10	14	9.3	7.3	9.0	10	10	11	9.1	14	7.3	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.5	9.0	9.7	14	8.2	6.8	7.5	9.4	8.9	9.9	9.6	14	6.8	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	30	31	37	36	39	36	28	32	33	33	35	31	39	28	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	68	－	－	97	－	－	77	－	－	83	－	97	68	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.2	0.7	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.46	0.50	0.30	0.57	0.54	0.71	0.57	0.44	0.45	0.48	0.50	0.71	0.30	0.50

<：未満を表します。

土取配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/3	5月 5/14(5/12)	6月 6/10(6/9)	7月 7/7(7/14)	8月 8/7(8/4)	9月 9/10(9/8)	10月 10/2	11月 11/12(11/10)	12月 12/1	1月 1/8	2月 2/5(2/16)	3月 3/9	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.8	23.2	20.6	29.5	27.0	27.7	21.9	13.8	13.8	4.0	5.0	4.8	29.5	4.0	16.7
－	水温	－	℃	11.9	18.6	20.5	30.4	28.4	27.6	24.0	16.8	12.7	9.0	7.9	9.3	30.4	7.9	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.31	0.42	0.39	0.15	0.32	0.43	0.53	0.47	0.42	0.51	0.59	0.59	0.15	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.13	0.13	0.14	0.17	0.15	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.17	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.15	0.18	0.21	0.24	0.21	0.11	0.07	0.06	<0.06	<0.06	0.24	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.020	－	0.032	0.038	0.035	－	0.013	－	－	0.005	－	0.038	0.005	0.024
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	0.004	0.003	0.011	0.009	－	0.002	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	0.004	0.008	0.006	－	0.005	－	－	0.006	－	0.008	0.004	0.006
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.033	－	0.048	0.061	0.056	－	0.028	－	－	0.019	－	0.061	0.019	0.041
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	0.015	0.017	0.017	0.022	－	0.011	－	－	0.004	－	0.022	0.004	0.014
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	0.012	0.016	0.015	－	0.009	－	－	0.007	－	0.016	0.007	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.006	－	0.007	0.006	0.006
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.019	－	－	0.008	－	－	<0.005	－	0.019	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.3	8.9	8.7	8.6	12	10	7.5	9.1	9.8	9.7	12	9.9	12	7.5	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.5	9.2	8.5	13	9.4	8.0	7.7	8.6	8.3	11	10	13	7.7	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	31	33	33	33	38	38	29	32	33	33	36	32	38	29	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	73	－	－	89	－	－	78	－	－	86	－	89	73	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.8	7.8	7.8	8.1	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	8.1	7.5	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.47	0.59	0.32	0.53	0.56	0.48	0.50	0.40	0.46	0.43	0.44	0.59	0.32	0.46

<：未満を表します。

久和喜配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/15	5月 5/14(5/7)	6月 6/11(6/11)	7月 7/14(7/8)	8月 8/7(8/4)	9月 9/11(9/9)	10月 10/9	11月 11/12(11/10)	12月 12/15	1月 1/15	2月 2/5(2/5)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.2	23.0	20.7	26.9	28.0	29.8	26.3	15.9	11.9	11.2	11.1	11.8	29.8	11.1	19.0
－	水温	－	℃	17.7	21.3	22.6	32.6	33.1	31.5	27.2	19.1	13.6	10.5	9.5	12.3	33.1	9.5	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.35	0.43	0.16	0.13	0.36	0.39	0.52	0.43	0.42	0.47	0.56	0.56	0.13	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.10	0.12	0.15	0.15	0.13	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.15	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.15	0.12	0.12	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.013	－	0.022	0.020	0.028	－	0.010	－	－	0.005	－	0.028	0.005	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	<0.002	<0.002	0.012	0.014	－	0.003	－	－	0.003	－	0.014	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.004	0.004	0.002	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.020	－	0.037	0.034	0.039	－	0.020	－	－	0.013	－	0.039	0.013	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	0.008	0.010	0.010	0.015	－	0.009	－	－	0.004	－	0.015	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	0.011	0.010	0.009	－	0.007	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.007	－	0.020	0.007	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.1	7.8	8.6	9.8	9.7	8.3	6.5	8.5	10	9.6	11	8.8	11	6.5	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	8.5	9.2	9.7	9.1	7.1	5.9	7.0	9.1	8.2	9.6	9.6	9.7	5.9	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	28	31	34	34	31	25	28	30	30	32	29	34	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	64	－	－	78	－	－	71	－	－	74	－	78	64	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	1.1	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.36	0.32	0.26	0.47	0.46	0.35	0.52	0.48	0.48	0.48	0.49	0.52	0.26	0.43

＜：未満を表します。

佐木配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/1	5月 5/7(5/15)	6月 6/9(6/12)	7月 7/2(7/10)	8月 8/5(8/7)	9月 9/1(9/4)	10月 10/1	11月 11/4(11/19)	12月 12/2	1月 1/6	2月 2/3(2/12)	3月 3/3	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.7	19.6	22.3	31.7	33.7	33.7	26.4	17.4	15.5	9.1	7.4	13.6	33.7	7.4	20.1
－	水温	－	℃	14.7	19.9	22.5	27.9	32.5	32.8	28.2	21.0	17.4	11.7	10.2	12.5	32.8	10.2	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.32	0.42	0.41	0.13	0.46	0.44	0.52	0.46	0.37	0.49	0.56	0.56	0.13	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.12	0.14	0.17	0.13	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.014	－	0.025	0.029	0.035	－	0.015	－	－	0.006	－	0.035	0.006	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	0.002	0.003	0.014	0.014	－	0.002	－	－	0.002	－	0.014	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.005	0.002	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.021	－	0.038	0.046	0.047	－	0.026	－	－	0.015	－	0.047	0.015	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	0.008	0.014	0.013	0.016	－	0.009	－	－	0.005	－	0.016	0.005	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.009	0.012	0.009	－	0.008	－	－	0.006	－	0.012	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.021	－	－	0.009	－	－	0.007	－	0.021	0.007	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.9	8.4	7.9	7.5	10	7.8	6.1	8.7	9.5	8.8	11	9.6	11	6.1	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	8.0	9.0	8.0	10	8.4	7.1	8.0	8.5	7.2	11	11	11	7.1	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	30	30	29	35	32	25	29	30	30	32	29	35	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	66	－	－	79	－	－	73	－	－	76	－	79	66	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.7	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.35	0.31	0.35	0.59	0.38	0.47	0.59	0.45	0.38	0.41	0.37	0.59	0.31	0.42

＜：未満を表します。

登町浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/15	5月 5/14(5/7)	6月 6/11	7月 7/14	8月 8/7(8/4)	9月 9/11	10月 10/9	11月 11/12(11/10)	12月 12/15	1月 1/15	2月 2/5(2/4)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.5	22.8	18.3	22.8	25.3	29.1	21.4	12.1	8.2	8.4	10.6	7.5	29.1	7.5	16.3
－	水温	－	℃	15.3	17.4	16.9	18.8	20.4	18.4	17.5	15.1	12.7	14.1	13.6	13.1	20.4	12.7	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.026	－	－	0.026	－	－	0.024	－	－	0.024	－	0.026	0.024	0.025
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.007	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.006	－	0.009	0.006	0.007
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	23	23	23	23	23	23	23	22	23	23	23	23	23	22	23
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	15	15	15	15	15	15	14	15	15	15	15	15	14	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	37	38	38	37	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	160	－	－	160	－	－	150	－	－	150	－	160	150	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.3	6.3	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.5	6.1	6.3	6.4	6.5	6.0	6.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.53	0.55	0.60	0.61	0.74	0.63	0.61	0.71	0.65	0.60	0.51	0.74	0.51	0.61

＜：未満を表します。

沖浦配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/15	5/14(5/7)	6/11(6/11)	7/14(7/8)	8/7(8/4)	9/11(9/9)	10/9	11/12(11/10)	12/15	1/15	2/5(2/4)	3/12			
－	気温	－	℃	8.5	22.8	18.3	22.8	25.3	29.1	21.4	12.1	8.2	8.4	10.6	7.5	29.1	7.5	16.3
－	水温	－	℃	14.9	18.3	20.0	28.0	29.4	27.7	23.3	17.0	11.3	8.6	7.8	10.1	29.4	7.8	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.7	2.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.01	－	0.01	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.004	0.005	0.003	－	0.004	－	－	0.001	－	0.005	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	0.001	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	0.001	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.014	－	－	0.016	－	－	0.016	－	0.018	0.014	0.016
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.006	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.03	－	－	0.04	－	－	0.07	－	－	0.07	－	0.07	0.03	0.05
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	15	15	15	15	15	15	14	15	14	15	15	15	14	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	41	41	42	42	41	41	42	42	41	41	41	41	42	41	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	160	－	－	160	－	－	160	－	－	160	－	160	160	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.40	0.34	0.34	0.33	0.42	0.38	0.27	0.38	0.40	0.35	0.30	0.42	0.27	0.36

＜：未満を表します。

中之町水源地　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/7)	6/3	7/9	8/6(8/4)	9/8	10/16	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/4)	3/11			
－	気温	－	℃	18.6	17.7	19.8	31.9	33.4	27.3	25.1	14.5	11.4	9.0	8.4	8.8	33.4	8.4	18.8
－	水温	－	℃	17.2	16.1	16.2	18.1	19.4	21.0	22.0	22.0	21.2	20.3	19.4	18.1	22.0	16.1	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.8	1.3	1.6	1.3	1.6	1.8	1.5	1.4	1.9	2.5	3.1	3.1	3.1	1.3	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.31	0.33	0.33	0.32	0.29	0.29	0.28	0.34	0.28	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	<0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.14	0.12	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.019	－	－	0.019	－	－	0.021	－	0.021	0.015	0.019
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.037	－	－	0.059	－	－	0.020	－	0.11	0.020	0.057
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.04	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	0.04	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	7.4	8.0	8.2	8.7	9.2	9.0	8.3	8.0	8.4	9.0	9.1	9.2	7.4	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	5.7	6.2	5.6	6.6	6.9	5.9	6.0	6.7	8.1	9.7	8.2	9.7	5.6	6.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	24	27	27	30	32	30	27	27	30	33	32	33	24	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	72	－	－	83	－	－	77	－	－	92	－	92	72	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1	1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.68	0.64	0.58	0.62	0.67	0.86	0.69	0.65	0.54	0.63	0.68	0.61	0.86	0.54	0.65

＜：未満を表します。

中之町基幹配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/8	5/8(5/7)	6/3	7/9	8/6(8/4)	9/8	10/16	11/6(11/10)	12/11	1/5	2/2(2/4)	3/11			
－	気温	－	℃	17.9	19.5	19.7	33.5	33.5	30.5	26.3	18.6	8.4	8.4	6.6	8.6	33.5	6.6	19.3
－	水温	－	℃	16.5	18.1	19.9	24.1	26.2	26.3	24.1	20.0	16.4	14.6	14.0	14.1	26.3	14.0	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.3	1.6	1.3	1.6	1.7	1.6	1.4	1.9	2.5	3.0	3.2	3.2	1.3	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.31	0.33	0.34	0.32	0.30	0.29	0.28	0.34	0.28	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.13	0.11	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.004	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	0.001	0.001	0.002	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.016	－	－	0.022	－	－	0.018	－	－	0.022	－	0.022	0.016	0.020
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.12	－	－	0.040	－	－	0.063	－	－	0.020	－	0.12	0.020	0.061
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.04	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	0.04	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.007	－	0.012	0.007	0.009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	7.5	7.9	8.2	8.6	9.1	9.1	8.2	8.1	8.4	9.0	9.2	9.2	7.5	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.7	5.7	6.1	5.6	6.5	6.7	6.0	5.9	6.6	8.0	9.5	8.4	9.5	5.6	6.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	25	27	28	30	33	32	27	28	31	34	33	34	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	74	－	－	82	－	－	78	－	－	94	－	94	74	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.49	0.42	0.52	0.54	0.62	0.46	0.49	0.44	0.50	0.49	0.51	0.62	0.42	0.50

<：未満を表します。

深第１配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/8	5月 5/8(5/7)	6月 6/3	7月 7/9	8月 8/6(8/4)	9月 9/8	10月 10/20	11月 11/6(11/10)	12月 12/11	1月 1/5	2月 2/2(2/4)	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	19.8	19.7	33.8	31.9	31.1	24.7	19.3	8.0	7.6	5.9	9.2	33.8	5.9	19.0
－	水温	－	℃	14.5	18.7	20.8	29.3	30.8	30.4	23.6	18.5	12.1	8.9	8.0	10.7	30.8	8.0	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.3	1.6	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4	1.8	2.4	3.1	3.2	3.2	1.3	1.9
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.32	0.33	0.33	0.34	0.32	0.31	0.33	0.33	0.32	0.30	0.29	0.28	0.34	0.28	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.13	0.12	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.002	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.002	0.003	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	0.006	0.007	0.008	－	0.005	－	－	0.002	－	0.008	0.002	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.002	0.003	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.014	－	－	0.017	－	－	0.016	－	－	0.021	－	0.021	0.014	0.017
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.12	－	－	0.026	－	－	0.071	－	－	0.021	－	0.12	0.021	0.060
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.05	－	－	<0.03	－	－	0.03	－	－	<0.03	－	0.05	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.013	0.006	0.009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.0	7.6	7.9	8.4	8.6	9.1	9.0	8.2	8.1	8.4	9.0	9.2	9.2	7.6	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	5.7	6.0	5.6	6.4	6.7	5.9	5.8	6.6	8.0	9.3	8.6	9.3	5.6	6.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	25	27	29	31	33	31	27	28	31	34	33	34	25	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	74	－	－	83	－	－	79	－	－	94	－	94	74	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.3	<0.1	0.2
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.37	0.29	0.31	0.33	0.37	0.26	0.36	0.33	0.36	0.37	0.38	0.42	0.26	0.35

＜：未満を表します。

片山浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/10	5/15	6/4(6/11)	7/10	8/19	9/4(9/9)	10/20	11/13	12/4(12/3)	1/14	2/12	3/5(3/4)			
－	気温	－	℃	18.1	23.7	24.1	33.4	32.4	26.7	21.1	15.3	5.6	4.4	7.8	9.4	33.4	4.4	18.5
－	水温	－	℃	11.9	15.7	17.8	21.7	25.9	26.0	23.2	20.4	17.6	12.8	10.9	10.6	26.0	10.6	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.57	0.41	0.36	0.37	0.08	0.18	0.32	0.42	0.44	0.42	0.49	0.56	0.57	0.08	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.18	0.18	0.11	0.09	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.008	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.008	0.009	0.010	0.012	0.014	0.015	0.013	0.011	0.010	0.007	0.005	0.005	0.015	0.005	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.8	8.7	8.7	8.4	9.5	8.7	7.8	8.0	8.1	8.7	9.2	10	10	7.8	8.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	7.0	7.1	6.6	7.7	6.9	6.0	6.7	7.2	7.8	8.8	12	12	6.0	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	28	31	29	33	31	28	29	30	30	31	34	34	28	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	74	－	－	74	－	－	71	－	－	80	80	71	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.54	0.61	0.56	0.57	0.58	0.55	0.69	0.48	0.47	0.47	0.58	0.69	0.47	0.56

＜：未満を表します。

塔之岡配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/15	6月 6/4(6/11)	7月 7/10	8月 8/19	9月 9/4(9/9)	10月 10/20	11月 11/13	12月 12/4(12/3)	1月 1/14	2月 2/12	3月 3/5(3/4)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	22.0	23.1	32.0	30.8	24.6	21.2	13.5	5.5	1.9	5.2	7.1	32.0	1.9	16.9
－	水温	－	℃	18.2	22.6	25.2	33.6	33.8	34.7	26.3	18.2	14.9	9.8	8.7	12.3	34.7	8.7	21.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.0005	－	－	0.0010	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	0.0010	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.57	0.41	0.36	0.39	0.06	0.17	0.31	0.42	0.43	0.43	0.48	0.55	0.57	0.06	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.15	0.11	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.16	0.18	0.12	0.11	0.07	0.08	0.08	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	0.004	0.006	0.007	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.005	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.007	0.010	0.016	0.018	－	－	0.006	－	－	0.003	0.018	0.003	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	0.004	0.006	0.006	－	－	0.002	－	－	0.001	0.006	0.001	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.006	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.016	－	－	0.011	－	－	0.011	0.016	0.011	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.9	8.8	9.1	8.4	9.5	8.8	7.9	7.9	8.1	8.7	9.2	10	10	7.9	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	7.0	7.1	6.6	8.0	6.9	6.0	6.6	7.3	7.7	8.8	12	12	6.0	7.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	28	32	29	34	31	29	29	30	30	31	34	34	28	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	76	－	－	73	－	－	70	－	－	80	80	70	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.44	0.47	0.36	0.25	0.32	0.42	0.53	0.37	0.39	0.42	0.51	0.53	0.25	0.42

＜：未満を表します。

野田配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/15	6月 6/4(6/11)	7月 7/10(7/8)	8月 8/19(8/4)	9月 9/4(9/9)	10月 10/20	11月 11/13	12月 12/4(12/3)	1月 1/14	2月 2/12	3月 3/5(3/4)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	24.8	26.5	34.0	33.1	29.6	21.7	16.8	6.4	6.4	9.0	10.3	34.0	6.4	19.8
－	水温	－	℃	17.1	21.6	23.5	32.5	32.8	33.7	25.6	18.0	13.6	7.9	7.3	11.2	33.7	7.3	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41	0.42	0.47	0.17	0.40	0.30	0.40	0.50	0.42	0.41	0.54	0.56	0.56	0.17	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.12	0.14	0.12	0.14	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.10	0.16	0.18	0.19	0.13	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	0.024	0.028	0.027	－	－	0.006	－	－	0.004	0.028	0.004	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	0.013	0.011	0.017	－	－	0.003	－	－	0.003	0.017	0.003	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	0.038	0.039	0.042	－	－	0.013	－	－	0.010	0.042	0.010	0.027
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	0.012	0.010	0.017	－	－	0.003	－	－	0.003	0.017	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	0.010	0.009	0.011	－	－	0.005	－	－	0.004	0.011	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.005	0.015	0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.3	7.9	8.0	9.2	7.1	8.8	8.6	8.2	9.3	9.3	12	9.0	12	7.1	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.6	8.8	8.4	6.1	7.4	7.1	7.1	8.0	8.0	14	9.8	14	6.1	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	27	27	29	33	26	32	27	26	29	29	34	28	34	26	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	67	－	－	76	－	－	74	－	－	69	76	67	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.66	0.80	0.97	0.84	1.0	0.94	0.89	0.85	0.66	0.68	0.72	0.74	1.0	0.66	0.81

＜：未満を表します。

南方配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/15	6月 6/4(6/11)	7月 7/10(7/8)	8月 8/19(8/4)	9月 9/4(9/9)	10月 10/20	11月 11/13	12月 12/4(12/3)	1月 1/14	2月 2/12	3月 3/5(3/4)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.6	24.5	25.3	33.3	33.6	29.5	23.5	17.0	8.8	8.4	12.9	12.1	33.6	8.4	20.8
－	水温	－	℃	13.8	19.7	20.9	28.4	30.4	30.9	23.4	16.3	12.2	8.1	7.6	10.7	30.9	7.6	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.36	0.49	0.20	0.48	0.41	0.37	0.53	0.46	0.44	0.48	0.56	0.56	0.20	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.11	0.11	0.15	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.16	0.16	0.18	0.14	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	0.003	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	0.037	0.034	0.044	－	－	0.010	－	－	0.007	0.044	0.007	0.025
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	0.016	0.018	0.019	－	－	0.004	－	－	0.004	0.019	0.004	0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	0.052	0.044	0.058	－	－	0.020	－	－	0.015	0.058	0.015	0.036
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	0.018	0.016	0.018	－	－	0.006	－	－	0.005	0.018	0.005	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	0.012	0.008	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.005	0.011	0.005	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.008	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.7	8.0	8.1	9.1	6.8	8.2	8.2	8.6	9.4	9.7	11	9.4	11	6.8	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.7	9.2	8.4	7.7	7.9	6.8	7.2	8.2	8.7	10	10	10	6.8	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	27	28	30	25	30	27	28	29	29	32	28	32	25	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	68	－	－	74	－	－	74	－	－	70	74	68	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.48	0.50	0.31	0.53	0.39	0.56	0.66	0.48	0.51	0.56	0.49	0.66	0.31	0.50

＜：未満を表します。

用倉配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/15	6月 6/4(6/11)	7月 7/10(7/8)	8月 8/19(8/4)	9月 9/4(9/9)	10月 10/20	11月 11/13	12月 12/4(12/3)	1月 1/14	2月 2/12	3月 3/5(3/4)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	22.0	22.7	30.0	29.7	26.2	20.7	14.4	5.0	7.4	7.6	7.5	30.0	5.0	17.5
－	水温	－	℃	17.4	20.5	22.3	30.1	31.7	33.2	25.0	18.6	15.3	9.8	8.6	12.2	33.2	8.6	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.34	0.48	0.32	0.49	0.36	0.35	0.53	0.48	0.43	0.48	0.56	0.56	0.32	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.11	0.11	0.14	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.08	0.11	0.17	0.20	0.29	0.20	0.11	0.10	0.06	<0.06	<0.06	0.29	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.020	0.030	0.032	0.044	－	－	0.012	－	－	0.006	0.044	0.006	0.024
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	0.004	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.029	0.044	0.043	0.059	－	－	0.023	－	－	0.014	0.059	0.014	0.035
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	0.012	0.013	0.017	－	－	0.006	－	－	0.004	0.017	0.004	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	0.011	0.009	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.006	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.6	8.4	8.0	8.8	7.1	8.7	8.1	8.7	9.5	9.3	11	11	11	7.1	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.010	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.010	<0.001	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.5	9.2	8.5	8.7	8.4	6.7	7.4	8.3	8.0	9.9	12	12	6.7	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	29	28	29	26	31	26	28	29	30	31	31	31	26	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	68	－	－	74	－	－	75	－	－	78	78	68	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.40	0.43	0.45	0.43	0.49	0.51	0.42	0.41	0.41	0.39	0.37	0.51	0.37	0.43

＜：未満を表します。

入野地配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/10	5月 5/15	6月 6/4(6/11)	7月 7/10(7/8)	8月 8/19(8/4)	9月 9/4(9/9)	10月 10/20	11月 11/13	12月 12/4(12/3)	1月 1/14	2月 2/12	3月 3/5(3/4)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.0	23.5	26.4	33.1	34.0	29.7	24.2	17.3	8.0	8.0	12.3	10.6	34.0	8.0	20.6
－	水温	－	℃	17.3	21.0	22.8	30.0	31.6	32.7	25.6	19.0	15.5	9.7	8.8	12.4	32.7	8.8	20.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.38	0.50	0.18	0.45	0.39	0.39	0.53	0.46	0.44	0.49	0.56	0.56	0.18	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.09	0.15	0.17	0.21	0.14	0.09	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	0.031	0.030	0.036	－	－	0.009	－	－	0.007	0.036	0.007	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	0.005	0.007	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	0.046	0.040	0.051	－	－	0.018	－	－	0.015	0.051	0.015	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	0.013	0.011	0.023	－	－	0.005	－	－	0.004	0.023	0.004	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	0.011	0.009	0.012	－	－	0.006	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.014	－	－	0.007	－	－	0.006	0.014	0.006	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.5	7.9	8.3	9.5	6.8	8.5	8.4	8.5	9.5	9.8	11	9.3	11	6.8	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.6	9.3	8.6	7.0	7.8	6.9	7.0	8.3	8.8	10	10	10	6.9	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	28	29	32	25	31	28	28	29	30	32	29	32	25	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	69	－	－	74	－	－	75	－	－	70	75	69	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.47	0.51	0.40	0.44	0.39	0.50	0.47	0.49	0.43	0.45	0.47	0.51	0.39	0.45

<：未満を表します。

新久井浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/2(4/14)	5月 5/19	6月 6/5	7月 7/3(7/14)	8月 8/14	9月 9/9	10月 10/8(10/14)	11月 11/5	12月 12/3	1月 1/7(1/13)	2月 2/4	3月 3/2	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.3	23.2	23.5	32.3	29.5	29.3	25.1	15.1	6.7	6.8	6.8	9.9	32.3	6.7	18.2
－	水温	－	℃	7.5	11.7	14.7	21.7	26.1	26.8	23.1	17.6	12.3	7.2	5.9	7.5	26.8	5.9	15.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.29	0.27	0.12	0.35	0.21	0.21	0.23	0.26	0.29	0.13	0.22	0.35	0.12	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.14	0.16	0.16	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.2	6.4	6.2	6.7	6.6	7.0	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	7.0	6.2	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.1	7.6	8.0	7.9	8.1	8.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	8.4	7.1	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	18	19	19	23	23	23	20	21	22	22	22	21	23	18	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	50	－	－	54	－	－	53	－	－	56	－	－	56	50	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.4	0.3	0.9	0.3	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.60	0.69	0.81	0.78	0.76	0.84	0.77	0.58	0.55	0.55	0.41	0.84	0.41	0.66

＜：未満を表します。

吉田配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/2(4/14)	5月 5/19	6月 6/5	7月 7/3(7/14)	8月 8/14	9月 9/9	10月 10/8(10/14)	11月 11/5	12月 12/3	1月 1/7(1/13)	2月 2/4	3月 3/2	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.9	23.4	24.2	32.7	31.9	29.8	25.9	15.2	7.2	7.4	3.5	11.5	32.7	3.5	18.6
－	水温	－	℃	13.0	20.7	21.7	29.3	28.8	31.1	25.1	18.3	13.4	8.5	7.2	10.7	31.1	7.2	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.27	0.28	0.12	0.34	0.24	0.20	0.23	0.26	0.29	0.18	0.21	0.34	0.12	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	0.16	0.16	0.18	0.14	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.007	0.010	0.012	0.012	－	－	0.002	－	－	0.012	0.002	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	0.005	0.004	0.003	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.017	0.022	0.024	0.022	－	－	0.008	－	－	0.024	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.007	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	0.007	0.008	0.007	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.008	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.006	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.014	－	－	0.013	－	－	0.018	－	－	0.009	－	－	0.018	0.009	0.014
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.3	6.4	6.3	6.7	6.9	7.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	6.3	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.7	7.7	8.1	8.2	8.4	7.9	7.5	7.5	7.4	9.8	7.5	9.8	7.0	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	19	20	20	24	25	24	22	23	23	23	22	22	25	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	51	－	－	54	－	－	55	－	－	56	－	－	56	51	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.3	0.9	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.36	0.37	0.32	0.42	0.27	0.39	0.35	0.32	0.35	0.38	0.30	0.42	0.27	0.35

＜：未満を表します。

和木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/3(4/9)	5月 5/13	6月 6/10	7月 7/7(7/2)	8月 8/18	9月 9/10	10月 10/2(10/7)	11月 11/11	12月 12/1	1月 1/8(1/13)	2月 2/16	3月 3/9	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.6	22.3	20.3	32.8	32.3	26.4	25.9	11.8	12.4	5.9	8.3	10.3	32.8	5.9	18.4
－	水温	－	℃	14.1	18.0	19.6	26.4	26.7	27.3	24.5	19.3	16.9	11.9	10.4	12.7	27.3	10.4	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.85	1.0	0.51	1.2	0.49	0.90	0.57	0.54	0.43	0.78	0.64	1.2	0.43	0.70
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	0.10	0.11	0.13	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	0.07	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.06	0.08	0.11	0.10	0.14	0.10	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.015	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.026	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.026	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.1	8.4	8.8	10	8.4	10	8.8	10	11	10	10	8.4	11	8.1	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	12	12	13	11	12	10	12	13	12	12	9.9	13	9.9	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	29	30	31	31	33	27	28	29	28	28	26	33	23	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	62	－	－	78	－	－	74	－	－	73	－	－	78	62	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.9	0.7	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.5	6.7	6.5	6.7	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.9	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.47	0.47	0.54	0.58	0.59	0.55	0.47	0.45	0.42	0.39	0.40	0.59	0.39	0.48

<：未満を表します。

取扱注意

和木第２配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/3(4/9)	5月 5/13	6月 6/10	7月 7/7(7/2)	8月 8/18	9月 9/10	10月 10/2(10/7)	11月 11/11	12月 12/1	1月 1/8(1/13)	2月 2/16	3月 3/9	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.9	20.1	20.2	32.1	30.4	26.3	26.0	14.9	10.2	6.2	6.3	8.4	32.1	6.2	17.8
－	水温	－	℃	12.3	17.6	20.1	25.8	27.2	27.7	23.7	18.1	14.4	9.4	8.4	10.3	27.7	8.4	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.86	1.0	0.64	1.5	0.49	0.92	0.58	0.55	0.38	0.81	0.70	1.5	0.38	0.74
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.07	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.06	0.08	0.10	0.12	0.14	0.11	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.014	0.014	0.015	0.011	－	－	0.002	－	－	0.015	0.002	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	0.003	0.004	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.024	0.023	0.027	0.020	－	－	0.007	－	－	0.027	0.007	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	0.006	0.008	0.006	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.011	0.007	0.009
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.007	－	－	0.012	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.014	0.007	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.5	8.5	8.6	9.4	8.4	11	8.8	10	11	9.8	10	8.6	11	8.4	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	12	12	12	11	13	11	12	13	11	13	10	13	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	24	29	30	29	33	34	28	28	29	27	29	26	34	24	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	63	－	－	75	－	－	72	－	－	71	－	－	75	63	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.26	0.31	0.29	0.30	0.36	0.26	0.34	0.32	0.33	0.33	0.28	0.29	0.36	0.26	0.31

＜：未満を表します。

新和木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/9(4/9)	5/12	6/16	7/8(7/2)	8/4	9/16	10/14(10/7)	11/17	12/9	1/13(1/13)	2/9	3/10			
－	気温	－	℃	16.4	18.2	27.3	32.7	30.8	29.1	25.2	14.4	5.9	10.2	2.2	6.3	32.7	2.2	18.2
－	水温	－	℃	14.9	17.7	23.7	31.0	31.2	25.4	22.7	13.1	8.3	5.4	3.8	8.3	31.2	3.8	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.39	0.49	0.21	0.21	0.38	0.22	0.25	0.25	0.33	0.33	0.44	0.49	0.21	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.06	0.08	0.14	0.13	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.14	<0.05	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.08	0.11	0.13	0.21	0.15	0.10	0.08	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.013	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	－	－	0.019	－	－	0.015	－	－	0.004	－	－	0.019	0.004	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	9.1	8.6	11	12	9.8	9.8	11	13	12	12	9.4	13	8.6	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	15	14	14	15	13	12	12	16	14	12	11	16	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	22	23	23	31	32	19	20	22	23	26	25	23	32	19	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	62	－	－	77	－	－	64	－	－	73	－	－	77	62	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	1.1	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.4	6.3	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.3	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.78	0.84	0.97	0.81	0.86	0.73	0.53	0.52	0.50	0.48	0.56	0.97	0.48	0.67

＜：未満を表します。

大具配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/9(4/9)	5月 5/12	6月 6/16	7月 7/8(7/2)	8月 8/4	9月 9/16	10月 10/14(10/7)	11月 11/17	12月 12/9	1月 1/13(1/13)	2月 2/9	3月 3/10	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	20.4	28.8	34.8	32.1	29.9	24.8	17.5	6.7	9.9	2.8	6.6	34.8	2.8	19.4
－	水温	－	℃	15.1	20.1	22.9	31.2	32.4	29.3	27.0	17.9	12.6	8.4	8.0	11.1	32.4	8.0	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.29	0.33	0.43	0.24	0.25	0.41	0.24	0.28	0.30	0.36	0.40	0.55	0.55	0.24	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.07	0.07	0.13	0.14	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.14	<0.05	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.08	0.08	0.11	0.13	0.20	0.15	0.13	0.08	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.018	0.021	0.020	0.012	－	－	0.003	－	－	0.021	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.029	0.034	0.031	0.022	－	－	0.008	－	－	0.034	0.008	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	0.009	0.009	0.007	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	0.007	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.012	－	－	0.014	－	－	0.018	－	－	0.012	－	－	0.018	0.012	0.014
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.7	9.9	9.2	11	12	10	10	13	16	12	13	9.6	16	9.2	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	16	15	14	15	13	12	15	19	14	13	11	19	11	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	27	25	29	37	22	21	24	25	26	26	23	37	21	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	64	－	－	79	－	－	65	－	－	75	－	－	79	64	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	1.0	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.31	0.45	0.30	0.26	0.35	0.38	0.32	0.29	0.31	0.33	0.32	0.45	0.26	0.33

＜：未満を表します。

椋梨配水池系給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4/3(4/9)	5月 5/13	6月 6/10	7月 7/7(7/2)	8月 8/18	9月 9/10	10月 10/2(10/7)	11月 11/11	12月 12/1	1月 1/8(1/13)	2月 2/16	3月 3/9	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.6	22.3	20.3	32.8	32.3	26.4	25.9	11.8	12.4	5.9	8.3	10.3	32.8	5.9	18.4
－	水温	－	℃	13.4	18.9	21.7	28.8	29.8	30.4	25.9	18.8	15.0	9.4	8.4	10.6	30.4	8.4	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.35	0.39	0.25	0.34	0.25	0.29	0.24	0.28	0.32	0.82	0.56	0.82	0.24	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.07	0.08	0.13	0.07	0.10	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.13	<0.05	0.07
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.10	0.08	0.10	0.13	0.13	0.19	0.14	0.08	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.019	0.019	0.018	0.014	－	－	0.003	－	－	0.019	0.003	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	0.003	0.003	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.031	0.030	0.029	0.023	－	－	0.008	－	－	0.031	0.008	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.009	0.008	0.009	0.007	－	－	0.003	－	－	0.009	0.002	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.6	9.6	10	11	8.7	11	9.1	11	13	12	11	9.4	13	8.6	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	16	16	14	12	14	12	13	15	14	13	11	16	11	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	26	27	30	25	29	21	23	25	26	27	23	30	21	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	61	－	－	79	－	－	64	－	－	73	－	－	79	61	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	1.1	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.6	6.6	6.5	6.8	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.43	0.40	0.47	0.55	0.50	0.50	0.43	0.40	0.38	0.38	0.39	0.55	0.37	0.43

＜：未満を表します。

6

府中市水道事業

①城山浄水場　出口（城山浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月12日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月16日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.0	26.7	23.5	28.1	32.8	33.1	25.9	14.6	11.5	5.0	13.0	13.4	33.1	5.0	21.0
－	水温	－	℃	14.1	19.8	20.2	26.8	28.5	27.5	24.2	16.5	12.6	9.3	8.5	11.0	28.5	8.5	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	－	－	0.53	－	－	0.58	－	－	0.43	－	－	0.70	0.43	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.31	－	－	0.26	－	－	0.29	－	－	0.31	0.22	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.15	0.18	0.33	0.28	0.34	0.17	0.24	0.13	0.06	0.08	0.06	0.34	0.06	0.18
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.020	－	－	0.026	－	－	0.016	－	－	0.011	－	－	0.026	0.011	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.013	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.013	0.006	0.010
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.024	－	－	0.036	－	－	0.025	－	－	0.017	－	－	0.036	0.017	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.013	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.013	0.009	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.009	0.015	0.017	0.034	0.033	0.030	0.020	0.013	0.010	0.008	0.009	0.009	0.034	0.008	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	14	11	12	13	14	12	11	11	12	12	13	14	11	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	－	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.73	0.74	0.78	0.92	0.92	0.87	0.82	0.77	0.78	0.66	0.58	0.92	0.58	0.76

＜：未満を表します。

②用土浄水場　出口（用土浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月12日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月16日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.3	26.5	23.1	28.7	30.4	33.1	24.2	14.2	7.1	3.0	10.7	12.6	33.1	3.0	19.3
－	水温	－	℃	14.6	17.9	18.5	24.2	26.4	24.1	23.1	18.2	15.1	14.2	13.0	13.2	26.4	13.0	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.97	－	－	0.85	－	－	1.0	－	－	0.91	－	1.0	0.85	0.93
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.23	－	－	0.29	－	－	0.27	－	－	0.27	－	0.29	0.23	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.09	0.09	0.12	0.09	0.07	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	7.9	7.8	8.3	8.5	8.3	7.7	7.8	8.2	8.5	8.5	8.9	8.9	7.7	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.8	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.55	0.65	0.66	0.69	0.66	0.78	0.70	0.61	0.50	0.60	0.55	0.78	0.50	0.63

＜：未満を表します。

③久佐浄水場　出口（久佐浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月12日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月16日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.3	24.1	21.7	27.5	28.3	30.6	23.6	12.6	5.4	0.0	3.5	8.9	30.6	0.0	17.3
－	水温	－	℃	14.0	16.8	17.7	21.9	23.6	22.6	20.7	15.9	13.4	11.1	11.1	11.5	23.6	11.1	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.85	0.83	0.87	0.76	0.60	0.78	0.84	0.89	0.71	0.61	0.56	1.0	1.0	0.56	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.59	0.53	0.56	0.56	0.59	0.52	0.50	0.53	0.65	0.67	0.69	0.62	0.69	0.50	0.58
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	3.8	3.8	3.9	4.1	3.9	3.7	3.8	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	3.7	3.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.3	6.9	7.0	7.5	7.3	7.2	7.6	7.5	7.6	7.0	7.6	6.9	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.48	0.49	0.56	0.53	0.34	0.40	0.44	0.40	0.41	0.38	0.48	0.56	0.34	0.45

<：未満を表します。

④上下浄水場　出口（上下浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月14日	6月 6月19日	7月 7月16日	8月 8月6日	9月 9月10日	10月 10月15日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.4	21.2	28.8	27.9	32.0	26.5	21.8	10.2	6.3	1.5	7.6	6.1	32.0	1.5	16.9
－	水温	－	℃	11.2	17.5	23.4	25.4	27.6	25.3	21.5	13.3	7.9	5.9	6.4	8.3	27.6	5.9	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.34	－	－	0.55	－	－	0.21	－	－	0.81	0.81	0.21	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.11	0.14	0.22	0.43	0.11	0.23	0.09	0.07	0.07	0.10	<0.06	0.43	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.007	0.014	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.002
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	13	11	12	13	11	11	11	12	22	18	11	22	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	91	－	－	－	－	－	－	－	－	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.0	0.9	0.8	0.6	1.2	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	1.2	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.8	0.9	0.6	1.2	0.9	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.0	1.0	1.1	0.79	1.1	1.1	1.1	0.82	0.56	0.71	0.55	0.88	1.1	0.55	0.89

＜：未満を表します。

⑤清岳浄水場　出口（清岳浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月16日	8月 8月6日	9月 9月10日	10月 10月15日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	23.3	20.1	31.4	33.0	25.1	24.1	12.5	7.0	3.9	9.6	7.4	33.0	3.9	17.9
－	水温	－	℃	12.0	16.2	19.4	25.7	26.6	25.5	22.2	15.3	10.3	6.9	6.8	9.1	26.6	6.8	16.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.43	－	－	0.59	－	－	0.73	－	－	1.7	1.7	0.43	0.86
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	0.07	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	8.3	7.4	6.7	6.8	6.8	6.2	6.7	7.0	8.6	11	9.0	11	6.2	7.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	46
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	－	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.5	7.4	7.6	7.5	7.2	7.6	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.98	0.74	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	0.76	0.67	0.52	0.79	1.1	0.52	0.87

<：未満を表します。

⑥矢多田浄水場　出口（矢多田浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月16日	8月 8月6日	9月 9月10日	10月 10月15日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	25.1	21.1	32.3	32.2	25.1	23.1	12.5	5.8	1.6	9.9	9.2	32.3	1.6	17.9
－	水温	－	℃	12.1	16.6	19.2	23.4	29.6	26.6	24.0	15.3	9.5	6.7	7.9	8.9	29.6	6.7	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－	0.89	－	－	1.7	1.7	0.89	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	0.31	－	－	0.39	－	－	0.22	0.39	0.22	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.22	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.22	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.001	－	－	0.002	0.010	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.015	－	－	0.001	－	－	0.003	0.015	0.001	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.037	－	－	0.026	－	－	0.061	0.061	0.026	0.038
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	8.8	－	－	－	－	－	－	－	－	8.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	8.5	8.0	8.1	8.8	10	8.2	7.4	6.8	7.3	7.3	11	11	6.8	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	89	－	－	－	－	－	－	－	－	89
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.9	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.6	7.3	6.6	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.78	0.73	0.66	0.74	0.92	1.0	0.78	0.69	0.72	0.36	0.56	0.65	1.0	0.36	0.72

＜：未満を表します。

①城山給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月12日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月16日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.6	26.0	26.9	27.1	32.9	32.5	25.6	17.7	15.3	9.7	14.1	14.7	32.9	9.7	22.6
－	水温	－	℃	14.0	18.9	18.4	28.9	31.4	28.9	24.3	17.0	11.7	8.9	7.7	9.5	31.4	7.7	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.60	－	－	0.48	－	－	0.56	－	－	0.41	－	－	0.60	0.41	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	－	－	0.27	－	－	0.25	－	－	0.30	－	－	0.30	0.25	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.12	0.18	0.32	0.26	※0.26	0.18	0.27	0.14	0.06	0.08	0.06	0.32	0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.026	－	－	0.029	－	－	0.026	－	－	0.014	－	－	0.029	0.014	0.024
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	0.004	0.003	0.015	0.013	0.006	－	－	0.008	－	－	0.015	0.003	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.033	－	－	0.043	－	－	0.037	－	－	0.023	－	－	0.043	0.023	0.034
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.014	－	0.010	0.014	0.012	0.013	0.013	－	－	0.011	－	－	0.014	0.010	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	0.013	0.018	0.040	0.035	0.024	0.017	0.012	0.010	0.015	0.009	0.009	0.040	0.009	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.5	－	－	10	－	－	9.7	－	－	10	－	－	10	9.5	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	14	12	12	13	14	12	12	12	12	12	14	14	12	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	40	－	－	43	－	－	45	－	－	39	－	－	45	39	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	88	－	－	87	－	－	91	－	－	86	－	－	91	86	88
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	0.000001	－	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	0.9	1.0
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.27	0.41	0.21	0.46	0.41	0.40	0.49	0.46	0.59	0.45	0.37	0.59	0.21	0.40

＜：未満を表します。

※採水不良があったため9/22に再測定を実施

②用土給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月12日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月16日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.7	25.5	21.6	27.8	33.3	32.2	22.5	11.9	5.5	0.8	7.5	11.2	33.3	0.8	18.0
－	水温	－	℃	14.7	17.9	19.6	24.2	26.8	25.6	23.7	18.8	15.6	13.2	13.0	13.2	26.8	13.0	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	0.95	－	－	0.85	－	－	0.92	－	－	0.91	－	0.95	0.85	0.91
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.24	－	－	0.29	－	－	0.27	－	－	0.27	－	0.29	0.24	0.27
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.09	0.09	0.12	0.09	0.08	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	10	－	－	10	－	－	10	－	－	10	－	10	10	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.2	8.0	8.4	8.6	8.3	8.0	8.4	8.4	8.7	8.5	9.0	9.0	8.0	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	45	－	－	47	－	－	47	－	－	47	－	47	45	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	100	－	－	98	－	110	98	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.32	0.64	0.63	0.64	0.58	0.69	0.54	0.58	0.52	0.58	0.52	0.69	0.32	0.56

<：未満を表します。

③久佐給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月15日	6月 6月12日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月11日	10月 10月16日	11月 11月13日	12月 12月11日	1月 1月15日	2月 2月5日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.3	24.1	21.7	27.5	28.3	30.6	23.6	12.6	5.4	0.0	3.5	8.9	30.6	0.0	17.3
－	水温	－	℃	14.2	17.3	18.7	23.3	23.9	24.0	21.9	16.5	13.5	11.2	10.9	11.8	24.0	10.9	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.85	0.83	0.86	0.77	0.61	0.77	0.84	0.91	0.71	0.61	0.55	1.0	1.0	0.55	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.61	0.57	0.57	0.59	0.62	0.53	0.52	0.54	0.66	0.69	0.71	0.63	0.71	0.52	0.60
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.9	－	－	8.0	－	－	10	－	－	9.8	－	－	10	8.0	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.9	3.8	3.7	3.9	4.1	3.9	3.7	3.9	4.0	4.2	4.2	4.0	4.2	3.7	3.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	21	－	－	26	－	－	23	－	－	23	－	－	26	21	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	71	－	－	73	－	－	80	－	－	74	－	－	80	71	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.4	6.9	7.0	7.5	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.0	7.6	6.9	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.44	0.42	0.51	0.64	0.27	0.44	0.47	0.41	0.43	0.41	0.48	0.64	0.27	0.45

＜：未満を表します。

④上下給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月14日	6月 6月19日	7月 7月16日	8月 8月6日	9月 9月10日	10月 10月15日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.4	23.5	31.0	31.1	33.2	27.1	25.2	10.6	8.7	3.2	7.2	6.3	33.2	3.2	18.5
－	水温	－	℃	11.8	17.7	23.9	27.0	29.6	26.8	22.9	14.5	8.8	5.4	5.7	8.4	29.6	5.4	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	0.37	－	－	0.25	－	－	0.89	0.89	0.25	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.09	－	－	0.08	－	－	<0.08	0.09	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.19	0.24	0.39	0.13	0.19	0.10	0.09	0.07	0.11	<0.06	0.39	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.018	－	－	0.002	－	－	0.003	0.018	0.002	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.028	－	－	0.007	－	－	0.007	0.028	0.007	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.009	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	9.9	－	－	10	－	－	9.1	－	－	9.4	10	9.1	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	11	13	13	11	11	11	12	16	18	12	18	11	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	35	－	－	36	－	－	35	－	－	30	36	30	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	97	－	－	95	－	－	84	－	－	83	97	83	90
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.0	0.8	0.8	0.6	1.0	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	1.0	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.8	<0.5	0.7	0.8	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.47	0.61	0.58	0.50	0.46	0.52	0.56	0.59	0.54	0.47	0.52	0.61	0.37	0.52

＜：未満を表します。

⑤清岳給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月16日	8月 8月6日	9月 9月10日	10月 10月15日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	24.3	20.9	31.7	32.4	25.4	24.5	14.2	10.2	4.0	10.3	7.6	32.4	4.0	18.6
－	水温	－	℃	14.7	17.1	20.0	26.6	28.4	27.4	23.8	18.3	14.2	9.7	8.7	10.9	28.4	8.7	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.45	－	－	0.66	－	－	0.86	－	－	0.78	0.86	0.45	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.10	－	－	0.14	－	－	0.13	0.14	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.019	－	－	0.015	－	－	0.010	0.019	0.010	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	0.006	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.1	－	－	6.5	－	－	6.1	－	－	6.1	6.5	6.1	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.7	7.8	7.9	7.0	6.9	6.9	6.4	6.7	6.8	7.8	8.3	10	10	6.4	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	41	－	－	46	－	－	41	－	－	41	46	41	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	73	－	－	89	－	－	81	－	－	85	89	73	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.40	0.45	0.10	0.28	0.48	0.41	0.59	0.41	0.38	0.29	0.31	0.59	0.10	0.37

＜：未満を表します。

⑥矢多田給水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月14日	6月 6月11日	7月 7月16日	8月 8月6日	9月 9月10日	10月 10月15日	11月 11月12日	12月 12月10日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	25.1	21.0	32.3	32.2	25.1	23.1	12.5	5.8	1.6	9.9	9.2	32.3	1.6	17.9
－	水温	－	℃	13.2	16.8	20.1	26.0	27.6	26.3	23.6	16.6	12.3	6.7	8.1	9.5	27.6	6.7	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.2	－	－	1.4	－	－	0.83	－	－	1.5	1.5	0.83	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	0.30	－	－	0.39	－	－	0.22	0.39	0.22	0.29
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.012	－	－	0.003	－	－	0.004	0.012	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－	0.006	0.018	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.028	－	－	0.023	－	－	0.048	0.048	0.019	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.6	－	－	8.5	－	－	8.0	－	－	8.1	8.5	7.6	8.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	8.6	8.3	8.4	8.7	10	8.5	7.7	6.9	7.5	7.4	11	11	6.9	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	27	－	－	31	－	－	25	－	－	26	31	25	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	69	－	－	91	－	－	90	－	－	81	91	69	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	7.2	7.4	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	7.0	6.7	7.4	6.7	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.45	0.55	0.34	0.35	0.45	0.55	0.44	0.45	0.46	0.51	0.61	0.61	0.34	0.47

<：未満を表します。

7

三次市水道事業

①寺戸系列　浄水（消石灰棟）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	7月 7月1日	10月 10月7日	1月 1月14日									最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.9	30.7	24.7	5.4									30.7	5.4	18.7
－	水温	－	℃	9.7	19.6	21.9	9.1									21.9	9.1	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0									0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性									－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.54	0.56	0.57	0.48									0.57	0.48	0.54
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08									<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002									<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	0.002	<0.002	<0.002									0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	0.002	<0.002	<0.002									0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	0.002	<0.002	<0.002									0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.1	5.7	5.8	5.9									5.9	5.1	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	5.4	5.0	7.5									7.5	5.0	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	23	17	18	19									23	17	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	51	48	56	56									56	48	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.4	0.3									0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.7	6.8									6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.63	0.66	0.54									0.66	0.54	0.59

＜：未満を表します。

②向江田系列　浄水（水質検査室）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月7日	6月 6月10日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月14日	2月 2月5日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	21.0	21.0	33.1	33.5	31.8	24.8	20.7	11.5	6.3	9.2	10.9	33.5	6.3	19.7
－	水温	－	℃	11.0	17.2	21.3	28.2	27.4	29.5	23.2	16.1	9.5	6.2	7.6	11.1	29.5	6.2	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.60	－	－	0.31	－	－	0.70	－	－	0.42	－	－	0.70	0.31	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	－	－	0.13	－	－	<0.08	－	－	0.13	－	－	0.13	<0.08	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.13	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	0.20	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.011	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.018	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014	－	－	0.043	－	－	0.025	－	－	0.016	－	－	0.043	0.014	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	－	－	9.3	－	－	8.0	－	－	12	－	－	12	8.0	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	16	15	14	13	14	14	14	12	18	18	18	18	12	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	26	－	－	34	－	－	28	－	－	35	－	－	35	26	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	66	－	－	77	－	－	71	－	－	93	－	－	93	66	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	1.0	0.7	0.9	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	－	－	7.4	－	－	7.2	－	－	7.5	－	－	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.70	－	－	0.90	－	－	1.1	－	－	0.70	－	－	1.1	0.70	0.85

＜：未満を表します。

①寺戸系列　浄水（低地区系　河内コミュニティセンター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月7日	6月 6月10日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月14日	2月 2月5日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.5	21.0	20.6	32.5	33.0	30.2	24.9	21.3	13.2	8.7	5.6	11.8	33.0	5.6	19.7
－	水温	－	℃	13.4	19.9	24.1	29.4	33.2	32.6	25.8	18.2	11.5	7.1	6.9	11.2	33.2	6.9	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	－	－	0.59	－	－	0.43	－	－	0.47	－	－	0.59	0.43	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.005	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.2	－	－	5.9	－	－	5.7	－	－	5.9	－	－	5.9	5.2	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.7	6.2	5.4	6.2	5.7	5.3	5.6	6.8	7.2	8.0	7.0	8.0	5.3	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	25	－	－	18	－	－	18	－	－	19	－	－	25	18	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	57	－	－	50	－	－	56	－	－	51	－	－	57	50	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.7	7.3	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.43	0.49	0.39	0.47	0.40	0.50	0.58	0.49	0.46	0.48	0.45	0.58	0.39	0.46

＜：未満を表します。

②向江田系列　浄水（志和地消防分団　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月7日	6月 6月10日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月14日	2月 2月5日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.6	17.8	21.7	29.2	31.5	33.5	25.4	21.0	5.7	2.3	12.2	11.0	33.5	2.3	18.4
－	水温	－	℃	14.0	19.8	24.4	31.2	34.8	34.3	26.5	18.7	11.9	7.4	8.0	11.6	34.8	7.4	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.74	－	－	0.45	－	－	0.61	－	－	0.49	－	－	0.74	0.45	0.57
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	－	－	0.11	－	－	<0.08	－	－	0.12	－	－	0.12	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.23	－	－	0.24	－	－	<0.06	－	－	0.24	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.028	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.028	0.008	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.019	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	0.019	0.005	0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.038	－	－	0.031	－	－	0.015	－	－	0.038	0.014	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.008	－	－	0.016	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.016	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014	－	－	0.031	－	－	0.021	－	－	0.016	－	－	0.031	0.014	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.9	－	－	9.5	－	－	8.8	－	－	12	－	－	12	8.8	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	16	15	15	14	15	15	14	13	17	19	18	19	13	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	28	－	－	33	－	－	32	－	－	36	－	－	36	28	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	74	－	－	80	－	－	83	－	－	88	－	－	88	74	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.53	0.69	0.65	0.56	0.58	0.68	0.70	0.65	0.47	0.74	0.63	0.74	0.47	0.62

＜：未満を表します。

③寺戸系列　浄水（高地区系　尾越ポンプ所　給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月7日	6月 6月10日	7月 7月1日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月7日	11月 11月6日	12月 12月11日	1月 1月14日	2月 2月5日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.3	21.2	20.8	34.1	34.8	31.5	28.1	20.3	11.9	7.3	8.9	11.1	34.8	7.3	20.3
－	水温	－	℃	12.3	17.2	20.8	24.0	28.4	28.7	24.3	19.9	13.4	10.0	9.3	11.0	28.7	9.3	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	－	－	0.59	－	－	0.49	－	－	0.48	－	－	0.59	0.48	0.53
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.2	－	－	5.7	－	－	5.8	－	－	6.0	－	－	6.0	5.2	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.7	6.3	5.4	6.3	5.7	5.2	5.6	6.8	7.2	8.2	7.0	8.2	5.2	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	25	－	－	19	－	－	19	－	－	19	－	－	25	19	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	50	－	－	52	－	－	46	－	－	52	－	－	52	46	50
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.39	0.44	0.46	0.52	0.42	0.49	0.54	0.48	0.41	0.49	0.41	0.54	0.39	0.46

＜：未満を表します。

④中野原系列　第二分団格納庫　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月19日	6月 6月20日	7月 7月17日	8月 8月28日	9月 9月19日	10月 10月23日	11月 11月21日	12月 12月18日	1月 1月20日	2月 2月26日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.2	20.2	27.2	29.9	29.7	24.2	13.0	9.0	8.6	5.0	14.4	5.6	29.9	5.0	16.3
－	水温	－	℃	15.0	21.6	26.0	30.3	31.8	28.9	23.4	16.1	10.6	8.3	10.5	10.0	31.8	8.3	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.26	0.30	0.41	0.29	0.49	0.36	0.32	0.40	0.51	0.45	0.45	0.51	0.26	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.09	－	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.19	0.09	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.029	－	－	0.019	－	－	0.004	－	－	0.029	0.004	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.018	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	－	－	0.038	－	－	0.029	－	－	0.010	－	－	0.038	0.010	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.026	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.026	0.004	0.013
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.5	6.5	6.2	6.4	6.7	6.3	6.9	6.4	6.6	7.0	6.9	6.4	7.0	6.2	6.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45	－	－	－	－	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.78	0.53	0.54	0.66	0.79	0.69	0.61	0.56	0.70	0.62	0.68	0.79	0.53	0.64

＜：未満を表します。

⑤大仙系列　布野支所　給湯室　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月19日	6月 6月20日	7月 7月17日	8月 8月28日	9月 9月19日	10月 10月23日	11月 11月21日	12月 12月18日	1月 1月20日	2月 2月26日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.5	22.1	29.3	29.6	30.2	26.5	16.8	11.9	3.8	4.5	9.9	9.4	30.2	3.8	16.8
－	水温	－	℃	12.4	20.3	24.1	27.1	28.4	25.5	20.0	12.5	9.4	7.5	9.0	9.3	28.4	7.5	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.27	0.27	0.41	0.36	0.41	0.34	0.24	0.36	0.43	0.44	0.41	0.44	0.24	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.019	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.019	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.010	0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.028	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.028	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.015	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	－	－	－	－	4.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	7.4	7.0	7.1	7.0	7.3	7.8	7.3	7.7	6.8	7.1	7.3	7.8	6.8	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35	－	－	－	－	35
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.2	6.9	6.8	6.9	7.2	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.1	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.36	0.28	0.65	0.11	0.73	0.38	0.58	0.56	0.60	0.56	0.54	0.73	0.11	0.50

<：未満を表します。

⑥港系列　作木ふるさと活性化センター川の駅　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月10日	8月 8月25日	9月 9月17日	10月 10月23日	11月 11月26日	12月 12月9日	1月 1月8日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.9	15.2	25.9	34.3	33.7	28.9	14.3	10.4	4.4	1.5	2.1	3.1	34.3	1.5	15.4
－	水温	－	℃	13.9	19.3	23.2	29.6	32.2	29.1	22.7	15.0	11.9	7.8	6.1	9.9	32.2	6.1	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.85	0.67	0.60	0.71	1.0	1.3	1.1	1.2	0.91	1.5	1.5	1.4	1.5	0.60	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	－	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	10	9.2	7.7	7.2	7.9	8.0	9.0	12	18	12	18	7.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	43
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.63	0.56	0.51	0.53	0.44	0.64	0.69	0.67	0.65	0.61	0.45	0.69	0.44	0.58

<：未満を表します。

⑦大津系列　大津郵便局　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月10日	8月 8月25日	9月 9月17日	10月 10月23日	11月 11月26日	12月 12月9日	1月 1月8日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.2	15.3	21.6	30.2	32.4	30.0	15.3	12.1	6.6	2.0	2.7	4.7	32.4	2.0	15.3
－	水温	－	℃	14.5	19.9	22.9	29.5	31.8	28.4	22.1	15.5	12.4	7.9	6.6	10.3	31.8	6.6	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.48	0.46	0.45	0.45	0.43	0.46	0.45	0.45	0.48	0.53	0.54	0.54	0.43	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.19	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.19	0.15	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	10	9.9	10	10	9.9	10	10	10	10	11	9.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	110	－	－	100	－	－	100	－	－	110	－	－	110	100	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.76	0.82	0.72	0.86	0.65	0.74	0.73	0.68	0.71	0.83	0.74	0.76	0.86	0.65	0.75

＜：未満を表します。

⑧作木浄水場系列　浄水（作木支所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月9日	6月 6月11日	7月 7月10日	8月 8月25日	9月 9月17日	10月 10月9日	11月 11月26日	12月 12月9日	1月 1月8日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.6	17.8	24.0	34.4	33.6	30.0	25.1	11.4	9.5	1.6	5.5	7.1	34.4	1.6	18.0
－	水温	－	℃	13.3	19.0	22.6	31.6	31.1	27.8	24.2	13.3	10.8	4.6	3.9	6.8	31.6	3.9	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.76	0.67	0.59	0.53	0.55	0.47	0.58	0.59	0.57	0.88	1.1	1.1	1.1	0.47	0.70
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－	0.11	－	－	0.12	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.015	0.003	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	14	13	12	10	10	9.6	12	13	13	17	15	17	9.6	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	71	－	－	－	－	－	－	－	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	<0.5	0.7	1.0	0.8	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.50	0.42	0.45	0.45	0.46	0.52	0.51	0.54	0.36	0.43	0.38	0.54	0.36	0.46

＜：未満を表します。

⑨吉舎第１系列　海田原消防格納庫

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月2日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月21日	11月 11月14日	12月 12月8日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.0	16.0	22.8	30.1	31.7	28.6	15.6	10.9	9.0	5.1	11.4	6.2	31.7	5.1	16.5
－	水温	－	℃	12.7	17.8	20.4	28.9	32.1	29.6	22.3	16.0	14.2	7.3	6.7	9.2	32.1	6.7	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.42	0.50	0.41	0.21	0.27	0.40	0.46	0.25	0.42	0.35	0.77	0.77	0.21	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.27	－	－	0.45	－	－	0.32	－	－	0.36	－	－	0.45	0.27	0.35
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	－	－	0.015	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.015	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.027	－	－	0.025	－	－	0.013	－	－	0.027	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.008	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	12	12	12	13	12	10	9.9	10	12	12	11	13	9.9	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	78	－	－	110	－	－	89	－	－	87	－	－	110	78	91
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.6	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.52	0.58	0.61	0.42	0.68	0.67	0.55	0.63	0.52	0.53	0.43	0.68	0.42	0.56

＜：未満を表します。

⑩吉舎第２系列　丸田加圧ポンプ所

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月7日	5月 5月2日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月21日	11月 11月14日	12月 12月8日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	17.7	25.4	31.8	32.9	30.4	18.8	16.3	12.9	7.4	9.8	6.1	32.9	6.1	18.8
－	水温	－	℃	13.9	20.2	23.7	31.8	34.5	32.7	25.6	18.4	13.9	10.2	10.4	11.8	34.5	10.2	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	<0.001	0.002
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.64	0.40	0.62	0.55	0.19	0.33	0.45	0.42	0.25	0.39	0.36	1.0	1.0	0.19	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	0.20	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.023	－	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.023	0.006	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.031	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	0.031	0.010	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.009	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	11	11	11	13	11	11	11	11	12	12	11	13	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.30	0.32	0.30	0.24	0.22	0.36	0.40	0.49	0.39	0.40	0.34	0.52	0.22	0.36

＜：未満を表します。

⑪安田系列　安田取水場給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月2日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月21日	11月 11月14日	12月 12月8日	1月 1月14日	2月 2月16日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.4	16.0	24.2	30.8	35.0	29.5	16.6	12.4	9.1	5.2	6.4	6.8	35.0	5.2	17.1
－	水温	－	℃	13.9	18.2	19.9	25.0	27.7	27.7	23.1	18.0	14.1	10.6	9.9	11.4	27.7	9.9	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.5	1.1	0.82	0.82	1.1	1.2	1.8	1.4	1.1	0.77	0.80	1.4	1.8	0.77	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.17	－	－	0.12	－	－	0.08	－	－	0.17	0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.009	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.014	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.014	0.004	0.008
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	9.0	8.9	8.6	10	8.9	8.5	8.0	7.9	7.9	7.7	7.5	10	7.5	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	87	－	－	－	－	－	－	－	87
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.45	0.58	0.63	0.48	0.56	0.36	0.49	0.47	0.56	0.55	0.42	0.63	0.36	0.50

<：未満を表します。

⑫敷地系列　片野加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月2日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月21日	11月 11月14日	12月 12月8日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.7	16.4	23.5	27.8	33.0	29.4	18.2	11.4	9.6	0.4	12.8	6.2	33.0	0.4	16.6
－	水温	－	℃	13.8	18.2	21.1	28.1	31.5	30.1	23.5	16.6	11.7	7.6	7.3	10.0	31.5	7.3	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	2.2	2.0	1.8	1.5	1.5	2.3	2.3	1.5	2.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.09	－	－	－	－	－	－	－	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.15	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	<0.001	－	－	0.009	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.022	－	－	0.005	－	－	0.022	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	13	13	11	14	12	11	11	12	17	22	15	22	11	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	100	－	－	－	－	－	－	－	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.7	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.39	0.51	0.52	0.50	0.60	0.73	0.70	0.58	0.49	0.67	0.58	0.73	0.39	0.56

＜：未満を表します。

⑬辻徳市系列　辻徳市配水池

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月2日	6月 6月4日	7月 7月3日	8月 8月1日	9月 9月5日	10月 10月21日	11月 11月14日	12月 12月8日	1月 1月14日	2月 2月6日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.7	20.0	25.5	32.7	33.5	31.0	18.2	16.8	13.8	8.4	11.5	7.4	33.5	7.4	19.6
－	水温	－	℃	12.9	17.8	21.0	28.0	31.3	30.3	23.4	15.6	10.5	6.3	6.0	9.3	31.3	6.0	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.37	0.30	0.41	0.16	0.18	0.37	0.32	0.31	0.36	0.34	0.63	0.63	0.16	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	－	－	0.12	－	－	0.13	－	－	0.11	－	－	0.13	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.015	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.015	0.002	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.009	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.027	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.027	0.006	0.015
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.008	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	9.7	9.4	9.4	11	9.2	10	9.5	10	11	11	11	11	9.0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.7	7.1	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.67	0.56	0.61	0.52	0.87	0.55	0.77	0.72	0.53	0.59	0.60	0.59	0.87	0.52	0.63

＜：未満を表します。

⑭上郷系列　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月19日	6月 6月13日	7月 7月14日	8月 8月21日	9月 9月12日	10月 10月3日	11月 11月13日	12月 12月2日	1月 1月19日	2月 2月12日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.5	23.0	26.1	24.7	28.3	25.6	20.2	13.5	7.8	11.0	5.7	6.5	28.3	5.7	17.7
－	水温	－	℃	13.4	19.1	21.2	27.1	28.4	27.6	23.5	17.2	14.6	10.1	8.1	11.5	28.4	8.1	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	1.4	0.91	0.75	0.80	0.72	1.3	0.82	0.56	0.44	0.57	2.2	2.2	0.44	0.97
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.19	－	－	0.18	－	－	0.19	－	－	0.16	－	0.19	0.16	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.17	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.17	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.023	－	－	0.011	－	－	0.008	－	0.023	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	8.9	9.2	8.7	9.1	8.2	7.9	7.4	7.6	12	14	11	14	7.4	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	96	－	－	110	－	－	97	－	－	86	－	110	86	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.8	6.9	7.1	7.0	6.7	7.1	6.5	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.28	0.30	0.15	0.17	0.40	0.35	0.37	0.42	0.49	0.55	0.61	0.61	0.15	0.37

<：未満を表します。

⑮下郷系列　長田集会所　散水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月19日	6月 6月13日	7月 7月14日	8月 8月21日	9月 9月12日	10月 10月3日	11月 11月13日	12月 12月2日	1月 1月19日	2月 2月12日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.6	20.2	25.3	25.9	33.8	25.4	19.8	12.8	7.7	12.8	3.1	6.0	33.8	3.1	17.4
－	水温	－	℃	14.7	21.4	22.7	31.2	31.4	28.9	25.6	17.0	13.9	8.3	6.1	10.8	31.4	6.1	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	1.5	1.3	0.85	1.1	0.70	0.97	0.72	0.78	0.85	0.67	1.7	1.7	0.67	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.15	－	－	0.16	－	－	0.18	－	－	0.17	－	0.18	0.15	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.006	0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.007	－	0.017	0.006	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	24	26	19	15	12	11	9.9	8.9	10	15	20	23	26	8.9	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	68	－	－	54	－	－	41	－	－	42	－	68	41	51
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	150	－	－	120	－	－	100	－	－	99	－	150	99	120
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.67	0.63	0.54	0.56	0.62	0.58	0.48	0.63	0.70	0.75	0.71	0.68	0.75	0.48	0.63

<：未満を表します。

⑯灰塚系列　長沢加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月9日	5月 5月19日	6月 6月13日	7月 7月14日	8月 8月21日	9月 9月12日	10月 10月3日	11月 11月13日	12月 12月2日	1月 1月19日	2月 2月12日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.4	24.8	26.3	28.8	30.0	25.8	20.4	15.0	8.1	3.0	7.3	6.8	30.0	3.0	18.1
－	水温	－	℃	17.5	23.8	25.4	33.2	33.4	30.4	27.6	19.1	16.1	11.7	8.5	13.2	33.4	8.5	21.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.32	0.33	0.30	0.68	0.16	0.60	0.23	0.14	0.35	0.35	1.1	1.1	0.14	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.20	－	－	0.23	－	－	0.23	－	－	0.19	－	0.23	0.19	0.21
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.018	0.002	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.033	－	－	0.013	－	－	0.006	－	0.033	0.006	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.010	0.002	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.7	7.1	7.1	6.7	8.1	6.0	7.4	8.4	11	13	11	13	6.0	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	1.0	0.5	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	8.0	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	0.7	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.59	0.52	0.43	0.60	0.68	0.87	0.41	0.43	0.56	0.55	0.56	0.87	0.41	0.56

<：未満を表します。

⑰敷名第１系列　旧敷名浄水場　散水栓

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月1日	5月 5月1日	6月 6月13日	7月 7月7日	8月 8月7日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月10日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	25.0	25.6	33.4	31.4	27.5	23.8	17.8	10.0	10.7	11.2	6.2	33.4	6.2	19.5
－	水温	－	℃	11.6	19.1	22.5	26.9	30.7	28.6	23.7	16.7	10.5	8.3	6.7	8.7	30.7	6.7	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.45	0.24	0.20	0.093	0.12	0.095	0.33	0.31	0.17	0.29	0.50	0.71	0.71	0.093	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.11	－	－	0.15	－	－	0.32	－	－	0.09	－	－	0.32	0.09	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.013	－	－	0.039	－	－	0.024	－	－	0.007	－	－	0.039	0.007	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	－	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.051	－	－	0.034	－	－	0.014	－	－	0.051	0.014	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.019	－	－	0.017	－	－	0.005	－	－	0.019	0.005	0.013
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	12	14	11	11	14	13	12	12	13	15	22	13	22	11	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	1.1	1.1	1.2	1.2	0.9	0.8	0.7	0.5	0.6	0.7	0.9	1.2	0.5	0.9
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	7.0	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.40	0.49	0.34	0.34	0.65	0.55	0.56	0.58	0.55	0.48	0.43	0.65	0.34	0.49

<：未満を表します。

⑱板木系列　下板木コミュニティセンター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月1日	6月 6月13日	7月 7月7日	8月 8月21日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月10日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.9	22.3	24.9	28.5	32.3	28.4	22.0	12.0	4.1	4.4	7.5	5.4	32.3	4.1	16.6
－	水温	－	℃	10.1	17.1	19.8	20.3	29.1	29.1	24.3	16.0	10.1	6.9	5.3	8.2	29.1	5.3	16.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.037	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.031	0.038	0.042	0.034	0.041	0.062	0.066	0.066	<0.025	0.029
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.013	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.013	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.021	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	6.0	5.9	5.8	6.3	6.1	5.8	5.8	5.8	6.8	6.5	6.4	6.8	5.7	6.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	48	－	－	－	－	－	－	－	48
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.45	0.31	0.18	0.51	0.47	0.46	0.56	0.51	0.63	0.61	0.62	0.63	0.18	0.48

<：未満を表します。

⑲日南系列　上山三区集会所　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月1日	6月 6月13日	7月 7月7日	8月 8月7日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月10日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.9	24.5	26.1	31.5	31.9	28.1	23.0	17.2	10.1	13.1	10.5	6.6	31.9	6.6	19.7
－	水温	－	℃	12.8	17.5	21.5	28.2	30.2	29.4	25.4	17.7	11.7	8.5	6.1	9.8	30.2	6.1	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	0.83	1.0	0.86	0.49	0.14	0.40	0.41	0.31	0.40	0.31	0.87	1.2	0.14	0.60
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.28	－	－	0.19	－	－	0.19	－	－	0.38	－	－	0.38	0.19	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	0.011	0.002	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.006	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.007	0.002	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.027	－	－	0.023	－	－	0.008	－	－	0.027	0.008	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	7.8	10	11	10	8.0	7.7	7.3	7.6	9.3	9.1	10	11	7.3	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.6	7.7	7.8	8.1	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	7.6	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.62	0.54	0.34	0.46	0.46	0.48	0.41	0.57	0.44	0.45	0.48	0.62	0.34	0.47

＜：未満を表します。

⑳敷名営農飲雑用水供給施設　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月1日	6月 6月13日	7月 7月7日	8月 8月7日	9月 9月5日	10月 10月2日	11月 11月7日	12月 12月10日	1月 1月19日	2月 2月13日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.1	22.7	24.4	31.3	30.5	29.0	22.8	17.3	5.8	10.2	10.0	6.8	31.3	5.8	18.3
－	水温	－	℃	12.7	18.8	22.8	29.3	32.1	31.0	26.0	18.7	12.2	9.2	7.3	10.4	32.1	7.3	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.3	0.94	0.34	0.17	0.12	0.19	0.29	0.20	0.28	0.42	0.42	1.3	1.3	0.12	0.50
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	－	－	0.15	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.15	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.12	－	－	0.06	－	－	0.12	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.032	－	－	0.012	－	－	0.002	－	－	0.032	0.002	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.045	－	－	0.025	－	－	0.007	－	－	0.045	0.007	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.016	<0.002	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	0.011	0.002	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	－	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.9	6.8	6.6	8.1	6.4	5.8	5.8	7.6	8.6	10	6.7	10	5.8	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	37	－	－	－	－	－	－	－	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.8	0.4	1.4	1.3	1.5	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	1.5	0.4	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.0	7.5	7.0	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	<0.5	1.2	1.0	1.1	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	0.70	0.31	0.42	0.65	0.61	0.45	0.57	0.53	0.55	0.51	0.48	0.70	0.31	0.54

＜：未満を表します。

21橋本系列　矢原加圧ポンプ所前ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月13日	6月 6月9日	7月 7月9日	8月 8月21日	9月 9月24日	10月 10月22日	11月 11月20日	12月 12月8日	1月 1月20日	2月 2月16日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.2	25.4	21.5	31.4	32.3	26.2	14.5	10.4	13.5	6.0	8.0	8.0	32.3	6.0	18.0
－	水温	－	℃	15.0	19.0	23.2	31.6	31.3	25.6	22.7	14.9	11.0	8.7	8.3	10.7	31.6	8.3	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.042	<0.025	0.037	0.063	0.078	0.041	0.057	0.072	0.027	0.035	0.032	0.033	0.078	<0.025	0.043
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.11	－	－	0.21	－	－	0.27	－	0.27	0.08	0.17
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.13	－	－	0.11	－	－	0.08	－	0.13	0.08	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.013	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.013	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.023	－	－	0.004	－	－	0.001	－	0.023	0.001	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.5	－	－	－	8.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	8.3	11	13	11	9.3	12	11	10	9.2	8.9	8.6	13	8.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.3	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.5	<0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	6.8	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.42	0.43	0.36	0.53	0.53	0.58	0.55	0.51	0.48	0.50	0.45	0.58	0.36	0.49

<：未満を表します。

22大掛系列　大掛浄水場　給食センター　給水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月13日	6月 6月9日	7月 7月9日	8月 8月21日	9月 9月24日	10月 10月22日	11月 11月20日	12月 12月8日	1月 1月20日	2月 2月16日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	24.4	22.5	31.5	33.4	26.4	14.2	8.1	12.1	5.7	9.2	8.1	33.4	5.7	17.7
－	水温	－	℃	13.9	17.4	22.1	30.0	30.1	25.0	21.2	13.3	9.1	7.1	7.0	9.6	30.1	7.0	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.22	0.17	0.16	0.12	0.33	0.29	0.23	0.20	0.11	0.55	0.77	0.77	0.11	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.20	－	－	0.19	－	－	0.34	－	－	0.11	0.34	0.11	0.21
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.001	0.007	0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.002	0.014	0.002	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	0.005	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	12	－	－	11	－	－	16	－	－	9.1	16	9.1	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	12	16	17	16	15	17	17	19	19	22	15	22	12	17
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	27	－	－	33	－	－	37	－	－	23	37	23	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	83	－	－	90	－	－	98	－	－	74	98	74	86
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.5	0.7	1.0	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	1.0	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.0	7.2	7.5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.0	7.5	7.0	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.66	0.53	0.46	0.81	0.75	0.75	0.85	0.90	0.74	0.54	0.74	0.90	0.46	0.69

<：未満を表します。

23茂田飲料水供給施設　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月19日	6月 6月20日	7月 7月17日	8月 8月28日	9月 9月19日	10月 10月23日	11月 11月21日	12月 12月18日	1月 1月20日	2月 2月26日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.0	18.3	26.5	28.6	27.2	23.6	15.9	11.4	5.2	2.6	9.3	5.0	28.6	2.6	15.1
－	水温	－	℃	12.8	20.2	25.2	27.7	28.3	25.2	17.7	11.6	7.4	6.4	8.7	7.3	28.3	6.4	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.29	0.27	0.28	0.29	0.30	0.29	0.30	0.27	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.7	－	－	－	－	－	－	－	7.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.3	5.2	5.4	5.3	5.3	5.2	5.4	5.2	5.3	5.6	5.3	5.6	5.2	5.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	41	－	－	－	－	－	－	－	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	72	－	－	－	－	－	－	－	72
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.45	0.40	0.56	0.46	0.46	0.44	0.48	0.53	0.49	0.44	0.56	0.56	0.39	0.47

<：未満を表します。

8

庄原市水道事業

①布掛山浄水場　給水栓　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月9日	8月 8月19日	9月 9月8日	10月 10月7日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月13日	2月 2月2日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.3	23.3	24.3	33.6	32.7	24.1	27.9	14.0	5.5	3.9	3.9	4.3	33.6	3.9	18.2
－	水温	－	℃	12.0	15.7	17.5	26.7	24.4	26.3	19.9	12.2	7.1	4.1	4.1	8.3	26.7	4.1	14.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.41	0.38	0.31	0.42	0.21	0.52	0.39	0.31	0.57	0.51	0.62	0.62	0.21	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.16	－	－	0.14	－	－	0.09	－	0.16	0.09	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.017	－	－	0.020	－	－	0.014	－	－	0.005	－	0.020	0.005	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.004	－	0.009	0.004	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.029	－	－	0.018	－	－	0.008	－	0.029	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.014	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.031	－	－	0.039	－	－	0.022	－	－	0.011	－	0.039	0.011	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	10	7.8	8.3	7.4	7.8	7.2	7.4	8.3	9.8	9.7	8.2	10	7.2	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.83	0.71	0.77	0.77	0.67	0.56	0.92	0.90	0.88	0.80	0.85	0.82	0.92	0.56	0.79

<：未満を表します。

③川西浄水場（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月12日	6月 6月10日	7月 7月17日	8月 8月6日	9月 9月16日	10月 10月17日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月28日	2月 2月18日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	17.5	19.4	28.8	31.5	33.0	23.8	7.2	2.0	3.3	8.6	10.7	33.0	2.0	17.0
－	水温	－	℃	11.9	15.7	19.5	25.6	28.1	24.6	21.2	10.2	7.1	3.9	6.1	7.3	28.1	3.9	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.45	0.42	0.44	0.32	0.54	0.42	0.40	0.45	0.50	0.64	0.59	0.64	0.32	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.30	－	－	0.12	－	－	<0.06	0.30	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.018	－	－	0.005	－	－	0.003	0.018	0.003	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.024	－	－	0.007	－	－	0.005	0.024	0.005	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.4	4.5	4.3	5.2	4.0	4.3	4.6	5.4	6.1	5.3	4.9	6.1	4.0	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.8	0.6	0.9	0.6	0.9	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.1	0.8	1.1	0.8	1.1	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	1.1	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.33	0.36	0.33	0.29	0.24	0.31	0.41	0.43	0.45	0.49	0.51	0.51	0.24	0.38

＜：未満を表します。

④鯉の池浄水場（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月12日	6月 6月10日	7月 7月17日	8月 8月6日	9月 9月16日	10月 10月17日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月28日	2月 2月18日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	17.0	19.4	28.7	31.7	30.1	23.8	7.2	0.9	2.5	4.3	10.0	31.7	0.9	16.1
－	水温	－	℃	11.6	14.9	17.6	23.0	24.6	23.3	20.9	14.2	11.5	8.7	8.5	9.8	24.6	8.5	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.94	0.72	0.69	0.51	0.87	0.68	0.62	0.62	0.67	0.81	0.85	0.94	0.51	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.39	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.39	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.002	0.004	0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	5.8	5.6	4.9	6.2	5.2	4.8	5.4	7.0	11	8.7	6.5	11	4.8	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	64	－	－	71	－	－	60	－	－	59	71	59	64
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	110	－	－	110	－	－	98	－	－	97	110	97	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.6	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.69	0.48	0.63	0.55	0.83	0.58	0.65	0.62	0.47	0.73	0.63	0.83	0.47	0.61

<：未満を表します。

⑥向泉浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月23日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月28日	8月 8月28日	9月 9月18日	10月 10月28日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.5	23.4	28.4	31.2	29.6	25.4	11.6	6.6	6.0	4.1	7.4	5.0	31.2	4.1	16.6
－	水温	－	℃	14.8	17.6	20.7	25.0	24.6	23.3	17.4	13.5	8.9	6.7	6.0	8.4	25.0	6.0	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

<：未満を表します。

①尾引町　甲平（管末）浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月8日	6月 6月2日	7月 7月9日	8月 8月19日	9月 9月8日	10月 10月7日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月13日	2月 2月2日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.9	22.3	23.8	30.1	32.5	25.0	27.5	13.1	7.6	4.0	4.0	5.1	32.5	4.0	18.1
－	水温	－	℃	14.4	19.1	21.0	28.7	29.1	28.8	24.4	18.2	13.6	9.7	8.9	11.2	29.1	8.9	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.40	0.40	0.42	0.33	0.52	0.20	0.41	0.32	0.33	0.52	0.51	0.59	0.59	0.20	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.11	－	－	0.17	－	－	0.13	－	－	0.09	－	0.17	0.09	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.025	－	－	0.030	－	－	0.020	－	－	0.008	－	0.030	0.008	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.014	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.006	－	0.014	<0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.032	－	－	0.041	－	－	0.027	－	－	0.013	－	0.041	0.013	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.014	－	－	0.018	－	－	0.008	－	0.019	0.008	0.015
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.031	－	－	0.046	－	－	0.018	－	－	0.009	－	0.046	0.009	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.3	－	－	6.4	－	－	6.2	－	－	7.1	－	7.3	6.2	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	9.5	7.7	7.8	7.7	7.9	7.6	7.5	8.5	9.2	9.7	8.2	9.7	7.5	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	21	－	－	19	－	－	21	－	－	20	－	21	19	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	68	－	－	55	－	－	54	－	－	54	－	68	54	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000003	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.42	0.44	0.30	0.18	0.24	0.49	0.42	0.69	0.67	0.65	0.74	0.74	0.18	0.49

<：未満を表します。

②西城地区　西城支所　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月8日	10月 10月6日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月13日	2月 2月18日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	19.0	24.1	34.6	32.9	25.0	26.0	16.3	3.7	7.3	5.9	6.5	34.6	3.7	18.2
－	水温	－	℃	13.4	17.7	21.2	26.7	29.5	29.5	22.5	15.0	9.8	6.2	7.0	9.8	29.5	6.2	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.41	0.36	0.41	0.25	0.30	0.54	0.49	0.37	0.58	0.67	0.62	0.67	0.25	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.09	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.016	－	－	0.003	－	－	0.016	0.003	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.010	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.007	－	－	0.015	－	－	0.021	－	－	0.005	－	－	0.021	0.005	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.009	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	4.2	3.9	4.3	4.5	4.9	4.5	4.4	4.9	3.9	4.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.1	0.69	0.93	0.82	0.49	0.69	0.76	1.0	1.2	1.3	1.2	1.0	1.3	0.49	0.93

<：未満を表します。

③西城地区　ＪＲ平子駅　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月11日	8月 8月19日	9月 9月8日	10月 10月6日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月13日	2月 2月18日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.9	22.4	23.4	31.6	32.3	24.6	24.0	14.0	4.5	3.2	3.4	6.8	32.3	3.2	17.1
－	水温	－	℃	13.2	18.5	22.7	31.9	31.0	29.6	23.8	15.4	9.6	5.7	6.6	9.4	31.9	5.7	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.37	0.44	0.38	0.58	0.31	0.42	0.37	0.38	0.54	0.65	0.63	0.65	0.31	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.6	4.3	4.3	4.7	4.7	4.7	4.6	4.9	4.8	5.0	4.5	5.0	4.3	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.0	0.64	0.40	0.18	0.24	0.54	0.86	1.2	1.0	1.6	1.0	1.0	1.6	0.18	0.81

<：未満を表します。

④西城三坂地区　クロカンパーク　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月8日	10月 10月6日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月13日	2月 2月18日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	18.7	23.6	28.8	31.8	24.0	21.2	13.8	0.7	4.1	4.5	5.4	31.8	0.7	16.3
－	水温	－	℃	8.1	13.0	14.9	21.0	24.3	23.4	20.2	13.0	8.5	5.1	4.0	6.1	24.3	4.0	13.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.061	0.064	0.061	0.062	0.065	0.064	0.072	0.077	0.082	0.083	0.090	0.090	0.090	0.061	0.073
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.4	5.4	5.4	5.5	5.8	6.0	6.2	6.2	6.5	6.2	6.4	6.5	5.4	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.31	0.30	0.29	0.26	0.27	0.35	0.27	0.32	0.37	0.35	0.47	0.47	0.26	0.33

＜：未満を表します。

⑤西城常納原地区　大佐八鳥浄化センター 浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月12日	6月 6月2日	7月 7月2日	8月 8月4日	9月 9月8日	10月 10月6日	11月 11月13日	12月 12月12日	1月 1月13日	2月 2月18日	3月 3月6日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.0	20.4	25.5	33.8	32.1	26.2	24.8	16.0	4.1	8.0	5.3	5.8	33.8	4.1	18.4
－	水温	－	℃	13.2	19.3	22.2	28.8	33.1	30.8	25.0	17.5	12.0	7.7	7.2	10.7	33.1	7.2	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.26	0.29	0.31	0.24	0.20	0.27	0.30	0.23	0.34	0.44	0.41	0.44	0.20	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.015	－	－	0.022	－	－	0.007	－	－	0.022	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.011	0.004	0.008
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	－	－	0.022	－	－	0.028	－	－	0.010	－	－	0.028	0.010	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.013	－	－	0.018	－	－	0.008	－	－	0.018	0.007	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.8	4.6	4.7	4.3	4.5	4.3	4.2	4.5	5.4	7.5	7.1	5.2	7.5	4.2	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	1.0	0.80	1.0	0.63	0.59	0.32	0.81	0.84	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	0.32	0.85

<：未満を表します。

⑥東城帝釈地区（帝釈公民館）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月12日	6月 6月10日	7月 7月17日	8月 8月6日	9月 9月16日	10月 10月17日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月28日	2月 2月18日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	17.8	19.6	29.4	30.6	32.3	23.0	14.1	4.5	4.4	8.5	13.1	32.3	4.4	18.0
－	水温	－	℃	12.8	14.9	17.9	24.0	23.9	23.3	22.9	13.2	10.0	6.7	7.9	9.9	24.0	6.7	15.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.49	0.58	0.49	0.48	0.73	0.52	0.51	0.49	0.59	0.72	0.62	0.73	0.47	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.046	－	－	0.039	－	－	0.037	－	－	0.040	0.046	0.037	0.041
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.1	4.0	4.3	3.9	4.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	120	－	－	130	－	－	120	－	－	130	130	120	130
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	160	－	－	160	－	－	150	－	－	160	160	150	160
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.40	0.39	0.41	0.45	0.32	0.44	0.51	0.45	0.46	0.51	0.61	0.61	0.32	0.45

＜：未満を表します。

⑦永田配水池系　別作地区大内谷池付近ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月23日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月28日	8月 8月28日	9月 9月18日	10月 10月28日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	24.0	26.2	29.6	31.9	29.6	26.9	11.0	6.9	4.1	12.4	4.6	8.0	31.9	4.1	17.9
－	水温	－	℃	17.1	20.5	24.7	30.5	29.2	26.6	18.7	14.1	8.6	5.8	6.6	8.4	30.5	5.8	17.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.31	0.26	0.38	0.32	0.38	0.39	0.56	0.60	0.56	0.60	0.26	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.015	－	－	0.017	－	－	0.010	－	－	0.003	－	0.017	0.003	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.011	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.021	－	－	0.026	－	－	0.017	－	－	0.008	－	0.026	0.008	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.002	－	0.012	0.002	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	8.4	8.5	8.2	8.1	7.6	8.0	7.9	9.1	12	12	9.0	12	7.6	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.44	0.21	0.51	0.49	0.45	0.52	0.56	0.46	0.55	0.50	0.57	0.57	0.21	0.48

<：未満を表します。

⑧木原谷配水池系　宮内市場上ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月23日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月28日	8月 8月28日	9月 9月18日	10月 10月28日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.9	25.3	29.7	31.0	31.3	25.4	12.6	6.5	4.9	10.1	5.8	6.9	31.3	4.9	17.6
－	水温	－	℃	14.4	17.3	20.3	25.3	25.9	24.6	20.3	15.9	11.3	7.9	7.4	9.6	25.9	7.4	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.35	0.35	0.31	0.26	0.39	0.32	0.40	0.38	0.56	0.59	0.55	0.59	0.26	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.5	8.5	8.3	8.0	7.5	8.0	7.9	9.0	12	11	8.8	12	7.5	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.17	0.41	0.17	0.45	0.45	0.24	0.44	0.52	0.50	0.51	0.45	0.52	0.52	0.17	0.40

＜：未満を表します。

⑨湯木配水池系　矢淵下線ドレン

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月23日	5月 5月20日	6月 6月20日	7月 7月28日	8月 8月28日	9月 9月18日	10月 10月28日	11月 11月18日	12月 12月17日	1月 1月16日	2月 2月17日	3月 3月13日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.7	25.9	29.5	29.5	28.7	25.7	11.6	7.0	6.1	11.9	3.5	6.5	29.5	3.5	17.3
－	水温	－	℃	14.9	18.5	21.4	27.9	27.9	25.9	20.3	15.8	10.7	7.6	7.6	9.1	27.9	7.6	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.35	0.35	0.32	0.27	0.39	0.32	0.38	0.38	0.56	0.58	0.54	0.58	0.27	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.3	8.5	8.3	8.0	7.5	8.0	8.0	9.0	12	11	8.8	12	7.5	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.4	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.38	0.31	0.55	0.41	0.48	0.56	0.59	0.52	0.53	0.52	0.54	0.59	0.31	0.49

＜：未満を表します。

⑩高野支所（給水栓）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月22日	5月 5月26日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月4日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月18日	12月 12月12日	1月 1月8日	2月 2月12日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	16.4	23.3	27.1	29.1	28.0	22.9	6.0	2.5	0.6	3.5	8.0	29.1	0.6	15.6
－	水温	－	℃	17.8	19.0	23.5	29.8	33.2	29.5	25.5	16.0	10.5	5.1	3.4	7.6	33.2	3.4	18.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.79	0.60	0.59	0.52	0.44	0.68	0.54	0.45	0.73	0.79	0.95	0.95	0.44	0.65
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.008	0.002	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	0.06	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	0.06	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.3	6.4	5.7	5.5	5.3	5.2	5.2	5.5	5.5	6.1	6.1	6.4	5.2	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	<0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3	6.5	6.5	6.3	6.4	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.3	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.33	0.56	0.50	0.39	0.42	0.47	0.37	0.36	0.37	0.25	0.60	0.60	0.25	0.42

＜：未満を表します。

⑪ファーマーズマーケット前ドレン管

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月22日	5月 5月26日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月4日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月18日	12月 12月12日	1月 1月8日	2月 2月12日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.5	16.2	24.0	26.1	26.9	27.5	21.2	5.7	2.5	-0.2	3.4	7.7	27.5	-0.2	15.0
－	水温	－	℃	13.9	18.2	19.9	26.9	29.2	25.9	22.3	13.2	8.4	4.7	3.4	7.7	29.2	3.4	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.75	0.76	0.67	0.62	0.58	0.46	0.71	0.58	0.49	0.73	0.82	1.1	1.1	0.46	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.006	－	－	0.004	－	0.014	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.1	－	－	－	－	－	－	6.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	6.3	6.3	5.9	5.7	5.2	5.3	5.1	5.5	5.5	6.0	6.3	6.3	5.1	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	53	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.4	6.6	6.8	6.4	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.32	0.38	0.23	0.22	0.14	0.31	0.33	0.40	0.35	0.28	0.56	0.56	0.14	0.32

＜：未満を表します。

⑫比和保育所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月22日	5月 5月20日	6月 6月13日	7月 7月11日	8月 8月4日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月18日	12月 12月12日	1月 1月8日	2月 2月12日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.0	28.3	25.3	31.9	30.3	28.7	23.6	5.9	3.6	2.1	4.1	6.3	31.9	2.1	17.5
－	水温	－	℃	17.4	21.2	22.2	29.0	32.4	29.3	24.7	15.5	10.4	6.3	5.0	10.8	32.4	5.0	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.32	0.30	0.41	0.28	0.37	0.38	0.39	0.37	0.50	0.57	0.50	0.57	0.28	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.013	－	－	0.020	－	－	0.013	－	－	0.004	－	0.020	0.004	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.010	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.018	－	－	0.032	－	－	0.019	－	－	0.008	－	0.032	0.008	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.4	5.5	5.4	5.1	5.4	5.0	4.9	4.9	5.7	6.0	8.3	5.8	8.3	4.9	5.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.5	0.8	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.32	0.53	0.29	0.51	0.21	0.34	0.47	0.57	0.50	0.57	0.55	0.57	0.21	0.45

<：未満を表します。

⑬総領支所　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月13日	6月 6月9日	7月 7月9日	8月 8月21日	9月 9月24日	10月 10月22日	11月 11月20日	12月 12月8日	1月 1月20日	2月 2月16日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.5	26.0	21.9	32.5	28.5	24.8	16.2	13.5	13.5	6.2	9.4	10.5	32.5	6.2	18.4
－	水温	－	℃	17.5	20.7	24.1	31.0	32.0	27.0	23.7	15.6	11.3	9.5	8.7	11.5	32.0	8.7	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.39	0.36	0.37	0.53	0.46	0.34	0.35	0.34	0.61	0.63	0.61	0.63	0.34	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	－	－	0.18	－	－	0.18	－	－	0.10	－	－	0.18	0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.023	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.024	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.009	0.006	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.033	－	－	0.033	－	－	0.013	－	－	0.033	0.013	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.011	－	－	0.010	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.014	0.009	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.014	－	－	0.042	－	－	0.034	－	－	0.009	－	－	0.042	0.009	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	5.9	－	－	6.4	－	－	6.3	－	－	6.9	－	－	6.9	5.9	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	9.7	8.4	7.9	8.1	8.0	7.8	7.4	8.0	10	10	8.8	10	7.4	8.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	15	－	－	20	－	－	20	－	－	21	－	－	21	15	19
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	41	－	－	56	－	－	51	－	－	59	－	－	59	41	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000002	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.38	0.56	0.55	0.60	0.76	0.55	0.48	0.50	0.61	0.68	0.70	0.76	0.38	0.58

＜：未満を表します。

9

東広島市水道事業

①吾妻子浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月13日	6月 6月24日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月24日	10月 10月28日	11月 11月26日	12月 12月16日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.0	24.6	23.6	30.0	29.4	23.9	14.8	13.8	5.6	6.3	3.1	7.8	30.0	3.1	16.2
－	水温	－	℃	12.4	17.9	25.1	28.8	29.8	25.7	19.9	14.2	9.0	8.0	7.1	10.8	29.8	7.1	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	6	0	19	0	11	15	5	4	19	0	5
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.014	－	－	0.003	－	－	0.003	0.014	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.023	－	－	0.008	－	－	0.008	0.023	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	0.007	0.004	0.005	0.005	0.009	0.003	0.003	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.009	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	11	9.9	9.8	11	10	10	9.1	12	14	13	13	14	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	1.0	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.6	0.7	1.0	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.4	7.7	7.4	7.9	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.9	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.69	0.74	0.86	0.91	1.0	1.0	0.74	0.64	0.75	0.62	0.62	1.0	0.56	0.76

<：未満を表します。

②松子山浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月9日	6月 6月24日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月24日	10月 10月28日	11月 11月26日	12月 12月16日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.6	16.5	23.0	28.9	27.3	22.6	9.5	12.3	-0.8	-0.2	-2.0	3.3	28.9	-2.0	12.5
－	水温	－	℃	12.5	18.9	25.0	29.9	29.7	25.9	19.4	13.2	9.5	8.1	7.6	10.8	29.9	7.6	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.28	－	－	0.33	－	－	0.06	－	－	<0.06	0.33	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.010	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.010	0.020	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.033	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.8	10	4.5	4.0	3.5	3.2	3.8	4.1	9.3	13	13	13	3.2	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.5	6.9	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.70	0.91	0.78	0.89	0.84	0.74	0.76	0.51	0.72	0.61	0.62	0.91	0.51	0.72

＜：未満を表します。

③三津浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	20.9	28.9	30.5	28.0	30.2	26.8	12.5	14.0	8.6	11.3	10.8	30.5	8.6	19.8
－	水温	－	℃	12.2	18.1	20.9	27.4	28.7	27.9	23.7	18.4	12.7	8.8	10.1	10.1	28.7	8.8	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.11	－	－	0.11	－	－	0.09	0.11	0.09	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.16	－	－	0.06	－	－	<0.06	0.16	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.019	－	－	0.005	－	－	0.005	0.019	0.005	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.033	－	－	0.014	－	－	0.011	0.033	0.011	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.004	0.008	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.6	9.8	10	9.3	9.2	9.1	9.8	12	12	11	12	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.60	0.67	0.57	0.61	0.54	0.38	0.50	0.47	0.55	0.54	0.49	0.60	0.67	0.38	0.54

<：未満を表します。

④木谷浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.7	20.6	26.6	30.5	26.4	31.8	26.9	15.0	11.3	13.7	11.4	8.9	31.8	8.9	19.7
－	水温	－	℃	15.0	17.0	19.9	23.1	25.1	24.6	24.9	20.1	16.6	13.8	12.4	12.0	25.1	12.0	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.23	－	－	0.18	－	－	0.24	－	－	0.23	0.24	0.18	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	0.006	0.003	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	7.4	7.4	69	19	29	8.0	7.6	7.3	7.4	7.7	7.9	69	7.3	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	72	－	－	94	－	－	74	－	－	72	94	72	78
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	140	－	－	190	－	－	140	－	－	130	190	130	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.2	7.5	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.7	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.63	0.64	0.65	0.88	0.94	0.80	0.80	0.73	0.61	0.55	0.61	0.60	0.94	0.55	0.70

<：未満を表します。

⑥失平浄水場浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月9日	7月 7月15日	8月 8月20日	9月 9月8日	10月 10月15日	11月 11月10日	12月 12月16日	1月 1月13日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.3	20.1	22.1	29.2	29.2	27.7	23.8	15.6	5.3	8.8	6.0	6.8	29.2	5.3	17.5
－	水温	－	℃	13.8	16.1	19.0	22.6	24.8	24.9	22.1	17.8	11.7	10.6	9.3	11.0	24.9	9.3	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.12	－	－	0.14	0.14	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.2	4.1	3.9	3.4	3.8	3.7	3.5	3.6	4.8	4.9	4.6	4.4	4.9	3.4	4.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	110	－	－	99	－	－	86	－	－	91	110	86	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	<0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.57	0.57	0.60	0.56	0.55	0.56	0.59	0.57	0.62	0.55	0.66	0.66	0.55	0.58

<：未満を表します。

⑦下竹仁浄水場浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月12日	6月 6月23日	7月 7月15日	8月 8月20日	9月 9月16日	10月 10月16日	11月 11月11日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	23.3	20.1	26.4	29.2	29.9	30.5	22.2	13.4	3.9	3.5	6.7	9.8	30.5	3.5	18.2
－	水温	－	℃	15.7	16.3	22.3	25.8	26.1	24.6	21.8	15.1	11.4	7.7	6.6	9.8	26.1	6.6	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.18	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.041	0.045	0.081	0.12	0.098	0.092	0.058	0.032	0.026	0.018	0.019	0.021	0.12	0.018	0.054
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.010	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	7.3	6.7	7.7	5.9	5.9	5.7	5.4	6.1	6.8	7.8	5.2	7.8	5.2	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	85
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	1.0	0.9	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	1.2	0.3	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.0	0.8	1.0	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.69	0.83	1.0	1.2	1.0	1.2	0.88	0.67	0.93	0.82	0.56	0.75	1.2	0.56	0.88

＜：未満を表します。

①吾妻子管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月13日	6月 6月24日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月24日	10月 10月28日	11月 11月26日	12月 12月16日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	23.2	25.3	31.7	28.5	27.1	14.7	13.6	7.7	5.7	3.7	12.3	31.7	3.7	17.1
－	水温	－	℃	12.7	18.0	22.6	27.5	28.5	27.3	23.1	14.7	12.4	10.5	8.6	11.3	28.5	8.6	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.023	－	－	0.013	－	－	0.006	0.023	0.006	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.031	－	－	0.034	－	－	0.024	－	－	0.013	0.034	0.013	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.007	0.009	0.009	0.008	0.015	0.008	0.009	0.008	0.005	0.003	0.004	0.015	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	0.005	0.009	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.7	11	10	10	13	13	15	14	13	15	9.7	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.9	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.8	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.44	0.41	0.59	0.47	0.52	0.55	0.48	0.31	0.46	0.41	0.54	0.59	0.31	0.47

＜：未満を表します。

②松子山管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月9日	6月 6月24日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月24日	10月 10月28日	11月 11月26日	12月 12月16日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.1	16.2	23.6	27.7	27.7	23.1	12.7	13.0	2.4	3.4	0.8	5.2	27.7	0.8	13.7
－	水温	－	℃	13.8	19.3	25.7	29.8	30.2	28.0	23.9	17.7	13.7	11.4	9.8	12.7	30.2	9.8	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.27	－	－	0.30	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.30	<0.06	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.006	0.019	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.004	0.007	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.016	－	－	0.010	－	－	0.013	0.030	0.010	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.005	0.009	0.004	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.8	10	4.4	4.3	3.8	3.3	3.6	4.0	5.8	14	13	14	3.3	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.49	0.89	0.65	0.72	0.60	0.74	0.56	0.52	0.62	0.52	0.51	0.89	0.49	0.61

<：未満を表します。

③三津管末（印内屯所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	23.0	25.5	30.8	26.4	32.6	28.4	13.7	6.3	7.3	11.7	11.1	32.6	6.3	19.4
－	水温	－	℃	14.2	19.3	24.0	31.0	32.4	32.0	26.2	19.1	13.2	9.8	12.1	10.5	32.4	9.8	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－	0.09	0.11	0.09	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.20	－	－	0.06	－	－	<0.06	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.007	0.021	0.006	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.035	－	－	0.015	－	－	0.014	0.035	0.014	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.7	9.8	10	9.8	9.5	9.2	9.8	12	14	12	14	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.66	0.59	0.58	0.66	0.73	0.60	0.71	0.66	0.60	0.58	0.51	0.52	0.73	0.51	0.62

＜：未満を表します。

④木谷管末（赤崎集会所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.8	16.0	22.4	28.4	27.0	28.8	26.9	16.3	7.1	11.0	12.3	7.1	28.8	7.1	18.2
－	水温	－	℃	13.7	18.1	22.3	27.9	29.8	28.8	25.0	19.3	14.1	10.7	11.7	10.2	29.8	10.2	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	1.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.22	－	－	0.19	－	－	0.24	－	－	0.23	0.24	0.19	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.003	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.008	0.018	0.008	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	7.5	7.4	55	18	14	8.2	7.7	7.3	7.4	7.8	7.8	55	7.3	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	73	－	－	85	－	－	75	－	－	72	85	72	76
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	140	－	－	160	－	－	140	－	－	130	160	130	140
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.43	0.26	0.47	0.53	0.47	0.42	0.45	0.40	0.44	0.46	0.47	0.53	0.26	0.44

＜：未満を表します。

⑦失平浄水場管末（新）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月9日	7月 7月15日	8月 8月20日	9月 9月8日	10月 10月15日	11月 11月10日	12月 12月16日	1月 1月13日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	20.4	23.3	29.3	28.3	26.3	24.8	16.8	8.6	10.7	3.0	7.0	29.3	3.0	18.0
－	水温	－	℃	15.3	19.3	23.1	30.6	30.6	30.3	26.1	19.2	12.0	9.5	9.5	11.3	30.6	9.5	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.10	0.14	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.09	0.20	0.19	0.21	0.16	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	0.013	0.017	0.024	0.033	0.029	0.028	0.015	0.009	0.007	0.004	0.007	0.033	0.004	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	0.020	0.026	0.040	0.045	0.043	0.040	0.026	0.019	0.014	0.014	0.014	0.045	0.012	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	0.007	0.008	0.009	0.015	0.011	0.016	0.010	0.007	0.006	0.003	0.006	0.016	0.003	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.005	0.007	0.012	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.012	0.004	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	7.5	8.2	9.4	6.5	7.5	6.2	7.0	8.5	8.2	20	9.7	20	6.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	83	－	－	89	－	－	80	－	－	77	89	77	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.46	0.46	0.53	0.39	0.55	0.46	0.59	0.48	0.47	0.44	0.62	0.62	0.39	0.49

<：未満を表します。

⑧下竹仁浄水場管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月12日	6月 6月23日	7月 7月15日	8月 8月20日	9月 9月16日	10月 10月16日	11月 11月11日	12月 12月4日	1月 1月15日	2月 2月12日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.5	20.2	26.3	29.1	30.5	30.2	22.5	12.9	3.4	6.5	7.5	9.5	30.5	3.4	18.4
－	水温	－	℃	16.9	18.4	24.1	28.5	29.2	27.4	25.0	17.9	14.0	8.7	7.1	10.4	29.2	7.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.15	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.026	－	－	0.005	－	－	0.010	0.026	0.005	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.008	0.008	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.037	－	－	0.037	－	－	0.013	－	－	0.015	0.037	0.013	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.015	－	－	0.003	－	－	0.012	0.018	0.003	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.034	0.042	0.074	0.12	0.085	0.094	0.072	0.034	0.027	0.019	0.020	0.021	0.12	0.019	0.054
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	8.4	6.7	8.3	6.4	5.9	6.0	5.8	6.0	6.0	6.2	5.2	8.4	5.2	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.0	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.16	0.35	0.14	0.45	0.45	0.43	0.44	0.54	0.48	0.36	0.33	0.54	0.14	0.36

<：未満を表します。

⑨大芝東集会所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.5	16.2	28.4	28.9	29.8	29.4	25.4	16.8	10.6	13.4	11.7	6.5	29.8	6.5	19.0
－	水温	－	℃	12.2	16.8	21.4	26.7	30.3	29.6	24.9	19.5	13.5	9.2	10.5	9.2	30.3	9.2	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.30	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.30	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.007	0.022	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.037	－	－	0.019	－	－	0.016	0.037	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.005	0.009	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.006	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.041	－	－	0.018	－	－	0.013	0.041	0.013	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	10	10	11	9.9	9.9	9.7	10	12	15	12	15	9.7	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000001	0.000007	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000007	0.000001	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.40	0.35	0.33	0.39	0.39	0.44	0.46	0.42	0.46	0.49	0.44	0.49	0.33	0.42

<：未満を表します。

⑩大田屯所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.0	16.3	33.0	28.8	30.5	29.4	24.3	18.1	14.0	14.6	11.6	4.0	33.0	4.0	19.6
－	水温	－	℃	12.6	17.9	21.6	27.9	30.1	32.5	26.0	19.7	13.7	10.4	12.2	10.3	32.5	10.3	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.16	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.006	0.020	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.019	－	－	0.034	－	－	0.017	－	－	0.013	0.034	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.047	－	－	0.020	－	－	0.016	0.047	0.016	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.6	10	10	9.8	9.5	9.3	10	13	14	12	14	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000007	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000007	0.000001	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.61	0.65	0.62	0.75	0.77	0.49	0.46	0.51	0.48	0.51	0.55	0.48	0.77	0.46	0.57

<：未満を表します。

⑪白坂ポンプ所（県用水）管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月13日	6月 6月17日	7月 7月17日	8月 8月7日	9月 9月2日	10月 10月8日	11月 11月5日	12月 12月11日	1月 1月16日	2月 2月25日	3月 3月12日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	13.6	33.0	29.4	31.5	28.4	23.7	18.5	15.2	14.8	11.6	2.5	33.0	2.5	19.7
－	水温	－	℃	13.9	19.4	26.4	32.4	34.2	34.0	27.0	17.1	12.2	9.5	12.4	8.2	34.2	8.2	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.36	－	－	0.09	－	－	<0.06	0.36	<0.06	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.021	－	－	0.006	－	－	0.005	0.021	0.005	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.033	－	－	0.014	－	－	0.011	0.033	0.011	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.044	－	－	0.018	－	－	0.015	0.044	0.015	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.9	10	11	10	9.7	9.4	10	13	14	12	14	9.4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000005	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000005	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.41	0.31	0.29	0.40	0.39	0.40	0.42	0.47	0.48	0.43	0.42	0.48	0.29	0.41

<：未満を表します。

⑫津江増圧ポンプ場（広島用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月1日	5月 5月13日	6月 6月24日	7月 7月24日	8月 8月26日	9月 9月24日	10月 10月28日	11月 11月26日	12月 12月11日	1月 1月8日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.8	11.3	25.9	31.4	29.3	21.6	15.5	14.6	13.7	5.9	5.1	12.0	31.4	5.1	16.6
－	水温	－	℃	12.2	16.1	22.7	28.3	28.2	26.7	22.7	16.4	14.4	10.5	8.5	11.5	28.3	8.5	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.22	－	－	0.26	－	－	0.06	－	－	<0.06	0.26	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.023	－	－	0.007	－	－	0.007	0.023	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.034	－	－	0.017	－	－	0.014	0.034	0.014	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.017	－	－	0.006	－	－	0.005	0.017	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.005	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.039	－	－	0.017	－	－	0.013	0.039	0.013	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.9	10	11	9.5	9.5	10	11	14	13	14	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	1.4	2.4	0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.8	0.7	1.3	1.4	0.9	2.4	<0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.30	0.72	0.64	0.67	0.50	0.65	0.55	0.49	0.40	0.61	0.53	0.72	0.30	0.55

＜：未満を表します。

⑬市の畑ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.8	16.6	31.1	33.9	32.3	31.0	24.0	18.7	15.0	3.0	10.5	11.4	33.9	3.0	19.9
－	水温	－	℃	17.6	19.6	23.6	28.1	30.0	30.0	26.2	23.1	17.3	13.1	11.8	13.6	30.0	11.8	21.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.17	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.018	－	－	0.006	－	－	0.005	0.018	0.005	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.032	－	－	0.015	－	－	0.012	0.032	0.012	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.004	0.008	0.004	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.049	－	－	0.022	－	－	0.016	0.049	0.016	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.7	9.5	9.7	10	9.5	9.1	9.4	10	12	17	13	17	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.1	7.3	7.3	7.5	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.45	0.44	0.45	0.35	0.28	0.43	0.48	0.53	0.47	0.52	0.53	0.53	0.28	0.45

<：未満を表します。

⑭吉川工業団地配水池（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.8	16.7	30.4	31.1	31.4	30.0	23.8	18.8	14.4	3.0	9.9	10.3	31.4	3.0	19.3
－	水温	－	℃	13.7	16.9	20.6	25.8	25.9	27.0	22.8	15.3	11.6	8.0	6.7	10.1	27.0	6.7	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.003	0.011	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.003	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.022	－	－	0.009	－	－	0.008	0.022	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.003	0.006	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.054	－	－	0.020	－	－	0.018	0.054	0.018	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	9.7	9.4	9.6	10	9.3	9.6	9.4	10	13	17	12	17	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.62	0.53	0.64	0.58	0.57	0.60	0.69	0.67	0.60	0.59	0.67	0.69	0.53	0.61

<：未満を表します。

⑮上条ハイツポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.5	14.5	28.3	29.3	29.0	26.7	23.5	16.5	9.2	1.2	4.3	6.2	29.3	1.2	16.8
－	水温	－	℃	15.1	18.6	21.8	26.9	28.5	29.5	25.2	18.3	14.6	10.3	9.1	11.7	29.5	9.1	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.21	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.21	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.006	0.020	0.006	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.034	－	－	0.016	－	－	0.013	0.034	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.006	0.008	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.049	－	－	0.021	－	－	0.015	0.049	0.015	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.8	9.9	9.9	10	9.7	9.7	9.5	10	12	15	13	15	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.42	0.48	0.53	0.60	0.49	0.52	0.51	0.51	0.49	0.47	0.46	0.60	0.42	0.49

<：未満を表します。

⑯岩友ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.5	14.4	27.5	29.5	28.4	28.0	23.6	17.3	13.9	0.9	6.8	6.3	29.5	0.9	18.2
－	水温	－	℃	26.9	22.9	27.8	30.9	32.3	33.6	31.7	27.7	24.5	26.4	27.3	27.7	33.6	22.9	28.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.17	－	－	0.29	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.29	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.007	0.023	0.007	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.038	－	－	0.019	－	－	0.014	0.038	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.006	0.009	0.006	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.048	－	－	0.019	－	－	0.012	0.048	0.012	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	10	10	9.9	10	9.6	9.9	13	14	13	14	9.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000001	0.000004	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000004	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.7	7.7	8.1	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	8.1	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.53	0.58	0.65	0.27	0.46	0.50	0.49	0.43	0.50	0.50	0.46	0.65	0.27	0.48

<：未満を表します。

⑰六条ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.1	13.3	30.0	33.7	30.4	27.5	23.8	18.6	14.5	2.3	7.7	9.9	33.7	2.3	18.6
－	水温	－	℃	17.4	20.6	23.8	30.1	31.5	31.7	26.7	19.2	15.1	11.1	10.1	12.5	31.7	10.1	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.26	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.26	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.019	－	－	0.007	－	－	0.007	0.019	0.007	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.010	－	－	<0.002	－	－	0.005	0.010	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.033	－	－	0.016	－	－	0.014	0.033	0.014	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.007	0.010	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.048	－	－	0.021	－	－	0.016	0.048	0.016	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.9	9.9	10	9.9	9.8	9.6	10	12	15	12	15	9.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	<0.000001	0.000002	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.44	0.47	0.52	0.58	0.51	0.52	0.57	0.57	0.53	0.52	0.51	0.58	0.44	0.52

<：未満を表します。

⑱吉行ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	15.3	25.0	30.0	28.4	28.2	23.4	15.4	13.2	1.0	3.7	5.4	30.0	1.0	16.8
－	水温	－	℃	14.5	17.7	20.9	26.5	26.9	27.7	23.7	16.8	13.4	9.5	8.1	11.0	27.7	8.1	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.18	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.004	0.014	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.026	－	－	0.012	－	－	0.010	0.026	0.010	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.004	0.008	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.055	－	－	0.019	－	－	0.017	0.055	0.017	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.6	9.9	10	9.6	9.3	9.3	10	12	17	12	17	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	－	－	－	－	－	－	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.62	0.63	0.60	0.40	0.65	0.68	0.65	0.62	0.53	0.58	0.59	0.68	0.40	0.59

<：未満を表します。

⑲うぐいすヶ丘団地ポンプ所（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月9日	6月 6月16日	7月 7月7日	8月 8月18日	9月 9月8日	10月 10月17日	11月 11月17日	12月 12月8日	1月 1月23日	2月 2月13日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.7	15.1	27.8	30.7	29.8	27.3	23.5	19.3	13.7	2.0	6.3	8.6	30.7	2.0	18.1
－	水温	－	℃	16.4	19.5	22.3	28.6	29.3	30.4	25.5	19.0	14.7	10.6	8.9	12.0	30.4	8.9	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.26	－	－	0.31	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.31	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.025	－	－	0.009	－	－	0.007	0.025	0.007	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.005	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.042	－	－	0.019	－	－	0.015	0.042	0.015	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.006	0.011	0.006	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.048	－	－	0.020	－	－	0.014	0.048	0.014	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	10	10	9.8	10	9.5	9.9	13	14	13	14	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.33	0.31	0.44	0.39	0.40	0.48	0.51	0.47	0.53	0.54	0.55	0.55	0.31	0.44

<：未満を表します。

⑳大内原配水池（県用水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月10日	5月 5月8日	6月 6月9日	7月 7月15日	8月 8月20日	9月 9月8日	10月 10月15日	11月 11月10日	12月 12月16日	1月 1月13日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	19.1	21.0	26.3	27.1	27.7	22.6	15.3	9.1	8.7	3.5	6.3	27.7	3.5	16.8
－	水温	－	℃	15.6	19.7	22.8	29.3	29.9	30.2	26.0	20.5	14.3	11.0	10.5	12.3	30.2	10.5	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.13	0.23	0.21	0.23	0.16	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	0.013	0.018	0.026	0.030	0.030	0.029	0.019	0.012	0.010	0.008	0.009	0.030	0.008	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	0.021	0.027	0.042	0.041	0.044	0.040	0.030	0.022	0.018	0.017	0.017	0.044	0.017	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	0.007	0.009	0.012	0.016	0.016	0.022	0.013	0.010	0.008	0.005	0.007	0.022	0.005	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.012	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.1	8.7	9.1	8.0	7.4	6.2	7.0	8.5	7.8	11	9.9	11	6.2	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.33	0.31	0.25	0.40	0.31	0.40	0.49	0.39	0.39	0.32	0.23	0.49	0.23	0.36

<：未満を表します。

１０

廿日市市水道事業

１．田屋公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	17.6	28.4	27.0	30.4	31.5	25.6	13.2	10.2	3.0	4.9	10.9	31.5	3.0	17.9
－	水温	－	℃	13.2	17.8	20.0	25.6	26.1	27.3	25.1	17.8	14.7	11.8	10.6	11.7	27.3	10.6	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.24	0.22	0.20	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.25	0.27	0.20	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.021	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.021	0.006	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.029	－	－	0.031	－	－	0.014	－	－	0.031	0.014	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.8	5.2	5.7	5.9	5.6	5.5	5.6	5.5	5.9	5.8	5.9	5.9	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.44	0.41	0.29	0.40	0.46	0.44	0.44	0.44	0.43	0.40	0.47	0.47	0.29	0.42

＜：未満を表します。

２．佐方四丁目公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月15日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月12日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.5	16.5	24.1	28.5	28.5	30.5	24.2	12.1	6.8	2.0	4.9	5.3	30.5	2.0	16.3
－	水温	－	℃	14.6	19.0	21.0	26.7	27.4	28.1	24.9	17.2	14.2	11.9	9.8	11.4	28.1	9.8	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.27	0.25	0.25	0.27	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.021	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.021	0.007	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.030	－	－	0.031	－	－	0.014	－	－	0.031	0.014	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.8	5.3	5.7	5.9	5.6	5.5	5.5	5.5	6.1	5.9	5.9	6.1	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.38	0.37	0.34	0.38	0.42	0.42	0.45	0.41	0.43	0.42	0.45	0.45	0.34	0.41

<：未満を表します。

３．木材港南

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月15日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月12日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.6	17.0	24.8	30.4	33.5	30.9	25.1	12.4	9.1	3.6	5.3	7.1	33.5	3.6	17.7
－	水温	－	℃	13.3	18.4	19.2	25.1	25.4	27.0	25.2	18.9	15.9	13.1	11.5	12.4	27.0	11.5	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.24	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.27	0.25	0.25	0.27	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.023	－	－	0.021	－	－	0.007	－	－	0.023	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.032	－	－	0.033	－	－	0.015	－	－	0.033	0.015	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.009	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.026	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.9	5.3	5.7	5.9	5.7	5.5	5.6	5.5	6.1	5.9	5.9	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.16	0.36	0.34	0.41	0.42	0.36	0.46	0.41	0.31	0.36	0.37	0.50	0.16	0.37

＜：未満を表します。

４．鼓ヶ浜公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.5	18.1	28.2	28.1	30.3	31.0	26.4	14.1	11.5	2.5	4.6	10.7	31.0	2.5	18.2
－	水温	－	℃	15.2	21.6	22.4	27.9	29.0	30.2	27.5	18.4	15.2	11.9	11.8	12.6	30.2	11.8	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.19	0.28	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.28	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.019	－	－	0.019	－	－	0.006	－	－	0.019	0.006	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.013	－	－	0.027	－	－	0.031	－	－	0.013	－	－	0.031	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.010	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.011	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.9	5.3	5.7	6.1	5.6	5.6	5.6	5.5	5.9	6.1	5.9	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	43
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.40	0.34	0.38	0.35	0.42	0.39	0.44	0.42	0.42	0.41	0.44	0.49	0.34	0.41

<：未満を表します。

５．阿品ハイツ第一公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.4	18.3	30.0	29.1	31.8	29.7	26.7	13.7	13.5	3.4	5.2	11.4	31.8	3.4	18.8
－	水温	－	℃	16.0	21.6	22.4	28.6	29.5	30.2	26.7	18.4	14.7	12.2	11.2	12.9	30.2	11.2	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.27	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.023	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.023	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.033	－	－	0.035	－	－	0.016	－	－	0.035	0.016	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.011	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.025	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.3	5.8	6.0	5.8	5.6	5.6	5.5	5.9	6.0	5.9	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	45
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.32	0.26	0.15	0.31	0.21	0.29	0.30	0.29	0.33	0.45	0.34	0.45	0.15	0.31

＜：未満を表します。

６．阿品台第七公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	17.9	28.8	30.0	31.2	28.5	27.3	12.6	13.4	2.1	5.2	10.7	31.2	2.1	18.3
－	水温	－	℃	15.1	20.2	23.0	28.1	28.7	29.1	25.7	17.5	11.5	11.4	10.5	11.8	29.1	10.5	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.16	0.26	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.25	0.27	0.16	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.024	－	－	0.023	－	－	0.008	－	－	0.024	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.034	－	－	0.036	－	－	0.016	－	－	0.036	0.016	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.013	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.013	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.9	5.3	5.8	6.0	5.8	5.6	5.6	5.4	5.9	5.9	6.0	6.0	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.1	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	1.1	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.36	0.36	0.26	0.30	0.19	0.28	0.38	0.35	0.34	0.50	0.36	0.50	0.19	0.34

<：未満を表します。

7．ふじタウン第三公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	18.3	30.0	28.7	31.4	31.8	26.4	13.9	13.7	2.4	5.3	10.3	31.8	2.4	18.7
－	水温	－	℃	14.7	19.2	22.0	27.1	28.6	28.4	25.8	17.2	12.9	10.8	10.0	11.1	28.6	10.0	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.18	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.25	0.27	0.18	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.024	－	－	0.022	－	－	0.009	－	－	0.024	0.008	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.034	－	－	0.035	－	－	0.018	－	－	0.035	0.018	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.013	0.006	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.3	5.9	6.0	5.8	5.6	5.6	5.5	5.9	5.9	5.9	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.33	0.29	0.24	0.28	0.30	0.27	0.35	0.33	0.40	0.51	0.37	0.51	0.24	0.34

＜：未満を表します。

８．六本松公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	18.1	28.2	30.2	35.0	31.4	27.8	13.2	11.7	2.8	5.8	9.4	35.0	2.8	18.8
－	水温	－	℃	15.5	19.3	22.1	28.1	29.5	28.7	26.1	16.9	12.9	10.9	9.1	11.1	29.5	9.1	19.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.18	0.27	0.24	0.25	0.24	0.26	0.27	0.25	0.25	0.27	0.18	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.023	－	－	0.021	－	－	0.007	－	－	0.023	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.005	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.032	－	－	0.033	－	－	0.014	－	－	0.033	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.9	5.4	5.8	5.9	5.7	5.6	5.6	5.6	6.0	6.0	5.9	6.0	5.4	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	40
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.40	0.35	0.34	0.29	0.40	0.36	0.44	0.41	0.43	0.49	0.45	0.49	0.29	0.40

<：未満を表します。

９．佐原田公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.0	18.3	28.3	30.8	32.2	31.4	27.7	13.0	11.6	3.6	5.5	8.6	32.2	3.6	18.7
－	水温	－	℃	16.2	22.1	22.5	29.9	30.4	30.9	26.5	16.7	13.3	11.2	10.1	12.0	30.9	10.1	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.24	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.24	0.27	0.19	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.022	－	－	0.023	－	－	0.008	－	－	0.023	0.008	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.030	－	－	0.036	－	－	0.016	－	－	0.036	0.016	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.012	0.006	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.010	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.4	5.8	6.0	5.8	5.6	5.7	5.4	5.9	6.0	5.9	6.1	5.4	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.34	0.32	0.23	0.22	0.28	0.35	0.36	0.35	0.42	0.59	0.37	0.59	0.22	0.35

<：未満を表します。

１０．四季が丘くちなし公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月15日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.4	17.4	27.1	30.2	33.6	31.8	25.7	12.5	10.7	2.5	5.1	8.2	33.6	2.5	18.1
－	水温	－	℃	14.5	18.9	21.5	27.0	27.9	28.3	25.6	17.2	13.1	11.5	9.4	10.9	28.3	9.4	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.27	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.022	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.022	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.031	－	－	0.034	－	－	0.016	－	－	0.034	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.012	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.009	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.024	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.3	5.9	6.0	5.8	5.6	5.6	5.4	5.9	5.9	6.0	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.37	0.35	0.33	0.35	0.35	0.38	0.42	0.42	0.41	0.39	0.41	0.45	0.33	0.39

＜：未満を表します。

１１．宮園第五公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月15日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.6	17.0	26.2	30.2	34.4	31.4	25.6	12.4	10.4	2.0	4.4	9.4	34.4	2.0	18.0
－	水温	－	℃	16.3	21.1	22.0	27.5	29.3	29.6	26.7	19.0	15.4	12.7	10.9	12.9	29.6	10.9	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.25	0.27	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.15	－	－	0.20	－	－	<0.06	－	－	0.20	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.022	－	－	0.021	－	－	0.008	－	－	0.022	0.007	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.031	－	－	0.032	－	－	0.016	－	－	0.032	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.009	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.3	5.8	5.9	5.8	5.5	5.7	5.5	5.9	5.9	5.9	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.41	0.41	0.41	0.35	0.39	0.44	0.46	0.45	0.43	0.50	0.45	0.50	0.35	0.43

＜：未満を表します。

１２．陽光台第一公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月15日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.0	17.0	25.0	30.8	33.7	30.3	25.4	12.8	10.2	3.0	4.8	7.3	33.7	3.0	17.8
－	水温	－	℃	13.5	17.6	20.5	25.6	27.9	27.9	25.3	17.5	13.5	11.5	9.9	11.2	27.9	9.9	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.25	0.22	0.19	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.25	0.27	0.19	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.16	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.15	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.14	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.022	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.022	0.007	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.031	－	－	0.031	－	－	0.014	－	－	0.031	0.014	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.021	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.9	5.3	5.8	5.8	5.7	5.5	5.6	5.6	5.9	5.9	5.9	6.1	5.3	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	1.0	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.44	0.44	0.40	0.18	0.49	0.44	0.48	0.44	0.44	0.43	0.47	0.50	0.18	0.43

＜：未満を表します。

１３．佐方三丁目

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月16日	7月 7月16日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月15日	11月 11月28日	12月 12月18日	1月 1月22日	2月 2月12日	3月 3月11日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.6	16.8	24.5	29.5	33.0	30.2	24.6	12.0	7.4	1.2	5.0	6.9	33.0	1.2	17.6
－	水温	－	℃	14.7	19.4	20.4	26.2	27.4	27.5	24.0	15.5	12.3	10.3	8.7	11.2	27.5	8.7	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.52	0.57	0.53	0.62	0.53	0.59	0.67	0.68	0.72	0.72	0.81	0.81	0.52	0.62
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.19	－	－	0.15	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.004	－	－	0.023	0.004	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.033	－	－	0.025	－	－	0.010	－	－	0.033	0.010	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.011	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.056	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.056
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.6	8.2	7.7	8.3	8.0	8.9	7.7	8.1	7.9	8.7	8.9	9.1	9.1	7.6	8.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	0.000002	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.34	0.38	0.37	0.54	0.40	0.40	0.37	0.41	0.43	0.42	0.47	0.54	0.34	0.41

<：未満を表します。

１．物見第３公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月12日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.9	20.1	23.0	31.1	32.0	26.5	25.8	14.5	9.5	2.4	4.8	16.8	32.0	2.4	18.3
－	水温	－	℃	15.2	18.2	18.4	23.0	25.4	24.3	22.3	17.8	14.7	11.8	11.3	13.4	25.4	11.3	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.84	0.83	0.82	0.83	0.94	0.87	0.88	1.0	1.3	1.4	1.3	1.4	0.82	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.47	－	－	0.42	－	－	0.48	－	－	0.48	－	－	0.48	0.42	0.46
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	9.8	10	10	10	10	9.9	10	12	13	12	13	9.7	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.42	0.42	0.31	0.42	0.41	0.44	0.49	0.40	0.37	0.49	0.50	0.50	0.31	0.43

＜：未満を表します。

２．廿日市市大野支所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月12日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.9	21.3	23.7	32.3	30.4	28.1	24.2	13.4	11.0	3.1	3.9	17.1	32.3	3.1	18.8
－	水温	－	℃	17.0	21.7	21.5	28.8	29.7	29.4	26.0	19.8	14.5	12.9	11.8	14.4	29.7	11.8	20.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.83	0.83	0.82	0.84	0.91	0.87	0.88	1.0	1.3	1.4	1.3	1.4	0.82	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.47	－	－	0.42	－	－	0.49	－	－	0.48	－	－	0.49	0.42	0.47
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.022	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	9.8	10	10	10	10	9.9	10	12	13	12	13	9.7	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	83
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1	6.9	6.8	6.9	7.0	6.9	7.1	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.37	0.37	0.34	0.38	0.36	0.40	0.46	0.38	0.46	0.46	0.50	0.50	0.34	0.41

＜：未満を表します。

３．福面公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月12日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.8	18.9	23.3	28.4	32.7	26.6	22.3	10.7	7.5	1.0	4.7	16.9	32.7	1.0	17.1
－	水温	－	℃	14.9	8.9	20.0	26.4	27.7	28.5	26.3	20.8	14.9	12.6	11.2	13.3	28.5	8.9	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.25	0.22	0.20	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.20	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.15	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.18	－	－	0.18	0.14	0.16
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.19	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.007	－	－	0.019	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.020	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.026	－	－	0.031	－	－	0.015	－	－	0.031	0.015	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.009	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.010	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.009	0.006	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.9	5.6	5.4	5.6	5.5	5.4	5.3	5.5	5.8	5.9	6.3	6.3	5.3	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	42
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.43	0.38	0.31	0.32	0.36	0.35	0.43	0.30	0.38	0.40	0.44	0.48	0.30	0.38

<：未満を表します。

４．宮島口公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月12日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.3	19.3	23.5	31.9	31.7	27.2	26.6	14.7	8.4	1.5	4.8	16.9	31.9	1.5	18.2
－	水温	－	℃	15.2	19.4	19.9	28.7	27.4	28.2	25.4	18.7	13.1	11.6	9.6	12.2	28.7	9.6	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.46	0.34	0.31	0.20	0.38	0.41	0.34	0.36	0.43	0.50	0.30	0.37	0.50	0.20	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.20	－	－	0.14	－	－	0.21	－	－	0.22	－	－	0.22	0.14	0.19
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.17	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.020	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.020	0.005	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	－	－	0.027	－	－	0.026	－	－	0.011	－	－	0.027	0.011	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.004	－	－	0.008	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.019	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	5.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	6.5	6.1	5.4	6.5	6.8	6.1	6.2	6.6	7.2	6.2	6.8	7.3	5.4	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	47
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.2	7.1	7.3	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.1	7.3	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.34	0.40	0.41	0.33	0.38	0.42	0.46	0.32	0.44	0.43	0.43	0.46	0.32	0.40

<：未満を表します。

５．ふじシーサイド公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月12日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.1	19.4	22.6	31.6	30.3	28.5	25.0	12.7	12.1	3.2	4.3	15.5	31.6	3.2	18.1
－	水温	－	℃	17.4	22.1	22.4	29.0	29.7	29.5	26.6	20.2	14.6	12.7	12.0	14.5	29.7	12.0	20.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.84	0.82	0.82	0.84	0.90	0.87	0.88	1.0	1.3	1.4	1.3	1.4	0.82	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.45	－	－	0.42	－	－	0.47	－	－	0.46	－	－	0.47	0.42	0.45
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	9.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.8	9.8	10	10	11	10	9.9	10	12	12	12	12	9.8	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.30	0.31	0.30	0.28	0.33	0.35	0.44	0.36	0.42	0.45	0.45	0.45	0.28	0.37

<：未満を表します。

６．サンランド公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月26日	6月 6月12日	7月 7月9日	8月 8月18日	9月 9月11日	10月 10月14日	11月 11月12日	12月 12月19日	1月 1月22日	2月 2月10日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.5	20.3	21.6	30.5	28.8	28.4	25.6	11.4	12.1	1.5	4.9	16.6	30.5	1.5	17.7
－	水温	－	℃	15.6	19.9	19.4	27.8	28.0	27.5	25.2	17.6	11.9	10.1	9.6	13.4	28.0	9.6	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.33	0.33	0.34	0.41	0.36	0.38	0.66	0.43	0.41	0.45	0.38	0.66	0.33	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.22	－	－	0.20	－	－	0.22	－	－	0.22	－	－	0.22	0.20	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	－	－	0.018	－	－	0.021	－	－	0.011	－	－	0.021	0.011	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.3	6.5	6.2	6.5	6.8	6.5	6.4	8.4	6.6	6.8	6.9	6.9	8.4	6.2	6.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.42	0.41	0.34	0.36	0.33	0.33	0.31	0.36	0.49	0.41	0.49	0.49	0.31	0.39

<：未満を表します。

１．東部地区　光ヶ丘団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月22日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	6.7	26.8	29.0	31.9	27.1	28.8	14.9	14.6	15.1	7.3	13.9	14.5	31.9	6.7	19.2
－	水温	－	℃	13.4	20.4	20.4	25.9	27.0	24.8	22.3	15.8	11.8	10.0	11.1	12.2	27.0	10.0	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.85	0.88	0.88	0.77	0.60	0.58	0.78	0.79	0.76	0.67	0.84	1.0	1.0	0.58	0.78
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.7	3.6	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.7	4.2	4.0	4.0	4.2	3.3	3.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	67	－	－	－	－	－	－	－	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.33	0.30	0.35	0.30	0.40	0.37	0.42	0.39	0.34	0.40	0.37	0.42	0.30	0.36

<：未満を表します。

２．東部地区　吉末集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月22日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.7	25.5	26.8	29.8	26.9	26.6	14.5	13.6	10.4	3.2	12.9	11.0	29.8	3.2	17.4
－	水温	－	℃	12.7	20.6	20.8	26.8	28.3	25.3	22.0	13.6	10.0	7.1	8.7	10.0	28.3	7.1	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.84	0.90	0.85	0.79	0.60	0.58	0.78	0.80	0.77	0.67	0.84	1.0	1.0	0.58	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.7	3.7	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.8	4.2	3.9	3.9	4.2	3.2	3.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.2	0.3	0.3	0.5	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.31	0.23	0.30	0.21	0.32	0.39	0.41	0.38	0.46	0.38	0.40	0.46	0.21	0.35

<：未満を表します。

３．東部地区　下大町集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月22日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.3	25.4	27.8	30.6	27.0	25.3	13.1	15.8	12.3	5.4	12.4	12.2	30.6	5.4	17.9
－	水温	－	℃	12.4	18.6	20.4	25.8	27.0	25.2	22.6	15.7	10.0	8.6	9.0	10.6	27.0	8.6	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.84	0.90	0.86	0.84	0.59	0.58	0.79	0.80	0.80	0.67	0.86	1.0	1.0	0.58	0.79
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－	－	－	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.0	－	－	－	－	－	－	－	5.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.6	3.7	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.8	4.0	4.0	3.8	4.0	3.3	3.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.29	0.21	0.27	0.19	0.30	0.36	0.40	0.33	0.41	0.43	0.40	0.43	0.19	0.33

＜：未満を表します。

４．東部地区　大沢地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月22日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.5	25.6	28.0	30.7	27.6	31.8	12.9	16.2	12.5	5.4	12.6	14.0	31.8	5.4	18.7
－	水温	－	℃	13.7	18.8	19.7	24.8	26.0	23.8	22.0	15.7	12.1	9.2	10.2	11.6	26.0	9.2	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.91	0.95	0.84	0.73	0.82	0.62	0.81	0.86	0.77	0.71	0.72	1.1	1.1	0.62	0.82
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.19	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.001	－	－	0.010	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.006	－	－	0.016	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.9	4.0	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	4.2	3.9	4.2	3.6	3.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.17	0.24	0.21	0.15	0.17	0.24	0.49	0.57	0.46	0.28	0.29	0.21	0.57	0.15	0.29

＜：未満を表します。

５．南部地区　友和浄化センター

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.8	26.1	28.3	30.5	26.9	27.1	18.0	14.3	11.7	6.1	12.2	12.4	30.5	6.1	18.5
－	水温	－	℃	13.6	20.0	21.5	28.4	28.6	23.2	21.8	13.9	8.8	8.3	9.5	10.8	28.6	8.3	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.97	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	0.99	0.90	1.1	1.4	0.90	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.28	－	－	0.16	－	－	0.29	－	－	0.27	－	－	0.29	0.16	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－	－	5.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.4	3.7	3.6	3.7	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	4.4	4.0	4.0	4.4	3.4	3.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.35	0.22	0.26	0.30	0.23	0.28	0.39	0.35	0.34	0.44	0.47	0.47	0.22	0.33

＜：未満を表します。

６．南部地区　佐伯苑城山団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月20日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.8	26.3	30.1	32.4	26.9	25.8	16.0	14.3	12.3	5.5	12.0	13.7	32.4	5.5	18.6
－	水温	－	℃	15.1	22.4	24.1	29.9	30.6	26.6	23.5	13.5	9.5	6.2	8.8	11.5	30.6	6.2	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.54	0.56	0.52	0.54	0.46	0.44	0.40	0.38	0.36	0.37	0.41	0.56	0.36	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	－	－	0.10	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.3	－	－	－	－	－	－	－	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	9.4	11	12	14	13	11	9.4	9.0	9.3	11	9.8	14	9.0	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.3	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	6.9	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.28	0.22	0.25	0.11	0.21	0.18	0.22	0.27	0.30	0.26	0.32	0.35	0.11	0.25

＜：未満を表します。

７．南部地区　久保田団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.9	25.1	26.3	28.5	28.2	28.4	17.6	17.2	6.5	6.2	11.2	11.9	28.5	6.2	18.0
－	水温	－	℃	14.7	23.6	23.1	29.7	30.6	25.8	22.7	13.5	8.9	5.9	9.7	11.1	30.6	5.9	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.54	0.56	0.52	0.52	0.47	0.44	0.40	0.38	0.36	0.37	0.40	0.56	0.36	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	－	－	0.10	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.3	－	－	－	－	－	－	－	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	9.6	11	12	13	13	10	9.3	9.0	9.2	11	9.6	13	9.0	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	79	－	－	－	－	－	－	－	79
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.32	0.35	0.42	0.31	0.30	0.29	0.31	0.32	0.34	0.35	0.33	0.42	0.29	0.33

＜：未満を表します。

８．南部地区　権現ハウス

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.9	24.8	26.0	28.7	29.5	27.7	16.1	16.3	6.4	5.1	11.5	12.4	29.5	5.1	17.9
－	水温	－	℃	14.2	21.5	22.0	30.1	31.3	27.7	24.6	14.9	10.8	6.3	8.5	10.5	31.3	6.3	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.57	0.56	0.52	0.52	0.47	0.44	0.40	0.39	0.36	0.38	0.40	0.57	0.36	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	－	－	0.10	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.7	11	12	13	13	11	9.4	9.1	9.3	11	9.7	13	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.27	0.20	0.16	0.20	0.20	0.14	0.23	0.32	0.32	0.29	0.29	0.32	0.14	0.24

＜：未満を表します。

９．南部地区　青光園団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月23日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月21日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月24日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.4	24.8	26.7	29.4	30.3	28.2	17.6	14.9	9.2	5.1	11.7	12.6	30.3	5.1	18.3
－	水温	－	℃	14.4	23.8	23.7	31.1	31.5	26.2	23.2	13.5	9.4	6.0	10.2	11.8	31.5	6.0	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.56	0.56	0.52	0.53	0.46	0.44	0.40	0.38	0.35	0.37	0.41	0.56	0.35	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	－	－	0.10	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.5	11	12	13	13	11	9.4	9.1	9.2	11	9.8	13	9.1	10.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.20	0.30	0.22	0.27	0.24	0.25	0.24	0.29	0.33	0.35	0.33	0.32	0.35	0.20	0.28

<：未満を表します。

１０．南部地区　みゆき台団地内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月21日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.2	27.0	24.0	28.1	27.9	23.4	15.1	11.2	6.0	4.3	15.7	11.4	28.1	4.3	16.9
－	水温	－	℃	13.8	22.1	22.4	29.0	28.9	24.7	21.7	12.4	8.4	5.0	9.3	10.1	29.0	5.0	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.56	0.56	0.51	0.53	0.48	0.45	0.41	0.38	0.36	0.39	0.40	0.56	0.36	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.15	0.13	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	9.4	10	12	13	13	11	9.7	9.1	9.3	11	9.8	13	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.24	0.24	0.18	0.16	0.12	0.19	0.24	0.28	0.27	0.24	0.30	0.30	0.12	0.23

＜：未満を表します。

１１．南部地区　上峠河内地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月21日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月27日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.3	26.0	23.8	27.0	28.5	23.2	15.6	11.9	6.1	4.7	15.5	10.6	28.5	4.7	16.7
－	水温	－	℃	14.9	22.3	22.5	28.5	30.1	25.9	23.1	15.1	10.8	7.5	11.3	12.4	30.1	7.5	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.54	0.55	0.51	0.53	0.46	0.45	0.40	0.38	0.35	0.38	0.40	0.55	0.35	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.15	－	－	0.15	0.13	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.3	－	－	－	－	－	－	－	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.3	9.6	11	12	14	13	11	9.5	9.1	9.3	11	9.7	14	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.27	0.34	0.25	0.37	0.30	0.21	0.28	0.29	0.28	0.28	0.31	0.37	0.21	0.29

<：未満を表します。

１２．津田地区　下栗栖集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月20日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.9	27.0	28.0	30.7	29.7	24.7	21.3	14.3	9.1	2.7	14.3	9.8	30.7	2.7	18.4
－	水温	－	℃	14.3	24.5	24.3	30.7	31.3	26.5	23.4	12.1	8.0	4.7	10.9	11.7	31.3	4.7	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.3	1.2	1.6	1.9	1.9	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.23	－	－	0.23	－	－	0.25	－	－	0.24	－	－	0.25	0.23	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	0.015
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.7	4.7	4.5	4.3	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	5.1	4.8	5.1	4.1	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.5	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.5	6.8	6.6	6.6	6.6	6.5	6.8	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.36	0.30	0.25	0.20	0.32	0.31	0.43	0.40	0.42	0.45	0.41	0.45	0.20	0.35

<：未満を表します。

１３．津田地区　佐伯支所または花上加圧ポンプ所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月20日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.0	27.0	27.5	29.4	29.8	23.7	21.1	14.5	12.4	0.1	15.4	12.1	29.8	0.1	18.6
－	水温	－	℃	14.2	21.2	21.3	27.1	29.0	25.4	23.2	13.8	9.4	5.8	10.6	11.6	29.0	5.8	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.3	1.3	1.2	1.6	1.9	1.9	1.1	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.23	－	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.24	－	－	0.25	0.23	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.07	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.017	0.016	0.014	0.018	0.016	0.015	0.016	0.017	0.021	0.017	0.019	0.018	0.021	0.014	0.017
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.6	4.7	4.5	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	4.9	5.1	4.1	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.9	6.7	6.7	6.6	6.6	6.9	6.6	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.30	0.33	0.25	0.23	0.37	0.34	0.45	0.41	0.48	0.45	0.46	0.48	0.23	0.37

＜：未満を表します。

１４．津田地区　花上地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月20日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.3	27.1	26.4	30.2	29.9	24.1	21.2	13.0	12.3	0.2	15.4	11.8	30.2	0.2	18.4
－	水温	－	℃	13.8	22.0	22.1	27.6	29.3	25.3	23.0	13.5	9.2	5.7	10.6	11.4	29.3	5.7	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.8	1.8	1.5	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.6	2.0	2.0	1.2	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.23	－	－	0.24	－	－	0.25	－	－	0.24	－	－	0.25	0.23	0.24
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.13	－	－	0.27	－	－	<0.06	－	－	0.27	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	0.014
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	4.7	4.8	4.7	4.4	4.1	4.3	4.2	4.2	4.5	5.2	4.8	5.2	4.1	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	27	－	－	－	－	－	－	－	27
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.7	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.35	0.22	0.35	0.28	0.15	0.29	0.38	0.42	0.43	0.41	0.46	0.40	0.46	0.15	0.35

<：未満を表します。

１５．浅原地区　戸屋原地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月29日	8月 8月5日	8月 8月18日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月20日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.1	28.3	26.8	32.4	36.5	33.5	28.5	24.6	22.1	13.9	11.6	6.5	15.8	12.3	36.5	6.5	22.9
－	水温	－	℃	15.1	21.4	21.7	29.3	28.8	27.7	28.9	25.7	23.8	15.3	11.4	9.0	11.2	12.6	31.9	9.0	21.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.32	0.33	0.32	0.41	－	－	0.38	0.48	0.44	0.39	0.40	0.42	0.58	0.49	0.58	0.32	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.36	－	－	0.30	－	－	0.25	－	0.33	－	－	0.43	－	－	0.43	0.25	0.33
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.15	－	－	※0.70	0.30	0.22	0.15	－	0.13	－	－	0.06	－	－	0.30	0.06	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.012	－	－	0.025	－	－	0.022	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.025	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.005	－	－	0.010	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.010	0.002	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.016	－	－	0.031	－	－	0.028	－	0.020	－	－	0.008	－	－	0.031	0.008	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	－	－	0.014	－	－	0.011	－	0.009	－	－	0.008	－	－	0.014	0.007	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.006	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.6	3.5	4.0	－	－	3.4	3.3	3.4	3.4	3.7	3.6	4.3	3.5	4.3	3.3	3.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	12
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.6	－	－	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.1	－	－	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	0.6	－	－	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.34	0.27	0.18	0.10	－	－	0.20	0.20	0.23	0.61	0.47	0.50	0.54	0.54	0.61	0.10	0.35

<：未満を表します。　　※採水不良のため再測定を実施

１６．浅原地区　冷川地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月15日	5月 5月22日	6月 6月17日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月25日	10月 10月20日	11月 11月26日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.3	22.8	27.2	29.5	27.4	23.8	20.6	11.3	9.0	2.1	14.7	11.5	29.5	2.1	17.4
－	水温	－	℃	14.7	23.2	21.7	28.5	31.0	26.2	23.7	13.8	9.1	6.1	10.2	11.6	31.0	6.1	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.31	0.34	0.32	0.42	0.39	0.48	0.44	0.40	0.43	0.41	0.56	0.48	0.56	0.31	0.42
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.37	－	－	0.29	－	－	0.32	－	－	0.43	－	－	0.43	0.29	0.35
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.19	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	0.19	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.011	－	－	0.047	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.047	0.005	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.018	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.018	<0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.054	－	－	0.020	－	－	0.007	－	－	0.054	0.007	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.023	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.023	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	5.3	－	－	－	－	－	－	－	5.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.4	3.6	3.5	3.8	3.4	3.3	3.4	3.3	3.8	3.6	4.2	3.5	4.2	3.3	3.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	13	－	－	－	－	－	－	－	13
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.45	0.50	0.49	0.10	0.21	0.18	0.34	0.23	0.41	0.35	0.38	0.50	0.10	0.32

＜：未満を表します。

１．頓原地区内

番号	検　査　項　目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月20日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.5	21.6	28.8	31.0	23.4	24.2	18.8	11.6	6.2	3.1	11.0	7.2	31.0	3.1	17.2
－	水温	－	℃	9.6	14.5	16.6	21.1	22.8	21.5	20.3	13.8	9.9	7.2	7.6	8.6	22.8	7.2	14.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	0.26	0.39	0.50	0.56	0.60	0.67	0.62	0.47	1.0	1.3	1.3	1.3	0.26	0.73
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.30	－	－	0.28	－	－	0.34	－	－	0.36	－	－	0.36	0.28	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.007	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.0	－	－	－	－	－	－	－	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	16	12	15	14	13	14	14	15	16	20	20	18	20	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	80	－	－	－	－	－	－	－	80
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.5	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.19	0.23	0.18	0.19	0.20	0.17	0.17	0.34	0.26	0.33	0.35	0.31	0.35	0.17	0.24

＜：未満を表します。

２．駄荷地区内

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月17日	5月 5月22日	6月 6月20日	7月 7月22日	8月 8月27日	9月 9月26日	10月 10月20日	11月 11月25日	12月 12月19日	1月 1月26日	2月 2月26日	3月 3月19日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	21.2	23.7	31.4	23.2	23.8	20.1	7.6	2.7	4.2	9.5	6.3	31.4	2.7	15.7
－	水温	－	℃	10.7	19.6	24.7	27.4	29.2	22.6	21.0	11.0	7.3	3.3	7.4	8.8	29.2	3.3	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.98	0.26	0.39	0.53	0.52	0.62	0.60	0.61	0.56	1.0	1.3	1.3	1.3	0.26	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.31	－	－	0.27	－	－	0.35	－	－	0.36	－	－	0.36	0.27	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	－	0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	0.005	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	12	14	14	13	14	13	15	15	21	20	19	21	12	15
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.3	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.4	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	6.4	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.19	0.15	0.21	0.17	0.14	0.24	0.36	0.23	0.28	0.25	0.36	0.36	0.14	0.24

<：未満を表します。

１２

江田島市水道事業

①津久茂公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	22.2	26.2	32.6	28.8	31.4	24.3	16.6	13.2	2.5	10.0	7.8	32.6	2.5	19.5
－	水温	－	℃	16.6	22.8	24.5	31.7	30.9	30.5	26.2	17.7	15.0	10.8	10.8	11.7	31.7	10.8	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	0.10	0.12	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.09	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.016	－	－	0.008	－	－	0.008	0.017	0.008	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.032	－	－	0.019	－	－	0.017	0.032	0.017	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.007	0.011	0.005	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.006	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.006	0.017	0.006	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.3	－	－	－	－	－	－	－	－	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.4	7.3	6.9	7.0	6.7	7.4	6.7	7.6	8.0	11	14	9.4	14	6.7	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.4	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.36	0.30	0.16	0.13	0.36	0.20	0.50	0.52	0.43	0.44	0.51	0.62	0.13	0.38

<：未満を表します。

②美能松原公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.1	21.3	28.1	30.4	32.1	32.5	24.1	16.3	9.3	1.8	6.6	6.1	32.5	1.8	18.8
－	水温	－	℃	16.9	22.3	27.0	31.7	33.8	32.7	28.3	20.0	16.0	11.2	11.0	12.5	33.8	11.0	22.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.19	－	－	－	－	－	－	－	－	0.19
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	0.06	0.13	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.005	0.010	0.003	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.004	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.019	－	－	0.009	－	－	0.011	0.019	0.009	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.004	0.006	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.059	0.059	0.005	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.9	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.6	5.5	5.7	5.6	5.7	5.6	6.0	5.8	6.3	5.9	6.6	6.6	5.5	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	15	－	－	－	－	－	－	－	－	15
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	47	－	－	－	－	－	－	－	－	47
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.49	0.43	0.38	0.49	0.41	0.35	0.82	0.18	0.42	0.49	0.57	0.82	0.18	0.47

<：未満を表します。

③鹿川小学校

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.2	23.2	29.1	30.3	34.5	33.1	26.8	17.2	8.9	1.9	6.9	6.7	34.5	1.9	19.9
－	水温	－	℃	15.7	21.4	23.2	28.9	29.9	29.7	25.8	18.5	14.9	11.4	10.5	12.0	29.9	10.5	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.35	－	－	－	－	－	－	－	－	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.11	－	－	0.16	－	－	0.09	0.16	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.12	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.12	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.016	－	－	0.007	－	－	0.006	0.017	0.006	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	0.008	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.027	－	－	0.032	－	－	0.018	－	－	0.014	0.032	0.014	0.023
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.006	0.013	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.037	－	－	0.017	－	－	0.010	0.037	0.010	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.1	7.5	8.2	7.9	8.5	7.9	8.4	9.1	12	14	10	14	7.5	9.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.74	0.62	0.52	0.61	0.56	0.62	0.60	0.68	0.67	0.60	0.57	0.56	0.74	0.52	0.61

<：未満を表します。

④三高小学校

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.8	22.4	27.5	31.6	33.0	30.2	25.9	16.4	9.3	3.1	8.2	7.4	33.0	3.1	19.5
－	水温	－	℃	15.5	21.1	22.8	29.1	31.0	29.7	25.5	17.2	13.0	9.7	9.1	10.7	31.0	9.1	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.18	－	－	－	－	－	－	－	－	0.18
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.16	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.16	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.003	0.005	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.009	0.012	0.006	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.064	0.064	0.003	0.019
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－	5.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.6	5.4	5.8	5.6	5.8	5.6	5.8	5.9	6.3	5.9	6.6	6.6	5.4	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	14	－	－	－	－	－	－	－	－	14
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.62	0.59	0.51	0.24	0.57	0.57	0.71	0.57	0.60	0.58	0.44	0.71	0.24	0.54

<：未満を表します。

⑤鹿田公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	22.6	28.2	27.8	31.5	32.5	26.0	17.4	9.8	3.1	7.7	8.1	32.5	3.1	19.3
－	水温	－	℃	17.5	21.7	23.5	30.2	31.2	31.4	27.4	20.3	16.5	13.0	12.1	13.4	31.4	12.1	21.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－	0.16	－	－	0.10	0.16	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.14	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.019	－	－	0.009	－	－	0.008	0.019	0.008	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.003	0.006	0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	0.005	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.031	－	－	0.035	－	－	0.022	－	－	0.017	0.035	0.017	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.007	0.011	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.006	0.011	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.038	－	－	0.017	－	－	0.011	0.038	0.011	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	8.2	8.0	8.5	8.1	8.6	8.0	8.7	9.1	12	14	10	14	8.0	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.45	0.38	0.42	0.46	0.47	0.30	0.64	0.62	0.41	0.58	0.39	0.64	0.30	0.47

<：未満を表します。

⑥大君公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.8	23.9	31.0	29.2	35.8	33.6	27.1	17.8	8.5	2.3	7.2	6.5	35.8	2.3	20.3
－	水温	－	℃	17.2	23.7	25.8	30.4	33.1	32.0	27.3	18.4	15.2	11.4	11.0	11.9	33.1	11.0	21.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.11	－	－	0.16	－	－	0.10	0.16	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.08	－	－	0.12	－	－	0.07	－	－	<0.06	0.12	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.024	－	－	0.009	－	－	0.009	0.024	0.009	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.005	0.005	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	0.003	0.006	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.044	－	－	0.022	－	－	0.019	0.044	0.019	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.007	0.012	0.005	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.014	－	－	0.008	－	－	0.007	0.014	0.007	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.018	－	－	0.041	－	－	0.015	－	－	0.009	0.041	0.009	0.021
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	8.2	7.9	8.4	8.2	8.6	8.0	8.7	9.0	12	14	10	14	7.9	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.31	0.21	0.18	0.11	0.18	0.13	0.51	0.51	0.55	0.54	0.49	0.59	0.11	0.36

<：未満を表します。

⑦切串公民館または切串ふれあい公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月11日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月24日	8月 8月19日	9月 9月9日	10月 10月2日	11月 11月13日	12月 12月9日	1月 1月22日	2月 2月17日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	21.7	26.2	33.7	30.1	30.4	24.6	14.5	13.5	3.1	10.2	10.2	33.7	3.1	19.6
－	水温	－	℃	14.9	20.9	23.0	29.2	29.4	29.1	24.6	16.8	12.6	9.2	9.1	10.5	29.4	9.1	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.36	－	－	－	－	－	－	－	－	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.12	－	－	0.12	－	－	0.10	0.12	0.10	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.005	0.015	0.005	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	0.004	0.010	0.003	0.006
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.029	－	－	0.015	－	－	0.012	0.029	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.005	0.015	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.006	－	－	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.006	－	－	0.005	0.015	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.4	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.3	7.3	6.7	6.9	6.6	7.4	6.7	7.4	8.3	11	13	9.2	13	6.6	8.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	58	－	－	－	－	－	－	－	－	58
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.75	0.53	0.40	0.49	0.47	0.28	0.51	0.66	0.65	0.65	0.62	0.51	0.75	0.28	0.54

<：未満を表します。

１３

熊野町水道事業

①長尾水系　皇帝ハイツ内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.2	23.0	24.3	28.1	29.1	24.1	21.8	13.7	8.2	2.6	17.0	10.0	29.1	2.6	17.9
－	水温	－	℃	14.7	21.6	26.8	32.9	32.5	27.7	25.9	15.0	11.2	7.5	10.0	11.4	32.9	7.5	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.37	0.35	0.29	0.33	0.48	0.35	0.39	0.38	0.37	0.43	0.46	0.48	0.29	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.09	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.020	－	－	0.005	－	－	0.005	0.020	0.005	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.031	－	－	0.012	－	－	0.013	0.031	0.012	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	0.003	0.013	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.005	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.038	－	－	0.015	－	－	0.018	0.038	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.8	10	10	10	9.3	9.6	11	14	14	12	14	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.32	0.25	0.27	0.33	0.28	0.32	0.44	0.50	0.46	0.49	0.52	0.52	0.25	0.39

<：未満を表します。

②初神水系　湖翠園団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	22.9	24.5	31.1	30.0	23.7	23.0	14.0	9.2	7.2	16.1	12.0	31.1	7.2	19.4
－	水温	－	℃	15.4	21.0	26.0	31.8	31.2	27.0	25.0	15.4	11.3	7.7	10.3	10.5	31.8	7.7	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.35	0.36	0.28	0.33	0.47	0.35	0.33	0.38	0.38	0.42	0.47	0.47	0.28	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.020	－	－	0.004	－	－	0.004	0.020	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.033	－	－	0.010	－	－	0.011	0.033	0.010	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	0.012	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.004	0.010	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.037	－	－	0.015	－	－	0.018	0.037	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.8	10	10	10	9.2	9.4	11	14	14	12	14	9.2	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.41	0.38	0.35	0.38	0.30	0.37	0.46	0.53	0.48	0.54	0.51	0.54	0.30	0.43

<：未満を表します。

③長尾水系　皇帝ハイツ送水ポンプ所内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	21.6	24.8	28.5	29.0	23.8	21.8	14.4	7.6	6.7	13.2	10.8	29.0	6.7	18.0
－	水温	－	℃	14.1	20.1	24.7	30.6	29.8	26.4	24.7	15.5	11.5	7.6	9.9	11.2	30.6	7.6	18.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.32	0.37	0.27	0.30	0.45	0.33	0.31	0.38	0.39	0.41	0.45	0.45	0.27	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.012	－	－	0.003	－	－	0.003	0.012	0.003	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.016	－	－	0.021	－	－	0.009	－	－	0.008	0.021	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.002	0.009	0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.037	－	－	0.040	－	－	0.017	－	－	0.019	0.040	0.017	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.8	9.7	10	9.7	10	9.2	9.3	10	15	13	11	15	9.2	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	65	－	－	－	－	－	－	－	－	65
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.54	0.59	0.49	0.54	0.50	0.58	0.41	0.61	0.54	0.60	0.63	0.63	0.41	0.55

<：未満を表します。

④初神水系　東ふれあい館内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.2	24.4	24.5	31.3	24.6	24.4	23.8	15.1	10.2	7.4	14.2	13.9	31.3	7.4	19.4
－	水温	－	℃	15.7	22.0	26.7	30.7	31.2	28.2	25.9	16.4	11.5	8.4	11.1	12.0	31.2	8.4	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.34	0.36	0.28	0.32	0.47	0.34	0.33	0.38	0.38	0.42	0.45	0.47	0.28	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.017	－	－	0.004	－	－	0.004	0.017	0.004	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	－	－	0.029	－	－	0.010	－	－	0.010	0.029	0.010	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.004	－	－	0.003	0.011	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.004	－	－	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.034	－	－	0.039	－	－	0.016	－	－	0.019	0.039	0.016	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.7	10	9.9	10	9.2	9.4	10	14	13	12	14	9.2	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.47	0.31	0.42	0.45	0.51	0.47	0.58	0.58	0.53	0.59	0.57	0.59	0.31	0.49

<：未満を表します。

⑤八幡山水系　中央ふれあい公園内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月27日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.0	22.7	24.6	30.9	29.3	23.8	22.0	12.0	9.8	7.8	13.6	12.5	30.9	7.8	18.9
－	水温	－	℃	13.7	18.5	23.7	28.3	28.0	24.8	23.5	14.2	11.8	7.6	9.8	10.4	28.3	7.6	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	3
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.31	0.37	0.27	0.30	0.44	0.32	0.30	0.38	0.39	0.41	0.45	0.45	0.27	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.003	0.011	0.003	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.020	－	－	0.008	－	－	0.009	0.020	0.008	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.035	－	－	0.038	－	－	0.016	－	－	0.019	0.038	0.016	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.7	10	9.7	10	9.4	9.4	10	15	13	11	15	9.4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	62	－	－	－	－	－	－	－	－	62
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.56	0.51	0.52	0.55	0.59	0.56	0.66	0.66	0.56	0.62	0.52	0.66	0.51	0.57

<：未満を表します。

⑥東山水系　平谷送水ポンプ所内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.7	20.0	24.1	29.0	28.7	24.3	21.3	13.7	6.4	6.4	14.1	9.3	29.0	6.4	17.5
－	水温	－	℃	14.3	17.9	22.9	28.2	28.3	25.8	24.2	16.5	12.1	8.8	9.7	10.8	28.3	8.8	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.37	0.35	0.28	0.32	0.48	0.34	0.34	0.37	0.37	0.43	0.46	0.48	0.28	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.020	－	－	0.005	－	－	0.004	0.020	0.004	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	－	－	0.032	－	－	0.012	－	－	0.010	0.032	0.010	0.019
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	0.003	0.012	0.003	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.031	－	－	0.040	－	－	0.015	－	－	0.018	0.040	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.7	10	10	10	9.2	9.4	11	14	14	12	14	9.2	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.39	0.29	0.31	0.35	0.27	0.42	0.48	0.47	0.44	0.48	0.53	0.53	0.27	0.40

<：未満を表します。

⑦初神水系　城之堀団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.7	23.3	24.5	30.9	27.4	24.1	22.7	14.6	9.8	7.8	15.1	14.5	30.9	7.8	19.5
－	水温	－	℃	15.1	21.3	26.0	31.5	31.6	27.1	25.6	16.4	12.4	8.8	11.6	11.8	31.6	8.8	19.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.35	0.36	0.29	0.35	0.48	0.36	0.34	0.38	0.37	0.43	0.48	0.48	0.29	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.021	－	－	0.005	－	－	0.005	0.021	0.005	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.022	－	－	0.033	－	－	0.012	－	－	0.013	0.033	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.004	0.012	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－	0.005	0.009	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.039	－	－	0.015	－	－	0.018	0.039	0.015	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.7	9.9	10	10	9.4	9.3	11	13	14	12	14	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	57	－	－	－	－	－	－	－	－	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.35	0.30	0.25	0.34	0.28	0.30	0.47	0.49	0.49	0.51	0.49	0.51	0.25	0.39

<：未満を表します。

⑧初神水系　くまの産業団地内水栓

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月16日	6月 6月24日	7月 7月28日	8月 8月26日	9月 9月25日	10月 10月17日	11月 11月21日	12月 12月22日	1月 1月28日	2月 2月24日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.9	23.5	24.9	35.3	25.0	24.2	22.7	14.7	8.5	6.8	15.6	13.7	35.3	6.8	19.4
－	水温	－	℃	13.1	20.0	25.4	31.3	30.5	26.3	23.9	13.0	8.7	5.3	10.2	9.2	31.3	5.3	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.43	0.35	0.37	0.30	0.32	0.48	0.40	0.36	0.33	0.37	0.43	0.51	0.51	0.30	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.06	－	－	0.13	－	－	<0.06	－	－	<0.06	0.13	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.007	0.013	0.007	0.009
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.017	－	－	0.023	－	－	0.016	－	－	0.014	0.023	0.014	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.012	－	－	0.005	－	－	0.004	0.012	0.004	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.005	0.007	0.005	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.030	－	－	0.038	－	－	0.018	－	－	0.015	0.038	0.015	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	7.8	－	－	－	－	－	－	－	－	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	9.7	9.9	10	10	9.6	9.5	10	12	15	13	15	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	56	－	－	－	－	－	－	－	－	56
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.15	0.30	0.26	0.36	0.25	0.13	0.25	0.33	0.39	0.44	0.40	0.44	0.13	0.30

<：未満を表します。

１４

北広島町水道事業

①北広島町商工会（浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月17日	7月 7月10日	8月 8月8日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月19日	12月 12月18日	1月 1月21日	2月 2月12日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.4	17.6	27.2	33.1	29.5	30.3	26.0	8.9	4.2	2.5	4.2	9.6	33.1	2.5	17.5
－	水温	－	℃	13.8	18.0	23.6	29.1	31.4	29.8	24.9	15.7	10.4	8.8	6.5	10.4	31.4	6.5	18.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.71	0.35	0.63	0.84	0.60	0.45	0.84	0.46	0.52	0.63	0.66	0.82	0.84	0.35	0.63
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.013	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.013	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.022	－	－	0.017	－	－	0.006	－	－	0.022	0.006	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.002	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	0.007	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.04	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	0.04	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.0	－	－	6.9	－	－	7.3	－	－	7.5	－	－	7.5	6.9	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	9.1	8.5	7.8	8.7	8.6	7.7	8.5	9.7	9.6	19	9.5	19	7.7	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	19	－	－	27	－	－	23	－	－	20	－	－	27	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	73	－	－	72	－	－	71	－	－	57	－	－	73	57	68
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.7	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.9	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.3	7.1	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.3	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.9	1.3	1.5	0.9	0.7	0.6	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	0.6
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.34	0.17	0.15	0.22	0.26	0.50	0.56	0.53	0.57	0.45	0.51	0.57	0.15	0.39

＜：未満を表します。

②県営工業団地（浄水）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月17日	7月 7月10日	8月 8月8日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月19日	12月 12月18日	1月 1月21日	2月 2月12日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.9	15.1	24.8	28.9	27.8	27.3	25.4	7.6	2.7	0.4	3.4	4.8	28.9	0.4	15.2
－	水温	－	℃	12.7	16.4	20.2	23.3	24.9	24.1	21.2	15.0	11.0	10.2	8.2	11.3	24.9	8.2	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.64	0.38	0.61	0.79	0.60	0.51	0.81	0.52	0.54	0.65	0.64	0.76	0.81	0.38	0.62
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.009	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.007	－	－	0.018	－	－	0.016	－	－	0.005	－	－	0.018	0.005	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.3	9.0	8.7	9.2	9.3	8.6	9.5	10	10	17	10	17	8.6	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.19	0.20	0.33	0.25	0.26	0.40	0.54	0.52	0.53	0.39	0.55	0.55	0.19	0.38

＜：未満を表します。

③本地地区　本地給水区　管末

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月17日	7月 7月10日	8月 8月8日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月19日	12月 12月18日	1月 1月21日	2月 2月12日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	15.5	24.8	29.8	28.3	27.3	24.4	7.2	2.0	0.8	2.7	5.6	29.8	0.8	15.0
－	水温	－	℃	14.8	18.7	23.2	29.5	30.2	28.3	24.2	16.1	10.4	9.4	7.4	11.8	30.2	7.4	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.6	1.7
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	9.2	9.7	9.6	9.7	9.6	9.8	9.5	9.3	9.3	9.6	9.5	9.8	9.2	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	49
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	130	－	－	130	－	－	120	－	－	120	－	－	130	120	130
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.30	0.25	0.29	0.32	0.32	0.30	0.22	0.25	0.24	0.25	0.26	0.32	0.22	0.27

<：未満を表します。

④明神ハイツ　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月17日	7月 7月10日	8月 8月6日	9月 9月9日	10月 10月8日	11月 11月19日	12月 12月18日	1月 1月21日	2月 2月12日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	12.5	21.6	24.2	30.3	24.7	21.5	7.6	0.3	-1.4	3.0	5.2	30.3	-1.4	13.5
－	水温	－	℃	10.1	12.5	14.7	16.5	21.9	17.0	18.0	13.2	11.3	9.7	7.8	8.7	21.9	7.8	13.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.36	0.35	0.33	0.33	0.34	0.37	0.37	0.36	0.32	0.33	0.37	0.37	0.37	0.32	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.22	－	－	0.21	－	－	0.17	－	－	0.27	－	0.27	0.17	0.22
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	6.3	－	－	－	－	－	－	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	4.9	4.7	4.9	4.2	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	11	－	－	－	－	－	－	11
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	52	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.3	6.4	6.5	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.52	0.60	0.49	0.46	0.53	0.62	0.54	0.55	0.53	0.27	0.55	0.62	0.27	0.51

＜：未満を表します。

⑤北広島町役場大朝支所（大朝配水池系統）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月17日	7月 7月15日	8月 8月8日	9月 9月4日	10月 10月8日	11月 11月4日	12月 12月18日	1月 1月20日	2月 2月12日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.7	17.2	30.2	24.6	29.5	24.9	24.2	10.1	12.2	2.9	8.7	10.6	30.2	2.9	18.0
－	水温	－	℃	12.0	14.4	20.2	25.4	26.4	27.2	22.6	14.4	9.4	8.0	5.8	9.4	27.2	5.8	16.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.95	0.73	0.81	0.70	0.75	0.71	0.88	0.91	0.95	1.0	1.0	1.0	1.0	0.70	0.87
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.9	7.5	8.1	7.5	7.2	6.8	6.9	7.1	7.2	7.8	8.3	8.2	8.3	6.8	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.4	<0.2	0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	6.6	6.7	6.5	7.3	6.5	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.47	0.47	0.35	0.47	0.45	0.49	0.57	0.68	0.75	0.55	0.61	0.75	0.35	0.53

＜：未満を表します。

⑥北広島町図書館（朝枝配水池系統）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月17日	7月 7月15日	8月 8月8日	9月 9月4日	10月 10月8日	11月 11月4日	12月 12月18日	1月 1月20日	2月 2月12日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	20.8	16.8	31.2	25.4	30.2	27.7	24.9	8.4	12.6	2.5	6.0	9.9	31.2	2.5	18.0
－	水温	－	℃	12.9	16.8	22.6	28.0	29.1	28.6	24.3	17.2	9.5	8.3	4.7	10.0	29.1	4.7	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.42	0.39	0.62	0.35	0.41	0.71	0.49	0.42	0.59	0.60	0.61	0.71	0.35	0.51
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.005	0.001	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.003	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	13	13	14	12	14	14	13	13	15	16	17	16	17	12	14
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.7	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.39	0.42	0.31	0.37	0.36	0.28	0.37	0.62	0.71	0.68	0.41	0.71	0.28	0.45

＜：未満を表します。

⑦琴庄地区　浄水（北広島町役場豊平支所）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月14日	6月 6月12日	7月 7月10日	8月 8月19日	9月 9月4日	10月 10月10日	11月 11月11日	12月 12月4日	1月 1月9日	2月 2月16日	3月 3月10日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.3	23.6	22.4	30.0	28.5	26.1	22.3	15.4	2.4	2.9	8.2	4.1	30.0	2.4	17.0
－	水温	－	℃	11.3	17.5	19.9	27.8	26.0	27.5	23.1	15.8	11.4	6.4	6.8	8.7	27.8	6.4	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.53	0.49	0.70	0.62	0.52	0.59	0.57	0.56	0.53	0.61	0.57	0.70	0.48	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	<0.08	－	－	0.08	－	－	<0.08	－	0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.0	5.9	6.0	6.1	5.8	5.9	5.6	5.8	6.0	6.9	6.4	5.9	6.9	5.6	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.55	0.55	0.52	0.41	0.64	0.53	0.55	0.66	0.66	0.64	0.53	0.43	0.66	0.41	0.56

<：未満を表します。

⑧雄鹿原地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月17日	10月 10月24日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.6	19.9	25.3	30.2	27.0	25.1	14.0	10.0	4.7	2.1	5.3	8.3	30.2	2.1	15.9
－	水温	－	℃	10.4	13.8	16.3	19.2	18.8	18.7	13.0	7.9	4.6	1.5	4.7	4.5	19.2	1.5	11.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.42	0.32	0.34	0.37	0.34	0.39	0.34	0.29	0.40	0.39	0.46	0.38	0.46	0.29	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	<0.001	0.009	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	0.011
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	5.7	5.7	6.0	5.6	5.7	5.6	5.7	6.2	6.5	6.7	6.1	6.7	5.6	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.8	1.2	1.3	1.0	1.4	1.2	0.6	0.9	1.1	0.6	0.8	<0.5	1.4	<0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.29	0.38	0.29	0.58	0.55	0.43	0.48	0.37	0.49	0.35	0.40	0.41	0.58	0.29	0.42

＜：未満を表します。

⑨細見地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月18日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月18日	10月 10月24日	11月 11月26日	12月 12月15日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	19.6	29.5	30.4	28.3	21.6	16.5	9.7	3.1	2.8	7.2	12.1	30.4	2.8	16.7
－	水温	－	℃	9.7	12.7	15.1	18.7	18.9	19.0	14.3	9.6	6.9	3.9	5.8	5.8	19.0	3.9	11.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.088	0.081	0.088	0.12	0.11	0.11	0.094	0.082	0.15	0.13	0.18	0.11	0.18	0.081	0.11
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	0.018
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.2	6.1	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2	6.9	6.7	7.5	6.6	7.5	6.1	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－	－	－	5
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5	0.3	0.8	0.3	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.9	1.7	2.6	1.3	1.9	1.8	1.3	1.2	1.9	<0.5	0.6	0.5	2.6	<0.5	1.3
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.56	0.52	0.37	0.66	0.60	0.73	0.50	0.43	0.42	0.52	0.22	0.35	0.73	0.22	0.49

<：未満を表します。

⑩八幡地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月17日	10月 10月24日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	18.0	20.7	27.8	24.3	23.9	13.3	8.7	4.7	3.0	6.6	7.4	27.8	3.0	14.6
－	水温	－	℃	9.7	13.2	15.3	18.7	18.1	18.4	14.0	8.2	5.7	2.6	4.9	4.9	18.7	2.6	11.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.23	0.20	0.21	0.28	0.25	0.33	0.24	0.15	0.30	0.29	0.37	0.24	0.37	0.15	0.26
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.004	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.004	<0.001	0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.4	6.3	6.0	6.4	6.3	6.1	6.1	6.2	6.7	7.1	7.5	6.6	7.5	6.0	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	7	－	－	－	－	－	－	－	－	7
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	32
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.7	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.8	<0.5	0.9	1.2	<0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.76	0.56	0.58	0.80	0.79	0.48	0.81	0.74	0.73	0.76	0.88	0.72	0.88	0.48	0.72

<：未満を表します。

⑪美和東地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月18日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月18日	10月 10月24日	11月 11月26日	12月 12月15日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.8	18.4	25.4	25.5	25.5	21.5	16.0	9.2	3.2	1.0	11.0	7.3	25.5	1.0	15.0
－	水温	－	℃	10.0	13.2	15.1	19.2	19.0	18.8	15.0	9.7	6.9	4.3	5.5	6.1	19.2	4.3	11.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.26	0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.38	0.41	0.46	0.39	0.46	0.25	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.014	－	－	0.004	－	－	0.002	0.014	0.002	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.001	0.005	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	5.7	5.7	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.9	6.3	6.4	6.0	6.4	5.7	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.44	0.39	0.44	0.54	0.52	0.49	0.55	0.57	0.48	0.46	0.25	0.46	0.57	0.25	0.47

＜：未満を表します。

⑫雲月地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月19日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月17日	10月 10月24日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.6	21.4	26.5	29.3	27.7	26.7	15.3	11.0	4.5	2.8	8.8	9.4	29.3	2.8	16.9
－	水温	－	℃	9.7	13.2	15.6	19.1	18.6	18.7	13.5	8.6	5.9	2.7	5.0	5.4	19.1	2.7	11.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.23	0.15	0.15	0.19	0.20	0.27	0.18	0.12	0.25	0.23	0.31	0.22	0.31	0.12	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.007	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.015	－	－	0.005	－	－	0.004	0.015	0.004	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	0.014
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.3	6.1	6.5	6.2	6.2	6.1	6.2	6.8	6.9	7.5	6.6	7.5	6.1	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.8	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.8	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.5	0.8	1.4	0.9	1.3	1.1	0.7	0.9	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	0.7
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.42	0.33	0.48	0.51	0.43	0.52	0.42	0.46	0.41	0.43	0.44	0.52	0.31	0.43

<：未満を表します。

⑬土橋地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月18日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月17日	10月 10月24日	11月 11月25日	12月 12月16日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	21.0	21.1	26.8	29.8	26.4	27.1	17.7	12.0	2.0	0.2	8.2	13.0	29.8	0.2	17.1
－	水温	－	℃	9.7	14.1	15.5	19.3	18.8	19.4	15.7	10.0	7.0	4.1	5.9	6.0	19.4	4.1	12.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.27	0.22	0.20	0.23	0.24	0.33	0.27	0.18	0.23	0.25	0.30	0.26	0.33	0.18	0.25
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.008	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.009	<0.001	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.007	<0.002	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.003	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.016	－	－	－	－	－	－	－	－	0.016
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.3	7.1	7.3	7.2	6.7	6.7	7.1	7.5	7.5	8.0	7.4	8.0	6.7	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	－	34
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.9	0.3	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.6	0.9	1.4	1.0	1.4	2.2	1.1	0.8	1.1	<0.5	0.6	<0.5	2.2	<0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.49	0.51	0.50	0.58	0.54	0.81	0.41	0.57	0.61	0.51	0.50	0.81	0.41	0.54

＜：未満を表します。

⑭美和中央地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月18日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月18日	10月 10月24日	11月 11月26日	12月 12月15日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.5	18.9	26.2	28.8	26.5	20.5	13.7	10.9	2.4	1.2	11.5	9.7	28.8	1.2	15.8
－	水温	－	℃	8.0	11.4	13.3	17.1	17.9	18.7	15.4	10.9	8.5	5.1	6.8	5.4	18.7	5.1	11.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.23	0.094	0.093	0.10	0.12	0.19	0.16	0.13	0.20	0.26	0.45	0.24	0.45	0.093	0.19
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.006	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.014	－	－	0.003	－	－	0.003	0.014	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	0.001	0.005	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.006	0.013	0.006	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.0	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.5	5.1	4.9	5.2	5.0	4.7	4.8	4.9	5.2	6.4	7.6	5.8	7.6	4.7	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	4
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	20	－	－	－	－	－	－	－	－	20
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.9	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.38	0.36	0.77	0.51	0.29	0.44	0.34	0.41	0.32	0.32	0.27	0.77	0.27	0.40

＜：未満を表します。

⑮美和西地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月18日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月18日	10月 10月24日	11月 11月26日	12月 12月15日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	19.6	28.0	29.1	25.9	21.1	17.0	8.5	3.2	1.0	10.5	12.6	29.1	1.0	16.4
－	水温	－	℃	9.2	13.0	14.9	19.3	19.6	19.4	16.4	10.4	7.4	4.1	5.6	5.6	19.6	4.1	12.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.20	0.12	0.12	0.16	0.17	0.18	0.15	0.084	0.11	0.17	0.24	0.18	0.24	0.084	0.16
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.001	0.011	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	<0.002	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.022	－	－	0.008	－	－	0.005	0.022	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.004	－	－	<0.002	0.012	<0.002	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.003	－	－	0.002	0.008	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	0.014
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	4.6	－	－	－	－	－	－	－	－	4.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.1	5.8	5.7	5.9	5.7	5.5	5.6	5.8	5.9	6.3	6.7	6.0	6.7	5.5	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	6	－	－	－	－	－	－	－	－	6
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	25
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.36	0.38	0.51	0.54	0.40	0.52	0.56	0.44	0.38	0.36	0.37	0.56	0.36	0.43

＜：未満を表します。

⑯才乙地区　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月23日	6月 6月18日	7月 7月29日	8月 8月22日	9月 9月18日	10月 10月24日	11月 11月26日	12月 12月15日	1月 1月26日	2月 2月25日	3月 3月17日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	22.1	19.8	25.3	29.4	27.8	21.6	16.2	10.8	4.6	0.0	8.8	11.9	29.4	0.0	16.5
－	水温	－	℃	9.5	13.2	15.0	18.9	18.7	19.1	15.6	10.2	7.8	5.3	6.3	6.6	19.1	5.3	12.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.23	0.16	0.16	0.18	0.18	0.25	0.21	0.11	0.14	0.26	0.37	0.25	0.37	0.11	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.008	<0.001	0.004
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.019	－	－	0.007	－	－	0.005	0.019	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.002	－	－	<0.002	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	0.009	－	－	－	－	－	－	－	－	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.6	6.3	6.3	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	6.4	6.8	7.1	6.6	7.1	6.2	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	8	－	－	－	－	－	－	－	－	8
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	<0.2	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.37	0.41	0.38	0.51	0.51	0.53	0.43	0.42	0.34	0.37	0.29	0.53	0.29	0.41

<：未満を表します。

１５

大崎上島町水道事業

①沖浦屋内運動場

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.0	23.1	25.0	27.7	32.2	25.1	16.4	14.0	12.3	9.0	8.1	9.8	32.2	8.1	18.3
－	水温	－	℃	16.4	22.8	25.4	31.4	31.8	31.5	25.4	18.8	15.5	12.9	12.7	14.7	31.8	12.7	21.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.38	0.38	0.36	0.52	0.40	0.40	0.34	0.33	0.38	0.41	0.44	0.52	0.33	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.14	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.14	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.021	－	－	0.024	－	－	0.018	－	－	0.006	－	0.024	0.006	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.031	－	－	0.039	－	－	0.030	－	－	0.015	－	0.039	0.015	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.004	－	0.012	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.011	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.019	－	－	0.045	－	－	0.026	－	－	0.010	－	0.045	0.010	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.5	9.1	9.5	9.1	9.9	9.5	9.4	9.4	13	15	11	15	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.29	0.29	0.15	0.29	0.24	0.45	0.29	0.43	0.39	0.36	0.36	0.45	0.15	0.33

＜：未満を表します。

②本郷老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月27日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.0	25.5	28.8	32.0	30.2	28.4	16.7	12.2	10.9	5.5	10.3	9.9	32.0	5.5	18.8
－	水温	－	℃	16.2	23.1	26.6	32.3	33.2	31.7	25.4	18.9	15.2	12.4	11.9	13.8	33.2	11.9	21.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.35	0.37	0.35	0.53	0.46	0.38	0.35	0.33	0.37	0.40	0.45	0.53	0.33	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.09	－	－	0.15	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.15	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.020	－	－	0.025	－	－	0.019	－	－	0.007	－	0.025	0.007	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.030	－	－	0.039	－	－	0.031	－	－	0.016	－	0.039	0.016	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.004	－	0.012	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.011	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.020	－	－	0.041	－	－	0.025	－	－	0.011	－	0.041	0.011	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.4	9.3	9.5	9.0	9.9	9.5	9.3	9.5	13	14	11	14	9.0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.8	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.45	0.43	0.43	0.37	0.30	0.26	0.39	0.49	0.46	0.42	0.37	0.51	0.26	0.41

＜：未満を表します。

③長島集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月27日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	25.7	28.5	32.9	31.5	26.1	18.2	13.1	11.2	6.7	12.4	10.8	32.9	6.7	19.4
－	水温	－	℃	15.0	20.3	24.2	29.5	29.8	29.2	23.2	18.8	15.3	11.4	11.0	12.9	29.8	11.0	20.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.37	0.35	0.31	0.54	0.52	0.36	0.37	0.31	0.38	0.42	0.46	0.54	0.31	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.12	－	－	0.06	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.021	－	－	0.024	－	－	0.014	－	－	0.006	－	0.024	0.006	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.004	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.032	－	－	0.039	－	－	0.026	－	－	0.015	－	0.039	0.015	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	0.003	－	0.009	0.003	0.007
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.027	－	－	0.034	－	－	0.020	－	－	0.012	－	0.034	0.012	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.9	10	10	10	9.8	9.3	9.4	13	17	12	17	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.28	0.40	0.40	0.42	0.13	0.43	0.24	0.31	0.41	0.27	0.41	0.43	0.13	0.34

＜：未満を表します。

④小原老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月27日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.6	23.6	27.9	28.6	30.5	25.1	16.2	10.8	7.8	2.4	8.6	9.6	30.5	2.4	17.1
－	水温	－	℃	15.0	23.1	26.9	33.0	32.9	31.1	23.6	16.9	11.4	8.6	9.6	13.0	33.0	8.6	20.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.39	0.34	0.36	0.36	0.39	0.36	0.43	0.34	0.32	0.37	0.38	0.48	0.48	0.32	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.08	－	－	0.13	－	－	0.10	－	－	<0.06	－	0.13	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.026	－	－	0.019	－	－	0.007	－	0.026	0.007	0.019
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.034	－	－	0.045	－	－	0.032	－	－	0.016	－	0.045	0.016	0.032
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.004	－	0.010	0.004	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.014	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.022	－	－	0.052	－	－	0.029	－	－	0.015	－	0.052	0.015	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.3	9.8	9.7	10	9.7	9.5	9.3	12	13	12	13	9.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.23	0.18	0.12	0.12	0.10	0.31	0.19	0.30	0.28	0.40	0.23	0.40	0.10	0.23

<：未満を表します。

⑤矢弓老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	22.6	25.4	31.2	29.0	25.8	16.6	11.0	9.2	4.3	9.9	10.3	31.2	4.3	17.4
－	水温	－	℃	14.0	19.5	22.8	27.7	27.3	28.1	24.0	18.3	15.3	11.0	10.6	11.8	28.1	10.6	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.35	0.38	0.35	0.47	0.42	0.40	0.35	0.32	0.38	0.41	0.46	0.47	0.32	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.20	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.20	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.026	－	－	0.031	0.024	－	0.010	－	－	0.010	0.031	0.010	0.020
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	0.004	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.037	－	－	0.047	0.039	－	0.022	－	－	0.018	0.047	0.018	0.033
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.014	－	－	0.017	－	－	0.007	－	－	0.007	0.017	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.012	0.011	－	0.008	－	－	0.006	0.012	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.054	－	－	0.024	－	－	0.012	0.054	0.012	0.031
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.9	9.4	9.2	9.5	9.3	9.9	9.9	9.3	9.4	13	14	11	14	9.2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.42	0.45	0.49	0.30	0.35	0.47	0.42	0.53	0.44	0.48	0.36	0.53	0.30	0.44

<：未満を表します。

⑥明石会館

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.5	22.3	27.4	28.2	32.7	26.1	16.3	15.2	14.0	10.1	10.1	9.8	32.7	9.8	19.2
－	水温	－	℃	15.4	23.5	25.8	32.4	31.8	30.5	23.1	16.5	14.2	10.9	11.9	12.4	32.4	10.9	20.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.35	0.36	0.37	0.48	0.37	0.42	0.34	0.32	0.37	0.40	0.46	0.48	0.32	0.39
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.19	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.025	－	－	0.027	－	－	0.011	－	－	0.010	0.027	0.010	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.038	－	－	0.045	－	－	0.023	－	－	0.019	0.045	0.019	0.031
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.015	－	－	0.008	－	－	0.007	0.015	0.007	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.006	0.013	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.029	－	－	0.053	－	－	0.023	－	－	0.012	0.053	0.012	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.5	9.3	9.6	9.3	10	9.8	9.4	9.4	12	14	11	14	9.3	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.26	0.28	0.19	0.23	0.15	0.43	0.26	0.39	0.34	0.36	0.33	0.43	0.15	0.30

＜：未満を表します。

⑦山尻公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.2	25.0	26.5	32.9	32.7	25.3	16.5	11.8	11.7	4.3	11.1	10.9	32.9	4.3	18.5
－	水温	－	℃	15.9	20.0	22.9	27.8	28.4	28.5	24.0	19.2	16.0	12.4	11.5	12.9	28.5	11.5	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.39	0.35	0.36	0.36	0.45	0.40	0.41	0.35	0.32	0.37	0.39	0.46	0.46	0.32	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.19	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.029	－	－	0.032	0.024	－	0.012	－	－	0.010	0.032	0.010	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	0.004	－	0.004	－	－	0.002	0.005	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.042	－	－	0.051	0.039	－	0.024	－	－	0.018	0.051	0.018	0.035
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.007	0.012	0.007	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.014	0.011	－	0.008	－	－	0.006	0.014	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.028	－	－	0.051	－	－	0.023	－	－	0.011	0.051	0.011	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.6	9.4	9.7	9.4	10	10	9.4	9.5	13	14	11	14	9.4	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.9	1.1	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	1.1	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.22	0.16	0.11	0.14	0.21	0.13	0.32	0.27	0.33	0.33	0.35	0.32	0.35	0.11	0.24

＜：未満を表します。

⑧生野島フェリー待合所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.0	23.8	31.0	28.2	27.5	27.0	17.8	9.2	6.8	2.1	6.5	9.4	31.0	2.1	16.8
－	水温	－	℃	12.9	21.1	25.5	31.0	30.8	29.2	23.0	16.7	13.7	9.9	10.2	12.8	31.0	9.9	20.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.34	0.38	0.35	0.54	0.53	0.36	0.35	0.33	0.37	0.42	0.44	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.14	－	－	0.22	－	－	0.08	－	－	<0.06	0.22	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.034	0.020	－	0.009	－	－	0.009	0.034	0.009	0.019
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.007	－	－	<0.002	－	－	0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	0.003	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.035	－	－	0.048	0.032	－	0.020	－	－	0.017	0.048	0.017	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	0.021	－	－	0.007	－	－	0.006	0.021	0.006	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	0.009	－	0.007	－	－	0.006	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.033	－	－	0.050	－	－	0.024	－	－	0.012	0.050	0.012	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.5	9.3	9.6	8.8	9.8	9.7	9.3	9.5	13	15	11	15	8.8	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.43	0.52	0.50	0.56	0.48	0.55	0.47	0.63	0.40	0.53	0.44	0.63	0.40	0.50

＜：未満を表します。

⑨古江老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月27日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.3	21.2	23.5	26.1	27.5	27.8	16.6	10.2	5.8	2.0	3.1	9.3	27.8	2.0	16.3
－	水温	－	℃	14.8	19.9	26.5	28.4	29.0	28.8	24.8	19.2	15.9	12.1	11.3	13.0	29.0	11.3	21.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.35	0.36	0.36	0.54	0.49	0.39	0.35	0.33	0.38	0.40	0.46	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.17	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.031	－	0.037	0.025	－	－	0.005	－	－	0.037	0.005	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.015	－	－	0.046	－	－	0.040	－	－	0.013	－	－	0.046	0.013	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.016	－	0.019	0.010	－	－	0.004	－	－	0.019	0.004	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.012	－	－	0.050	－	－	0.040	－	－	0.010	－	－	0.050	0.010	0.028
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	9.4	9.5	8.9	9.8	9.6	9.3	9.4	13	14	11	14	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	64
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.50	0.50	0.47	0.45	0.42	0.53	0.44	0.40	0.34	0.51	0.44	0.53	0.34	0.46

＜：未満を表します。

⑩垂水老人集会所

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月27日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.0	21.5	28.4	31.1	27.5	27.9	16.6	9.1	5.6	1.2	3.1	8.7	31.1	1.2	16.8
－	水温	－	℃	16.2	22.4	26.8	33.2	33.5	31.6	25.3	19.3	15.9	12.7	12.1	14.7	33.5	12.1	22.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.36	0.36	0.36	0.54	0.46	0.41	0.35	0.33	0.38	0.39	0.46	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.18	－	－	0.16	－	－	<0.06	－	－	0.18	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.033	－	0.036	0.024	－	－	0.005	－	－	0.036	0.005	0.021
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.048	－	－	0.039	－	－	0.014	－	－	0.048	0.014	0.030
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.015	－	0.016	0.012	－	－	0.004	－	－	0.016	0.004	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.006	－	－	0.012	0.006	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.012	－	－	0.049	－	－	0.038	－	－	0.010	－	－	0.049	0.010	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	9.4	9.5	8.9	10	9.7	9.4	9.4	13	14	11	14	8.9	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	63
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000004
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.4	7.4	7.5	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.50	0.44	0.48	0.37	0.40	0.56	0.36	0.48	0.37	0.40	0.44	0.56	0.36	0.44

＜：未満を表します。

⑪瀬井集会所　　地点名　⑪瀬井集会所　　年度　2025年度　　区分　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.8	25.0	30.0	32.5	33.0	26.4	16.6	12.8	12.0	6.0	11.3	11.0	33.0	6.0	19.5
－	水温	－	℃	15.9	21.5	24.5	30.2	31.0	30.3	25.1	18.6	14.7	12.3	11.5	14.2	31.0	11.5	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.38	0.36	0.38	0.35	0.54	0.46	0.39	0.35	0.33	0.38	0.40	0.45	0.54	0.33	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.17	－	－	0.14	－	－	<0.06	－	－	0.17	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.029	－	－	0.025	－	－	0.005	－	－	0.029	0.005	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.003	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.018	－	－	0.044	－	－	0.040	－	－	0.013	－	－	0.044	0.013	0.029
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.015	－	－	0.010	－	－	0.004	－	－	0.015	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.012	0.005	0.009
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.013	－	－	0.048	－	－	0.038	－	－	0.010	－	－	0.048	0.010	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.4	9.2	9.6	9.0	9.9	9.8	9.3	9.5	13	15	11	15	9.0	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.49	0.41	0.40	0.55	0.40	0.51	0.57	0.40	0.48	0.45	0.47	0.43	0.57	0.40	0.46

＜：未満を表します。

⑫沖菅原親水公園

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月16日	5月 5月21日	6月 6月25日	7月 7月28日	8月 8月20日	9月 9月18日	10月 10月22日	11月 11月19日	12月 12月10日	1月 1月21日	2月 2月18日	3月 3月18日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.5	25.3	27.4	32.9	32.2	27.1	16.8	12.8	13.2	6.5	11.9	10.7	32.9	6.5	19.4
－	水温	－	℃	13.8	21.2	24.3	29.3	29.6	29.0	23.8	17.1	13.9	9.8	10.3	12.1	29.6	9.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.37	0.32	0.37	0.31	0.52	0.51	0.38	0.37	0.31	0.37	0.45	0.46	0.52	0.31	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	－	－	0.11	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.008	－	－	0.022	－	－	0.019	－	－	0.004	－	－	0.022	0.004	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.037	－	－	0.033	－	－	0.012	－	－	0.037	0.012	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.007	0.003	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.011	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.020	－	－	0.036	－	－	0.033	－	－	0.010	－	－	0.036	0.010	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	7.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.9	9.9	10	10	11	10	9.4	9.6	13	17	12	17	9.4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	59
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4	7.6	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.45	0.42	0.39	0.39	0.35	0.10	0.28	0.30	0.35	0.41	0.32	0.37	0.45	0.10	0.34

＜：未満を表します。

１６

世羅町水道事業

①さかえ浄水場　さかえ浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.8	19.0	20.4	33.0	30.8	29.0	24.5	16.7	12.7	9.6	3.8	8.7	33.0	3.8	18.2
－	水温	－	℃	13.3	18.8	22.1	30.0	32.8	31.7	25.6	17.6	13.7	7.8	6.8	11.2	32.8	6.8	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.63	0.54	0.48	0.40	0.23	0.37	0.53	0.61	0.55	0.59	0.60	1.2	1.2	0.23	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.19	－	－	0.22	－	－	0.17	－	－	0.14	0.22	0.14	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.17	－	－	0.28	－	－	0.07	－	－	0.10	0.28	0.07	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	－	－	0.019	－	－	0.003	－	－	0.006	0.019	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.032	－	－	0.013	－	－	0.012	0.032	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.009	－	－	<0.002	－	－	0.004	0.009	<0.002	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.010	－	－	0.005	－	－	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	8.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	11	11	13	10	9.0	9.8	11	12	12	13	13	9.0	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	1.1	1.3	0.6	1.0
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.1	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.33	0.35	0.30	0.44	0.32	0.45	0.53	0.32	0.41	0.42	0.41	0.41	0.53	0.30	0.39

<：未満を表します。

②重永前・田打浄水場　重永前・田打浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.8	18.5	18.1	32.1	32.9	30.7	24.3	17.2	14.0	9.4	5.3	9.6	32.9	5.3	18.6
－	水温	－	℃	14.2	15.0	15.4	16.8	17.3	16.5	16.1	14.9	14.3	13.3	13.4	14.0	17.3	13.3	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.091	0.083	0.085	0.079	0.077	0.087	0.085	0.088	0.092	0.083	0.089	0.087	0.092	0.077	0.086
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	0.14	－	－	0.17	－	－	0.15	0.17	0.13	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.09	－	－	0.10	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.6	4.4	4.6	4.7	4.7	4.2	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	7.0	6.6	6.7	6.5	7.0	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.52	0.42	0.46	0.42	0.47	0.44	0.51	0.53	0.53	0.49	0.45	0.51	0.53	0.42	0.48

＜：未満を表します。

③賀茂浄水場　賀茂浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.1	21.0	20.4	32.0	32.1	32.5	24.5	18.0	15.1	9.2	4.2	9.7	32.5	4.2	19.3
－	水温	－	℃	12.4	17.4	20.2	27.1	30.5	28.7	24.4	16.8	13.1	7.9	6.6	10.3	30.5	6.6	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.61	0.52	0.46	0.32	0.45	0.42	0.60	0.61	0.75	0.84	1.5	1.5	0.32	0.65
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.11	－	－	0.15	－	－	0.09	－	－	0.08	0.15	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.011	－	－	<0.001	－	－	0.002	0.011	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.029	－	－	0.029	－	－	0.006	－	－	0.008	0.029	0.006	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.002	－	－	0.003	0.011	0.002	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	12	12	12	12	9.8	10	9.9	10	11	11	12	12	6.8	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.2	0.4	0.8
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	7.4	7.2	7.0	6.9	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.20	0.27	0.24	0.33	0.26	0.35	0.34	0.35	0.38	0.34	0.24	0.23	0.38	0.20	0.29

<：未満を表します。

⑤津口浄水場　垰水源

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月9日	6月 6月2日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月7日	12月 12月2日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.6	16.2	23.6	30.0	30.5	29.7	22.5	14.8	10.9	5.4	3.2	10.7	30.5	3.2	17.3
－	水温	－	℃	12.5	14.3	15.2	17.3	17.7	17.8	17.0	14.6	14.0	9.4	8.3	10.2	17.8	8.3	14.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.14	0.12	0.12	0.11	0.16	0.17	0.19	0.19	0.38	0.47	0.42	0.16	0.47	0.11	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.9	5.1	4.9	3.9	5.1	3.8	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.30	0.34	0.40	0.39	0.30	0.35	0.33	0.55	0.36	0.34	0.25	0.27	0.55	0.25	0.35

＜：未満を表します。

⑥水の別飲料水供給施設　水の別飲料水供給施設　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月8日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	20.6	18.2	29.1	30.9	31.7	20.2	15.8	13.7	6.1	1.6	12.1	31.7	1.6	17.6
－	水温	－	℃	10.3	15.4	18.4	24.5	29.0	27.0	23.2	16.4	12.9	8.2	5.8	8.7	29.0	5.8	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.34	0.19	0.19	0.17	0.056	0.14	0.24	0.092	0.14	0.16	0.20	0.30	0.34	0.056	0.18
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.14	－	－	0.11	－	－	0.12	0.14	0.11	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	0.48	－	－	0.13	－	－	0.08	0.48	0.08	0.20
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.032	－	－	0.050	－	－	0.018	－	－	0.013	0.050	0.013	0.028
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.014	－	－	0.009	－	－	0.008	0.015	0.008	0.012
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.040	－	－	0.058	－	－	0.024	－	－	0.019	0.058	0.019	0.035
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.024	－	－	0.026	－	－	0.010	－	－	0.009	0.026	0.009	0.017
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	－	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.005	0.008	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.036	－	－	0.061	－	－	0.014	－	－	0.010	0.061	0.010	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.1	8.0	7.6	8.3	8.0	7.9	8.1	8.5	8.0	8.2	8.7	8.7	7.0	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000002	－	－	－	－	－	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.9	1.3	1.5	1.8	1.9	1.7	1.5	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	1.9	0.8	1.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.8	1.5	0.9	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.50	0.14	0.39	0.12	0.17	0.20	0.38	0.32	0.30	0.54	0.30	0.65	0.65	0.12	0.33

＜：未満を表します。

⑦大見浄水場　大見浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月7日	12月 12月2日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	12.0	16.7	18.6	33.6	34.4	31.6	26.0	16.5	13.8	7.7	4.6	12.3	34.4	4.6	19.0
－	水温	－	℃	12.9	17.7	20.2	27.1	29.4	28.3	23.9	17.3	13.7	8.8	8.1	11.4	29.4	8.1	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.81	0.81	0.81	0.80	0.78	0.82	0.78	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.42	－	－	0.44	－	－	0.45	－	－	0.45	0.45	0.42	0.44
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.10	－	－	0.10	－	－	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	87	－	－	87	－	－	87	－	－	88	88	87	87
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	150	－	－	150	－	－	150	－	－	150	150	150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.37	0.29	0.32	0.37	0.33	0.27	0.32	0.37	0.27	0.31

＜：未満を表します。

⑧小国浄水場　小国浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月9日	6月 6月2日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月7日	12月 12月2日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.8	15.9	23.7	31.2	30.1	30.0	23.8	14.7	10.9	7.1	2.6	9.4	31.2	2.6	17.4
－	水温	－	℃	12.7	19.0	21.2	29.6	31.4	30.8	24.9	17.8	13.6	6.5	5.9	10.6	31.4	5.9	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.90	0.68	0.46	0.38	0.092	0.46	1.4	0.86	0.78	0.84	0.83	1.3	1.4	0.092	0.75
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.17	－	－	0.18	－	－	0.14	－	－	0.08	0.18	0.08	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	0.26	－	－	0.06	－	－	<0.06	0.26	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.011	－	－	0.002	－	－	0.002	0.011	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.010	－	－	0.024	－	－	0.008	－	－	0.007	0.024	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.006	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.006	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.003	－	－	0.003	0.009	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	7.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	20	16	15	17	20	17	17	16	17	14	15	20	14	17
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	2.0	1.4	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	2.0	0.8	1.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.1	7.1	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4	7.7	7.6	7.8	7.4	7.8	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	0.8	1.2	1.1	1.0	2.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	2.0	0.6	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.53	0.52	0.79	1.3	1.0	0.63	1.3	0.65	0.70	0.65	0.50	0.66	1.3	0.50	0.77

＜：未満を表します。

⑨津田浄水場　津田浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月3日	5月 5月9日	6月 6月2日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月2日	10月 10月1日	11月 11月7日	12月 12月2日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.2	16.5	24.0	33.1	33.3	31.9	23.5	16.3	12.9	6.8	3.3	9.8	33.3	3.3	18.6
－	水温	－	℃	12.0	18.5	21.8	27.0	29.5	29.1	24.5	15.2	12.5	7.8	6.0	9.6	29.5	6.0	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.32	0.13	0.21	0.17	0.11	0.19	0.19	0.13	0.13	0.16	0.23	0.28	0.32	0.11	0.19
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.10	－	－	0.30	－	－	0.23	－	－	<0.06	0.30	<0.06	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.003	0.008	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.011	－	－	0.008	－	－	0.013	－	－	0.007	0.013	0.007	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	0.004	0.003	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.4	7.1	6.7	7.3	6.3	6.8	4.6	4.8	4.7	5.0	5.1	7.3	4.6	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	1.2	0.7	1.0
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.9	0.8	1.6	1.3	1.4	0.8	1.5	1.1	1.0	0.8	0.8	1.6	<0.5	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.54	0.66	0.93	0.91	0.54	0.74	0.35	0.72	0.91	0.64	0.58	0.93	0.35	0.67

＜：未満を表します。

⑩黒淵浄水場　黒淵浄水場　管理棟

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月9日	6月 6月3日	7月 7月4日	8月 8月5日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月6日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月2日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.7	15.4	16.6	32.6	30.7	31.4	22.3	17.1	16.0	7.0	2.7	10.9	32.6	2.7	17.9
－	水温	－	℃	11.5	17.6	20.0	26.1	30.4	28.4	24.8	17.3	13.3	7.7	6.0	9.0	30.4	6.0	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.21	0.24	0.25	0.14	0.21	0.23	0.098	0.15	0.16	0.22	0.31	0.35	0.098	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	0.07	－	－	0.45	－	－	0.28	－	－	0.08	0.45	0.07	0.22
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.005	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.005	－	－	0.003	0.011	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	6.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	8.7	8.9	8.9	9.5	8.2	8.4	8.2	8.7	8.3	9.0	9.1	9.5	8.2	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.57	0.55	0.67	0.72	0.49	0.54	0.62	0.29	0.61	0.60	0.56	0.72	0.29	0.56

＜：未満を表します。

１７

神石高原町簡易水道事業

①四日市地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月20日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	14.1	18.0	30.2	28.7	25.4	21.0	11.7	4.8	3.2	-4.5	6.2	30.2	-4.5	14.4
－	水温	－	℃	12.6	17.5	17.2	26.5	28.0	28.7	22.7	15.3	11.2	6.7	5.5	8.9	28.7	5.5	16.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.74	0.78	0.79	0.85	0.85	0.90	1.1	0.88	0.82	0.79	0.79	0.91	1.1	0.74	0.85
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.038	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.038
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	6.0	5.8	6.3	5.7	6.1	6.6	5.7	6.0	6.1	6.1	6.2	6.6	5.6	6.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	96	－	－	100	－	－	110	－	－	98	－	110	96	100
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	140	－	－	140	－	－	140	－	－	140	－	140	140	140
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.1	7.7	7.4	7.6	7.7	7.6	7.7	7.1	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.62	0.66	0.70	0.76	0.63	0.79	0.58	0.54	0.55	0.67	0.56	0.62	0.79	0.54	0.64

＜：未満を表します。

②小畠地区簡水　河原郷浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.4	18.6	21.5	30.7	28.6	26.0	21.2	11.1	9.7	4.7	1.2	5.0	30.7	1.2	15.6
－	水温	－	℃	10.1	15.9	16.2	20.9	23.7	23.1	21.0	16.3	13.3	8.6	7.4	9.4	23.7	7.4	15.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.72	1.4	0.80	0.88	0.54	0.74	0.51	0.27	0.32	0.35	1.1	1.4	0.27	0.69
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.16	－	－	0.20	－	－	0.10	－	0.20	0.07	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.006	<0.001	0.003
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.023	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	6.9	7.9	6.6	8.0	6.8	7.4	6.3	5.9	7.4	8.2	14	14	5.9	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	<0.2	0.2	0.3	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.8	6.6	6.9	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.54	0.63	0.51	0.54	0.35	0.46	0.37	0.31	0.55	0.55	0.59	0.58	0.63	0.31	0.50

<：未満を表します。

②小畠地区簡水　小畠浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.2	18.5	22.0	31.0	29.0	26.4	21.4	10.4	9.4	4.8	0.5	5.2	31.0	0.5	15.7
－	水温	－	℃	11.4	18.4	18.6	23.6	27.2	25.9	21.2	15.8	10.7	7.0	5.5	9.0	27.2	5.5	16.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.20	0.21	0.25	0.20	0.34	0.18	0.29	0.21	0.16	0.17	0.20	0.38	0.38	0.16	0.23
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.007	0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.013	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.013	0.002	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.004	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	4.8	5.0	5.9	5.9	5.5	6.7	6.1	6.5	5.1	5.5	6.8	6.8	4.8	5.8
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.9	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	6.9	6.9	7.3	6.9	7.4	7.4	7.5	7.5	6.9	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.44	0.33	0.38	0.14	0.24	0.55	0.52	0.59	0.70	0.65	0.49	0.70	0.14	0.45

＜：未満を表します。

③小畠地区簡水　光信浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.5	19.0	23.1	32.0	29.5	26.5	21.5	10.6	12.7	5.0	0.7	5.7	32.0	0.7	16.4
－	水温	－	℃	12.4	14.9	14.9	16.6	17.7	18.3	18.1	15.0	12.4	11.3	10.5	6.8	18.3	6.8	14.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.07	－	－	0.08	－	－	<0.06	－	0.08	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	7.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	5.6	5.2	5.4	5.8	5.6	6.0	5.8	6.0	5.4	5.8	5.9	6.0	5.2	5.7
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	54
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	99	－	－	100	－	－	100	－	－	100	－	100	99	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.9	6.8	7.1	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.43	0.42	0.48	0.56	0.43	0.42	0.25	0.52	0.41	0.43	0.41	0.56	0.25	0.43

<：未満を表します。

④小畠地区簡水　大上浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.7	18.6	24.0	30.1	27.9	25.8	20.2	10.4	10.9	4.5	-1.1	4.0	30.1	-1.1	15.5
－	水温	－	℃	13.1	14.9	15.4	16.7	17.5	17.8	16.9	14.8	13.7	12.5	12.1	12.5	17.8	12.1	14.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	9.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.4	7.8	7.5	7.5	7.3	7.6	7.7	7.8	7.3	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	98	－	－	100	－	－	100	－	－	100	－	100	98	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.5	6.4	6.4	6.7	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.42	0.32	0.43	0.48	0.59	0.59	0.62	0.49	0.39	0.54	0.59	0.52	0.62	0.32	0.50

<：未満を表します。

⑤高蓋地区簡水　高蓋浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.4	19.1	24.8	32.1	29.5	26.4	22.0	16.7	13.2	4.9	0.4	8.1	32.1	0.4	17.4
－	水温	－	℃	11.2	18.4	18.7	26.8	27.5	26.4	21.0	16.0	11.4	6.5	4.7	9.3	27.5	4.7	16.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.005	0.003	0.004
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.30	0.29	0.28	0.35	0.38	0.30	0.47	0.38	0.15	0.18	0.18	0.57	0.57	0.15	0.32
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.021	－	－	0.014	－	－	0.004	－	0.021	0.004	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.014	－	－	0.027	－	－	0.018	－	－	0.006	－	0.027	0.006	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.010	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.0	3.9	3.9	3.7	4.1	4.2	3.9	4.0	4.1	3.9	4.2	4.2	4.2	3.7	4.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	0.8	0.9	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.1	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5	7.7	7.1	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	0.7	0.6	0.5	1.7	1.4	0.9	0.8	0.9	0.6	<0.5	<0.5	0.7	1.7	<0.5	0.7
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.17	0.13	0.14	0.10	0.23	0.12	0.18	0.24	0.48	0.27	0.21	0.48	0.10	0.21

＜：未満を表します。

⑥高蓋地区簡水　花屋谷浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.6	18.7	24.2	29.8	28.7	25.2	21.3	14.0	11.5	4.8	-0.2	6.0	29.8	-0.2	16.2
－	水温	－	℃	12.3	14.2	14.3	16.8	14.5	18.9	15.2	14.2	14.1	10.2	13.2	12.9	18.9	10.2	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.56	0.56	0.57	0.61	0.59	0.60	0.60	0.62	0.57	0.55	0.61	0.62	0.55	0.58
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.13	－	－	0.15	－	－	0.22	－	－	0.17	－	0.22	0.13	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.0	4.9	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.8	5.1	5.0	5.2	4.8	5.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	39
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.5	6.4	6.4	6.7	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.7	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.37	0.30	0.41	0.62	0.48	0.51	0.38	0.47	0.74	0.39	0.59	0.74	0.28	0.46

<：未満を表します。

⑥来見地区簡水　高下田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.5	19.2	24.5	30.2	28.4	27.5	22.5	10.1	11.8	5.5	0.2	4.7	30.2	0.2	16.1
－	水温	－	℃	10.7	15.5	16.3	20.3	22.5	23.7	21.1	16.4	13.2	8.9	7.7	9.7	23.7	7.7	15.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.034	0.034	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	<0.025	0.034	<0.025	<0.025
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.14	－	－	0.13	－	－	0.13	－	－	0.15	－	0.15	0.13	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.12	－	－	0.07	－	－	<0.06	－	0.12	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	<0.001	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.012	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.012	<0.001	0.007
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	<0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.3	5.4	5.4	5.7	5.9	5.7	5.6	5.2	5.2	4.8	4.9	5.3	5.9	4.8	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	100	－	－	110	－	－	110	－	－	100	－	110	100	110
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	170	－	－	180	－	－	190	－	－	170	－	190	170	180
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.9	7.8	8.0	7.6	7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	8.0	7.5	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.15	0.31	0.23	0.30	0.16	0.13	0.12	0.15	0.40	0.15	0.14	0.42	0.42	0.12	0.22

＜：未満を表します。

⑦来見地区簡水　井関浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月30日	9月 9月16日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	7.9	18.5	21.1	29.1	28.0	28.7	22.7	9.5	12.3	4.7	-2.4	3.4	29.1	-2.4	15.3
－	水温	－	℃	12.1	18.0	19.5	22.4	26.3	25.6	23.2	17.3	13.3	10.1	6.6	9.5	26.3	6.6	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.056	0.059	0.052	0.087	0.10	0.065	0.12	0.16	<0.025	0.10	0.095	0.27	0.27	<0.025	0.097
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	0.07	－	－	0.16	－	－	0.18	－	－	0.09	－	0.18	0.07	0.13
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.015	－	－	0.013	－	－	0.005	－	0.015	0.005	0.011
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.002	－	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	8.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.7	6.0	5.8	6.6	6.1	6.3	8.5	7.6	5.2	6.6	6.2	7.9	8.5	5.2	6.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	52	－	－	48	－	－	47	－	－	32	－	52	32	45
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	98	－	－	100	－	－	99	－	－	74	－	100	74	93
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.4	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.3	7.2	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.2	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.8	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.17	0.18	0.15	0.16	0.10	0.15	0.10	0.11	0.31	0.43	0.41	0.38	0.43	0.10	0.22

＜：未満を表します。

⑨来見地区簡水　時安浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.8	18.4	20.4	28.0	25.4	28.4	17.8	11.0	10.6	3.4	-3.1	4.4	28.4	-3.1	14.5
－	水温	－	℃	10.4	16.6	17.5	22.1	24.1	24.1	21.0	12.0	9.3	4.9	3.9	8.6	24.1	3.9	14.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.48	0.47	0.45	0.53	0.53	0.42	0.61	0.60	0.41	0.46	0.47	0.95	0.95	0.41	0.53
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	0.24	－	－	0.20	－	－	0.10	－	0.24	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.007	<0.001	0.002
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	6.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.8	9.4	8.6	8.8	9.6	9.5	9.4	9.1	8.3	8.0	8.0	9.9	9.9	7.8	8.9
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	71
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.8	0.2	0.5
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	6.9	7.0	6.9	7.2	7.1	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.0	7.3	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.48	0.48	0.54	0.33	0.50	0.45	0.45	0.54	0.53	0.59	0.26	0.59	0.26	0.47

<：未満を表します。

⑨来見地区簡水　時安谷水源（予備水源）

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月2日	5月 5月19日	6月 6月5日	7月 7月1日	8月 8月18日	9月 9月1日	10月 10月1日	11月 11月5日	12月 12月1日	1月 1月5日	2月 2月3日	3月 3月5日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	8.4	17.9	19.9	27.6	25.2	28.0	19.8	11.8	11.2	4.0	-0.5	4.5	28.0	-0.5	14.8
－	水温	－	℃	13.4	17.3	18.6	21.8	24.0	21.6	22.1	18.4	14.9	12.2	11.8	11.2	24.0	11.2	17.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.7	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	1.7	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.0	3.8	4.0	3.4	3.7	3.9	3.8	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	3.4	4.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.4	6.4	6.5	6.4	6.2	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	6.2	6.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.21	0.22	0.13	0.24	0.25	0.19	0.17	0.12	0.27	0.33	0.21	0.16	0.33	0.12	0.21

＜：未満を表します。

⑩永野北地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月8日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月19日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月4日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月5日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.0	15.4	18.2	28.8	28.5	28.6	18.8	12.3	10.8	0.0	0.4	5.9	28.8	0.0	15.1
－	水温	－	℃	10.2	13.9	16.0	21.0	21.1	22.4	19.0	15.3	9.2	7.0	7.0	8.7	22.4	7.0	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.9	1.7	1.6	1.6	1.6	1.9	1.5	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	1.5	1.7
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.008	0.011	0.007	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.003	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.054	－	－	0.041	－	－	0.063	－	－	0.043	0.063	0.041	0.050
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	4.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.0	7.8	8.1	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8	8.7	9.0	8.7	9.0	7.8	8.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	－	170	－	－	180	－	－	170	－	－	170	180	170	170
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	210	－	－	220	－	－	220	－	－	210	220	210	220
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.6	0.8	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.8	7.6	7.7	7.4	7.8	7.4	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.4	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.57	0.47	0.36	0.56	0.12	0.38	0.35	0.53	0.49	0.22	0.22	0.11	0.57	0.11	0.37

＜：未満を表します。

⑫野呂谷地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月25日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.8	14.5	18.1	30.4	26.5	24.9	20.7	12.5	4.2	3.4	-1.7	5.4	30.4	-1.7	14.4
－	水温	－	℃	11.3	14.2	16.4	19.7	24.0	21.8	20.4	15.7	12.9	9.2	8.3	9.5	24.0	8.3	15.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.25	0.57	0.28	0.54	0.30	0.47	0.49	0.43	0.27	0.27	0.16	1.2	1.2	0.16	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.034	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.034
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.6	5.2	4.1	4.7	4.5	3.8	4.7	4.7	4.8	4.9	4.8	4.7	5.2	3.8	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	120	－	－	110	－	－	110	－	－	100	－	120	100	110
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	150	－	－	140	－	－	150	－	－	140	－	150	140	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	0.4	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.7	8.0	7.7	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.65	1.1	0.61	0.40	0.50	0.39	0.60	0.42	0.28	0.43	0.21	0.55	1.1	0.21	0.51

<：未満を表します。

⑬油木地区簡水　市場浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月8日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月19日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月4日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月5日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	11.1	13.0	19.5	29.0	29.0	29.0	16.7	4.0	5.6	0.2	-0.8	8.5	29.0	-0.8	13.7
－	水温	－	℃	11.3	16.4	18.5	27.2	26.8	28.4	22.0	14.2	9.8	5.0	4.0	9.0	28.4	4.0	16.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.26	0.19	0.28	0.30	0.29	0.26	0.28	0.43	0.18	0.27	0.26	0.57	0.57	0.18	0.30
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.011	0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.019	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.019	0.003	0.009
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.006	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	6.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	10	9.4	9.3	9.4	11	9.4	9.3	10	22	18	11	22	9.3	12
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	70
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.5	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.4	7.5	7.3	7.3	6.9	6.7	7.3	7.0	7.3	7.4	7.1	7.5	6.7	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.7	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.22	0.55	0.52	0.24	0.17	0.42	0.66	0.65	0.59	0.45	0.27	0.66	0.17	0.43

＜：未満を表します。

⑭油木地区簡水　西油木浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月7日	5月 5月8日	6月 6月4日	7月 7月2日	8月 8月19日	9月 9月2日	10月 10月2日	11月 11月4日	12月 12月2日	1月 1月6日	2月 2月5日	3月 3月3日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	10.3	15.1	20.3	30.1	29.3	28.4	18.4	5.1	7.6	0.1	0.4	8.2	30.1	0.1	14.4
－	水温	－	℃	13.4	17.4	20.1	26.5	27.1	27.9	23.2	16.6	12.0	8.8	6.5	9.8	27.9	6.5	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	0.65	1.3	1.2	1.2	1.2	0.87	1.4	0.68	1.3	0.88	1.1	1.4	0.65	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.004	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.004	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	0.007	<0.001	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	17	13	18	16	15	16	14	16	12	19	18	15	19	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	85	－	－	120	－	－	110	－	－	98	－	120	85	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.3	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.0	7.5	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.0	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.15	0.34	0.26	0.72	0.67	0.59	0.45	0.68	0.56	0.50	0.34	0.38	0.72	0.15	0.47

<：未満を表します。

⑮小吹地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月20日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	9.8	10.1	17.6	28.3	26.5	23.0	20.3	12.1	4.5	2.1	-3.3	4.4	28.3	-3.3	13.0
－	水温	－	℃	11.7	17.5	20.7	27.8	28.3	28.6	22.4	15.7	11.2	6.4	5.0	9.4	28.6	5.0	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.72	0.63	0.69	0.70	0.65	0.61	0.79	0.61	0.75	0.81	0.95	0.95	0.61	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.004	<0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.004	－	0.011	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.004	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.007	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	9.1	8.6	8.6	9.0	9.3	8.5	8.6	9.3	9.4	9.9	9.1	9.9	8.5	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	37	－	－	43	－	－	39	－	－	43	－	43	37	41
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	72	－	－	82	－	－	74	－	－	81	－	82	72	77
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.24	0.27	0.35	0.47	0.38	0.37	0.31	0.35	0.19	0.27	0.31	0.47	0.19	0.32

＜：未満を表します。

⑯安田地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月20日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.0	14.8	18.3	30.8	29.5	27.1	22.8	15.2	3.8	6.0	0.7	5.6	30.8	0.7	15.9
－	水温	－	℃	12.4	16.9	20.8	28.8	29.3	29.8	22.7	14.8	10.8	5.9	4.7	8.5	29.8	4.7	17.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.005	－	－	0.005	－	0.005	0.004	0.005
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.16	0.15	0.19	0.18	0.30	0.20	0.21	0.23	0.16	0.17	0.15	0.28	0.30	0.15	0.20
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.001	－	0.012	0.001	0.006
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	<0.002	－	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.022	－	－	0.014	－	－	0.005	－	0.022	0.005	0.013
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.007	－	－	0.005	－	－	0.002	－	0.007	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.2	5.4	5.3	5.6	5.2	5.6	5.9	5.5	5.5	5.3	5.1	5.4	5.9	5.1	5.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	56	－	－	53	－	－	56	－	－	55	－	56	53	55
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	100	－	－	100	－	－	100	－	－	100	－	100	100	100
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.5	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.5	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.59	0.37	0.48	0.74	0.59	0.68	0.81	1.2	0.57	0.58	0.19	0.71	1.2	0.19	0.63

<：未満を表します。

⑰近田花済地区簡易水道　近田浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月20日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.8	13.5	17.8	29.0	27.0	24.2	19.6	14.1	4.8	5.4	-4.5	5.2	29.0	-4.5	14.2
－	水温	－	℃	11.0	14.3	16.9	23.0	24.1	24.5	20.1	14.5	10.9	6.7	5.1	8.7	24.5	5.1	15.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.73	0.71	0.64	0.71	0.67	0.67	0.70	0.73	0.64	0.77	0.79	0.98	0.98	0.64	0.73
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.008	0.002	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	4.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.1	8.7	8.7	9.1	9.7	8.4	8.7	9.7	9.6	10	9.1	10	8.4	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	73
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	<0.2	0.3
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.0	7.1
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.43	0.37	0.41	0.42	0.46	0.45	0.46	0.39	0.42	0.34	0.31	0.44	0.46	0.31	0.41

＜：未満を表します。

⑱近田花済地区簡易水道　花済浄水場　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月20日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.5	13.6	18.0	29.6	28.1	24.4	21.0	13.5	4.3	4.6	-4.8	5.1	29.6	-4.8	14.3
－	水温	－	℃	13.4	16.1	17.2	24.9	26.2	26.4	20.1	14.2	10.4	5.6	4.5	9.1	26.4	4.5	15.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.74	0.71	0.64	0.62	0.84	0.68	0.61	0.63	0.66	0.75	0.80	0.92	0.92	0.61	0.72
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.11	－	－	<0.06	－	0.11	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.009	－	－	0.006	－	－	0.002	－	0.009	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.002	－	0.006	0.002	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.011	－	－	0.023	－	－	0.014	－	－	0.007	－	0.023	0.007	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.004	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	0.003	－	0.008	0.003	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	5.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	9.6	8.9	9.0	9.1	10	9.4	9.6	10	9.9	10	10	10	8.9	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	76
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.8	1.7	0.6	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.38	0.35	0.38	0.30	0.78	0.66	0.82	0.62	0.69	0.68	0.64	0.82	0.30	0.57

＜：未満を表します。

⑲東南油木地区簡易水道　浄水

番号	検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月7日	6月 6月2日	7月 7月3日	8月 8月20日	9月 9月3日	10月 10月6日	11月 11月6日	12月 12月3日	1月 1月7日	2月 2月10日	3月 3月4日	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.5	14.3	17.2	31.0	28.9	27.0	22.3	16.1	4.6	3.9	0.1	5.5	31.0	0.1	15.4
－	水温	－	℃	13.8	15.1	16.2	18.9	18.6	19.0	16.8	14.2	13.2	11.3	11.2	12.3	19.0	11.2	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	<0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06	－	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	9.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.2	6.9	6.9	6.8	7.3	7.3	6.9	7.1	7.1	7.0	6.8	7.3	6.8	7.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	－	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	44
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	120	－	－	110	－	－	110	－	－	110	－	120	110	110
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.3	<0.2	<0.2
基47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	－	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	6.7	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.58	0.54	0.58	0.53	0.64	0.58	0.58	0.42	0.34	0.59	0.52	0.69	0.69	0.34	0.55

<：未満を表します。

第２部

工業用水定期水質検査結果

①瀬野川浄水場工業用水

採水年月日	R7.04.21	R7.05.19	R7.06.16	R7.07.22	R7.08.25	R7.09.16	R7.10.20	R7.11.17	R7.12.15	R8.01.19	R8.02.16	R8.03.16	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	雨	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候	晴	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	22.8	23.5	26.8	32.0	31.0	30.7	22.2	20.2	8.0	8.6	12.5	12.0	32.0	8.0	20.9
水温	16.3	19.6	22.1	26.9	27.3	25.9	21.5	14.5	9.8	8.2	8.2	10.1	27.3	8.2	17.5
濁度	0.3	1.0	1.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.4	0.9	0.2	0.5	0.3	1.6	0.2	0.7
pH値	7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4
アルカリ度	13	16	18	18	20	18	23	20	20	14	15	15	23	13	18
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	15	17	21	19	20	19	20	20	21	18	19	17	21	15	19
蒸発残留物	51	52	53	49	52	58	55	62	60	54	59	53	62	49	55
塩化物イオン	7.9	7.6	6.3	7.1	7.4	9.2	7.7	7.4	8.5	10	11	9.3	11	6.3	8.3
鉄及びその化合物	<0.03	0.03	0.08	0.03	<0.03	0.03	0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.07	<0.03	0.08	<0.03	<0.03
アルミニウム及びその化合物	0.25	0.34	0.33	0.28	0.25	0.17	0.23	0.21	0.28	0.28	0.06	0.30	0.34	0.06	0.25

②温品浄水場工業用水

採水年月日	R7.04.21	R7.05.19	R7.06.16	R7.07.22	R7.08.25	R7.09.16	R7.10.20	R7.11.17	R7.12.15	R8.01.19	R8.02.16	R8.03.16	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	雨	晴	晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴			
気温	23.0	22.0	27.9	30.6	33.0	31.2	21.9	19.6	8.9	8.5	12.2	12.1	33.0	8.5	20.9
水温	15.5	19.0	23.3	26.4	27.0	24.9	20.8	14.3	8.8	7.6	8.0	10.0	27.0	7.6	17.1
濁度	0.5	0.9	1.5	0.7	0.8	2.9	0.9	0.7	1.5	0.6	0.7	0.6	2.9	0.5	1.0
pH値	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
アルカリ度	14	16	18	20	21	18	23	21	20	15	15	15	23	14	18
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	15	17	19	19	20	17	20	20	20	18	18	17	20	15	18
蒸発残留物	51	48	49	54	53	61	53	60	60	66	55	50	66	48	55
塩化物イオン	7.2	6.0	5.5	6.2	6.4	5.7	6.8	6.8	7.8	9.5	11	8.5	11	5.5	7.3
鉄及びその化合物	0.03	0.04	0.10	0.06	0.04	0.13	0.05	0.04	0.09	0.04	0.03	0.04	0.13	0.03	0.06
アルミニウム及びその化合物	0.02	0.04	0.07	0.04	0.04	0.38	0.04	0.02	0.06	0.02	0.02	0.04	0.38	0.02	0.07

③田口浄水場工業用水

採水年月日	R7.04.23	R7.05.21	R7.06.18	R7.07.24	R7.08.27	R7.09.18	R7.10.22	R7.11.19	R7.12.17	R8.01.21	R8.02.18	R8.03.18	最高	最低	平均
前日天候	雨	晴	晴	晴	曇	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴			
天候	曇	曇	晴	晴	曇	雨	曇	晴	雨	晴	晴	雨			
気温	21.5	25.5	29.1	31.1	28.0	28.5	14.8	10.1	8.0	0.6	6.8	11.3	31.1	0.6	17.9
水温	16.7	21.5	23.0	29.2	29.2	28.1	22.1	14.5	9.9	6.8	7.5	10.9	29.2	6.8	18.3
濁度	1.4	1.7	5.5	3.1	12	7.2	8.9	6.0	1.9	1.9	2.3	1.7	12	1.4	4.5
pH値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.6	7.4	7.2	7.3	7.3	7.7	7.7	7.1	7.3
アルカリ度	35	36	37	47	40	36	38	39	37	35	33	33	47	33	37
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	37	38	38	44	39	34	36	38	38	38	39	38	44	34	38
蒸発残留物	88	92	81	98	100	81	92	85	88	95	100	100	100	81	92
塩化物イオン	9.6	9.0	7.9	8.5	8.9	5.9	7.0	7.8	9.2	11	14	12	14	5.9	9.2
鉄及びその化合物	0.23	0.23	0.32	0.31	0.36	0.27	0.26	0.28	0.18	0.15	0.16	0.14	0.36	0.14	0.24
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.07	0.10	0.03	0.75	0.28	0.16	0.21	0.07	0.07	0.08	0.08	0.75	0.03	0.16

④本郷浄水場工業用水

採水年月日	R7.04.07	R7.05.07	R7.06.02	R7.07.07	R7.08.04	R7.09.01	R7.10.06	R7.11.04	R7.12.01	R8.01.05	R8.02.02	R8.03.02	最高	最低	平均
前日天候	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴			
天候	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
気温	15.1	17.7	23.3	31.0	32.0	32.0	26.3	14.8	14.0	7.0	3.9	10.0	32.0	3.9	18.9
水温	11.3	15.5	19.4	27.5	28.0	27.9	21.5	12.4	12.0	6.2	5.7	9.4	28.0	5.7	16.4
濁度	1.3	1.0	0.6	1.5	1.9	3.6	4.6	1.7	1.3	0.9	1.0	1.6	4.6	0.6	1.8
pH値	7.2	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.5	7.1	7.3
アルカリ度	27	27	27	37	37	36	24	33	32	32	32	26	37	24	31
カルシウム，マグネシウム等(硬度)	27	29	27	34	33	32	22	28	30	30	31	29	34	22	29
蒸発残留物	74	82	74	76	81	89	77	81	77	80	78	80	89	74	79
塩化物イオン	7.1	9.3	7.4	6.1	6.6	5.6	3.9	6.1	6.4	7.5	7.3	8.0	9.3	3.9	6.8
鉄及びその化合物	0.06	0.05	0.04	0.14	0.14	0.20	0.37	0.13	0.14	0.08	0.07	0.08	0.37	0.04	0.13
アルミニウム及びその化合物	0.40	0.40	0.26	0.21	0.26	0.43	0.27	0.09	0.09	0.03	0.03	0.44	0.44	0.03	0.24

水　質　年　報

発行日　令和８年８月
発行所　広島県水道広域連合企業団水質管理センター
〒736-0089　広島市安芸区畑賀町 2970
電話 050-3785-2920　FAX 082-827-0261
e-mail suisitsukanri@union.hiroshima-water.lg.jp