

①吾妻市浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月1日	5月13日	6月24日	7月24日	8月26日	9月24日	10月28日	11月26日	12月16日	1月8日	2月3日	3月5日			
—	気温	—	℃	11.0	24.6	23.6	30.0	29.4	23.9	14.8	13.8	5.6	6.3	3.1	7.8	30.0	3.1	16.2
—	水温	—	℃	12.4	17.9	25.1	28.8	29.8	25.7	19.9	14.2	9.0	8.0	7.1	10.8	29.8	7.1	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	6	0	19	0	11	15	5	4	19	0	5
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	0.20	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.014	—	—	0.003	—	—	0.003	0.014	0.003	0.007
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.003	0.006	0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.015	—	—	0.023	—	—	0.008	—	—	0.008	0.023	0.008	0.014
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	0.007	0.004	0.005	0.005	0.009	0.003	0.003	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.009	<0.002	0.004
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.003	0.007	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.7	11	9.9	9.8	11	10	10	9.1	12	14	13	13	14	9.1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.5	0.5	1.0	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.6	0.7	1.0	0.4	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.3	7.4	7.7	7.4	7.9	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.9	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.56	0.69	0.74	0.86	0.91	1.0	1.0	0.74	0.64	0.75	0.62	0.62	1.0	0.56	0.76

<:未満を表します。

②松子山浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月1日	5月9日	6月24日	7月24日	8月26日	9月24日	10月28日	11月26日	12月16日	1月8日	2月3日	3月5日			
—	気温	—	℃	9.6	16.5	23.0	28.9	27.3	22.6	9.5	12.3	-0.8	-0.2	-2.0	3.3	28.9	-2.0	12.5
—	水温	—	℃	12.5	18.9	25.0	29.9	29.7	25.9	19.4	13.2	9.5	8.1	7.6	10.8	29.9	7.6	17.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.28	—	—	0.33	—	—	0.06	—	—	<0.06	0.33	<0.06	0.17
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	0.010	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	—	0.003	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	0.003	<0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.020	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.010	0.020	0.005	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	0.006	0.002	0.003
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.004	0.007	0.002	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.8	10	4.5	4.0	3.5	3.2	3.8	4.1	9.3	13	13	13	3.2	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.4	7.5	7.2	7.3	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.5	6.9	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.56	0.70	0.91	0.78	0.89	0.84	0.74	0.76	0.51	0.72	0.61	0.62	0.91	0.51	0.72

＜：未満を表します。

③三津浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月8日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	15. 0	20. 9	28. 9	30. 5	28. 0	30. 2	26. 8	12. 5	14. 0	8. 6	11. 3	10. 8	30. 5	8. 6	19. 8
—	水温	—	℃	12. 2	18. 1	20. 9	27. 4	28. 7	27. 9	23. 7	18. 4	12. 7	8. 8	10. 1	10. 1	28. 7	8. 8	18. 3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0. 37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 37
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 11	—	—	0. 11	—	—	0. 11	—	—	0. 09	0. 11	0. 09	0. 11
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 07	—	—	0. 16	—	—	0. 06	—	—	<0. 06	0. 16	<0. 06	0. 07
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 010	—	—	0. 019	—	—	0. 005	—	—	0. 005	0. 019	0. 005	0. 010
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 003	0. 005	0. 003	0. 004
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 018	—	—	0. 033	—	—	0. 014	—	—	0. 011	0. 033	0. 011	0. 019
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 008	—	—	0. 005	—	—	0. 004	0. 008	0. 004	0. 006
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 004	0. 010	0. 004	0. 007
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 023
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 2
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9. 6	9. 6	9. 8	10	9. 3	9. 2	9. 1	9. 8	12	12	11	12	9. 1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 4	0. 7	0. 5	0. 6	0. 5	0. 7	0. 8	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 8	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 5	7. 3	7. 4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 60	0. 67	0. 57	0. 61	0. 54	0. 38	0. 50	0. 47	0. 55	0. 54	0. 49	0. 60	0. 67	0. 38	0. 54

<:未満を表します。

④木谷浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月8日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	13.7	20.6	26.6	30.5	26.4	31.8	26.9	15.0	11.3	13.7	11.4	8.9	31.8	8.9	19.7
—	水温	—	℃	15.0	17.0	19.9	23.1	25.1	24.6	24.9	20.1	16.6	13.8	12.4	12.0	25.1	12.0	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.23	—	—	0.18	—	—	0.24	—	—	0.23	0.24	0.18	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.14	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.003	0.006	0.003	0.005
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	0.002	0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	7.4	7.4	69	19	29	8.0	7.6	7.3	7.4	7.7	7.9	69	7.3	16
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	72	—	—	94	—	—	74	—	—	72	94	72	78
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	140	—	—	190	—	—	140	—	—	130	190	130	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.2	7.5	7.5	7.0	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.7	1.4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.4	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.63	0.64	0.65	0.88	0.94	0.80	0.80	0.73	0.61	0.55	0.61	0.60	0.94	0.55	0.70

<:未満を表します。

⑥失平浄水場浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月8日	6月9日	7月15日	8月20日	9月8日	10月15日	11月10日	12月16日	1月13日	2月17日	3月10日			
—	気温	—	℃	15.3	20.1	22.1	29.2	29.2	27.7	23.8	15.6	5.3	8.8	6.0	6.8	29.2	5.3	17.5
—	水温	—	℃	13.8	16.1	19.0	22.6	24.8	24.9	22.1	17.8	11.7	10.6	9.3	11.0	24.9	9.3	17.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.14	—	—	0.12	—	—	0.14	0.14	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.2	4.1	3.9	3.4	3.8	3.7	3.5	3.6	4.8	4.9	4.6	4.4	4.9	3.4	4.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	110	—	—	99	—	—	86	—	—	91	110	86	97
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.2	<0.2	0.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	<0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.9
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.59	0.57	0.57	0.60	0.56	0.55	0.56	0.59	0.57	0.62	0.55	0.66	0.66	0.55	0.58

<:未満を表します。

⑦下竹仁浄水場浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月21日	5月12日	6月23日	7月15日	8月20日	9月16日	10月16日	11月11日	12月4日	1月15日	2月12日	3月9日			
—	気温	—	℃	23.3	20.1	26.4	29.2	29.9	30.5	22.2	13.4	3.9	3.5	6.7	9.8	30.5	3.5	18.2
—	水温	—	℃	15.7	16.3	22.3	25.8	26.1	24.6	21.8	15.1	11.4	7.7	6.6	9.8	26.1	6.6	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.18	—	—	0.16	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.18	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	<0.001	—	—	0.001	0.003	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.002	0.005	0.002	0.004
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.006	<0.002	0.003
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	0.002	0.001	0.002
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.041	0.045	0.081	0.12	0.098	0.092	0.058	0.032	0.026	0.018	0.019	0.021	0.12	0.018	0.054
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	0.010	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	<0.001	0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.8	7.3	6.7	7.7	5.9	5.9	5.7	5.4	6.1	6.8	7.8	5.2	7.8	5.2	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	1.0	0.9	1.2	0.9	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	1.2	0.3	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	1.0	0.8	1.0	0.6	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.69	0.83	1.0	1.2	1.0	1.2	0.88	0.67	0.93	0.82	0.56	0.75	1.2	0.56	0.88

＜：未満を表します。

①吾妻水管末

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月1日	5月13日	6月24日	7月24日	8月26日	9月24日	10月28日	11月26日	12月16日	1月8日	2月3日	3月5日			
—	気温	—	℃	11.7	23.2	25.3	31.7	28.5	27.1	14.7	13.6	7.7	5.7	3.7	12.3	31.7	3.7	17.1
—	水温	—	℃	12.7	18.0	22.6	27.5	28.5	27.3	23.1	14.7	12.4	10.5	8.6	11.3	28.5	8.6	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	0.20	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.019	—	—	0.023	—	—	0.013	—	—	0.006	0.023	0.006	0.015
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.031	—	—	0.034	—	—	0.024	—	—	0.013	0.034	0.013	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	0.007	0.009	0.009	0.008	0.015	0.008	0.009	0.008	0.005	0.003	0.004	0.015	0.003	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.009	—	—	0.008	—	—	0.005	0.009	0.005	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.027	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.7	11	10	10	13	13	15	14	13	15	9.7	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000002	<0.000001	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.9	0.4	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.3	7.8	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	1.3	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.43	0.44	0.41	0.59	0.47	0.52	0.55	0.48	0.31	0.46	0.41	0.54	0.59	0.31	0.47

<:未満を表します。

②松子山管末

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月1日	5月9日	6月24日	7月24日	8月26日	9月24日	10月28日	11月26日	12月16日	1月8日	2月3日	3月5日			
—	気温	—	℃	9.1	16.2	23.6	27.7	27.7	23.1	12.7	13.0	2.4	3.4	0.8	5.2	27.7	0.8	13.7
—	水温	—	℃	13.8	19.3	25.7	29.8	30.2	28.0	23.9	17.7	13.7	11.4	9.8	12.7	30.2	9.8	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.27	—	—	0.30	—	—	0.08	—	—	<0.06	0.30	<0.06	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.019	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.006	0.019	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.004	0.007	0.003	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.030	—	—	0.016	—	—	0.010	—	—	0.013	0.030	0.010	0.017
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.005	0.009	0.004	0.006
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.005	0.008	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.030
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.8	10	4.4	4.3	3.8	3.3	3.6	4.0	5.8	14	13	14	3.3	7.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.54	0.49	0.89	0.65	0.72	0.60	0.74	0.56	0.52	0.62	0.52	0.51	0.89	0.49	0.61

＜：未満を表します。

③三津管末（印内屯所）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月8日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	15. 5	23. 0	25. 5	30. 8	26. 4	32. 6	28. 4	13. 7	6. 3	7. 3	11. 7	11. 1	32. 6	6. 3	19. 4
—	水温	—	℃	14. 2	19. 3	24. 0	31. 0	32. 4	32. 0	26. 2	19. 1	13. 2	9. 8	12. 1	10. 5	32. 4	9. 8	20. 3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0. 37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 37
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 10	—	—	0. 10	—	—	0. 11	—	—	0. 09	0. 11	0. 09	0. 10
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 08	—	—	0. 20	—	—	0. 06	—	—	<0. 06	0. 20	<0. 06	0. 09
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 012	—	—	0. 021	—	—	0. 006	—	—	0. 007	0. 021	0. 006	0. 012
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 006	—	—	0. 002	—	—	0. 002	0. 006	0. 002	0. 003
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 021	—	—	0. 035	—	—	0. 015	—	—	0. 014	0. 035	0. 014	0. 021
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 007	—	—	0. 010	—	—	0. 005	—	—	0. 005	0. 010	0. 005	0. 007
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 007	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 005	0. 010	0. 005	0. 007
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 023	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 023
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 1
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9. 6	9. 7	9. 8	10	9. 8	9. 5	9. 2	9. 8	12	14	12	14	9. 2	10
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 8	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 8	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 6	7. 6	7. 8	7. 8	7. 8	7. 7	7. 6	7. 5	7. 5	7. 5	7. 5	7. 8	7. 4	7. 6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 66	0. 59	0. 58	0. 66	0. 73	0. 60	0. 71	0. 66	0. 60	0. 58	0. 51	0. 52	0. 73	0. 51	0. 62

<：未満を表します。

④木谷管末（赤崎集会所）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月8日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	14. 8	16. 0	22. 4	28. 4	27. 0	28. 8	26. 9	16. 3	7. 1	11. 0	12. 3	7. 1	28. 8	7. 1	18. 2
—	水温	—	℃	13. 7	18. 1	22. 3	27. 9	29. 8	28. 8	25. 0	19. 3	14. 1	10. 7	11. 7	10. 2	29. 8	10. 2	19. 3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	1. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1. 2
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 22	—	—	0. 19	—	—	0. 24	—	—	0. 23	0. 24	0. 19	0. 22
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	<0. 06	—	—	0. 14	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	0. 14	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 005	0. 002	0. 004
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	0. 003	<0. 002	<0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 006	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 006	0. 002	0. 004
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 011	—	—	0. 018	—	—	0. 011	—	—	0. 008	0. 018	0. 008	0. 012
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 004	—	—	0. 007	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 007	0. 003	0. 005
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 7	7. 5	7. 4	55	18	14	8. 2	7. 7	7. 3	7. 4	7. 8	7. 8	55	7. 3	13
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	73	—	—	85	—	—	75	—	—	72	85	72	76
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	140	—	—	160	—	—	140	—	—	130	160	130	140
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 003
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 6	0. 6	0. 7	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 7	0. 4	0. 6
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 4	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	7. 2	7. 2	7. 3	7. 4	7. 6	7. 4	7. 6	7. 6	7. 2	7. 4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 8	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 46	0. 43	0. 26	0. 47	0. 53	0. 47	0. 42	0. 45	0. 40	0. 44	0. 46	0. 47	0. 53	0. 26	0. 44

△：未測を表します。

⑦失平浄水場管末（新）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月8日	6月9日	7月15日	8月20日	9月8日	10月15日	11月10日	12月16日	1月13日	2月17日	3月10日			
—	気温	—	℃	17.4	20.4	23.3	29.3	28.3	26.3	24.8	16.8	8.6	10.7	3.0	7.0	29.3	3.0	18.0
—	水温	—	℃	15.3	19.3	23.1	30.6	30.6	30.3	26.1	19.2	12.0	9.5	9.5	11.3	30.6	9.5	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	0.14	—	—	0.11	—	—	0.10	0.14	0.10	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.09	0.20	0.19	0.21	0.16	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.21	<0.06	0.09
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	0.013	0.017	0.024	0.033	0.029	0.028	0.015	0.009	0.007	0.004	0.007	0.033	0.004	0.016
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.012	0.020	0.026	0.040	0.045	0.043	0.040	0.026	0.019	0.014	0.014	0.014	0.045	0.012	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.007	0.007	0.008	0.009	0.015	0.011	0.016	0.010	0.007	0.006	0.003	0.006	0.016	0.003	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	0.005	0.007	0.012	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.005	0.006	0.005	0.012	0.004	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	7.5	8.2	9.4	6.5	7.5	6.2	7.0	8.5	8.2	20	9.7	20	6.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	83	—	—	89	—	—	80	—	—	77	89	77	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.46	0.46	0.46	0.53	0.39	0.55	0.46	0.59	0.48	0.47	0.44	0.62	0.62	0.39	0.49

＜：未満を表します。

⑧下竹仁浄水場管末

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月21日	5月12日	6月23日	7月15日	8月20日	9月16日	10月16日	11月11日	12月4日	1月15日	2月12日	3月9日			
—	気温	—	℃	22.5	20.2	26.3	29.1	30.5	30.2	22.5	12.9	3.4	6.5	7.5	9.5	30.5	3.4	18.4
—	水温	—	℃	16.9	18.4	24.1	28.5	29.2	27.4	25.0	17.9	14.0	8.7	7.1	10.4	29.2	7.1	19.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.15	—	—	0.15	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.026	—	—	0.026	—	—	0.005	—	—	0.010	0.026	0.005	0.017
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.008	0.008	<0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.037	—	—	0.037	—	—	0.013	—	—	0.015	0.037	0.013	0.026
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.018	—	—	0.015	—	—	0.003	—	—	0.012	0.018	0.003	0.012
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.004	0.009	0.004	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.034	0.042	0.074	0.12	0.085	0.094	0.072	0.034	0.027	0.019	0.020	0.021	0.12	0.019	0.054
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.9	8.4	6.7	8.3	6.4	5.9	6.0	5.8	6.0	6.0	6.2	5.2	8.4	5.2	6.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.0	0.3	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.6	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.22	0.16	0.35	0.14	0.45	0.45	0.43	0.44	0.54	0.48	0.36	0.33	0.54	0.14	0.36

<：未満を表します。

⑨大芝東集会所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月5日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	10.5	16.2	28.4	28.9	29.8	29.4	25.4	16.8	10.6	13.4	11.7	6.5	29.8	6.5	19.0
—	水温	—	℃	12.2	16.8	21.4	26.7	30.3	29.6	24.9	19.5	13.5	9.2	10.5	9.2	30.3	9.2	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.35
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.09	—	—	0.30	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.30	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.015	—	—	0.022	—	—	0.008	—	—	0.007	0.022	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003	0.004	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.025	—	—	0.037	—	—	0.019	—	—	0.016	0.037	0.016	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.005	0.009	0.005	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.006	0.011	0.006	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.021	—	—	0.041	—	—	0.018	—	—	0.013	0.041	0.013	0.023
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	10	10	11	9.9	9.9	9.7	10	12	15	12	15	9.7	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000003	0.000001	0.000007	0.000001	—	—	—	—	—	—	0.000007	0.000001	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.41	0.40	0.35	0.33	0.39	0.39	0.44	0.46	0.42	0.46	0.49	0.44	0.49	0.33	0.42

△：未測を表します。

⑩大田屯所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月5日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	11.0	16.3	33.0	28.8	30.5	29.4	24.3	18.1	14.0	14.6	11.6	4.0	33.0	4.0	19.6
—	水温	—	℃	12.6	17.9	21.6	27.9	30.1	32.5	26.0	19.7	13.7	10.4	12.2	10.3	32.5	10.3	19.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.09	—	—	0.16	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.16	<0.06	0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.006	0.020	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	0.002	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.019	—	—	0.034	—	—	0.017	—	—	0.013	0.034	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.004	0.009	0.004	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.047	—	—	0.020	—	—	0.016	0.047	0.016	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9.6	10	10	9.8	9.5	9.3	10	13	14	12	14	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000002	0.000002	0.000007	0.000001	—	—	—	—	—	—	0.000007	0.000001	0.000003
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.5	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.61	0.65	0.62	0.75	0.77	0.49	0.46	0.51	0.48	0.51	0.55	0.48	0.77	0.46	0.57

＜：未満を表します。

⑪白坂ポンプ所（県用水）管末

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月13日	6月17日	7月17日	8月7日	9月2日	10月8日	11月5日	12月11日	1月16日	2月25日	3月12日			
—	気温	—	℃	14. 5	13. 6	33. 0	29. 4	31. 5	28. 4	23. 7	18. 5	15. 2	14. 8	11. 6	2. 5	33. 0	2. 5	19. 7
—	水温	—	℃	13. 9	19. 4	26. 4	32. 4	34. 2	34. 0	27. 0	17. 1	12. 2	9. 5	12. 4	8. 2	34. 2	8. 2	20. 6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0. 37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 37
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 10
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 08	—	—	0. 36	—	—	0. 09	—	—	<0. 06	0. 36	<0. 06	0. 13
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 013	—	—	0. 021	—	—	0. 006	—	—	0. 005	0. 021	0. 005	0. 011
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 003	—	—	0. 005	—	—	0. 002	—	—	0. 002	0. 005	0. 002	0. 003
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 003	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 021	—	—	0. 033	—	—	0. 014	—	—	0. 011	0. 033	0. 011	0. 020
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 007	—	—	0. 010	—	—	0. 005	—	—	0. 004	0. 010	0. 004	0. 007
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 009	—	—	0. 005	—	—	0. 004	0. 009	0. 004	0. 006
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 024	—	—	0. 044	—	—	0. 018	—	—	0. 015	0. 044	0. 015	0. 025
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7. 2
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	9. 9	10	11	10	9. 7	9. 4	10	13	14	12	14	9. 4	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	0. 000002	0. 000002	0. 000005	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	0. 000005	<0. 000001	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 6	0. 5	0. 7	0. 5	0. 7	0. 8	0. 5	0. 5	0. 4	0. 4	0. 5	0. 8	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 5	7. 5	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 6	7. 2	7. 5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 46	0. 41	0. 31	0. 29	0. 40	0. 39	0. 40	0. 42	0. 47	0. 48	0. 43	0. 42	0. 48	0. 29	0. 41

＜：未満を表します。

⑫津江増圧ポンプ場（広島用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月1日	5月13日	6月24日	7月24日	8月26日	9月24日	10月28日	11月26日	12月11日	1月8日	2月3日	3月5日			
—	気温	—	℃	12.8	11.3	25.9	31.4	29.3	21.6	15.5	14.6	13.7	5.9	5.1	12.0	31.4	5.1	16.6
—	水温	—	℃	12.2	16.1	22.7	28.3	28.2	26.7	22.7	16.4	14.4	10.5	8.5	11.5	28.3	8.5	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.22	—	—	0.26	—	—	0.06	—	—	<0.06	0.26	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	0.023	—	—	0.007	—	—	0.007	0.023	0.007	0.013
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.009	—	—	<0.002	—	—	0.004	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.034	—	—	0.017	—	—	0.014	0.034	0.014	0.022
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.017	—	—	0.006	—	—	0.005	0.017	0.005	0.009
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.005	0.009	0.005	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.027	—	—	0.039	—	—	0.017	—	—	0.013	0.039	0.013	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	10	9.9	10	11	9.5	9.5	10	11	14	13	14	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.9	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	1.4	2.4	0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.8	0.7	1.3	1.4	0.9	2.4	<0.5	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.58	0.30	0.72	0.64	0.67	0.50	0.65	0.55	0.49	0.40	0.61	0.53	0.72	0.30	0.55

＜：未満を表します。

⑬市の畑ポンプ所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	11. 8	16. 6	31. 1	33. 9	32. 3	31. 0	24. 0	18. 7	15. 0	3. 0	10. 5	11. 4	33. 9	3. 0	19. 9
—	水温	—	℃	17. 6	19. 6	23. 6	28. 1	30. 0	30. 0	26. 2	23. 1	17. 3	13. 1	11. 8	13. 6	30. 0	11. 8	21. 2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0. 36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 36
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 11
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	<0. 06	—	—	0. 17	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	0. 17	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 009	—	—	0. 018	—	—	0. 006	—	—	0. 005	0. 018	0. 005	0. 010
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 004	—	—	<0. 002	—	—	0. 003	0. 004	<0. 002	0. 002
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 004	—	—	0. 003	—	—	0. 002	0. 004	0. 002	0. 003
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 017	—	—	0. 032	—	—	0. 015	—	—	0. 012	0. 032	0. 012	0. 019
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 004	—	—	0. 004	0. 008	0. 004	0. 005
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 010	—	—	0. 006	—	—	0. 005	0. 010	0. 005	0. 007
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 024	—	—	0. 049	—	—	0. 022	—	—	0. 016	0. 049	0. 016	0. 028
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6. 8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 8
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 9	9. 7	9. 5	9. 7	10	9. 5	9. 1	9. 4	10	12	17	13	17	9. 1	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002	0. 000002	—	—	—	—	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 7	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 3	7. 3	7. 5	7. 4	7. 5	7. 4	7. 2	7. 4	7. 1	7. 3	7. 3	7. 5	7. 1	7. 3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 44	0. 45	0. 44	0. 45	0. 35	0. 28	0. 43	0. 48	0. 53	0. 47	0. 52	0. 53	0. 53	0. 28	0. 45

＜：未満を表します。

⑭吉川工業団地配水池（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	11. 8	16. 7	30. 4	31. 1	31. 4	30. 0	23. 8	18. 8	14. 4	3. 0	9. 9	10. 3	31. 4	3. 0	19. 3
—	水温	—	℃	13. 7	16. 9	20. 6	25. 8	25. 9	27. 0	22. 8	15. 3	11. 6	8. 0	6. 7	10. 1	27. 0	6. 7	17. 0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	—	—	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0. 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 44
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 10
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 06	—	—	0. 14	—	—	<0. 06	—	—	<0. 06	0. 14	<0. 06	<0. 06
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 009	—	—	0. 011	—	—	0. 003	—	—	0. 003	0. 011	0. 003	0. 007
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 005	—	—	0. 002	—	—	0. 003	0. 005	0. 002	0. 004
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 002	—	—	0. 003	—	—	0. 002	—	—	0. 002	0. 003	0. 002	0. 002
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 016	—	—	0. 022	—	—	0. 009	—	—	0. 008	0. 022	0. 008	0. 014
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 006	—	—	0. 006	—	—	0. 003	—	—	0. 003	0. 006	0. 003	0. 005
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 005	—	—	0. 008	—	—	0. 004	—	—	0. 003	0. 008	0. 003	0. 005
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 026	—	—	0. 054	—	—	0. 020	—	—	0. 018	0. 054	0. 018	0. 030
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6. 9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6. 9
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9. 8	9. 7	9. 4	9. 6	10	9. 3	9. 6	9. 4	10	13	17	12	17	9. 3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002	0. 000002	—	—	—	—	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0. 4	0. 5	0. 7	0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	0. 5	0. 5	0. 4	0. 5	0. 5	0. 7	0. 4	0. 5
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 3	7. 2	7. 4	7. 2	7. 4	7. 3	7. 2	7. 4	7. 1	7. 2	7. 2	7. 4	7. 1	7. 3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 55	0. 62	0. 53	0. 64	0. 58	0. 57	0. 60	0. 69	0. 67	0. 60	0. 59	0. 67	0. 69	0. 53	0. 61

＜：未満を表します。

⑮上条ハイツポンプ所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	12.5	14.5	28.3	29.3	29.0	26.7	23.5	16.5	9.2	1.2	4.3	6.2	29.3	1.2	16.8
—	水温	—	℃	15.1	18.6	21.8	26.9	28.5	29.5	25.2	18.3	14.6	10.3	9.1	11.7	29.5	9.1	19.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.37
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	0.21	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.21	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.006	0.020	0.006	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.007	—	—	<0.002	—	—	0.004	0.007	<0.002	0.004
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.022	—	—	0.034	—	—	0.016	—	—	0.013	0.034	0.013	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.006	0.008	0.005	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.049	—	—	0.021	—	—	0.015	0.049	0.015	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.8	9.9	9.9	10	9.7	9.7	9.5	10	12	15	13	15	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.42	0.48	0.53	0.60	0.49	0.52	0.51	0.51	0.49	0.47	0.46	0.60	0.42	0.49

＜：未満を表します。

⑩岩友ポンプ所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	12.5	14.4	27.5	29.5	28.4	28.0	23.6	17.3	13.9	0.9	6.8	6.3	29.5	0.9	18.2
—	水温	—	℃	26.9	22.9	27.8	30.9	32.3	33.6	31.7	27.7	24.5	26.4	27.3	27.7	33.6	22.9	28.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.17	—	—	0.29	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.29	<0.06	0.12
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.015	—	—	0.023	—	—	0.009	—	—	0.007	0.023	0.007	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	0.004	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.026	—	—	0.038	—	—	0.019	—	—	0.014	0.038	0.014	0.024
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.006	0.009	0.006	0.007
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.005	0.011	0.005	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.022	—	—	0.048	—	—	0.019	—	—	0.012	0.048	0.012	0.025
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	10	10	9.9	10	9.6	9.9	13	14	13	14	9.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000003	0.000001	0.000004	0.000001	—	—	—	—	—	—	0.000004	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.6	7.7	7.7	8.1	7.8	7.8	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	8.1	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.42	0.53	0.58	0.65	0.27	0.46	0.50	0.49	0.43	0.50	0.50	0.46	0.65	0.27	0.48

○：未測を表します。

⑦六条ポンプ所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	11.1	13.3	30.0	33.7	30.4	27.5	23.8	18.6	14.5	2.3	7.7	9.9	33.7	2.3	18.6
—	水温	—	℃	17.4	20.6	23.8	30.1	31.5	31.7	26.7	19.2	15.1	11.1	10.1	12.5	31.7	10.1	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.38
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	0.26	—	—	0.07	—	—	<0.06	0.26	<0.06	0.11
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.019	—	—	0.007	—	—	0.007	0.019	0.007	0.012
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.010	—	—	<0.002	—	—	0.005	0.010	<0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.022	—	—	0.033	—	—	0.016	—	—	0.014	0.033	0.014	0.021
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.005	—	—	0.007	0.010	0.005	0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.005	0.010	0.005	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.021	—	—	0.048	—	—	0.021	—	—	0.016	0.048	0.016	0.027
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.9	9.9	10	9.9	9.8	9.6	10	12	15	12	15	9.6	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000003	<0.000001	0.000002	0.000001	—	—	—	—	—	—	0.000003	<0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.5	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.48	0.44	0.47	0.52	0.58	0.51	0.52	0.57	0.57	0.53	0.52	0.51	0.58	0.44	0.52

＜：未満を表します。

⑩吉行ポンプ所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	12.0	15.3	25.0	30.0	28.4	28.2	23.4	15.4	13.2	1.0	3.7	5.4	30.0	1.0	16.8
—	水温	—	℃	14.5	17.7	20.9	26.5	26.9	27.7	23.7	16.8	13.4	9.5	8.1	11.0	27.7	8.1	18.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.08	—	—	0.18	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.009	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	0.004	0.014	0.004	0.008
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	0.003	0.006	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	0.003	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.017	—	—	0.026	—	—	0.012	—	—	0.010	0.026	0.010	0.016
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.004	0.008	0.003	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.004	0.009	0.004	0.006
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.025	—	—	0.055	—	—	0.019	—	—	0.017	0.055	0.017	0.029
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.6	9.9	10	9.6	9.3	9.3	10	12	17	12	17	9.3	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	—	—	—	—	—	—	0.000002	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.55	0.62	0.63	0.60	0.40	0.65	0.68	0.65	0.62	0.53	0.58	0.59	0.68	0.40	0.59

＜：未満を表します。

⑨うぐいすヶ丘団地ポンプ所（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月14日	5月9日	6月16日	7月7日	8月18日	9月8日	10月17日	11月17日	12月8日	1月23日	2月13日	3月9日			
—	気温	—	℃	12.7	15.1	27.8	30.7	29.8	27.3	23.5	19.3	13.7	2.0	6.3	8.6	30.7	2.0	18.1
—	水温	—	℃	16.4	19.5	22.3	28.6	29.3	30.4	25.5	19.0	14.7	10.6	8.9	12.0	30.4	8.9	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.26	—	—	0.31	—	—	<0.06	—	—	<0.06	0.31	<0.06	0.14
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.014	—	—	0.025	—	—	0.009	—	—	0.007	0.025	0.007	0.014
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	0.005	0.005	<0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003	0.005	0.003	0.004
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.042	—	—	0.019	—	—	0.015	0.042	0.015	0.025
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.006	0.011	0.006	0.008
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.012	—	—	0.007	—	—	0.005	0.012	0.005	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.022	—	—	0.048	—	—	0.020	—	—	0.014	0.048	0.014	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	10	10	10	10	9.8	10	9.5	9.9	13	14	13	14	9.5	11
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	—	—	—	—	—	—	0.000003	0.000001	0.000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.3	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.3	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.38	0.33	0.31	0.44	0.39	0.40	0.48	0.51	0.47	0.53	0.54	0.55	0.55	0.31	0.44

＜：未満を表します。

②①大内原配水池（県用水）

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月10日	5月8日	6月9日	7月15日	8月20日	9月8日	10月15日	11月10日	12月16日	1月13日	2月17日	3月10日			
—	気温	—	℃	15.0	19.1	21.0	26.3	27.1	27.7	22.6	15.3	9.1	8.7	3.5	6.3	27.7	3.5	16.8
—	水温	—	℃	15.6	19.7	22.8	29.3	29.9	30.2	26.0	20.5	14.3	11.0	10.5	12.3	30.2	10.5	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.48
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.09	0.13	0.23	0.21	0.23	0.16	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.23	<0.06	0.10
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.010	0.013	0.018	0.026	0.030	0.030	0.029	0.019	0.012	0.010	0.008	0.009	0.030	0.008	0.018
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.002	0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	0.021	0.027	0.042	0.041	0.044	0.040	0.030	0.022	0.018	0.017	0.017	0.044	0.017	0.028
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.010	0.007	0.009	0.012	0.016	0.016	0.022	0.013	0.010	0.008	0.005	0.007	0.022	0.005	0.011
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.012	0.009	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.012	0.005	0.008
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.7	8.1	8.7	9.1	8.0	7.4	6.2	7.0	8.5	7.8	11	9.9	11	6.2	8.4
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	1.0	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.44	0.33	0.31	0.25	0.40	0.31	0.40	0.49	0.39	0.39	0.32	0.23	0.49	0.23	0.36

＜：未満を表します。