

①さかえ浄水場 さかえ浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月8日	6月3日	7月4日	8月5日	9月1日	10月1日	11月6日	12月1日	1月5日	2月3日	3月2日			
—	気温	—	℃	9.8	19.0	20.4	33.0	30.8	29.0	24.5	16.7	12.7	9.6	3.8	8.7	33.0	3.8	18.2
—	水温	—	℃	13.3	18.8	22.1	30.0	32.8	31.7	25.6	17.6	13.7	7.8	6.8	11.2	32.8	6.8	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.63	0.54	0.48	0.40	0.23	0.37	0.53	0.61	0.55	0.59	0.60	1.2	1.2	0.23	0.56
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.19	—	—	0.22	—	—	0.17	—	—	0.14	0.22	0.14	0.18
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.17	—	—	0.28	—	—	0.07	—	—	0.10	0.28	0.07	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.013	—	—	0.019	—	—	0.003	—	—	0.006	0.019	0.003	0.010
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.009	—	—	<0.002	—	—	0.004	0.009	<0.002	0.005
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.002	0.005	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.024	—	—	0.032	—	—	0.013	—	—	0.012	0.032	0.012	0.020
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.009	—	—	<0.002	—	—	0.004	0.009	<0.002	0.005
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.010	—	—	0.005	—	—	0.004	0.010	0.004	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	11	11	11	13	10	9.0	9.8	11	12	12	13	13	9.0	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1	0.8	0.7	0.6	0.6	1.1	1.3	0.6	1.0
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.1	7.6	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.33	0.35	0.30	0.44	0.32	0.45	0.53	0.32	0.41	0.42	0.41	0.41	0.53	0.30	0.39

<:未満を表します。

②重永前・田打浄水場 重永前・田打浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月8日	6月3日	7月4日	8月5日	9月1日	10月1日	11月6日	12月1日	1月5日	2月3日	3月2日			
—	気温	—	℃	10.8	18.5	18.1	32.1	32.9	30.7	24.3	17.2	14.0	9.4	5.3	9.6	32.9	5.3	18.6
—	水温	—	℃	14.2	15.0	15.4	16.8	17.3	16.5	16.1	14.9	14.3	13.3	13.4	14.0	17.3	13.3	15.1
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	0.004	0.003	0.004
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.091	0.083	0.085	0.079	0.077	0.087	0.085	0.088	0.092	0.083	0.089	0.087	0.092	0.077	0.086
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	0.14	—	—	0.17	—	—	0.15	0.17	0.13	0.15
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.09	—	—	0.10	—	—	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.4	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5	4.4	4.4	4.6	4.4	4.6	4.7	4.7	4.2	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	7.0	6.6	6.7	6.5	7.0	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.52	0.42	0.46	0.42	0.47	0.44	0.51	0.53	0.53	0.49	0.45	0.51	0.53	0.42	0.48

<:未満を表します。

③賀茂浄水場 賀茂浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月8日	6月3日	7月4日	8月5日	9月1日	10月1日	11月6日	12月1日	1月5日	2月3日	3月2日			
—	気温	—	℃	13.1	21.0	20.4	32.0	32.1	32.5	24.5	18.0	15.1	9.2	4.2	9.7	32.5	4.2	19.3
—	水温	—	℃	12.4	17.4	20.2	27.1	30.5	28.7	24.4	16.8	13.1	7.9	6.6	10.3	30.5	6.6	18.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.70	0.61	0.52	0.46	0.32	0.45	0.42	0.60	0.61	0.75	0.84	1.5	1.5	0.32	0.65
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.11	—	—	0.15	—	—	0.09	—	—	0.08	0.15	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.011	—	—	<0.001	—	—	0.002	0.011	<0.001	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.005	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.008	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.003	0.008	0.003	0.005
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.029	—	—	0.029	—	—	0.006	—	—	0.008	0.029	0.006	0.018
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	0.010	—	—	0.002	—	—	0.003	0.011	0.002	0.007
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.8	12	12	12	12	9.8	10	9.9	10	11	11	12	12	6.8	11
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.8	1.2	0.4	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	7.4	7.2	7.0	6.9	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.20	0.27	0.24	0.33	0.26	0.35	0.34	0.35	0.38	0.34	0.24	0.23	0.38	0.20	0.29

△：未満を表します。

⑤津口浄水場 埽水源

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月9日	6月2日	7月4日	8月5日	9月2日	10月1日	11月7日	12月2日	1月5日	2月3日	3月3日			
—	気温	—	℃	10.6	16.2	23.6	30.0	30.5	29.7	22.5	14.8	10.9	5.4	3.2	10.7	30.5	3.2	17.3
—	水温	—	℃	12.5	14.3	15.2	17.3	17.7	17.8	17.0	14.6	14.0	9.4	8.3	10.2	17.8	8.3	14.0
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.14	0.12	0.12	0.11	0.16	0.17	0.19	0.19	0.38	0.47	0.42	0.16	0.47	0.11	0.22
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.8	3.9	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.9	5.1	4.9	3.9	5.1	3.8	4.2
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6	6.4	6.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.30	0.34	0.40	0.39	0.30	0.35	0.33	0.55	0.36	0.34	0.25	0.27	0.55	0.25	0.35

<：未満を表します。

⑥水の別飲料水供給施設 水の別飲料水供給施設 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月8日	6月3日	7月4日	8月5日	9月1日	10月1日	11月6日	12月1日	1月5日	2月3日	3月2日			
—	気温	—	℃	11. 7	20. 6	18. 2	29. 1	30. 9	31. 7	20. 2	15. 8	13. 7	6. 1	1. 6	12. 1	31. 7	1. 6	17. 6
—	水温	—	℃	10. 3	15. 4	18. 4	24. 5	29. 0	27. 0	23. 2	16. 4	12. 9	8. 2	5. 8	8. 7	29. 0	5. 8	16. 7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0. 003以下	mg/L	—	—	<0. 0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0003
基04	水銀及びその化合物	0. 0005以下	mg/L	—	—	<0. 00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 00005
基05	セレン及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基06	鉛及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基07	ヒ素及びその化合物	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基08	六価クロム化合物	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基09	亜硝酸態窒素	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0. 34	0. 19	0. 19	0. 17	0. 056	0. 14	0. 24	0. 092	0. 14	0. 16	0. 20	0. 30	0. 34	0. 056	0. 18
基12	フッ素及びその化合物	0. 8以下	mg/L	—	—	0. 12	—	—	0. 14	—	—	0. 11	—	—	0. 12	0. 14	0. 11	0. 12
基13	ホウ素及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基14	四塩化炭素	0. 002以下	mg/L	—	—	<0. 0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0002
基15	1,4-ジオキサン	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04以下	mg/L	—	—	<0. 004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 004
基17	ジクロロメタン	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基18	テトラクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基19	トリクロロエチレン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基20	ベンゼン	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基21	塩素酸	0. 6以下	mg/L	—	—	0. 12	—	—	0. 48	—	—	0. 13	—	—	0. 08	0. 48	0. 08	0. 20
基22	クロロ酢酸	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
基23	クロロホルム	0. 06以下	mg/L	—	—	0. 032	—	—	0. 050	—	—	0. 018	—	—	0. 013	0. 050	0. 013	0. 028
基24	ジクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 015	—	—	0. 014	—	—	0. 009	—	—	0. 008	0. 015	0. 008	0. 012
基25	ジブromクロロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	0. 001	0. 001	<0. 001	<0. 001
基26	臭素酸	0. 01以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基27	総トリハロメタン	0. 1以下	mg/L	—	—	0. 040	—	—	0. 058	—	—	0. 024	—	—	0. 019	0. 058	0. 019	0. 035
基28	トリクロロ酢酸	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 024	—	—	0. 026	—	—	0. 010	—	—	0. 009	0. 026	0. 009	0. 017
基29	ブromジクロロメタン	0. 03以下	mg/L	—	—	0. 008	—	—	0. 008	—	—	0. 006	—	—	0. 005	0. 008	0. 005	0. 007
基30	ブromホルム	0. 09以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
基31	ホルムアルデヒド	0. 08以下	mg/L	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
基32	亜鉛及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基33	アルミニウム及びその化合物	0. 2以下	mg/L	—	—	0. 036	—	—	0. 061	—	—	0. 014	—	—	0. 010	0. 061	0. 010	0. 030
基34	鉄及びその化合物	0. 3以下	mg/L	—	—	<0. 03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 03
基35	銅及びその化合物	1. 0以下	mg/L	—	—	<0. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	5. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5. 2
基37	マンガン及びその化合物	0. 05以下	mg/L	—	—	<0. 001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7. 0	7. 1	8. 0	7. 6	8. 3	8. 0	7. 9	8. 1	8. 5	8. 0	8. 2	8. 7	8. 7	7. 0	8. 0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
基41	陰イオン界面活性剤	0. 2以下	mg/L	—	—	<0. 02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 02
基42	ジェオスミン	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0. 000002	—	—	—	—	—	0. 000002
基43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 000001	—	—	—	—	—	<0. 000001
基44	非イオン界面活性剤	0. 02以下	mg/L	—	—	<0. 002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 002
基45	フェノール類	0. 005以下	mg/L	—	—	<0. 0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0. 0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0. 9	1. 3	1. 5	1. 8	1. 9	1. 7	1. 5	1. 1	1. 0	0. 8	0. 9	0. 9	1. 9	0. 8	1. 3
基47	pH値	5. 8以上8. 6以下	—	7. 2	7. 3	7. 2	7. 4	7. 5	7. 4	7. 2	7. 2	7. 3	7. 3	7. 2	7. 2	7. 5	7. 2	7. 3
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0. 5	0. 6	0. 8	1. 5	0. 9	0. 8	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	1. 5	<0. 5	<0. 5
基51	濁度	2以下	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
目16	残留塩素	—	mg/L	0. 50	0. 14	0. 39	0. 12	0. 17	0. 20	0. 38	0. 32	0. 30	0. 54	0. 30	0. 65	0. 65	0. 12	0. 33

△：未満を表します。

⑦大見浄水場 大見浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月9日	6月3日	7月4日	8月5日	9月1日	10月1日	11月7日	12月2日	1月5日	2月3日	3月2日			
—	気温	—	℃	12.0	16.7	18.6	33.6	34.4	31.6	26.0	16.5	13.8	7.7	4.6	12.3	34.4	4.6	19.0
—	水温	—	℃	12.9	17.7	20.2	27.1	29.4	28.3	23.9	17.3	13.7	8.8	8.1	11.4	29.4	8.1	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.82	0.82	0.81	0.81	0.81	0.80	0.79	0.81	0.81	0.81	0.80	0.78	0.82	0.78	0.81
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.42	—	—	0.44	—	—	0.45	—	—	0.45	0.45	0.42	0.44
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	87	—	—	87	—	—	87	—	—	88	88	87	87
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	150	—	—	150	—	—	150	—	—	150	150	150	150
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.31	0.31	0.30	0.29	0.29	0.37	0.29	0.32	0.37	0.33	0.27	0.32	0.37	0.27	0.31

＜：未満を表します。

⑧小国浄水場 小国浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月9日	6月2日	7月4日	8月5日	9月2日	10月1日	11月7日	12月2日	1月5日	2月3日	3月3日			
—	気温	—	℃	9.8	15.9	23.7	31.2	30.1	30.0	23.8	14.7	10.9	7.1	2.6	9.4	31.2	2.6	17.4
—	水温	—	℃	12.7	19.0	21.2	29.6	31.4	30.8	24.9	17.8	13.6	6.5	5.9	10.6	31.4	5.9	18.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.90	0.68	0.46	0.38	0.092	0.46	1.4	0.86	0.78	0.84	0.83	1.3	1.4	0.092	0.75
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.17	—	—	0.18	—	—	0.14	—	—	0.08	0.18	0.08	0.14
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	<0.06	—	—	0.26	—	—	0.06	—	—	<0.06	0.26	<0.06	0.08
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.011	—	—	0.002	—	—	0.002	0.011	0.002	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.005	<0.002	0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.010	—	—	0.024	—	—	0.008	—	—	0.007	0.024	0.007	0.012
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.006	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.009	—	—	0.003	—	—	0.003	0.009	0.003	0.005
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	15	20	16	15	17	20	17	17	16	17	14	15	20	14	17
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	2.0	1.4	0.8	0.9	0.9	1.0	1.2	2.0	0.8	1.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.3	7.1	7.1	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4	7.7	7.6	7.8	7.4	7.8	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	0.7	0.8	1.2	1.1	1.0	2.0	1.0	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	2.0	0.6	0.9
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.53	0.52	0.79	1.3	1.0	0.63	1.3	0.65	0.70	0.65	0.50	0.66	1.3	0.50	0.77

＜：未満を表します。

⑨津田浄水場 津田浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月3日	5月9日	6月2日	7月4日	8月5日	9月2日	10月1日	11月7日	12月2日	1月5日	2月3日	3月3日			
—	気温	—	℃	11.2	16.5	24.0	33.1	33.3	31.9	23.5	16.3	12.9	6.8	3.3	9.8	33.3	3.3	18.6
—	水温	—	℃	12.0	18.5	21.8	27.0	29.5	29.1	24.5	15.2	12.5	7.8	6.0	9.6	29.5	6.0	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.32	0.13	0.21	0.17	0.11	0.19	0.19	0.13	0.13	0.16	0.23	0.28	0.32	0.11	0.19
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.10	—	—	0.30	—	—	0.23	—	—	<0.06	0.30	<0.06	0.16
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.008	—	—	0.003	0.008	0.003	0.005
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	0.001	0.001	0.001
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.013	—	—	0.007	0.013	0.007	0.010
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	0.004	<0.002	0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.003	0.004	0.003	0.004
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.2	6.4	7.1	6.7	7.3	6.3	6.8	4.6	4.8	4.7	5.0	5.1	7.3	4.6	5.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	1.2	0.7	1.0
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	6.9	7.1
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	0.9	0.8	1.6	1.3	1.4	0.8	1.5	1.1	1.0	0.8	0.8	1.6	<0.5	1.0
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.48	0.54	0.66	0.93	0.91	0.54	0.74	0.35	0.72	0.91	0.64	0.58	0.93	0.35	0.67

＜：未満を表します。

⑩黒淵浄水場 黒淵浄水場 管理棟

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4月2日	5月9日	6月3日	7月4日	8月5日	9月1日	10月1日	11月6日	12月1日	1月5日	2月3日	3月2日			
—	気温	—	℃	11.7	15.4	16.6	32.6	30.7	31.4	22.3	17.1	16.0	7.0	2.7	10.9	32.6	2.7	17.9
—	水温	—	℃	11.5	17.6	20.0	26.1	30.4	28.4	24.8	17.3	13.3	7.7	6.0	9.0	30.4	6.0	17.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.35	0.21	0.24	0.25	0.14	0.21	0.23	0.098	0.15	0.16	0.22	0.31	0.35	0.098	0.21
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	—	—	0.07	—	—	0.45	—	—	0.28	—	—	0.08	0.45	0.07	0.22
基22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.001	—	—	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	0.002	0.001	0.002
基26	臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.005	—	—	0.011	—	—	0.005	—	—	0.003	0.011	0.003	0.006
基28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基30	ブromホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.6	8.7	8.9	8.9	9.5	8.2	8.4	8.2	8.7	8.3	9.0	9.1	9.5	8.2	8.7
基39	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	300以下	mg/L	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54
基41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002
基45	フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005
基46	有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3以下	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.47	0.57	0.55	0.67	0.72	0.49	0.54	0.62	0.29	0.61	0.60	0.56	0.72	0.29	0.56

<：未満を表します。