

西野浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/4	5月 5/1(5/15)	6月 6/1	7月 7/4	8月 8/7(*2)	9月 9/5	10月 10/4	11月 11/7(11/7)	12月 12/5	1月 1/9	2月 2/5(2/6)	3月 3/5	最大値	最小値	平均値
—	気温	—	℃	14.4	15.8	21.1	25.2	28.3	30.3	20.8	16.9	7.8	0.6	5.2	8.4	30.3	0.6	16.2
—	水温	—	℃	16.0	17.1	21.4	24.1	31.7	29.3	23.7	19.5	10.1	8.2	8.4	9.3	31.7	8.2	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	2	4	0	1
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.37	0.35	0.45	0.28	0.29	0.25	0.40	0.43	0.51	0.70	0.75	0.75	0.25	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.13	0.09	0.11	0.11	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.12	0.15	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.12	0.14	0.13	0.07	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.010	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.014	0.002	0.008
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	<0.002	—	0.006	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.006	—	0.007	0.001	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.016	—	—	0.030	—	—	0.019	—	—	0.014	—	0.030	0.014	0.020
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.008	—	—	0.006	—	—	<0.002	—	—	0.002	—	0.008	<0.002	0.004
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.005	—	—	0.010	—	—	0.007	—	—	0.005	—	0.010	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.007	0.012	0.010	0.012	0.008	0.008	<0.005	<0.005	0.005	0.012	<0.005	0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	6.7	7.2	5.9	9.9	9.3	9.9	11	12	11	13	9.2	13	5.9	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	8.0	8.4	6.0	8.5	7.9	8.1	10	11	9.4	14	8.6	14	6.0	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	33	25	29	23	36	32	36	37	37	37	39	35	39	23	33
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	61	—	—	84	—	—	89	—	—	96	—	96	61	82
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	0.7	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.7	7.6	7.8	7.6	7.5	7.4	7.8	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.71	0.96	0.90	0.82	0.83	0.87	0.97	0.74	0.68	0.80	0.67	0.73	0.97	0.67	0.81

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧内）

八幡配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
				4/13	5/11(5/15)	6/8(6/12)	7/6(7/10)	8/16(8/18)	9/12(9/11)	10/12	11/9(11/13)	12/11	1/18	2/6(2/19)	3/12			
－	気温	－	℃	19.2	22.4	22.2	30.5	33.0	28.4	21.8	17.7	13.8	7.3	7.3	9.7	33.0	7.3	19.4
－	水温	－	℃	16.2	18.9	21.3	24.8	29.3	26.5	24.2	20.3	13.7	10.0	9.2	10.4	29.3	9.2	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.50	0.32	0.35	0.40	0.34	0.25	0.24	0.39	0.48	0.57	0.70	0.74	0.74	0.24	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.10	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.11	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.09	0.13	0.15	0.13	0.10	0.10	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.020	－	0.026	0.031	0.026	－	0.010	－	－	0.004	－	0.031	0.004	0.020
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.003	<0.002	<0.002	0.003	0.002	－	<0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.008	0.006	－	0.010	－	－	0.011	－	0.011	0.002	0.007
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.029	－	0.040	0.055	0.047	－	0.034	－	－	0.027	－	0.055	0.027	0.039
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.016	0.014	0.019	0.011	0.011	－	0.004	－	－	0.005	－	0.019	0.004	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.007	－	0.010	0.017	0.014	－	0.012	－	－	0.009	－	0.017	0.007	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	0.003	－	0.003	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.007	－	0.008	0.006	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.014	－	－	0.010	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.3	7.2	7.1	7.9	9.9	10	11	12	12	12	12	9.1	12	7.1	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.4	7.1	8.3	8.3	8.6	8.7	9.3	11	11	12	12	9.4	12	7.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	32	30	30	31	39	37	37	40	40	41	42	34	42	30	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	67	－	－	88	－	－	96	－	－	98	－	98	67	87
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.7	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	7.7	7.7	7.6	8.1	7.6	7.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.38	0.42	0.37	0.25	0.36	0.34	0.46	0.38	0.42	0.39	0.38	0.28	0.46	0.25	0.37

※：本表を要します。

※：委託検査項目（括弧内）

糸崎配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5	5月 5/8(5/15)	6月 6/14(6/13)	7月 7/5(7/11)	8月 8/15(8/2)	9月 9/14(9/12)	10月 10/10	11月 11/9(11/7)	12月 12/11	1月 1/18	2月 2/6(2/6)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.4	19.1	23.5	25.1	28.6	28.7	23.9	19.7	15.5	8.3	6.3	8.7	28.7	6.3	18.6
－	水温	－	℃	18.0	19.9	22.7	25.4	31.1	30.9	26.1	22.4	15.9	11.8	10.7	12.3	31.1	10.7	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.32	0.37	0.39	0.35	0.23	0.23	0.39	0.47	0.57	0.70	0.73	0.73	0.23	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.09	0.11	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.11	0.15	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.08	0.10	0.13	0.17	0.12	0.10	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.021	－	0.025	0.030	0.027	－	0.011	－	－	0.005	－	0.030	0.005	0.020
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	0.004	0.003	0.011	0.003	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.011	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.003	0.010	0.007	－	0.011	－	－	0.010	－	0.011	0.002	0.007
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.030	－	0.038	0.060	0.049	－	0.038	－	－	0.026	－	0.060	0.026	0.040
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.019	0.014	0.018	0.013	0.012	－	0.004	－	－	0.002	－	0.019	0.002	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.008	－	0.010	0.020	0.015	－	0.013	－	－	0.009	－	0.020	0.008	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.008	－	0.010	0.006	0.008
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.013	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.013	<0.005	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.007	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.007	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	6.9	7.2	8.1	9.8	10	11	12	12	12	12	9.1	12	6.9	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.5	7.7	7.8	8.5	8.7	8.9	9.2	11	11	12	12	9.4	12	7.7	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	33	27	27	31	38	36	37	39	39	40	41	33	41	27	35
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	64	－	－	88	－	－	92	－	－	95	－	95	64	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.67	0.70	0.40	0.56	0.43	0.61	0.48	0.31	0.33	0.32	0.30	0.70	0.30	0.46

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧内）

沼田東基幹配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/17	5月 5/10(5/15)	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/14(11/7)	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.8	21.8	20.2	31.5	28.8	31.8	20.3	15.0	11.6	9.7	15.2	15.1	31.8	9.7	19.7
－	水温	－	℃	17.1	19.4	22.1	25.1	31.0	31.0	25.0	19.0	13.6	10.3	9.7	11.2	31.0	9.7	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.33	0.35	0.44	0.33	0.28	0.23	0.43	0.47	0.56	0.84	0.69	0.84	0.23	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.12	0.10	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.08	0.12	0.13	0.16	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.017	－	0.025	0.024	0.028	－	0.007	－	－	0.008	－	0.028	0.007	0.018
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	0.005	0.005	0.010	0.015	－	0.002	－	－	0.003	－	0.015	0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.009	0.005	－	0.010	－	－	0.005	－	0.010	0.002	0.006
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.024	－	0.034	0.050	0.046	－	0.028	－	－	0.021	－	0.050	0.021	0.034
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.016	0.015	0.016	0.013	0.016	－	0.004	－	－	0.002	－	0.016	0.002	0.012
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.017	0.013	－	0.010	－	－	0.008	－	0.017	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.012	－	－	0.008	－	－	0.005	－	0.012	<0.005	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.006	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.006	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.2	7.1	7.2	6.6	9.7	9.4	11	12	12	12	11	8.4	12	6.6	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.0	7.1	8.6	6.9	8.6	8.4	9.2	12	10	12	11	9.5	12	6.9	9.3
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	29	29	29	26	37	34	36	41	38	42	38	31	42	26	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	65	－	－	86	－	－	98	－	－	92	－	98	65	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.8	1.0	0.7	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.5	7.6	7.7	8.0	7.9	8.0	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	8.0	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.56	0.52	0.56	0.48	0.81	0.70	0.44	0.41	0.41	0.42	0.53	0.81	0.41	0.52

*: 本表を要します。

*: 委託検査項目 (括弧内)

高坂配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/17	5月 5/10(5/15)	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/14(11/7)	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	23.4	19.6	31.1	32.1	34.2	24.8	15.5	14.5	9.9	16.0	14.6	34.2	9.9	21.1
－	水温	－	℃	17.6	19.4	21.9	24.6	30.8	30.9	26.0	20.5	15.6	11.7	11.0	12.0	30.9	11.0	20.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.55	0.34	0.35	0.45	0.34	0.32	0.27	0.47	0.46	0.58	0.81	0.65	0.81	0.27	0.47
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.10	0.11	0.10	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13	0.10	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.07	0.08	0.11	0.13	0.14	0.10	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.019	－	0.025	0.027	0.032	－	0.007	－	－	0.006	－	0.032	0.006	0.019
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.006	0.004	0.008	0.015	0.013	－	0.003	－	－	0.002	－	0.015	0.002	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.008	0.004	－	0.011	－	－	0.006	－	0.011	0.001	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.026	－	0.034	0.053	0.050	－	0.030	－	－	0.020	－	0.053	0.020	0.036
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.011	0.012	0.016	0.014	0.014	－	0.003	－	－	0.002	－	0.016	0.002	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.007	0.018	0.014	－	0.010	－	－	0.008	－	0.018	0.006	0.010
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	<0.005	－	－	0.012	－	－	0.007	－	－	0.006	－	0.012	<0.005	0.006
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.4	6.6	6.4	6.3	9.5	9.5	10	13	11	13	11	8.4	13	6.3	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.2	7.1	7.5	7.0	8.2	8.5	9.0	12	10	12	10	9.1	12	7.0	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	30	27	26	25	38	35	36	42	39	42	39	31	42	25	34
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	62	－	－	86	－	－	96	－	－	90	－	96	62	84
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.5	7.4	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	7.9	7.4	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.57	0.65	0.59	0.64	0.57	0.75	0.52	0.43	0.45	0.47	0.55	0.75	0.40	0.55

*: 本表を要します。

*: 委託検査項目 (括弧内)

土取配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/10)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/16)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/15)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	15.9	20.0	19.1	22.6	30.7	24.7	19.0	12.1	13.3	2.5	9.5	6.5	30.7	2.5	16.3
－	水温	－	℃	14.0	19.1	19.2	22.7	27.7	26.2	23.7	15.5	13.1	8.8	8.2	8.0	27.7	8.0	17.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.56	0.36	0.30	0.40	0.15	0.29	0.34	0.38	0.45	0.54	0.79	0.79	0.79	0.15	0.45
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.10	0.12	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12	0.11	0.15	0.10	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.09	0.11	0.15	0.18	0.20	0.17	0.11	0.07	<0.06	0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.014	－	－	0.031	0.032	0.035	0.036	－	－	0.005	－	－	0.036	0.005	0.026
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.003	0.005	0.005	0.005	－	－	0.010	－	－	0.010	0.003	0.005
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.027	－	－	0.044	0.051	0.054	0.055	－	－	0.026	－	－	0.055	0.026	0.043
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.012	－	－	0.018	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.018	0.003	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.009	－	－	0.010	0.014	0.014	0.014	－	－	0.009	－	－	0.014	0.009	0.012
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.008	－	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.008	0.006	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.005	－	－	0.012	－	－	0.017	－	－	<0.005	－	－	0.017	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	6.5	8.0	7.9	9.1	9.7	10	12	12	11	12	9.7	12	6.5	9.8
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	7.2	9.0	8.2	7.8	8.6	9.1	10	11	10	13	9.6	13	7.2	9.4
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	35	27	32	31	35	37	37	40	40	39	38	37	40	27	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	84	－	－	72	－	－	86	－	－	84	－	－	86	72	82
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.8	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.2	8.1	8.0	7.7	7.7	7.5	8.2	7.5	7.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.32	0.40	0.26	0.25	0.19	0.45	0.39	0.42	0.38	0.31	0.28	0.45	0.19	0.33

*：未検を表します。

*：委託検査項目（採水日）

久和喜配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5	5月 5/8(5/15)	6月 6/14(6/6)	7月 7/5(7/6)	8月 8/15(8/2)	9月 9/14(9/5)	10月 10/10	11月 11/14(11/7)	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.9	19.5	26.9	25.4	28.2	30.0	26.6	16.7	13.3	10.9	16.0	14.2	30.0	10.9	20.5
－	水温	－	℃	18.3	19.9	23.7	25.8	31.9	31.3	25.7	19.7	15.2	11.7	11.2	12.7	31.9	11.2	20.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.44	0.32	0.32	0.39	0.39	0.29	0.30	0.52	0.44	0.52	0.68	0.63	0.68	0.29	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.09	0.13	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.10	0.12	0.16	0.14	0.11	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.016	－	0.017	0.022	0.022	－	0.009	－	－	0.008	－	0.022	0.008	0.016
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.002	<0.002	0.002	0.007	0.002	－	<0.002	－	－	<0.002	－	0.007	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.003	0.003	－	0.004	－	－	0.002	－	0.004	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.024	－	0.024	0.036	0.034	－	0.020	－	－	0.015	－	0.036	0.015	0.026
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	0.007	0.010	0.010	0.012	0.014	－	0.006	－	－	0.005	－	0.014	0.005	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.006	－	0.006	0.011	0.009	－	0.007	－	－	0.005	－	0.011	0.005	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.009	－	－	0.016	－	－	0.008	－	－	0.013	－	0.016	0.008	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.8	6.6	6.9	6.4	8.9	8.9	10	12	11	12	9.9	8.3	12	6.4	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	6.5	7.8	7.6	7.8	8.2	9.0	12	9.7	12	9.3	9.4	12	6.5	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	30	25	25	24	31	32	34	37	34	35	34	30	37	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	62	－	－	75	－	－	93	－	－	85	－	93	62	79
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.7	7.3	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.24	0.23	0.45	0.36	0.22	0.25	0.38	0.38	0.39	0.37	0.33	0.39	0.45	0.22	0.33

*: 本表を参照します。

*: 委託検査項目 (括弧内)

佐木配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/4	5月 5/1(5/16)	6月 6/1(6/13)	7月 7/4(7/11)	8月 8/7(8/17)	9月 9/5(9/12)	10月 10/4	11月 11/7(11/14)	12月 12/5	1月 1/9	2月 2/5(2/20)	3月 3/5	最大値	最小値	平均値
—	気温	—	℃	16.5	19.6	22.3	27.7	27.2	29.9	25.2	20.2	10.2	7.1	6.0	7.3	29.9	6.0	18.3
—	水温	—	℃	16.4	18.2	22.0	25.4	31.7	30.7	28.4	22.1	15.9	11.5	10.5	11.1	31.7	10.5	20.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.36	0.20	0.39	0.19	0.38	0.36	0.44	0.48	0.50	0.65	0.73	0.73	0.19	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.13	0.09	0.12
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.12	0.18	0.13	0.16	0.09	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.07
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	0.018	—	0.018	0.033	0.034	—	0.014	—	—	0.008	—	0.034	0.008	0.021
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.003	0.002	0.005	0.007	0.006	—	<0.002	—	—	<0.002	—	0.007	<0.002	0.003
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.001	—	0.002	0.003	0.003	—	0.004	—	—	0.003	—	0.004	0.001	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	0.025	—	0.028	0.048	0.048	—	0.026	—	—	0.017	—	0.048	0.017	0.032
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	0.010	0.010	0.012	0.016	0.015	—	0.006	—	—	0.008	—	0.016	0.006	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	0.006	—	0.007	0.011	0.011	—	0.008	—	—	0.006	—	0.011	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	0.012	—	—	0.023	—	—	0.012	—	—	0.009	—	0.023	0.009	0.014
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9.6	6.6	7.9	8.0	8.9	9.3	10	11	11	9.9	12	9.2	12	6.6	9.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.2	8.1	10	9.4	7.5	8.3	9.1	11	10	9.0	13	9.7	13	7.5	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	30	25	28	30	33	34	34	35	35	34	37	32	37	25	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	60	—	—	75	—	—	87	—	—	86	—	87	60	77
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.4	7.8	7.4	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.19	0.34	0.30	0.45	0.28	0.32	0.47	0.62	0.39	0.37	0.30	0.26	0.62	0.19	0.36

※：本表を要します。

※：委託検査項目（括弧内）

登町浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	6.9	13.8	11.0	13.8	6.9	10.0
－	水温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	13.9	13.5	15.1	14.3	15.1	13.5	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	3.2	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.24	0.25
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.032	－	－	－	0.032
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.013	－	－	－	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	25	25	25	25	25	25	25
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	19	18	18	17	19	17	18
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	43	42	43	42	43	42	42
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	170	－	－	－	170
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2	6.3
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	1.7	1.0	0.95	0.77	1.7	0.77	1.1

*: 未満を表します。

*: 委託検査項目 (緑色白)

沖浦配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月 12/14	1月 1/22	2月 2/15(2/6)	3月 3/14	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	8.1	6.9	13.8	11.0	13.8	6.9	10.0
－	水温	－	℃	－	－	－	－	－	－	－	－	13.0	9.9	9.7	10.3	13.0	9.7	10.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0003	－	－	－	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00005	－	－	－	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.90	3.2	3.1	3.2	3.2	0.90	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.14	0.24	0.24	0.25	0.25	0.14	0.22
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	－	－	－	0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0002	－	－	－	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.12	0.07	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	－	－	－	0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.008	－	－	－	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023	－	－	－	0.023
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.005	－	－	－	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.04	－	－	－	0.04
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.012	－	－	－	0.012
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	14	25	25	25	25	14	22
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.001	－	－	－	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	12	18	17	17	18	12	16
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	38	51	50	49	51	38	47
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	180	－	－	－	180
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.02	－	－	－	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.000001	－	－	－	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.002	－	－	－	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0005	－	－	－	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.4	6.7	6.8	6.7	7.4	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	0.84	0.69	0.73	0.52	0.84	0.52	0.70

－：未検を表します。

*：委託検査項目（緑色白）

中之町水源地 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5	5月 5/8(5/15)	6月 6/14	7月 7/5	8月 8/15(8/2)	9月 9/14	10月 10/10	11月 11/9(11/7)	12月 12/11	1月 1/18	2月 2/6(2/6)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	18.3	19.8	25.6	25.3	28.1	28.8	24.8	19.7	15.9	9.1	8.2	10.3	28.8	8.2	19.5
－	水温	－	℃	17.8	17.0	17.6	18.0	19.9	20.9	21.4	21.1	21.0	20.1	19.5	17.7	21.4	17.0	19.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	0.0003	－	－	<0.0003	－	0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.3	1.9	1.8	1.4	1.4	2.0	2.2	3.0	4.0	3.9	4.2	2.8	4.2	1.4	2.7
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.26	0.29	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.30	0.32	0.26	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.17	0.10	0.14	0.08	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.17	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.021	－	－	0.021	－	－	0.026	－	－	0.026	－	0.026	0.021	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.043	－	－	0.042	－	－	0.011	－	－	0.007	－	0.043	0.007	0.026
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	9.1	8.9	8.9	9.0	9.4	10	11	11	12	12	9.7	12	8.9	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.6	6.7	6.5	6.2	6.8	7.0	8.1	10	13	13	13	8.2	13	6.2	9.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	36	29	29	28	30	34	38	42	44	42	42	32	44	28	36
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	85	－	－	84	－	－	110	－	－	130	－	130	84	100
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.66	0.70	0.83	0.84	0.73	0.79	0.70	0.58	0.67	0.63	0.67	0.84	0.51	0.69

※：本表を要します。

※：委託検査項目（括弧内）

中之町基幹配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5	5月 5/8(5/15)	6月 6/14	7月 7/5	8月 8/15(8/2)	9月 9/14	10月 10/10	11月 11/9(11/7)	12月 12/11	1月 1/18	2月 2/6(2/6)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.6	19.8	25.4	25.3	27.4	28.7	22.6	18.3	15.3	9.3	5.3	9.5	28.7	5.3	18.7
－	水温	－	℃	17.8	18.5	20.7	22.1	25.7	25.7	22.8	20.8	16.7	14.8	14.1	13.8	25.7	13.8	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.5	2.0	1.8	1.3	1.3	2.0	2.2	2.9	3.8	3.8	4.2	2.9	4.2	1.3	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	0.29	0.32	0.33	0.32	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.33	0.25	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.16	0.10	0.13	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.16	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.001	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.003	－	0.002	0.003	0.003	－	0.003	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.001	－	0.001	0.001	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.025	－	－	0.021	－	－	0.027	－	－	0.024	－	0.027	0.021	0.024
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.033	－	－	0.047	－	－	0.009	－	－	0.007	－	0.047	0.007	0.024
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.010	－	－	0.010	－	－	0.009	－	－	0.006	－	0.010	0.006	0.009
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	9.3	9.0	8.7	9.0	9.3	10	11	12	12	12	10	12	8.7	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.8	7.0	6.5	5.9	6.5	6.8	8.1	10	12	12	13	8.3	13	5.9	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	37	30	30	28	31	35	39	43	46	43	43	34	46	28	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	88	－	－	85	－	－	110	－	－	130	－	130	85	100
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.39	0.47	0.56	0.56	0.62	0.55	0.57	0.53	0.47	0.56	0.51	0.54	0.62	0.39	0.53

※：本表を要します。

※：委託検査項目（括弧内）

深第1 配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5	5月 5/8(5/15)	6月 6/14	7月 7/5	8月 8/15(8/2)	9月 9/14	10月 10/10	11月 11/9(11/7)	12月 12/11	1月 1/18	2月 2/6(2/6)	3月 3/12	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.8	18.8	25.5	25.2	27.3	28.4	22.5	18.4	14.9	7.9	5.1	9.1	28.4	5.1	18.3
－	水温	－	℃	15.3	18.2	22.0	24.5	28.8	27.9	22.9	19.3	12.6	9.5	8.7	9.9	28.8	8.7	18.3
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	0.002	0.001	0.002
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.6	2.1	1.8	1.2	1.3	2.0	2.1	2.9	3.8	3.7	4.2	2.9	4.2	1.2	2.6
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.25	0.28	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.32	0.25	0.30
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.02	－	－	0.01	－	0.02	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.15	0.10	0.13	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	0.001	－	0.002	0.002	0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.002	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	0.005	－	0.006	0.007	0.006	－	0.006	－	－	0.003	－	0.007	0.003	0.006
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	0.002	－	0.002	0.003	0.002	－	0.002	－	－	0.001	－	0.003	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001	－	0.001	－	－	<0.001	－	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.034	－	－	0.018	－	－	0.024	－	－	0.027	－	0.034	0.018	0.026
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	0.028	－	－	0.048	－	－	0.008	－	－	0.006	－	0.048	0.006	0.022
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	0.008	－	－	0.012	－	－	0.013	－	－	0.009	－	0.013	0.008	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	9.5	9.0	8.5	8.8	9.3	10	11	12	12	12	10	12	8.5	10
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	7.0	6.5	5.9	6.4	6.8	7.8	10	12	12	13	8.5	13	5.9	8.8
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	37	31	30	28	30	34	39	43	46	43	43	35	46	28	37
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	91	－	－	85	－	－	110	－	－	130	－	130	85	100
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.28	0.33	0.40	0.39	0.45	0.40	0.37	0.35	0.33	0.46	0.40	0.41	0.46	0.28	0.38

※：本表を覆します。

※：委託検査項目（括弧白）

片山浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/12	5月 5/9	6月 6/15(6/6)	7月 7/3	8月 8/3	9月 9/6(9/5)	10月 10/3	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/10	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	13.9	18.3	22.1	26.0	33.2	31.8	20.9	13.7	10.9	4.1	5.5	9.5	33.2	4.1	17.5
－	水温	－	℃	12.4	14.3	18.6	20.4	23.2	25.5	24.7	21.6	17.3	11.7	9.9	9.8	25.5	9.8	17.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.47	0.43	0.40	0.43	0.26	0.21	0.23	0.24	0.41	0.51	0.55	0.66	0.66	0.21	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.14	0.09	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	<0.001	0.005	<0.001	0.002
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.002	<0.001	0.001
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.007	0.008	0.009	0.009	0.011	0.011	0.011	0.009	0.008	0.006	<0.005	0.005	0.011	<0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.3	7.5	8.0	7.4	8.3	8.8	9.2	10	10	10	10	10	7.4	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.0	6.6	6.1	6.8	6.0	6.6	7.4	8.2	9.8	9.5	10	9.3	10	6.0	7.9
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	31	25	25	29	26	30	32	33	35	34	35	34	35	25	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	65	－	－	76	－	－	80	－	－	78	80	65	75
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.51	0.57	0.60	0.55	0.58	0.55	0.70	0.49	0.50	0.52	0.52	0.56	0.70	0.49	0.55

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧白）

塔之岡配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/12	5月 5/9	6月 6/15(6/6)	7月 7/3	8月 8/3	9月 9/6(9/5)	10月 10/3	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/10	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	14.2	17.5	22.6	25.6	34.0	30.0	21.5	13.3	10.2	3.5	2.1	7.7	34.0	2.1	16.8
－	水温	－	℃	18.7	20.4	24.5	27.0	34.4	32.5	28.0	20.7	13.6	9.9	9.3	10.7	34.4	9.3	20.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	0.0005	－	－	0.0007	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.49	0.45	0.39	0.43	0.27	0.21	0.23	0.23	0.40	0.52	0.57	0.66	0.66	0.21	0.40
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	0.14	0.19	0.08	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.003	0.003	0.004	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.001	0.005	<0.001	0.003
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.002	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.008	0.008	0.009	0.013	－	－	0.005	－	－	0.005	0.013	0.005	0.008
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.003	0.003	0.003	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	0.005	0.002	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.009	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.011	0.005	0.008
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.015	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.009	0.015	0.009	0.012
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.4	7.6	7.9	7.3	8.3	8.8	9.1	10	10	10	10	10	7.3	9.0
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	6.7	6.1	6.8	5.9	6.6	7.4	8.1	9.7	9.6	10	9.4	10	5.9	8.0
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	31	25	25	29	26	30	32	33	35	34	35	34	35	25	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	74	－	－	77	－	－	77	77	63	73
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.40	0.40	0.39	0.33	0.36	0.33	0.26	0.30	0.38	0.41	0.43	0.43	0.43	0.26	0.37

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧内）

野田配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.2	24.3	20.4	33.0	30.6	34.8	24.9	17.6	13.7	4.4	8.4	9.0	34.8	4.4	19.9
－	水温	－	℃	17.8	20.4	23.4	26.5	32.3	32.2	25.4	20.5	12.4	8.3	8.6	10.2	32.3	8.3	19.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.34	0.38	0.40	0.37	0.38	0.30	0.42	0.45	0.50	0.74	0.70	0.74	0.30	0.46
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.06	0.10	0.08	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.09	0.09	0.13	0.06	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.07	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.009	0.010	0.021	0.023	－	－	0.005	－	－	0.005	0.023	0.005	0.012
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.006	0.007	0.012	0.011	－	－	0.003	－	－	0.005	0.012	0.003	0.007
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.001	0.001	0.003	0.002	－	－	0.003	－	－	0.001	0.003	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.015	0.016	0.035	0.034	－	－	0.013	－	－	0.010	0.035	0.010	0.020
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.008	0.008	0.011	0.013	－	－	0.003	－	－	0.005	0.013	0.003	0.008
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.004	0.004	0.010	0.009	－	－	0.005	－	－	0.003	0.010	0.003	0.006
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	0.020	－	－	0.010	－	－	0.005	0.020	<0.005	0.009
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	<0.005	－	－	<0.005	0.007	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.8	4.8	6.1	5.5	9.4	9.1	9.6	10	11	11	11	8.3	11	4.8	8.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	8.0	8.2	8.0	7.7	8.8	8.3	9.1	9.3	10	13	9.5	13	7.7	9.1
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	26	20	22	22	32	31	33	33	35	34	31	31	35	20	29
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	56	－	－	77	－	－	80	－	－	72	80	56	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.2	7.2	7.1	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.7	7.1	7.4
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.48	0.82	0.79	0.81	0.72	0.70	0.80	0.82	0.62	0.54	0.46	0.54	0.82	0.46	0.68

*: 未満を表します。

*: 委託検査項目 (括弧白)

南方配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.5	19.0	19.7	28.5	29.5	32.8	21.1	21.7	13.7	7.0	9.0	12.4	32.8	7.0	19.2
－	水温	－	℃	15.5	18.4	21.5	24.4	29.9	30.0	20.0	18.6	11.7	7.8	8.0	9.0	30.0	7.8	17.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.33	0.38	0.44	0.36	0.30	0.26	0.38	0.46	0.52	0.63	0.70	0.70	0.26	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.06	0.08	0.10	0.13	0.14	0.11	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.14	<0.06	<0.06
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.014	0.018	0.035	0.035	－	－	0.008	－	－	0.009	0.035	0.008	0.020
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	0.005	0.018	0.013	－	－	0.003	－	－	0.006	0.018	0.003	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.001	0.003	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.021	0.025	0.052	0.050	－	－	0.018	－	－	0.016	0.052	0.016	0.030
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.010	0.009	0.016	0.016	－	－	0.005	－	－	0.008	0.016	0.005	0.011
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	0.006	0.013	0.012	－	－	0.007	－	－	0.005	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	0.022	－	－	0.010	－	－	0.006	0.022	<0.005	0.010
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.3	6.5	6.8	6.3	9.0	8.9	10	11	11	12	13	9.0	13	6.3	9.2
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.8	7.0	9.5	7.7	8.3	8.5	9.2	10	10	12	14	9.1	14	7.0	9.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	25	24	26	23	31	31	33	33	34	34	34	32	34	23	30
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	63	－	－	77	－	－	83	－	－	73	83	63	74
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.3	7.3	7.2	7.2	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.2	7.5
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.27	0.29	0.51	0.45	0.34	0.32	0.41	0.53	0.42	0.46	0.47	0.35	0.53	0.27	0.40

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧内）

用倉配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
—	気温	—	℃	14.1	20.3	17.9	28.3	27.5	31.9	20.2	18.5	11.4	7.0	6.5	7.7	31.9	6.5	17.6
—	水温	—	℃	17.4	19.2	22.2	24.3	30.6	30.6	24.8	21.2	13.6	9.7	8.9	10.5	30.6	8.9	19.4
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.51	0.36	0.29	0.42	0.33	0.30	0.30	0.33	0.48	0.50	0.62	0.71	0.71	0.29	0.43
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.07	0.10	0.12	0.17	0.27	0.28	0.21	0.15	0.11	0.07	0.07	0.07	0.28	0.07	0.14
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	—	—	0.017	0.022	0.036	0.036	—	—	0.010	—	—	0.012	0.036	0.010	0.022
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	<0.002	<0.002	0.003	0.003	—	—	<0.002	—	—	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.002	0.002	0.004	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	—	—	0.025	0.032	0.053	0.050	—	—	0.022	—	—	0.020	0.053	0.020	0.034
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	—	—	0.010	0.009	0.011	0.014	—	—	0.005	—	—	0.010	0.014	0.005	0.010
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	—	—	0.006	0.007	0.013	0.011	—	—	0.008	—	—	0.006	0.013	0.006	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	0.007	—	—	0.022	—	—	0.010	—	—	0.007	0.022	0.007	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	—	—	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.4	6.5	7.5	7.5	8.5	9.2	10	11	11	10	11	9.4	11	6.5	9.1
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	9.1	8.4	9.8	9.1	8.7	8.7	9.4	9.9	11	9.7	12	9.6	12	8.4	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	26	24	27	27	32	31	33	33	35	34	34	32	35	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	65	—	—	78	—	—	85	—	—	75	85	65	76
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	7.5	7.5	7.5	7.6	7.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.5	7.9	7.5	7.7
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.45	0.45	0.47	0.45	0.41	0.44	0.50	0.44	0.47	0.39	0.38	0.42	0.50	0.38	0.44

※：本表を要します。

※：委託検査項目（括弧内）

入野地配水池系給水柱

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/17	5月 5/10	6月 6/6(6/6)	7月 7/11(7/6)	8月 8/17(8/2)	9月 9/4(9/5)	10月 10/11	11月 11/1	12月 12/7(12/6)	1月 1/17	2月 2/8	3月 3/7(3/6)	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.2	21.0	19.0	31.4	30.5	32.2	21.0	18.3	11.3	6.9	7.3	9.4	32.2	6.9	18.7
－	水温	－	℃	17.5	19.8	22.0	24.9	30.7	30.7	25.1	21.1	14.0	9.9	9.5	10.8	30.7	9.5	19.7
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.33	0.38	0.44	0.35	0.32	0.26	0.40	0.46	0.52	0.63	0.69	0.69	0.26	0.44
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.13	0.08	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.12	0.21	0.19	0.14	0.11	0.07	<0.06	<0.06	0.06	0.21	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	－	－	0.013	0.016	0.029	0.031	－	－	0.008	－	－	0.009	0.031	0.008	0.018
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.002	0.003	0.009	0.004	－	－	<0.002	－	－	0.003	0.009	<0.002	0.004
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.002	0.002	0.004	0.004	－	－	0.004	－	－	0.002	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	－	－	0.020	0.023	0.046	0.045	－	－	0.019	－	－	0.015	0.046	0.015	0.028
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	－	－	0.009	0.009	0.012	0.012	－	－	0.004	－	－	0.007	0.012	0.004	0.009
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	－	－	0.005	0.006	0.013	0.011	－	－	0.007	－	－	0.005	0.013	0.005	0.008
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	－	－	0.005	－	－	0.026	－	－	0.011	－	－	0.006	0.026	0.005	0.012
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7.5	6.7	6.8	6.3	9.2	9.2	10	11	11	12	13	8.8	13	6.3	9.3
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	8.9	7.1	9.4	7.9	8.5	9.0	9.4	10	10	12	14	8.9	14	7.1	9.6
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	26	25	26	24	32	32	34	34	34	35	34	31	35	24	31
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	－	－	61	－	－	80	－	－	82	－	－	72	82	61	74
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6	7.7	7.5	7.8	7.3	7.6
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.36	0.44	0.45	0.48	0.45	0.43	0.45	0.41	0.41	0.39	0.42	0.38	0.48	0.36	0.42

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧内）

新久井浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/13(4/19)	5月 5/11	6月 6/8	7月 7/6(7/10)	8月 8/16	9月 9/12	10月 10/12(10/16)	11月 11/13	12月 12/6	1月 1/15(1/15)	2月 2/1	3月 3/13	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.9	19.8	20.8	28.3	31.2	26.9	18.3	5.5	9.5	6.5	8.1	7.5	31.2	5.5	16.6
－	水温	－	℃	8.8	10.3	11.6	20.3	26.0	25.8	20.9	14.9	10.5	7.2	6.8	7.2	26.0	6.8	14.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.27	0.29	0.35	0.26	0.11	0.10	0.15	0.23	0.29	0.27	0.30	0.35	0.10	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.05	0.05	0.05	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.08	0.09	0.18	0.17	0.15	0.10	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.006	－	－	0.003	－	－	0.006	0.002	0.004
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.8	6.2	6.3	5.3	5.5	5.9	6.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.5	6.9	5.3	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	6.9	7.3	7.4	7.1	7.5	7.4	7.7	8.0	7.6	7.7	7.8	7.6	8.0	6.9	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	21	22	23	20	19	20	22	23	24	23	23	21	24	19	22
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	58	－	－	50	－	－	49	－	－	54	－	－	58	49	53
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.8	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.47	0.50	0.59	0.61	0.66	0.80	0.70	0.64	0.49	0.56	0.57	0.53	0.80	0.47	0.59

*: 未検を表します。

*: 委託検査項目 (括弧内)

吉田配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/13(4/19)	5月 5/11	6月 6/8	7月 7/6(7/10)	8月 8/16	9月 9/12	10月 10/12(10/16)	11月 11/13	12月 12/6	1月 1/15(1/15)	2月 2/1	3月 3/13	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.3	20.4	21.4	27.7	30.2	27.1	20.2	6.4	9.7	7.2	8.6	7.6	30.2	6.4	17.0
－	水温	－	℃	16.2	19.1	21.5	24.7	29.5	29.1	23.3	18.2	11.7	8.1	7.8	9.5	29.5	7.8	18.2
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.24	0.27	0.29	0.34	0.28	0.10	0.09	0.14	0.22	0.28	0.27	0.30	0.34	0.09	0.24
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.17	0.20	0.17	0.09	0.08	0.07	<0.06	<0.06	0.20	<0.06	0.08
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002	－	－	0.004	0.008	0.007	0.004	－	－	0.002	－	－	0.008	0.002	0.004
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.004	－	－	0.004	0.004	0.005	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.011	－	－	0.014	0.020	0.018	0.014	－	－	0.009	－	－	0.020	0.009	0.014
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	0.007	0.006	0.005	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.009	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.006	－	－	0.014	0.006	0.010
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.013	－	－	0.014	－	－	0.014	－	－	0.012	－	－	0.014	0.012	0.013
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	6.8	6.2	6.3	5.5	5.5	6.0	6.5	6.8	6.8	6.9	7.0	6.6	7.0	5.5	6.4
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	7.0	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.5	7.8	7.0	7.5
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	22	23	24	22	23	23	24	24	25	24	24	22	25	22	23
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	60	－	－	53	－	－	51	－	－	54	－	－	60	51	54
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	6.8	7.0
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.32	0.34	0.34	0.30	0.26	0.36	0.38	0.38	0.29	0.37	0.43	0.37	0.43	0.26	0.34

*: 未検を表します。

*: 委託検査項目 (緑色白)

和木浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/5)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/3)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/9)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	23.7	23.5	22.9	33.1	26.8	24.1	17.6	15.3	5.9	11.6	9.2	33.1	5.9	19.5
－	水温	－	℃	15.8	18.9	20.5	21.9	25.7	25.1	23.8	19.7	15.7	12.5	11.9	12.2	25.7	11.9	18.6
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.86	0.79	0.75	1.5	0.84	0.77	0.87	0.87	0.87	0.80	0.82	1.0	1.5	0.75	0.90
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.11	0.07	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.12	0.07	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.12	0.15	0.13	0.17	0.18	0.14	0.10	0.09	0.06	<0.06	<0.06	0.18	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003	－	－	0.008	－	－	0.005	－	－	<0.001	－	－	0.008	<0.001	0.004
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.008	－	－	0.014	－	－	0.011	－	－	0.003	－	－	0.014	0.003	0.009
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.003	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.004	－	－	0.004	－	－	0.001	－	－	0.004	0.001	0.003
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.008	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.008	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.5	8.9	8.1	9.7	9.9	10	10	11	12	9.4	8.0	12	8.0	9.6
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	9.7	9.5	8.5	9.7	9.4	9.4	9.8	11	13	11	9.1	13	8.5	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	31	26	26	34	36	36	36	35	34	33	32	31	36	26	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	84	－	－	82	－	－	87	－	－	86	－	－	87	82	85
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.2	<0.2	0.8	<0.2	0.4
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.7
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.46	0.51	0.68	0.54	0.58	0.60	0.55	0.49	0.46	0.43	0.46	0.44	0.68	0.43	0.52

*：本表を要します。

*：委託検査項目（括弧内）

和木第2配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/5)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/3)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/9)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	17.7	21.2	20.2	23.8	32.6	27.5	22.8	18.3	15.5	5.5	8.6	9.3	32.6	5.5	18.6
－	水温	－	℃	14.3	18.0	19.8	22.9	27.6	27.0	25.1	19.1	12.3	9.0	8.9	9.7	27.6	8.9	17.8
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.96	0.93	0.79	1.5	0.83	0.79	0.86	0.87	0.84	0.67	0.83	1.0	1.5	0.67	0.91
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.10	0.07	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12	0.07	0.10
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06	0.12	0.14	0.13	0.17	0.19	0.15	0.10	0.08	0.06	<0.06	<0.06	0.19	<0.06	0.10
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.004	－	－	0.011	0.008	0.008	0.007	－	－	0.001	－	－	0.011	0.001	0.006
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	0.003	0.003	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.009	－	－	0.020	0.017	0.018	0.016	－	－	0.005	－	－	0.020	0.005	0.014
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	0.005	0.006	0.006	－	－	0.002	－	－	0.006	0.002	0.005
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.006	－	－	0.013	－	－	0.010	－	－	<0.005	－	－	0.013	<0.005	0.007
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.009	－	－	0.012	－	－	0.011	－	－	0.007	－	－	0.012	0.007	0.010
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	8.4	8.9	8.4	9.7	9.4	10	11	11	12	10	7.8	12	7.8	9.7
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	10	9.7	9.9	9.2	9.4	9.1	9.7	11	11	14	12	9.2	14	9.1	10
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	32	26	27	32	37	35	36	35	34	32	33	31	37	26	32
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	84	－	－	78	－	－	86	－	－	84	－	－	86	78	83
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	0.5
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	6.7	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	0.36	0.39	0.37	0.36	0.36	0.39	0.38	0.39	0.34	0.36

※：本表を要します。

※：要検査項目（緑色白）

新和木浄水場 浄水

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/10(4/19)	5月 5/15	6月 6/13	7月 7/13(7/5)	8月 8/8	9月 9/7	10月 10/5(10/3)	11月 11/6	12月 12/13	1月 1/11(1/9)	2月 2/7	3月 3/6	最大値	最小値	平均値
—	気温	—	℃	14.9	19.4	25.7	28.2	30.3	28.1	20.1	21.2	10.1	4.6	6.3	8.5	30.3	4.6	18.1
—	水温	—	℃	13.9	18.1	22.9	22.7	26.8	26.4	21.5	18.0	11.5	6.2	6.9	7.9	26.8	6.2	16.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.52	0.30	0.24	0.27	0.22	0.25	0.15	0.20	1.8	0.28	0.16	0.50	1.8	0.15	0.41
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	0.06	0.09	0.05	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.05	0.06	0.12	<0.05	0.08
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.0以下	mg/L	0.09	0.15	0.15	0.21	0.31	0.32	0.26	0.17	0.14	0.10	<0.06	0.06	0.32	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.005	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.001	—	—	0.011	0.001	0.006
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.002
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.002	—	—	<0.001	—	—	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.010	—	—	0.018	—	—	0.014	—	—	0.004	—	—	0.018	0.004	0.012
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.004	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.005	0.002	0.004
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8.7	8.7	9.9	8.8	12	11	12	12	10	19	11	7.6	19	7.6	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	11	10	11	9.8	15	11	11	12	13	20	15	9.9	20	9.8	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	21	19	22	16	32	27	25	27	34	25	27	23	34	16	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	64	—	—	56	—	—	77	—	—	88	—	—	88	56	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.8	0.9	1.1	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	1.2	0.5	<0.2	<0.2	1.2	<0.2	0.7
基47	pH値	5.8以上8.6以下	—	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.9	6.7	6.9	6.5	6.6
基48	味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基49	臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	—	mg/L	0.57	0.64	0.76	0.85	0.81	0.84	0.70	0.54	0.52	0.50	0.44	0.45	0.85	0.44	0.64

※：未満を表します。

※：委託検査項目（括弧内）

大具配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/10(4/19)	5月 5/15	6月 6/13	7月 7/13(7/5)	8月 8/8	9月 9/7	10月 10/5(10/3)	11月 11/6	12月 12/13	1月 1/11(1/9)	2月 2/7	3月 3/6	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	16.6	21.6	28.2	31.8	28.1	33.1	20.5	21.1	10.3	6.2	6.6	7.7	33.1	6.2	19.3
－	水温	－	℃	15.9	20.2	23.1	25.5	31.4	30.9	25.9	20.7	13.2	9.3	8.1	9.4	31.4	8.1	19.5
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.53	0.30	0.29	0.28	0.18	0.20	0.16	0.25	0.25	0.27	0.14	0.51	0.53	0.14	0.28
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.05	0.09	0.07	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.06	0.12	0.05	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.15	0.15	0.21	0.29	0.33	0.25	0.16	0.14	0.10	<0.06	<0.06	0.33	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.009	－	－	0.016	0.015	0.015	0.009	－	－	0.002	－	－	0.016	0.002	0.011
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	0.003	0.004	0.003	－	－	0.002	－	－	0.004	0.002	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.017	－	－	0.025	0.028	0.028	0.020	－	－	0.008	－	－	0.028	0.008	0.021
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	0.009	0.009	0.007	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	0.005	－	－	0.007	－	－	<0.005	－	－	0.007	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	0.008	－	－	0.019	－	－	0.017	－	－	0.019	<0.005	0.011
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	8.9	9.6	9.1	12	11	12	13	12	14	12	7.8	14	7.8	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	10	10	10	12	11	11	14	12	16	15	10	16	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	21	18	22	17	30	28	28	30	27	28	29	25	30	17	25
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	68	－	－	57	－	－	78	－	－	80	－	－	80	57	71
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	1.0	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	6.9	7.1	6.7	6.9
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.25	0.35	0.29	0.43	0.31	0.40	0.37	0.28	0.32	0.34	0.32	0.39	0.43	0.25	0.34

*：未検を表します。

*：委託検査項目（緑色白）

棕梨配水池系給水栓

番号	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月 4/5(4/19)	5月 5/16	6月 6/7	7月 7/10(7/5)	8月 8/9	9月 9/11	10月 10/2(10/3)	11月 11/8	12月 12/12	1月 1/16(1/9)	2月 2/14	3月 3/11	最大値	最小値	平均値
－	気温	－	℃	19.8	23.7	23.5	22.9	33.1	26.8	24.1	17.6	15.3	5.9	11.6	9.2	33.1	5.9	19.5
－	水温	－	℃	15.7	19.4	21.3	24.2	30.1	29.0	26.7	20.0	12.9	9.2	8.7	9.9	30.1	8.7	18.9
基01	一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
基02	大腸菌	検出されないこと	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
基03	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基07	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基09	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基10	*シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.28	0.30	0.30	0.32	0.19	0.19	0.21	0.22	0.29	0.26	0.43	0.50	0.50	0.19	0.29
基12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	0.06	0.08	0.07	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.07	0.05	0.12	0.05	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01	<0.01	<0.01
基14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基20	ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基21	塩素酸	0.6以下	mg/L	0.09	0.15	0.17	0.21	0.29	0.32	0.26	0.17	0.15	0.09	<0.06	0.06	0.32	<0.06	0.16
基22	*クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.006	－	－	0.017	0.015	0.014	0.011	－	－	0.002	－	－	0.017	0.002	0.011
基24	*ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002	－	－	0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.002	<0.002	<0.002
基25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	0.003	0.004	0.004	－	－	0.003	－	－	0.004	0.003	0.003
基26	*臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	－	0.002	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.014	－	－	0.028	0.028	0.026	0.023	－	－	0.007	－	－	0.028	0.007	0.021
基28	*トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	0.005	<0.002	0.002
基29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.005	－	－	0.008	0.009	0.009	0.008	－	－	0.003	－	－	0.009	0.003	0.007
基30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基31	*ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.009	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.009	<0.005	<0.005
基34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	<0.005	<0.005
基36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	13	8.9	9.2	9.5	12	12	13	12	13	16	11	8.0	16	8.0	11
基37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	200以下	mg/L	14	10	10	10	12	12	12	12	14	17	13	10	17	10	12
基39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300以下	mg/L	27	20	20	21	31	30	29	30	28	28	28	24	31	20	26
基40	蒸発残留物	500以下	mg/L	77	－	－	64	－	－	81	－	－	85	－	－	85	64	77
基41	*陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	*非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	<0.002	<0.002
基45	*フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	<0.2	<0.2	0.9	<0.2	0.6
基47	pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	6.6	6.8
基48	味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基49	臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－
基50	色度	5以下	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
基51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
目16	残留塩素	－	mg/L	0.41	0.42	0.54	0.45	0.36	0.42	0.41	0.35	0.37	0.39	0.41	0.41	0.54	0.35	0.41

※：本表を要します。

※：委託検査項目（緑色白）