

令和5年度 水質管理目標設定項目 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 測定結果(ng/L)

1 総括表

	令和5年度 検査実施 試料総数	管理目標値に対する濃度領域別内訳		
		10%値 (5ng/L)以下	20%値以下 (5~10ng/L)	20%値 (10ng/L) 超過
竹原市水道事業	19	4	12	3
三原市水道事業	30	25	3	2
府中市水道事業	6	5	1	0
三次市水道事業	26	25	1	0
庄原市水道事業	17	16	0	1
東広島市水道事業	11	8	3	0
廿日市市水道事業	24	22	1	1
安芸高田市水道事業	25	21	2	2
江田島市水道事業	4	4	0	0
北広島町水道事業	16	16	0	0
世羅町水道事業	9	9	0	0
神石高原町水道事業	19	18	1	0
水道事業 計	206	173	24	9
広島水道用水供給事業	7	7	0	0
広島西部地域水道用水供給事業	24	24	0	0
沼田川水道用水供給事業	29	29	0	0
水道用水供給事業 計	60	60	0	0

※熊野町及び大崎上島町については全水量を広島水道用水供給事業からの受水によっているため、この検査を実施していない。

2 水道事業個表

竹原市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①中通水源	原水	7	2023/5/10
②東上条水源	原水	6	2023/5/10
③東野水源	原水	8	2023/5/10
④上条第1水源	原水	6	2023/5/10
④上条第2水源	原水	8	2023/5/10
④成井原水	原水	7	2023/5/10
⑤末友水源	原水	7	2023/5/11
⑤地方水源	原水	12	2023/5/11
⑥宮脇水源	原水	5	2023/5/11
⑦福田水源	原水	2	2023/5/11
①中通水系給水栓	浄水	11	2023/11/14
①小梨地域交流センター	浄水	12	2023/11/15
③東野水系田万里	浄水	10	2023/11/14
③東野水系上仁賀	浄水	10	2023/11/14
③東野水系新庄	浄水	8	2023/11/15
④成井水系東向会館	浄水	10	2023/11/14
④成井水系忠海小学校	浄水	6	2023/11/15
⑤末友水系管末ドレン	浄水	4	2023/11/15
⑦福田水系管末	浄水	2	2023/11/15

三原市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①西野浄水場(本郷系原水)	原水	3	2023/5/15
①西野浄水場(本郷系原水)	原水	4	2023/11/7
①西野浄水場(長谷系原水)	原水	4	2023/5/15
①西野浄水場(長谷系原水)	原水	6	2023/11/7
②中之町水源地取水井	原水	17	2023/5/15
②中之町水源地取水井	原水	7	2023/11/7
③片山系取水	原水	1	2023/6/6
③片山系取水	原水	<1	2023/12/6
④新久井浄水場着水井	原水	3	2023/4/19
④新久井浄水場着水井	原水	4	2023/10/16
⑤和木浄水場第1取水井	原水	4	2023/4/19
⑤和木浄水場第1取水井	原水	4	2023/10/3
⑤和木浄水場第2取水井	原水	4	2023/4/19
⑤和木浄水場第2取水井	原水	4	2023/10/3
⑥新和木浄水場着水井	原水	2	2023/4/19
⑥新和木浄水場着水井	原水	3	2023/10/3
⑦登町浄水場取水井	原水	<1	2024/2/6
①西野浄水場浄水	浄水	3	2023/5/15
①西野浄水場浄水	浄水	3	2023/11/7
②中之町水源地浄水	浄水	15	2023/5/15
②中之町水源地浄水	浄水	8	2023/11/7
③片山系浄水	浄水	1	2023/6/6
③片山系浄水	浄水	1	2023/12/6
④新久井浄水場浄水	浄水	<1	2023/4/19
④新久井浄水場浄水	浄水	<1	2023/10/16
⑤和木浄水場浄水	浄水	4	2023/4/19
⑤和木浄水場浄水	浄水	5	2023/10/3
⑥新和木浄水場浄水	浄水	3	2023/4/19
⑥新和木浄水場浄水	浄水	5	2023/10/3
⑦登町浄水場浄水	浄水	<1	2024/2/6

府中市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①城山浄水場入口	原水	3	2023/7/13
④上下浄水場入口(上下第2水源)	原水	3	2023/9/20
②用土浄水場系給水栓	浄水	3	2023/12/14
③久佐浄水場系給水栓	浄水	2	2023/12/13
⑤清岳浄水場系給水栓	浄水	2	2023/12/13
⑥矢多田浄水場系給水栓	浄水	7	2023/12/13

三次市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①寺戸1号取水井	原水	<1	2023/7/19
②寺戸2号取水井	原水	1	2024/1/9
③向江田浄水場(入口)	原水	2	2024/1/9
③尾越ポンプ所給水栓	浄水	<1	2023/7/19
①河内コミュニティセンター給水栓	浄水	<1	2023/7/19
②志和地消防団給水栓	浄水	1	2023/7/19
④君田第二分団格納庫給水栓	浄水	<1	2024/2/8
⑤布野支所給湯室給水栓	浄水	<1	2024/2/8
⑥作木ふるさと活性化センター川の駅給水栓	浄水	<1	2024/2/13
⑦大津郵便局給水栓	浄水	<1	2024/2/13
⑧上作木配水池系ドレン	浄水	<1	2024/2/13
⑨海田原消防格納庫	浄水	2	2024/3/1
⑩丸田加圧ポンプ所	浄水	3	2024/3/1
⑪安田取水場給水栓	浄水	<1	2024/3/1
⑫片野加圧ポンプ所	浄水	7	2024/3/1
⑬辻徳市配水池	浄水	4	2024/3/1
⑭塔ノ山配水池系給水栓	浄水	2	2024/2/6
⑮長田集会所散水栓	浄水	5	2024/2/6
⑯長沢加圧ポンプ所	浄水	2	2024/2/6
⑰旧敷名浄水場散水栓	浄水	<1	2024/2/8
⑱下板木コミュニティセンター給水栓	浄水	<1	2024/2/8
⑲上山三区集会所給水栓	浄水	2	2024/2/8
⑳戸野山配水池系給水栓	浄水	3	2024/2/8
㉑矢原加圧ポンプ所前ドレン	浄水	<1	2024/2/20
㉒給食センター給水栓	浄水	3	2024/2/20
㉓個人宅前ドレン(浄水)	浄水	<1	2024/2/8

庄原市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①布掛山浄水場(場内)	原水	<1	2023/8/8
①布掛山浄水場(出口)	浄水	<1	2023/8/8
②西城支所給水栓	浄水	<1	2023/12/6
③JR平子給水栓	浄水	<1	2023/12/6
④クロカンパーク給水栓	浄水	<1	2023/12/6
⑤美古登給水管	浄水	<1	2023/12/6
③川西浄水場(場内給水栓)	浄水	<1	2023/12/18
④鯉の池浄水場(場内給水栓)	浄水	<1	2023/12/18
⑥東城帝釈地区(帝釈公民館)	浄水	18	2023/12/18
⑥向泉浄水場(出口)	浄水	<1	2024/1/9
⑦永田配水池系管末(別作地区)	浄水	<1	2024/1/9
⑧木原谷配水池系管末	浄水	<1	2024/1/9
⑨湯木配水池系管末	浄水	<1	2024/1/9
⑩高野支所給水栓	浄水	<1	2024/1/29
ファーマーズマーケット前ドレン	浄水	<1	2024/1/29
⑫比和保育所給水栓	浄水	<1	2024/1/29
⑬総領支所給水栓	浄水	<1	2024/1/24

東広島市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
吾妻子浄水場原水	原水	8	2023/6/6
松子山浄水場原水	原水	<1	2023/6/6
三津浄水場原水	原水	2	2023/6/14
木谷浄水場原水	原水	10	2023/6/14
失平浄水場原水	原水	2	2023/6/13
河内浄水場原水	原水	<1	2023/6/13
下竹仁浄水場原水	原水	<1	2023/6/5
吾妻子浄水場原水(黒瀬川系)	原水	8	2024/1/10
吾妻子浄水場原水(松阪川系)	原水	<1	2024/1/10
吾妻子浄水場浄水	浄水	2	2024/1/10
吾妻子浄水場管末	浄水	5	2024/1/10

廿日市市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
水ノ越第1水源	原水	2	2023/7/25
水ノ越第2水源	原水	2	2023/7/25
筏津水源	原水	22	2023/7/25
池田水源	原水	7	2023/7/25
棚田水源	原水	2	2023/7/25
永原第1水源	原水	<1	2023/10/17
永原第2水源	原水	2	2023/10/17
永原第3水源	原水	<1	2023/10/17
永原第4水源	原水	<1	2023/10/17
峠第1・第2水源	原水	<1	2023/10/17
峠第3水源	原水	2	2023/10/17
峠第4水源	原水	4	2023/10/17
峠第5・第6水源	原水	3	2023/10/17
土居垣内第1水源	原水	4	2023/10/17
土居垣内第2水源	原水	<1	2023/10/17
越峠水源	原水	2	2023/10/17
津田第1水源	原水	<1	2023/10/16
津田第2水源	原水	4	2023/10/16
津田第3水源	原水	2	2023/10/16
津田第4水源	原水	<1	2023/10/16
津田第5水源	原水	<1	2023/10/16
浅原第1水源	原水	<1	2023/10/16
浅原第2水源	原水	2	2023/10/16
半坂第1・2水源	原水	2	2023/10/24

安芸高田市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①国司系	浄水	2	2024/1/10
②福原(第2)系	浄水	8	2024/1/10
③坂巻系	浄水	2	2024/1/10
⑥福原(西浦)系	浄水	11	2024/1/10
⑤甲立系	浄水	6	2023/12/5
④小原系	浄水	4	2023/12/5
⑩榊地系	浄水	<1	2023/12/5
⑪浅塚系	浄水	3	2023/12/5
⑫高地長屋系	浄水	<1	2023/12/5
⑦北原系(八千代支所)	浄水	3	2024/1/10
⑧佐々井系(阿賀配水池系)	浄水	4	2024/1/10
⑩本郷(八千代)系	浄水	<1	2024/1/10
⑨別所系	浄水	<1	2024/1/10
⑫美土里本郷系	浄水	<1	2024/1/4
⑪生田系	浄水	<1	2024/1/4
⑬横田系	浄水	<1	2024/1/4
⑯船佐中央系	浄水	2	2024/1/19
⑭川根系	浄水	<1	2024/1/19
⑮原田系	浄水	37	2024/1/19
⑰下福田系	浄水	<1	2024/1/19
⑱すだれ系	浄水	4	2024/1/19
⑲向原丸山配水池系	浄水	2	2023/12/11
⑳向原尾神配水池系(里栗)	浄水	2	2023/12/11
㉑坂上系	浄水	<1	2023/12/11
㉒戸島系	浄水	<1	2023/12/11

江田島市

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①津久茂公園給水栓	浄水	2	2024/1/12
⑤鹿田公園給水栓	浄水	2	2024/1/12
⑥大君公園給水栓	浄水	2	2024/1/12
②美能松原公園給水栓	浄水	<1	2024/1/12

北広島町

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①北広島町商工会内給水栓	浄水	2	2024/1/17
②県営工業団地内給水栓	浄水	2	2024/1/17
③本地給水区管末	浄水	7	2024/1/17
④明神ハイツ給水栓	浄水	<1	2024/1/17
⑤大朝支所内給水栓	浄水	<1	2024/1/17
⑤北広島町図書館内給水栓	浄水	<1	2024/1/17
⑦豊平支所内給水栓	浄水	2	2024/1/18
⑧雄鹿原地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑨細見地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑩八幡地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑪美和東地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑫雲月地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑬土橋地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑭美和中央地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑮美和西地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26
⑯才乙地区区域内の給水栓	浄水	<1	2024/1/26

世羅町

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①さかえ浄水場 管理棟	浄水	2	2024/2/2
②重水前・田打浄水場 管理棟	浄水	2	2024/2/2
③賀茂浄水場 管理棟	浄水	1	2024/2/2
④津久志浄水場 管理棟	浄水	<1	2024/2/2
⑥水の別浄水場管理棟	浄水	1	2024/2/2
⑦大見浄水場 管理棟	浄水	<1	2024/2/2
⑧小国浄水場 管理棟	浄水	3	2024/2/2
⑨津田浄水場 管理棟	浄水	2	2024/2/2
⑩黒淵浄水場 管理棟	浄水	2	2024/2/2

神石高原町

採水場所(試料名)	種別	測定値	採水日
①小島浄水(三和学校給食センター)	浄水	2	2024/2/1
②河原郷浄水場	浄水	3	2024/2/1
③光信浄水場系 公衆トイレ	浄水	4	2024/2/1
④大上浄水(あけぼの集会所)	浄水	1	2024/2/1
⑤高蓋浄水場系 公衆トイレ	浄水	2	2024/2/1
⑥花屋谷浄水場	浄水	3	2024/2/1
⑦井関浄水(くるみふれあいプラザ)	浄水	1	2024/2/1
⑧高下田浄水(五組生活センター)	浄水	2	2024/2/1
⑨時安浄水場	浄水	1	2024/2/1
⑩永野北浄水場	浄水	9	2024/2/5
⑪四日市簡水(豊松支所)	浄水	4	2024/2/6
⑫野呂谷浄水場	浄水	<1	2024/2/6
⑬市場浄水場	浄水	<1	2024/2/5
⑭西油木浄水場	浄水	5	2024/2/5
⑮小吹浄水場	浄水	<1	2024/2/6
⑯安田浄水場	浄水	<1	2024/2/6
⑰近田浄水場	浄水	2	2024/2/6
⑱花済浄水場	浄水	<1	2024/2/6
⑲東南油木浄水場	浄水	<1	2024/2/6

3 水道用水供給事業

浄水場名		採水日				備考
		測定値				
瀬野川浄水場	接合井	令和5年度は検査なし(必要の都度)				
	浄水池	2023/5/23 <5	2023/8/21 <5	2023/11/20 <5	2024/2/19 <5	
	西町分水点	令和5年度は検査なし(1回/3年)				
	盛谷・中野分水点	令和5年度は検査なし(1回/3年)				
戸坂取水場	取水口	令和5年度は検査なし(必要の都度)				
白ヶ瀬浄水場	取水口	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	浄水池	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	佐方分水点	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
三ツ石浄水場	接合井	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	浄水池	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
	宮島分水点	2023/5/15 <5	2023/8/7 <5	2023/11/13 <5	2024/2/13 <5	
本郷取水場	取水口	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
埜田浄水場	浄水	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
	失平分水点	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
宮原浄水場	調整池	2023/6/7 <5	2023/9/6 <5	2023/12/6 <5	2024/3/6 <5	
	宇和木分水点	令和5年度は検査なし(1回/3年)				
	大浦・盛谷分水点	令和5年度は検査なし(1回/3年)				
宮浦浄水場	浄水	2023/5/8 <5	2023/8/1 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
	有道分水点	2023/5/8 <5	2023/8/9 <5	2023/11/6 <5	2024/2/5 <5	
坊士浄水場	浄水	2023/5/11 <5	2023/8/3 <5	2023/11/1 <5	2024/2/1 <5	
	西内海分水点	2023/5/11 <5	2023/8/3 <5	2023/11/1 <5	2024/2/1 <5	
	江奥・大浜分水点	2023/5/8 <5				